


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
" Г И П Р О Н И И З Д Р А В "

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
"Гипроинедрав"

 ШУБИН В.Ф.
" 12 " 1991г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

изменений и дополнений к Пособию
по проектированию учреждений здравоохранения
(к СНиП 2.08.02-89)

Зам. директора по науке
Главный технолог института



Кузин Л.М.
Парафенок М.Г.

Москва - 1991г.

Стр. раздела	Строка	Записано	Следует читать
		...не менее 6+6 (для мужчин и женщин) предусматривается на входе в отсек...	...не менее 9+9 (для мужчин и женщин, из 2-х отсеков к/ж/м) предусматривается на входе в отделение...

Раздел III Пособия

6 табл. 3	Вводится примечание внизу отряды	-	х) второе помещение предусматривается только при наличии поликлиники
11 п. 8	25 и 26 сверху	8. Помещения п.п. 12, 15, 17, 35, 36 предусматривать в поликлиниках только при наличии в них ОПК	8. Помещения п.п. 15, 17, 35, 36 предусматривать в поликлиниках только при наличии в них ОПК, п 12 - только в стационарах.
22 табл. 4 поз. 1		<p>I. Барокамеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на одну I-местную барокамеру - 20 - на 2 одноместные барокамеры - 36 	<p>I. Барокамеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на одну I-местную барокамеру - 20 - на две I-местные барокамеры - 36 - на одну I-местную детскую барокамеру - 10
14 табл. 5		Электросветолечение	Электролечение
15 табл. 6	Вводится последняя позиция в таблице	-	Механотерапия I место 6
15 табл. 7	Вводится примечание внизу отряды	-	х) В детских поликлиниках для учета сопровождающих численность посетителей умножить на 1,75
15 табл. 7 поз. 3		(кушетка) тепло-, грязелечения, место ингаляционного лечения, ванна.	(кушетка) тепло-грязелечения, массаж, место ингаляционного лечения, ванна.
15 табл. 7 поз. 8	Вводится последняя позиция в таблице	-	6. Душевой зал 4 и 8.

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
16 табл. 8	Название раздела и подраздела в начале таблицы	Отделение физиотерапии, электро и светолечение, рефлексотерапия.	<u>Отделение физиотерапии.</u> <u>Электро и светолечение,</u> <u>рефлексотерапия.</u>
16 табл. 8 поз. 1		I. Кабинет (кабинеты) электро и светолечения дополнительно предусматривается помещение для обработки прокладок площадью 8 м ² , в т.ч. микроволновой терапии (при экранировке кабины тканью с микропроводом)	1. Кабинет (кабинеты) электро и светолечения (дополнительно предусматривается помещение для обработки прокладок площадью 8 м ²) в т.ч. кабина для микроволновой терапии (при условии экранировки кабины тканью с микропроводом)
16 табл. 8 поз. 4		6 на одну кушетку, но не менее 12, 6+2	6 на одну кушетку, но не менее 12+6+2
16 табл. 8 поз. 7		...на 1 место, но не менее 18	6 на 1 место, но не менее 12
17 табл. 8 поз. 14		14. Душевой зал с кафельной на 4 душевые установки раздельная	14. Душевой зал с кафельной на 4 душевые установки.
17 поз. 17		18	18 + 4
17 поз. 18		18. Помещение для вихревых, вибрационных ванн с кабиной для раздевания	18. Помещение для вихревых, вибрационных ванн с кабиной для раздевания 10 + 2
17 поз. 22		22. Кабинет для кишечных промываний и орошений (при наличии гастроэнтерологических, проктологических отделений), помещение для промывания на кушетке или унитаза с кабиной для раздевания 6 на 1 место, но не менее 12+2 подсобное помещение. Уборная при кабинете	22а. Кабинет для кишечных промываний (при наличии гастроэнтерологических, проктологических отделений), Помещение для промывания на стуле или унитазе с кабиной для раздевания 12 + 2, подсобное помещение 6. 22б. Кабинет для кишечных орошений (по Яенскому) (при наличии гастроэнтерологических, проктологических отделений)

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
		для промывания на кушетке	Помещение для кнутовых орошений на кушетке с кабиной для раздевания 12 + 2 Уборная при кабинете для орошения на кушетке 3.
19 пов. 31		Площадь определяется расчетом в соответствии со специализацией процедур и видами грязей.	4,5 на одну кушетку, но не менее 12. Площадь может уточняться в соответствии со специализацией процедур и видами грязей.
19 пов. 34		...времени ее регенерации, количества бассейнов	...времени ее регенерации, количества бассейнов (см. стр. 23)
20 пов. 43		43. Лечебно-плавательные бассейны	43. Лечебные и лечебно-плавательные бассейны.
20 пов. 46		Помещение аэротеплолечения (сауна) кабин сухого пара 6 помещение отдыха на 4 кушетки с душем и уборной 26	Помещение аэротеплолечения (сауна) Кабин сухого пара на 6 чел. 6 помещение отдыха на 4 кушетки 22 раздевальная с душем и уборной (1, 3х6+2+2) 12 бассейн для охлаждения 36
20 примечание к пов. 58		Количество мест в комнате отдыха больных следует принимать из расчета 40% процедурных мест для поликлиник и 20% для стационара.	Количество мест в комнате отдыха больных следует принимать: для электросветолечения - из расчета 40% процедурных мест для поликлиник и 20% для стационара; для водо, тепло, грязелечения, массажа и ЛФК - соответственно 60% процедурных мест для поликлиник и 40% для стационара. Количество кресел берется 40%, кушеток - 60%.
21	4 сверху	... (рассредоточенные входы, самостоятельное ожидальное или возможность использования помещений в разные часы)	... (рассредоточенные входы - как правило с противоположных сторон отделения, самостоятельное ожидальное или планирование возможности использования помещений стационарными или поликлиническими больными в разные часы)

Стр. раздела	Строка	Написано	Оледует читать
22	35 июня	...оборудованные цифрами 4-6 процедурными местами, которые устроятся в отдельных кабинетах.	...о оборудованными цифрами 4-6 процедурными местами, которые устроятся в отдельных кабинетах.
24 табл. 9 пов. 6		9 x 6	15 x 6
24 табл. 9 пов. 7		...лечения физическими упражнениями...	...лечения движениями и физическими упражнениями...
24 табл. 9 пов. 8		...лечения физическими упражнениями	...лечения движениями и физическими упражнениями...
24 табл. 9 пов. 10 28	15 июня 17 июня	78 Рекомендация учащимся... ...по оборудованию диагностических кабинетов.	72 При отсутствии оборудования электрокардиографических кабинетов (ЭКГ) рекомендуется устроить... ...по оборудованию диагностических кабинетов. Расстояние от высоковольтных ЛЭП - свыше 10 кВ до окон электрокардиографических кабинетов должно быть не менее 30 м.
30 табл. 12 шапка		мощность отапливаемого (койки) до 300 200-500	мощность отапливаемого (койки до 200 200-500
30 табл. 12 пов. 1		Кабинет функциональной диагностики:	Кабинет функциональной диагностики (универсальный):
30 табл. 12 пов. 2а	Водитель фольклора- тележка.	-	2 ^в . Кабинет электрокардиографии (ЭКГ) - диагностический кабинет 18 24 24 - кабинеты для парасциан-1) ны (2x2) 4 4 4
30 табл. 12 пов. 2б	Водитель фольклора- тележка.	-	2 ^б . Кабинет фонокардиографии (ФКГ) - диагностический кабинет - 16 18 - кабинеты для переноса 1) (2x2) - 4 4
31 табл. 12 пов. 13		13. Кабинет инженера:	13. Кабинет инженера: 2)

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
31 табл. 12 поз. 18		4,8 м ² на I диагности- ческий кабинет	4,8 м ² на I диагностический кабинет ^{б)}
31 табл. 12 сноска внизу страницы	считать дополнит- ельная связка	-	б) В детских поликлиниках (с учетом сопровождающих) - - 7,2 м ²
33 табл. 13 поз. 1	Вносится дополнит- ельно.	-	- помещение подготовки больного IO
33 табл. 13 поз. 5		4 м ² на I койку...	4 м ² на I процедурную (опе- рационную)
33 табл. 13 поз. 7		7. Помещение для хра- нения.	7. Помещение для хранения эндоскопов
33 табл. 13 поз. 13		4,8 м ² на I диагно- стический кабинет	4,8 м ² на один диагности- ческий кабинет ^{б)}
33 табл. 13 сноска внизу листа	Вносится дополнитель- ная сноска.	-	б) В детских поликлиниках (с учетом сопровождающих) - 7,2 м ²
34 поз. 2	9 сверху	Предусматриваются отделение палаты...	В отделении предусматрива- ются палаты...
34 поз. 3	14 сверху	...или в составе этого отделения.	...или в составе этого отде- ления. В больницах скорой медицинской помощи эти поме- щения размещаются в составе приемного отделения или в составе группы уличной ре- анимации, или в непосредст- венной близости от них.

Уг. рядовая	Строка	Написано	Следует читать
17 табл. 14 поз. 3		Палата интенсивной терапии со сливом и шлюзом	Палата интенсивной терапии } со сливом и шлюзом { (13x2+6+2+2)
табл. 14 поз. 3		13 на 1 койку со шлю- зом, 2 м ² для каждой палаты	36
табл. 14 поз. 23		(документация, сбор анализов)	(ведение документации, сбор анализов)
табл. 15 поз. 25		Материалная ^{xxxx})	Материальная ^{xxx})
В табл. 15 примечан- ия		xxx) ... (нормали ос- новных планировочных элементов жилых и об- щественных зданий) отделения переливания крови. ИП.6.1.1.2 - 82 Москва 1982г. утверждены МЗ СССР 19.02.82г. Госгражданстроем: при- каз № 109 от 19.04.82г. (увеличена в соответ- ствии с новыми требо- ваниями). xxxx площадь по срав- нению с нормами (1982г.) увеличена в соответствии с новыми требованиями.	xxx)... (нормали основных планировочных элементов жи- лых и общественных зданий. Стеления переливания крови. ИП.6.1.1.2-82 Москва 1982г. утверждены МЗ СССР 19.02.82г. Госгражданстроем: приказ № 109 от 19.04.82г.) увели- чена в соответствии с новы- ми требованиями.
19 табл. 16 поз. 1		Г. Кабинет мегавольт- ной терапии: проце- дурная	Г. Кабинет мегавольтной те- рапии: процедурная (для размещения линейного ускорителя, мик- ротрона и др.)
5 табл. 17 поз. 9 и 10		...сцинтиграфии...	...сцинтиграфии...
5 табл. 18 поз. 10		Ю. Рентгеноангиогра- фический кабинет:	Ю. Рентгеноангиокардиогра- фический кабинет: X)

Стр. раздела	Строка	Написано	Слышат читат
52 табл. 18 примечание внизу листа	1 снизу Вводится дополнит- ельное при- ложение	-	х) Для исследования сердца и крупных сосудов.
52 табл. 18 поз. 14		3,5 на одного челове- ка, но не менее 3	10
57 табл. 22 поз. 14		14. Плательная прачешная уборки	14. Плательная прачешная уборки (с сушкой)
62 табл. 21	16 сверху	(в крупных инфекционных больницах.....) с инфек- ционным корпусом	(в инфекционных больницах.. с инфекционным корпусом)
62 табл. 21 поз. 49		49. Санитарный пропуск- ник для персонала	49. Санитарный пропускник для персонала о б б б б
66	21 и 22 снизу	5. В больницах на 300 и более коек и родиль- ных домах на 200 и бо- лее коек рекомендуется предусматривать помеще- ния для дезинфекции кроватей; их площадь определяется заданием на проектирование.	5. В больницах на 150 и бо- лее коек и родильных домах на 100 и более коек реко- мендуется предусматривать помещения для дезинфекции кроватей, их площадь опре- деляется следующим расче- том: количество кроватей, подвер- гающихся дезинфекции и хра- нению, берется 10%+15% от общей коичности. Площадь помещения для дезинфекции определяется как произведе- ние количества кроватей на 2 м ² , площадь помещения для хранения (в сборе) про- дезинфицированных кроватей - как произведение коли- чества кроватей на 4 м ² . Помещение дезинфекции и хранения необходимо орга- низовывать в непосредствен- ной близости от вертикаль- ного транспортного узла, работающего на палатные от- деления. Допускается разме- щение в подвале.

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
65 табл. 25 поз. 25		25. Кладовая предметов уборки помещений с поливочным краном, трапом и сушкой.	25. Кладовая предметов уборки помещений с поливочным краном, трапом, сушкой и хранением дезсредств.
70	3, 4, 5 сверху	...0,4 кг сухого белья на I посещение амбулаторно-поликлинического учреждения и I кг на мать совместно пребывающей с ребёнком.	... 0,4 кг сухого белья на I посещение в день амбулаторно-поликлинического учреждения и на I посетителя дневного стационара; I кг на мать совместно пребывающую с ребенком в стационаре и I кг на каждого проживающего в пансионате.
71 примечание к табл. 26		х) площадь может быть изменена в зависимости от расстановки оборудования	х) площадь может быть увеличена в зависимости от расстановки оборудования и количества потоков (технологических линий) обработки белья (белье после дезинфекции, белье детей до I года, прочее белье и др.)
71 поз. 6	12 снизу	...в стиральных машинах с помощью стиральных растворов	...в стиральных машинах с помощью дезинфицирующих растворов
73 табл. 28 поз. 8	последняя вертикал. колонка на 600 коек	12	12 + 12
74 табл. 28 поз. 13	вертик. колонки 9, 10, 11	10	10 10 10
74 табл. 28 поз. 27		27. Комната психологической и психоэмоциональной разгрузки (с шлюзом) 16+2 16+2 20+2 20+2	27. Комната психоэмоциональной разгрузки. (с шлюзом) 24+2 24+2 24+2 24+2
74 табл. 28 поз. 34		34. Комната личной гигиены	34. Кабина личной гигиены.
77 поз. 5	35 снизу	9 Задачи по проведению работ должны предусматривать также ...	9 ^(программа) Задачи на проведение работ должны предусматривать также ...