

Размеры в мм.

Обозначение накладки из стали: углерод	Обозначение накладки из стали: корроз.	Для трубопроводов: Dн	Для трубопроводов: S не менее	R	L	B	S	Длина развертки*	Масса, кг
Л8-168-01	Л8-168-02	57	3	29	150	20	4	20	0,10
-03	-04				200				0,12
-05	-06	76		38	150	40		40	0,19
-07	-08				200				0,25
-09	-10	89		45	150			40	0,19
-11	-12				200				0,25
-13	-14	108	3,5	55	150	50		50	0,23
-15	-16				200				0,30
-17	-18	133		67	150		6	50	0,35
-19	-20				200				0,50
-21	-22	159	4,5	80		70		70	0,65
-23	-24	219	6	100	300	100	8	100	1,9
-25	-26	273		138					
-27	-28	325		165					
-29	-30	377	9	190					
-31	-32	426	7	215	350	150	10	150	4,1
-33	-34	478		242					
-35	-36	530	8	266					
-37	-38	630		316	400	230		230	7,2
-39	-40	720		362	450	350		360	12

Продолжение табл.

Размеры в мм.

Обозначение накладки из стали: углерод	Обозначение накладки из стали: корроз.	Для трубопроводов: Dн	Для трубопроводов: S не менее	R	L	B	S	Длина развертки*	Масса, кг
Л8-168-41	Л8-168-42	820	9	412	450	350	10	360	12
-43	-44	920	10	462				355	15
-45	-46	1020		514	500		12		16
-47	-48	1220	11	614	550			350	18
-49	-50	1420	12	714	600				20
-51	-52	1620	14	814	650		14		25
-53	-54	1220	14	614	550	630		640	38
-55	-56	1420		714	600	730		750	49
-57	-58	1620		814	650	830		850	60

1.* Размеры для справок.

2. $h14, \pm \frac{IT14}{2}$

3. Материал: Лист $\frac{Б\text{-}ПН\text{-}S\ ГОСТ\ 19903\text{-}74}{20\text{-}3\text{-}Т\ ГОСТ\ 1577\text{-}81}$ или Лист $\frac{Б\text{-}ПН\text{-}S\ ГОСТ\ 19903\text{-}74}{ВСт3сп5\ ГОСТ\ 14637\text{-}79}$ для трубопроводов из углеродистой стали с температурой среды до 350°С, свыше 350°С - сталь 20К-11 ГОСТ 5520-79 - для ТЭС и 09Г2С или 16ГС по ГОСТ 19282-73 - для АЭУ;
Лист $\frac{Б\text{-}ПН\text{-}S\ ГОСТ\ 19903\text{-}74}{08Х18Н10Т\ ГОСТ\ 7350\text{-}77}$ - для трубопроводов из коррозионностойкой стали.

Пример обозначения накладки для трубопровода Dн 720мм из углеродистой стали:

Накладка Л8-168-39

3		Изв. N 406			10.90	Л8-168		
2	Зам.	Изв. 345			11.88			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Накладка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Горяинова			11.88			А	см. табл.	—
Пров.	Величенко			11.88			Лист	Листов 1	
Т.контр.							Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал		
Н.контр.	Пачтов			11.88		См. п. 3			
Утв.	Величенко			12.88					

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата