

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
МЭК/ТО 60825-9—  
2009

---

# БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ

Часть 9

## Компиляция максимально допустимой экспозиции некогерентного оптического излучения

IEC/TR 60825-9:1999  
Safety of laser products —Part 9:  
Compilation of maximum permissible exposure  
to incoherent optical radiation  
(IDT)

Издание официальное



## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартам ТК 452 «Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования информационных технологий и телекоммуникационного оборудования. Устройства отображения информации»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2009 г. № 723-ст

4 Настоящий стандарт идентичен стандарту МЭК/ТО 60825-9:1999 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 9. Компиляция максимально допустимой экспозиции некогерентного оптического излучения» (IEC/TR 60825-9:1999 «Safety of laser products — Part 9: Compilation of maximum permissible exposure to incoherent optical radiation»)

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Нормативные ссылки . . . . .	2
3	Определения . . . . .	2
4	Максимальная возможная экспозиция . . . . .	8
4.1	Общие замечания . . . . .	8
4.2	Апертура измерения . . . . .	8
4.3	Диаметр зрачка . . . . .	8
4.4	Повторяющиеся импульсы, модулированное или сканирующее излучение . . . . .	9
4.5	Угол стягивания источника . . . . .	10
4.6	Временная база . . . . .	11
4.7	Энергетическая яркость и энергетическая освещенность . . . . .	11
4.8	Максимально возможная экспозиция для глаза . . . . .	12
4.9	Максимально возможная экспозиция для кожи . . . . .	17
4.10	Фотометрические свойства . . . . .	18
5	Измерения . . . . .	18
5.1	Условия измерений . . . . .	18
5.2	Методы измерений . . . . .	18
Приложение А Спектральная функция светло-голубой опасности и тепловой опасности клетчатки согласно ICNIRP . . . . .		22
Приложение В Пределы ультрафиолетовой экспозиции и спектральных весовых функций согласно ICNIRP . . . . .		23
Приложение С Относительная спектральная световая эффективность согласно МЭК . . . . .		24
Приложение D Спектр действия . . . . .		25
Библиография . . . . .		27

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ

Часть 9

**Компиляция максимально допустимой экспозиции некогерентного оптического излучения**

Safety of laser products. Part 9. Compilation of maximum permissible exposure to incoherent optical radiation

Дата введения — 2011—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт приводит в соответствие действие значения максимально возможной экспозиции (МВЭ) при экспонировании некогерентного оптического излучения от искусственных источников на глаз человека или его кожу в диапазоне длин волн от 180 до 3000 нм с предельным согласованием.

Эти величины базируются на доступной экспериментально изученной информации и могут использоваться только как инструкция при контроле экспозиции излучения искусственных источников, и не будут рассматриваться как линейный процесс между безопасностью и опасными уровнями.

**П р и м е ч а н и е** — Значения МВЭ, приведенные в стандарте, применяются весьма индивидуально, однако некоторые индивидуумы чувствительны или особо чувствительны к оптическому излучению из-за генетического фактора, возраста, персональных привычек (курение, алкоголь или др.); им требуются для безопасности разные уровни экспозиции. У таких индивидуумов может быть неадекватная реакция на нарушение здоровья при максимальной и минимальной дозах воздействующего оптического излучения. Медики должны искать дополнительную оценку опасной величины для дополнительной защиты.

Эти величины главным образом относятся к экспозиции искусственных источников. Они могут также использоваться для оценки экспозиции солнечного излучения.

Значения МВЭ не должны применяться при экспозиции пациентов оптическим излучением с целью медицинского лечения.

Максимальные значения допустимой дозы при экспозиции излучением лазерных источников определены в МЭК 60825-1.

**П р и м е ч а н и е 1** — Базисными документами настоящего стандарта являются МЭК 60825-1 (лазерное излучение) и IRPA/CNIRP инструкции (некогерентное излучение). Пределы ACGIH незначительно отличаются по диапазону длин волн и абсолютному значению.

**П р и м е ч а н и е 2** — Несмотря на тот факт, что светоизлучающие диоды испускают главным образом некогерентное излучение, в настоящее время они относятся к МЭК 60825-1.

**П р и м е ч а н и е 3** — Механизм разрушения, как известно, для когерентных и некогерентных источников различен. Однако во многих случаях предельные значения величин в МЭК 60825-1 более консервативны, чем в настоящем стандарте. Особенно точно надо определять диапазон длин волн для лазеров, который указан в МЭК 60825-1.

**П р и м е ч а н и е 4** — Экспозиционные уровни МВЭ должны быть различными для глаз или воздействия на кожу.

**П р и м е ч а н и е 5** — В спектральных диапазонах УФ-В и УФ-С значения МВЭ обуславливают минимальную дозу излучения, вызывающую биологические изменения на поверхности роговицы сетчатки. Уровни, производящие опасные эффекты, в 2—3 раза больше.

# ГОСТ Р МЭК/ТО 60825-9—2009

1.1 Цель настоящего стандарта — определить требования для защиты человека от некогерентного оптического излучения в диапазоне длин волн от 180 нм до 1 мм, указывая безопасные уровни оптического излучения. Это излучение считается опасным для большинства индивидуумов; значения ниже безопасного уровня не вызывают никаких вредных эффектов. Только знание об этих уровнях и возможных эффектах воздействия на основе МВЭ позволяет определять экспозицию оптического излучения, безопасную для человека при восьмичасовом рабочем дне.

1.2 Методы измерения показывают, как измерять и рассчитывать уровень оптической радиации для намерения сравнить его с максимально допустимой экспозицией.

## 2 Нормативные ссылки

МЭК 60050-845:1987 Международный электротехнический словарь — Глава 845: Освещение (IEC 60050-845:1987 International electrotechnical vocabulary, chapter 845: lighting)

МЭК 60825-1:1993 Безопасность лазерной аппаратуры — Часть 1: Классификация оборудования, требования и руководство пользователя (IEC 60825-1:1993 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide<sup>1</sup>)

ИСО 1000:1992 Единицы СИ и рекомендации по применению кратных и дольных от них и некоторых других единиц (ISO 1000:1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units)

ИСО 11145:1994 Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерное оборудование. Словарь и условные обозначения (ISO 11145:1994 Optics and optical instruments — Lasers and laser-related equipment — Vocabulary and symbols)

ИСО/МЭК 51:1999 Аспекты безопасности. Руководящие указания по включению их в стандарты (ISO/IEC Guide 51:1999 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards)

## 3 Определения

В настоящем стандарте приводятся следующие определения. Основные определения даны в соответствии с ИСО 1000:1992, ИСО 11145:1994 и МЭК 60050(845):1987. Некоторые из этих определений повторены в соответствующих определениях в МЭК 60825-1 и в ИСО/МЭК 51. Отклонения от основных документов сделаны преднамеренно и особо оговариваются.

**3.1 Угловое увеличение  $M$**  (angular magnification M): Угловое увеличение  $M$  оптического прибора есть отношение угла наблюдения объекта, опирающегося на входной зрачок прибора ( $\alpha_{\text{приб}}$ ), к углу наблюдения объекта глазом без прибора ( $\alpha_{\text{гл}}$ )


$$M = \frac{\alpha_{\text{приб}}}{\alpha_{\text{гл}}}.$$

**П р и м е ч а н и е** — В технической оптике угол наблюдения объекта без оптического прибора базируется на расстоянии наилучшего видения 25 см. В стандарте минимальное расстояние наблюдения должно быть не меньше 10 см.

**3.2 Стягиваемый угол** (angular subtense): Угол наблюдения  $\alpha$  видимого размера источника при наблюдении глазом (рисунок 1) или полученный точкой измерения (см. также максимальный стягиваемый угол и минимальный стягиваемый угол), единица измерения — радиан.

**3.3 Апертура, конечная апертура** (aperture, aperture stop): Конечная апертура есть раскрывающийся контур, в пределах которого лежит площадь, с которой измеряется излучение (см. также измерительная апертура).

<sup>1</sup> Стандарт заменен на МЭК 60825-1:2007 Безопасность лазерной аппаратуры — Часть 1: Классификация оборудования и требования (IEC 60825-1:2007-03 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный документ.

Рисунок 1 — Определение стягиваемого угла  $\alpha$  видимого размера источника

**3.4 видимый размер** (apparent source): Реальный или виртуальный размер (источника оптического излучения), который формирует наименьшее возможное изображение на сетчатке.

**П р и м е ч а н и е** — Такое определение используется, чтобы найти положение видимого элемента излучения в диапазоне длин волн от 380 до 1400 нм с приближением видимого размера в пределах аккомодации глаза (обычно  $\geq 100$  мм).

**3.5 опасность синего света** (blue light hazard): Возможность фотохимического повреждения сетчатки, вызываемого экспозицией излучения на длинах волн главным образом между 380 и 500 нм.

**3.6 когерентность** (coherence): Характеристика электромагнитного поля, где в двух его точках разность фаз по времени и пространству одинакова.

**3.7 длина когерентности** (coherence length): Расстояние в пучке направленного распространения, при котором сохраняется постоянство разности фаз.

**3.8 диодный излучатель** (diode emitter): Любой полупроводниковый прибор с р-п переходом, который может продуцировать электромагнитное излучение за счет рекомбинации в полупроводнике в диапазоне длин волн от 180 нм до 1 мм.

**3.9 дистанция экспозиции** (exposure distance): Самое короткое расстояние от оптического источника до ближайшего места человека, которое может подвергнуться воздействию излучения.

**3.10 длительность экспозиции** (exposure duration): Длительность импульса или серии, или цуга импульсов, или продолжительной эмиссии, падающей на человеческое тело, которое подвергается прямому воздействию излучения.

**3.11 некогерентное излучение** (incoherent): Излучение считается некогерентным, если длина когерентности меньше 1 мм.

**3.12 инфракрасное излучение** (infrared radiation): Для практических целей любое электромагнитное излучение в длинноволновом диапазоне 780 нм — 1 мм. Инфракрасный спектр разделен по результатам производимой биологической опасности на три диапазона: ИК-А, ИК-В, ИК-С.

**3.13 инфракрасное излучение А (ИК-А)** (infrared A (IR-A)): Оптическое излучение, которое распространяется в спектральном интервале от 780 до 1400 нм.

**3.14 инфракрасное излучение В (ИК-В)** (infrared B (IR-B)): Оптическое излучение, которое распространяется в спектральном интервале от 1400 до 3000 нм.

**3.15 инфракрасное излучение С (ИК-С)** (infrared C (IR-C)): Оптическое излучение, которое распространяется в спектральном интервале от 3000 нм до 1 мм.

**3.16 предназначение использования** (intended use): Использование продукта, процесса или услуги в соответствии с требованиями, инструкциями и информацией, представленной поставщиком.

**3.17 промежуточный источник** (intermediate source): В основном, источник, формирующий изображение на сетчатке, такой большой, что тепловой поток в радиальном направлении (перпендикулярно оптической оси) от центра изображения к ближайшей границе биологической ткани соизмерим с тепловым потоком в осевом направлении (параллельно оптической оси).

## ГОСТ Р МЭК/ТО 60825-9—2009

Удлиненный промежуточный источник — источник, формирующий на сетчатке изображение большего размера, чем раз мер, на который действует максималь но возможная экспозиция от малого источника и от большого источника. Это удлинение необходимо потому, что некоторый глаз подвижен и может захватить большее поле излучения, которое в единицах МВЭ указано в представленных таблицах стандарта.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте промежуточный источник в его основном значении воздействует на сетчатку в углах между 1,5 и 100 мрад, т. е. диаметр изображения на сетчатке лежит между 25 и 1700 мкм. Эти пределы относятся к времени экспозиции меньше, чем 0,7 с.

В настоящем стандарте удлиненный промежуточный источник охватывает углы между 11 и 100 мрад, т. е. диаметр изображения на сетчатке лежит между 187 и 1700 мкм. Эти пределы не превышают время экспозиции больше 10 с.

Для времени экспозиции между 0,7 и 10 с стягиваемый угол промежуточного источника зависит от времени экспозиции (таблица 3).

**3.18 энергетическая освещенность (irradiance): ( $E$ , Вт/м<sup>2</sup>):** Частное от деления мощности излучения  $dP$ , падающего на элемент поверхности, на площадь  $dA$  этого элемента

$$E = dP/dA.$$

**3.19 большой источник (large source):** Источник, формирующий изображение на сетчатке, такой большой, что тепловой поток в радиальном направлении (перпендикулярно оптической оси) от центра изображения к ближайшей границе биологической ткани соизмерим с тепловым потоком в осевом направлении (параллельно оптической оси).

П р и м е ч а н и е — В этом стандарте большой источник имеет стягиваемый угол больше, чем 100 мрад на сетчатке, т. е. диаметр его изображения на сетчатке больше 1700 мкм.

**3.20 свет (light):** Видимое излучение.

**3.21 светоизлучающий диод (СИД) (light emitting diode (LED)): Дiodный излучатель (Оптическое излучение СИД производится исключительно процессами спонтанной эмиссии).**

**3.22 максимальный угол стягивания ( $\alpha_{\max}$ ) (maximum angular subtense ( $\alpha_{\max}$ )): Значения угла стягиваемого видимого размера источника, при котором источник считается большим — большой источник (см. также таблицу 3).**

**3.23 максимальная возможная экспозиция (МВЭ) (maximum permissible exposure (MPE)): Значение экспозиции для глаза или кожи, которое при нормальных условиях не противоречит результатам появления биологических эффектов. Значение МВЭ зависит от длины волны излучения, времени экспозиции, состояния ткани и размера экспонированного места. Для видимого и ближнего инфракрасного излучения в диапазоне 380—1400 нм стягиваемый угол источника зависит от размера изображения на сетчатке.**

**3.24 измерительная апертура (measurement aperture):** Круглая площадь используется при измерении энергетической освещенности, экспозиции излучения, энергетической яркости и суммарного времени воздействия излучения. Эта апертура определяет площадь, при которой значения этих величин усредняются по числу измерений для сравнения со значением МВЭ.

**3.25 монохроматическое излучение (monochromatic radiation):** Излучение, характеризуемое одной длиной волны, как излучение линии в газоразрядной лампе низкого давления. На практике — излучения очень маленького интервала длин волн, приписываемого излучению одной длины волны, если биологическое действие спектра в этом интервале не сильно отличается.

**3.26 оптическое излучение (optical radiation):** Электромагнитное излучение на длинах волн между 100 нм и 1 мм. Ультрафиолетовое излучение в области длин волн меньше 180 нм (называемое вакуумным УФ) полностью поглощается кислородом воздуха. В этом стандарте диапазон длин волн оптического излучения ограничен с меньшей стороны излучением с длиной волн 180 нм.

П р и м е ч а н и е — Принимая во внимание безопасность излучения, спектральный диапазон между 380 и 1400 нм нуждается в специальном рассмотрении, так как глаз пропускает излучение в этом спектральном диапазоне на сетчатку, где оно фокусируется, энергетическая освещенность может быть увеличена в несколько раз по абсолютному значению по сравнению с освещенностью роговой оболочки глаза.

**3.27 фотометрические величины (photometric quantities):** Все радиометрические величины находятся в соответствии с фотометрическими величинами через визуальное восприятие света. Для фотометрического излучения с длиной волны  $\lambda$  фотометрические величины могут быть рассчитаны через радиометрические величины, умножая последние на относительную спектральную эффективность.

тивность  $V(\lambda)$  (см. приложение С) или  $V'(\lambda)$  и максимальную спектральную эффективность излучения  $K_m$  или  $K'_m$ :

$$K_m = 683 \text{ лм/Вт для фотопроптического зрения и}$$

$$K'_m = 1700 \text{ лм/Вт для скотопротического (ночного) зрения.}$$

Наименование соответствующих радиометрических и фотометрических величин представлено в таблице 1. Символы обеих величин одинаковы. Если необходимо, они могут различаться индексами:  $e$  (энергетический) для радиометрических величин и  $v$  (визуальный) для фотометрических величин.

Таблица 1 — Сравнительный перечень радиометрических и фотометрических величин

Радиометрические величины		Символ	Радиометрические величины	
Наименование	Единица		Наименование	Единица
Мощность излучения	Вт	$P, \Phi$	Световой поток	лм
Энергия излучения	Дж	$Q$	Количество света	лм · с
Энергетическая освещенность	Вт/м <sup>2</sup>	$E$	Освещенность	лм/м <sup>2</sup> = лк
Энергетическая экспозиция	Дж/м <sup>2</sup>	$H$	Световая экспозиция	лк · с
Энергетическая яркость	Вт/(ср · м <sup>2</sup> )	$L$	Яркость	лм/(ср · м <sup>2</sup> )
Энергетическая сила света	Вт/ср	$I$	Сила света	кд = лм/ср
Интегральная по времени энергетическая яркость	Дж/(ср · м <sup>2</sup> )	$L_i$	Интегральная по времени яркость	лм · с/(ср · м <sup>2</sup> )

3.28 **длительность импульса** (pulse duration): Максимальное время, требующееся для измерения двух точек пересечения импульса ветви нарастания и убывания с прямой, проведенной параллельно оси абсцисс на уровне половины максимального значения.

3.29 **яркость**  $L, L_i$  [Вт/(ср · м<sup>2</sup>), Дж/(ср · м<sup>2</sup>)] (radiance): Яркость  $L$  в данном направлении данной точки есть частное от деления потока излучения  $dP$ , переносимого через точку и распространяющегося в заданном направлении, на телесный угол  $d\Omega$ , в котором распространяется поток, элементарную площадь поверхности  $dA$ , содержащую эту точку, и косинус угла распространения потока в направлении  $\varepsilon$  (см. рисунок 2)

$$L = \frac{dP}{d\Omega \cdot dA \cdot \cos \varepsilon}. \quad (1)$$




Рисунок 2 — Определение яркости

Одно из определений содержит время интегрирования яркости  $L_i$ , и тогда поток излучения  $dP$  заменяется на энергию излучения  $dQ$

$$L_i = \frac{dQ}{d\Omega \cdot dA \cdot \cos \varepsilon}. \quad (2)$$

## ГОСТ Р МЭК/ТО 60825-9—2009

Причина 1 — Это определение — упрощенная версия [МЭК 60050(845), термин 845-01-34], достаточная для целей настоящего стандарта. В случаях сомнения следует пользоваться определением [МЭК 60050(845)].

Причина 2 — Яркость и яркость, интегрированная по времени, не измеряются оптическими приборами. Однако, если яркость измеряется в первой среде  $L_1$  с показателем преломления  $n_1$  и желательно определить яркость во второй среде  $L_2$  с показателем преломления  $n_2$ , яркость первой среды  $L_1$  должна быть умножена на коэффициент  $(n_1/n_2)^2$ :  $\frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2$ . Когда первая среда является воздухом ( $n_1 = 1$ ), а вторая — глаз ( $n_2 = 1,336$  для жидкостной влаги и стекловидного тела), этот коэффициент равен 0,56. При МВЭ используется яркость, измеренная в воздухе, потому что этот коэффициент уже учтен в таблицах этого стандарта.

**3.30 энергия излучения,  $Q$  (Дж) (radiant energy):** Интеграл по времени мощности излучения за данный период  $t$

$$Q = \int_0^t P \cdot dt. \quad (3)$$

**3.31 энергетическая экспозиция,  $H$  (Дж/м<sup>2</sup>) (radiant exposure):** Интеграл по времени от энергетической освещенности в данной точке за данную длительность  $t$ , т. е. отношение энергии излучения  $dQ$ , падающей на элемент поверхности, к площади  $dA$  этого элемента

$$H = \frac{dQ}{dA} = \int_0^t E_e \cdot dt. \quad (4)$$

**3.32 мощность излучения (поток),  $P$ , ( $\Phi$ ) [Вт (лм)] (radiant power (flux)):** Мощность, испускаемая, передаваемая или принимаемая в виде излучения [МЭК 60050(845), термин 845-01-24].

**3.33 коэффициент отражения**  $r$  (reflectance): Отношение отраженного потока излучения к падающему потоку излучения при данных условиях [МЭК 60050(845), термин 845-04-58].

**3.34 сканирующее излучение** (scanned radiation): Излучение, имеющее временное изменение направления с началом возникновения или диаграммой распространения по отношению к стационарному базовому положению.

**3.35 малый источник** (small source): По существу источник формирует изображение на сетчатке, которое так мало, что тепло легко струится в радиальном направлении (перпендикулярно оптической оси) от центра изображения к окружающим биологическим тканям.

С удлинением источник с размером изображения на сетчатке меньше, чем размер, на котором базируется значение максимальной допустимой экспозиции. Это удлинение необходимо потому, что глаз подвижен, что учитывается в данных о МВЭ в таблицах настоящего стандарта (см. также 3.17 и 3.19).

Причина — В настоящем стандарте малый источник в своем основном значении стягивает угол меньше, чем 1,5 мрад на сетчатке, т. е. диаметр его изображения на сетчатке меньше, чем 25 мкм. Этот размер применим для времени экспозиции 0,7 с.

Малый источник в своем удлиненном значении стягивает угол меньше, чем 11 мрад на сетчатке, т. е. диаметр его изображения на сетчатке меньше, чем 187 мкм. Этот размер применим для времени экспозиции 10 с; для времени экспозиции между 0,7 и 10 с определяется углом, зависимым от времени экспозиции (см. таблицу 3).

Термин «точечный источник» не может быть использован для малого источника, так как это приводит к путанице: «точечный источник» может быть пятном большим, чем обычно считают за «точку». В настоящем стандарте термин «малый источник» поэтому используется в подобном смысле.

**3.36 телесный угол, (ср) (solid angle):** Телесный угол с его вершиной в центре сферы радиуса  $r$  есть отношение площади  $A$ , вырезаемой этим углом на поверхности сферы, на квадрат радиуса (см. рисунок 3)

$$\Omega = A/r^2.$$

Полный телесный угол равен  $4\pi$  ср.




Рисунок 3 — Определение телесного угла

**3.37 спектральная освещенность,  $E_\lambda$  [Вт/(м<sup>2</sup> · нм)](spectral irradiance):** Отношение мощности излучения  $dP$  в интервале длин волн  $d\lambda$ , падающего на элемент поверхности площадью  $dA$  этого элемента, и интервала длин волн  $d\lambda$

$$E_\lambda = dP/(dA \cdot d\lambda).$$

**3.38 спектральная энергетическая яркость,  $L_\lambda$  [Вт/(м<sup>2</sup> · ср · нм)] (spectral radiance):** Спектральная яркость  $L_\lambda$  в интервале длин волн  $d\lambda$  в заданном направлении в данной точке есть частное от деления мощности излучения, проходящего через точку и распространяющегося в телесном угле  $d\Omega$  в направлении  $\varepsilon$  и ограниченного спектральным интервалом  $d\lambda$ , и произведения площади проекции пучка на плоскость, перпендикулярную к направлению ( $\cos \varepsilon dA$ ), содержащему эту точку, телесный угол и интервал длин волн (см. рисунок 2)

$$L_\lambda = \frac{dP}{d\Omega \cdot d\lambda \cdot dA \cdot \cos \varepsilon}.$$

**3.39 интегральная по времени яркость,  $L_i$  [Дж/(м<sup>2</sup> · ср)] (time integrated radiance):** Интеграл яркости за данное время экспозиции, выражаемый как энергия излучения с единицы площади излучающей поверхности в единице телесного угла эмиссии.

**3.40 ультрафиолетовое излучение (ultraviolet radiation):** Практически любое излучение в диапазоне длин волн от 100 до 400 нм. Ультрафиолетовый спектр разделен на три спектральные области, обусловливающие разную степень фотобиологической опасности: ультрафиолет А, ультрафиолет В, ультрафиолет С. Ультрафиолетовое излучение меньше 180 нм называется вакуумным ультрафиолетовым излучением.

**П р и м е ч а н и е** — Во многих стандартах длинноволновая граница ультрафиолетового спектрального диапазона фиксируется 380 нм.

**3.41 ультрафиолет А (УФ-А) (ultraviolet A (UV-A)):** Оптическое излучение, которое охватывает полностью спектральный диапазон от 315 до 400 нм (см. также вышеупомянутые примечания).

**3.42 ультрафиолет В (УФ-В) (ultraviolet B (UV-B)):** Оптическое излучение, которое охватывает полностью спектральный диапазон от 280 до 315 нм.

**3.43 ультрафиолет С (УФ-С) (ultraviolet C (UV-C)):** Оптическое излучение, которое охватывает полностью спектральный диапазон от 100 до 280 нм (см. также вышеупомянутые примечания).

**П р и м е ч а н и е** — Ультрафиолетовое излучение в диапазоне ниже 180 нм (называемое вакуумным УФ) полностью поглощается кислородом воздуха. Для целей этого стандарта нижней границей диапазона длин волн УФ-С принимается 180 нм.

**3.44 видимое излучение (visible radiation (light)):** Любое оптическое излучение, которое может непосредственно вызвать зрительное ощущение [МЭК 60050(845), термин 845-01-03].

**П р и м е ч а н и е** — В настоящем стандарте значения электромагнитного излучения, в котором длины волн монохроматических компонент лежат между 380 и 780 нм.

## 4 Максимальная возможная экспозиция

### 4.1 Общие замечания

Величина устанавливает нижние уровни вредных факторов, основанных на современных данных, полученных экспериментальным путем. Они применяются, чтобы учитывать экспозицию в течение восьмичасового периода. МВЭ должна использоваться как руководство при контроле экспозиций и не должна рассматриваться как строго определенное разделение между безопасными и опасными уровнями. Эти предельные уровни не применяются к световой чувствительности человека или частей его тела, подвергаемых экспозиции.

### 4.2 Апертура измерения

Примерная апертура, которая должна использоваться при всех измерениях и расчетах уровней экспозиции, определяется как диаметр круга, в пределах которого действует освещенность или экспозиция излучения. Значения этих апертур показаны в таблице 2.

Таблица 2 — Минимальные диаметры апертур, применяемых при измерении освещенности, экспозиции, яркости и интегральной по времени яркости

Спектральный диапазон, применяемый в МВЭ	Пункты	Длительность экспозиции, с	Диаметр апертуры измерения в случае экспонирования, мм	
			Глаз	Кожа
180 нм до 400 нм	4.8.1	$t \leq 3$	1	1
		$t > 3$	7	7
>380 до 1400 нм	4.8.2.1, 4.8.2.2	Любая	7	3,5
>1400 до 3000 нм	4.8.2.3	$t \leq 3$	1	1
		$t > 3$	3,5	3,5

Могут использоваться большие апертуры измерения по сравнению с данными в таблице 2, если освещенность равномерна по диаметру апертуры измерения и если строго измерена чувствительность приемника в системе измерений. Однако с источниками оптического излучения нельзя достичь равномерной освещенности из-за структуры излучения (имеются более горячие точки), рекомендуется пользоваться данными таблицы и для горячих точек.

Когда применяется МВЭ для кожи, рекомендуется использовать приемники, ответ которых пропорционален косинусу угла падения излучения. Значения экспозиции для глаза при излучении в диапазоне длин волн от 380 до 1400 нм могут измеряться с диаметром апертуры 7 мм (глаз человека).

### 4.3 Диаметр зрачка

МВЭ применительно к глазу в диапазоне длин волн от 380 до 1400 нм (4.8.2) базируется на стандартном диаметре зрачка  $d_s$  7 мм для времени  $< 0,5$  с и 3 мм для времени  $> 0,5$  с. В зависимости от яркости наблюдаемого светового поля диаметр зрачка варьируется между значением меньше, чем 2 мм, и больше, чем 7 мм. Диаметр зрачка варьируется также от индивидуальных особенностей человека, от предмета наблюдения, возраста и др. Формула (5) может быть использована для расчета диаметра зрачка  $d_{зр}$ , мм, от значения яркости  $L$ , кд/м<sup>2</sup>, объекта наблюдения

$$d_{зр} = 1,29 \text{ мм} + \frac{6,62 \text{ мм}}{1 + \left( \frac{L}{8,24 \text{ кд/м}^2} \right)^{0,32}} . \quad (5)$$

Рисунок 4 показывает зависимость диаметра зрачка от яркости.




Рисунок 4 — Зависимость диаметра зрачка от яркости наблюдаемого поля в соответствии с [5].

Корректировка значений МВЭ в диапазоне длин волн от 380 до 1400 нм и для времени  $> 0,5$  с в отношении к стандартному диаметру зрачка  $d_s$  (диаметр зрачка используют для определения МВЭ) производится в пропорциональной зависимости от площади зрачка:

$$E_{\text{МВЭ}}(d_{\text{зр}}) = E_{\text{МВЭ}}(d_s) \cdot \left( \frac{d_s}{d_{\text{зр}}} \right)^2 \text{ или} \quad (6)$$

$$H_{\text{МВЭ}}(d_{\text{зр}}) = H_{\text{МВЭ}}(d_s) \cdot \left( \frac{d_s}{d_{\text{зр}}} \right)^2 \text{ или} \quad (7)$$

$$L_{\text{МВЭ}}(d_{\text{зр}}) = L_{\text{МВЭ}}(d_s) \cdot \left( \frac{d_s}{d_{\text{зр}}} \right)^2. \quad (8)$$

**П р и м е ч а н и е** — В случаях, когда источник излучения используется при очень разных условиях освещения (например, в течение дня, ночью и т. д.), будет наиболее безопасным рассчитывать безопасность излучения при диаметре зрачка 7 мм.

#### 4.4 Повторяющиеся импульсы, модулированное или сканирующее излучение

Поскольку критерий экспозиции установлен для многократного импульса, необходимо установить ограничения при использовании повторяющихся импульсов излучения. Наиболее целесообразно использовать источники, имитирующие непрерывное излучение. Однако, если мгновенное значение выходного излучения периодически падает ниже 10 % его усредненного значения, применяются следующие методы.

Для длин волн  $< 380$  нм значение величины МВЭ определяется использованием в большинстве случаев следующих ограничивающих требований а) и б).

Значение величины МВЭ для длин волн  $> 380$  нм определяется использованием в большинстве случаев ограничительных мер б) и с).

а) Энергетическая экспозиция  $H_{\text{sp}}$  (соответственно интегральная по времени яркость  $L_{\text{sp}}$ ) при любом одиночном импульсе длительностью  $t$  внутри последовательности импульсов не превышает значение МВЭ  $H_{\text{МВЭ}}$  ( $L_{\text{МВЭ}}$ ) для одиночного импульса длительностью  $t$ :

$$H_{\text{sp}} \leq H_{\text{МВЭ}}(t), \quad (9)$$

соответственно

$$L_{\text{sp}} \leq L_{\text{МВЭ}}(t). \quad (10)$$

б) Усредненная по времени энергетическая освещенность  $E_m$  (соответственно яркость  $L_m$ ) последовательности импульсов в течение  $T$  не должна превышать значение МВЭ  $E_{\text{МВЭ}}$  (соответственно  $L_{\text{МВЭ}}$ ) для одиночного импульса в последовательности  $T$ :

$$E_m \leq E_{\text{МВЭ}}(T), \quad (11)$$

соответственно

$$L_m \leq L_{\text{МВЭ}}(T). \quad (12)$$

Усредненная по времени энергетическая освещенность  $E_m$  (соответственно яркость  $L_m$ ) за длительность экспозиции  $T$  может быть рассчитана следующими соотношениями:

$$E_m = N \cdot H_{\text{sp}}/T, \quad (13)$$

соответственно

$$L_m = N \cdot L_{\text{sp}}/T, \quad (14)$$

где  $N$  — полное число импульсов в течение длительности экспозиции  $T$ .

с) Энергетическая экспозиция  $H_{\text{sp}}$  (соответственно интегральная по времени энергетическая яркость  $L_{\text{sp}}$ ) любого одиночного импульса длительностью  $t$  умножается на корректирующий коэффициент  $C_5$ . Этот корректирующий коэффициент  $C_5$  применяется только для длительности импульса короче 0,25 с:

$$H_{\text{sp}} \leq H_{\text{МВЭ}}(t) \cdot C_5, \quad (15)$$

соответственно

$$L_{\text{sp}} \leq L_{\text{МВЭ}}(t) \cdot C_5, \quad (16)$$

где  $C_5 = N^{1/4}$ ;

$N$  — ожидаемое полное число импульсов в экспозиции.

Эти два уравнения эквивалентны следующим уравнениям:

$$\frac{H_{\text{sp}}}{H_{\text{МВЭ}}(t) \cdot C_5} = \frac{H_{\text{sp}}}{H_{\text{МВЭ}}(t)} \cdot N^{1/4} \leq 1, \quad (17)$$

соответственно

$$\frac{L_{\text{sp}}}{L_{\text{МВЭ}}(t) \cdot C_5} = \frac{L_{\text{sp}}}{L_{\text{МВЭ}}(t)} \cdot N^{1/4} \leq 1. \quad (18)$$

Когда последовательность импульсов состоит из импульсов разной длительности  $t_i$  или разных одиночных импульсов, энергетическая экспозиция  $H_{\text{spi}}$  (соответственно интегральная по времени яркость  $L_{\text{spi}}$ ), получается из (17) и (18) с учетом уравнений (15) и (16):

$$\sum N_i \cdot \left( \frac{H_{\text{spi}}}{H_{\text{МВЭ}}(t_i)} \right)^4 \leq 1, \quad (19)$$

соответственно

$$\sum N_i \cdot \left( \frac{L_{\text{spi}}}{L_{\text{МВЭ}}(t_i)} \right)^4 \leq 1, \quad (20)$$

где  $N_i$  — число импульсов длительностью  $t_i$ ;

$N = \sum N_i$  — ожидаемое полное число импульсов в экспозиции.

В некоторых случаях экспозиция излучения одиночного импульса  $H_{\text{sp}}$  может быть ниже МВЭ, которая получена для непрерывной экспозиции на некотором значении пиковой мощности, используемой для установления времени экспозиции. Учитывая сказанное, может быть использована МВЭ для непрерывного излучения.

#### 4.5 Угол стягивания источника

Согласованное ограничение угла стягивания видимого источника используется в диапазоне длин волн от 380 до 1400 нм, где излучение может фокусироваться преломляющей частью глаза на сетчатке.

Два ограничения угла стягивания используются в настоящем стандарте: угол, детерминированный пределом между малым источником и промежуточным источником (минимальный угол стягивания  $\alpha_{\text{мин}}$ ), и угол, детерминированный пределом между промежуточным источником и большим источником (максимальный угол стягивания  $\alpha_{\text{макс}}$ ).

Меньшие значения минимального угла стягивания ( $\alpha_{\text{мин}}$ ) МВЭ не зависят от размера источника. Значение  $\alpha_{\text{мин}}$  зависит от длительности экспозиции  $t$  (таблица 3).

П р и м е ч а н и е — Зависимость минимального угла стягивания от длительности экспозиции определяется временем вращения глаза. Для времени  $> 10$  с энергия, попадающая на площадь сетчатки, будет больше, чем

для времени 0,7 с. Этот угол  $\alpha_{\min}$  равен 11 мрад. Для очень продолжительной экспозиции 1000 с и более, когда способность вращения глаза становится доминантой, угол будет больше 100 мрад.

Таблица 3 — Пределные углы стягивания для глаза

Угол	Время экспозиции
$\alpha_{\min} = 1,45$ мрад	для $t < 0,7$ с
$\alpha_{\min} = 2 \cdot t^{3/4}$ мрад	для $0,7 \text{ с} \leq t < 10$ с
$\alpha_{\min} = 11$ мрад	для $t \geq 10$ с
$\alpha_{\max} = 100$ мрад = 0,1 рад	

Большие значения максимального угла стягивания ( $\alpha_{\max}$ ) МВЭ не зависят от размера источника. Значение  $\alpha_{\max}$  не зависит от времени экспозиции  $t$  (таблица 3) и для всех случаев составляет 100 мрад.

Промежуточные значения между минимальным углом стягивания и максимальным углом стягивания влияют на МВЭ из-за опасности теплового воздействия на сетчатку. Значения величин, выражаемых как энергетическая яркость и интегральная по времени яркость, обратно пропорциональны размеру источника. Для описания зависимости МВЭ от размера источника используется корректирующий коэффициент  $C_\alpha$ :

$$\begin{aligned} C_\alpha &= \alpha_{\min} \text{ для } \alpha \leq \alpha_{\min}; \\ C_\alpha &= \alpha \text{ для } \alpha_{\min} < \alpha \leq \alpha_{\max}; \\ C_\alpha &= \alpha_{\max} \text{ для } \alpha_{\max} < \alpha. \end{aligned}$$

Значения предельных углов стягивания необходимы для того, чтобы использовать согласование применения длительности экспозиции, т. е.  $\alpha_{\min} = 1,5$  мрад для одиночных импульсов короче, чем 0,7 с, и  $\alpha_{\min} = 11$  мрад для длительности экспозиции больше, чем 10 с.

Угол стягивания удлиненного источника определяется арифметическим значением максимальных и минимальных углов размера источника. Любой размер угла, больше чем  $\alpha_{\min}$  или меньше 1,5 мрад, должен лимитироваться  $\alpha_{\min}$  или 1,5 мрад соответственно вместо прежнего значения размера.

Угол стягивания источника определяется на расстоянии, при котором производится экспозиция. Наилучшее расстояние, при котором глаз человека способен резко фокусироваться, составляет 100 мм. При меньшем расстоянии изображение источника света будет не сфокусированным и смазанным. Но расстояние меньше 100 мм применяется, поэтому в этом стандарте оно используется для расчета угла стягивания источника.

#### 4.6 Временная база

Любое необходимое согласование со значениями МВЭ базируется на ожидаемой длительности экспозиции. Когда наблюдаются яркие источники, имеющие яркость природных объектов более  $10^4$  кд/м<sup>2</sup>, предельным временем экспозиции будет 0,25 с. Когда МВЭ выражается в Дж/м<sup>2</sup> и ожидается ее действие в течение 8 часов, это свидетельствует о том, что при нормальных экспозиционных условиях этого достаточно, чтобы интегрировать освещенность в ультрафиолетовой спектральной области в течение 8 часов и применить нормы восьмичасовой МВЭ.

#### 4.7 Энергетическая яркость и энергетическая освещенность

В следующих разделах МВЭ характеризуется как энергетическая яркость (соответственно интегральная по времени энергетическая яркость), а в некоторых — как энергетическая освещенность (соответственно энергетическая экспозиция).

Чтобы рассчитать энергетическую освещенность по энергетической яркости при угле наблюдения  $\varepsilon = 0$  (см. 3.29), достаточно последнюю умножить на телесный угол  $\Omega$ , связывающий источник с глазом

$$E = L \cdot \Omega. \quad (21)$$

Эта формула предполагает малый телесный угол  $\Omega$ . Более общее выражение будет таким

$$dE = L \cdot d\Omega. \quad (22)$$

Для малого круглого источника между плоским углом  $\alpha$  и телесным углом  $\Omega$  существует следующее соотношение

$$\Omega = \frac{\alpha^2 \cdot \pi}{4}. \quad (23)$$

Это приводит к следующему соотношению между энергетической освещенностью и энергетической яркостью для угла стягивания  $\alpha$

$$E = L \cdot \frac{\alpha^2 \cdot \pi}{4} = 0,785\alpha^2 \cdot L. \quad (24)$$

Эквивалентные соотношения применяются для интегральной по времени яркости и энергетической экспозиции.

**П р и м е ч а н и е 1** — Прибор, определяющий энергетическую яркость по нормали, измеряет мощность излучения, проходящую через различные апертуры и в определенном заданном угле. В настоящем стандарте, когда применяются эти соотношения, МВЭ выражается через энергетическую яркость, телесный угол  $\Omega$  при измерениях должен быть рассчитан с использованием  $\alpha_{\min}$ .

**П р и м е ч а н и е 2** — Когда величина МВЭ выражается энергетической яркостью по измеренной энергетической освещенности с использованием этих зависимостей, энергетическая освещенность должна быть измерена с телесным углом  $\Omega$ , связанным с наименьшим размером источника  $a$ , но не больше, чем  $(\alpha_{\min}^2 \cdot \pi)/4$ .

#### 4.8 Максимально возможная экспозиция для глаза

##### 4.8.1 Ультрафиолетовый спектральный диапазон

###### 4.8.1.1 Спектральный диапазон между 180 и 400 нм

В спектральном диапазоне между 180 и 400 нм эффективная энергетическая освещенность  $E_{\text{eff}}$  и соответственно энергетическая экспозиция  $H_{\text{eff}}$  рассчитываются по следующим формулам:

$$E_{\text{eff}} = \sum_{180\text{нм}}^{400\text{нм}} E_{\lambda}(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda, \quad (25)$$

соответственно

$$H_{\text{eff}} = \sum_{180\text{нм}}^{400\text{нм}} H_{\lambda}(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda, \quad (26)$$

где  $E_{\lambda}(\lambda)$  — спектральная энергетическая освещенность;

$H_{\lambda}(\lambda)$  — спектральная энергетическая экспозиция;

$S(\lambda)$  — относительная спектральная эффективность (приложение В и рисунок 5);

$\Delta\lambda$  — спектральный интервал.




Рисунок 5 — Относительная спектральная эффективность  $S(\lambda)$

Максимальная допустимая эффективная экспозиция излучения  $H_{\text{eff}}$  равна

$$H_{\text{eff}} = 30 \text{ Дж/м}^2. \quad (27)$$

Для данной эффективной освещенности допустимое время экспозиции  $t_{\text{макс}}$ , в секундах, для экспозиции ультрафиолетового излучения в случае незащищенного глаза определяется по формуле

$$t_{\text{макс}} = \frac{30 \text{ Дж/м}^2}{E_{\text{eff}}}. \quad (28)$$

Время экспозиции можно также определить по таблице 4, в которой дана максимально допустимая эффективная освещенность для длительности экспозиции за день.

Таблица 4 — Максимально допустимая экспозиция УФ излучения

Длительность экспозиции за день	Максимально допустимая освещенность $E_{\text{eff}}$ , В/м <sup>2</sup>	Длительность экспозиции за день	Максимально допустимая освещенность $E_{\text{eff}}$ , В/м <sup>2</sup>
8 ч	0,001	5 мин	0,1
4 ч	0,002	30 с	1
2 ч	0,004	10 с	3
1 ч	0,008	5 с	6
30 мин	0,017	1 с	30
15 мин	0,033	0,5 с	60
10 мин	0,05	0,1 с	300

#### 4.8.1.2 Спектральный диапазон между 315 и 400 нм

Максимально допустимая экспозиция полного излучения в восьмичасовой период в спектральный диапазон между 315 и 400 нм такая

$$H_{\text{УФ}} = 10^4 \text{ Дж/м}^2. \quad (29)$$

Причина — В спектральном диапазоне от 315 до 400 нм ACGIH устанавливает энергетическую экспозицию  $10^4 \text{ Дж/м}^2$ , ограниченную длительностью 1000 с, а при большей длительности — значение энергетической экспозиции  $10 \text{ Дж/м}^2$ .

#### 4.8.2 Видимый и инфракрасный спектральные диапазоны

Следующие три опасные функции могут быть названы так: тепловая опасность клетчатки, фотохимическая светло-голубая опасность клетчатки, радиационная инфракрасная опасность для роговицы и хрусталика. Наибольшее ограничение каждого из трех воздействий вносит источник излучения.

Значения максимально допустимой экспозиции 4.8.2.1 и 4.8.2.2 усреднены для стандартного диаметра зрачка по 4.3.

##### 4.8.2.1 Термальная опасность клетчатки (от 380 до 1400 нм)

Определение эффективной яркости  $L_{\text{RTN}}$  источника для диапазона от 380 до 1400 нм производится по следующей формуле

$$L_{\text{RTN}} = \sum_{380\text{nm}}^{1400\text{nm}} L_{\lambda}(\lambda) \cdot R(\lambda) \cdot \Delta\lambda, \quad (30)$$

где  $L_{\lambda}(\lambda)$  — спектральная энергетическая яркость;

$R_{\lambda}(\lambda)$  — функция тепловой опасности клетчатки (см. приложение А и рисунок 6);

$\Delta\lambda$  — спектральный интервал.

Чтобы защитить клетчатку глаза человека от вреда теплового воздействия, значение максимально допустимой эффективной яркости  $L_{\text{RTN}}$  при длительности экспозиции  $t$ :

$$10 \text{ с} < t \quad L_{\text{RTN}} = \frac{2,8 \cdot 10^4}{C_{\alpha}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}; \quad (31)$$

$$18 \text{ мкс} \leq t \leq 10 \text{ с} \quad L_{RTH} = \frac{5 \cdot 10^4}{C_\alpha \cdot t^{1/4}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}; \quad (32)$$

$$t < 18 \text{ мкс} \quad L_{RTH} = \frac{5 \cdot 10^4}{C_\alpha \cdot t^{1/4}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}, \quad (33)$$

где  $t$  — длительность экспозиции в секундах;  
 $C_\alpha$  — корректирующий коэффициент согласно 4.5 в радианах.




Рисунок 6 — Функция тепловой опасности клетчатки  $R(\lambda)$  и функция светло-голубой опасности клетчатки  $B(\lambda)$

Максимально допустимая энергетическая яркость определяется с использованием этих функций в диапазоне длин волн между 1050 и 1150 нм для  $\alpha_{\min}$  и  $\alpha_{\max}$  соответственно (рисунок 7).




Рисунок 7 — Зависимость максимально допустимой энергетической яркости от времени при значениях  $L_{IR}$  и  $L_{RTH}$

Для любого источника со стягиваемым углом  $\alpha$  большим, чем 0,1 рад, эти предельные значения рассчитываются так:

$$10 \text{ с} < t \quad L_{\text{RTH}} = 2,8 \cdot 10^5 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}} ; \quad (34)$$

$$18 \text{ мкс} \leq t \leq 10 \text{ с} \quad L_{\text{RTH}} = \frac{5 \cdot 10^5}{t^{1/4}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}} ; \quad (35)$$

$$t < 18 \text{ мкс} \quad L_{\text{RTH}} = \frac{412}{t^{0,9}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}} , \quad (36)$$

где  $t$  — время экспозиции в секундах.

Для инфракрасных источников со слабыми визуальными стимулами, неадекватными, чтобы произвести зрительное ощущение, эффективная инфракрасная энергетическая яркость  $L_{\text{IR}}$  определяется по следующей формуле (слабый визуальный стимул здесь такой, у которого максимальная яркость, усредненная в круглом поле зрения с углом 0,011 рад, составляет меньше, чем 10 кд/м<sup>2</sup>)

$$L_{\text{IR}} = \sum_{380 \text{ нм}}^{1400 \text{ нм}} L_{\lambda}(\lambda) \cdot R(\lambda) \cdot \Delta\lambda , \quad (37)$$

где  $R(\alpha)$  — весовая функция тепловой опасности клетчатки (см. приложение А и рисунок 6);

$L_{\lambda}(\lambda)$  — спектральная энергетическая яркость источника.

Чтобы защитить клетчатку глаза человека от вреда теплового воздействия, значение максимально допустимой эффективной инфракрасной яркости  $L_{\text{IR}}$  должно быть

$$t \geq 10 \text{ с} \quad L_{\text{IR}} = \frac{6000}{C_{\alpha}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}} , \quad (38)$$

где  $C_{\alpha}$  — корректирующий коэффициент согласно 4.5 в радианах.

Вид функции для  $\alpha_{\min}$  и соответственно  $\alpha_{\max}$  в диапазоне длин волн между 1050 и 1150 нм показан на рисунке 7.

Для длительности экспозиции короче 10 с применяют уравнения (32) и (33).

#### 4.8.2.2 Фотохимическая светло-голубая опасность клетчатки (от 300 до 700 нм)

Определение эффективной светло-голубой энергетической яркости  $L_{\text{B}}$  источника производится по следующей формуле

$$L_{\text{B}} = \sum_{300 \text{ нм}}^{700 \text{ нм}} L_{\lambda}(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda , \quad (39)$$

где  $L_{\lambda}(\lambda)$  — спектральная энергетическая яркость и весовая функция светло-голубой опасности (см. приложение А и рисунок 6).

Чтобы защитить клетчатку глаза человека от вреда воздействия светло-голубого излучения, значение максимально допустимой эффективной инфракрасной яркости  $L_{\text{B}}$  должно быть:

$$t \leq 10000 \text{ с} \quad L_{\text{B}} = \frac{1 \cdot 10^6}{t} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}} , \quad (40)$$

где  $t$  — время экспозиции в секундах, и

$$t > 10000 \text{ с} \quad L_{\text{B}} = 100 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}} . \quad (41)$$

**П р и м е ч а н и е** — Для длительности экспозиции короче 10 с предельные значения тепловой опасности клетчатки  $L_{\text{RTH}}$  обычно меньше, чем предельные значения для светло-голубой опасности.

Когда (32) не удовлетворяет испытаниям, максимальная длительность  $t_{\max}$  определяется по формуле

$$t_{\max} = \frac{1 \cdot 10^6 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}}{L_{\text{B}}} . \quad (42)$$

## ГОСТ Р МЭК/ТО 60825-9—2009

Для определения эффективной светло-голубой освещенности  $E_B$  пользуются следующей формулой

$$E_B = \sum_{300\text{ нм}}^{700\text{ нм}} E_\lambda(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda, \quad (43)$$

где  $E_\lambda(\lambda)$  — спектральная энергетическая освещенность,  $B(\lambda)$  — весовая функция светло-голубой опасности сетчатки (см. приложение А и рисунок 6) и  $\Delta\lambda$  — спектральный интервал.

Чтобы защитить клетчатку глаза человека от вреда воздействия светло-голубого излучения при угле стягивания источника  $\alpha < 0,011$  рад, значение максимально допустимой эффективной светло-голубой энергетической освещенности  $L_B$  должно быть:

$$t \leq 10000 \text{ с} \quad E_B = \frac{100 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}}{t}; \quad (44)$$

$$t > 10000 \text{ с} \quad E_B = 0,01 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}, \quad (45)$$

где  $t$  — длительность экспозиции в секундах.

Когда проводить расчеты длительности по формуле (44) не представляется возможным, это время  $t_{\max}$  определяется по формуле

$$t_{\max} = \frac{100 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2}}{E_B}. \quad (46)$$

### 4.8.2.3 Инфракрасная радиационная опасность для роговицы и хрусталика глаза (от 780 до 3000 нм)

Чтобы избежать опасности теплового воздействия на роговицу и по возможности уменьшить воздействие на хрусталик глаза (вызывающее катаракту), в спектральном диапазоне между 780 и 3000 нм полную энергетическую освещенность  $E_{IR}$  ограничивают:

$$t \geq 1000 \text{ с} \quad E_{IR} = 100 \text{ Вт}/\text{м}^2; \quad (47)$$

$$t < 1000 \text{ с} \quad E_{IR} = \frac{18 \cdot 10^4}{t^{3/4}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}, \quad (48)$$

где  $t$  — длительность экспозиции в секундах.

При холодной окружающей среде эти пределы могут быть увеличены до 400 Вт/м<sup>2</sup> при 0 °С и 300 Вт/м<sup>2</sup> при 10 °С, когда инфракрасные источники используют тепловое излучение.

Значения максимально допустимой экспозиции этого раздела усреднены для стандартного диаметра зрачка по 4.3, однако апертуру измерений выбирают согласно таблице 2.

### 4.8.3 Общее представление о максимально возможной экспозиции глаз

Таблица 5 дает общее представление о значениях максимально возможной экспозиции для глаза.

Т а б л и ц а 5 — Максимально возможная экспозиция глаза

Свойство и весовые функции	Длина волны $\lambda$ , нм	Длительность экспозиции $t$ , с				
		$10^{-9}$ — $1,8 \cdot 10^{-5}$	$1,8 \cdot 10^{-5}$ — $10$	$10$ — $10^3$	$10^3$ — $10^4$	$10^4$ — $3 \cdot 10^4$
$H_{\text{eff}} = \sum_{180\text{ нм}}^{400\text{ нм}} H_\lambda(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda$	180 до 400	30 Дж/м <sup>2</sup>				
$H_{\text{yf}} = \sum_{315\text{ нм}}^{400\text{ нм}} H_\lambda(\lambda) \cdot \Delta\lambda$	315 до 400	10 <sup>4</sup> Дж/м <sup>2</sup>				
$L_B = \sum_{300\text{ нм}}^{700\text{ нм}} L_\lambda(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot \Delta\lambda$	300 до 700	$1 \cdot 10^6/t$ , Вт/м <sup>2</sup> · ср			$100 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}$	

Окончание таблицы 5

Свойство и весовые функции	Длина волны $\lambda$ , нм	Длительность экспозиции $t$ , с				
		$10^{-9}$ — $1,8 \cdot 10^{-5}$	$1,8 \cdot 10^{-5}$ — $10$	$10$ — $10^3$	$10^3$ — $10^4$	$10^4$ — $3 \cdot 10^4$
$L_{\text{RTH}} = \sum_{380\text{нм}}^{1400\text{нм}} L_\lambda(\lambda) \cdot R(\lambda) \cdot \Delta\lambda$	380 до 1400	$\frac{412}{C_\alpha \cdot t^{0,9}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}$	$\frac{5 \cdot 10^4}{C_\alpha \cdot t^{1/4}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}$	$\frac{2,8 \cdot 10^4}{C_\alpha} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}$		
$L_{\text{IR}} = \sum_{380\text{нм}}^{1400\text{нм}} L_\lambda(\lambda) \cdot R(\lambda) \cdot \Delta\lambda$	780 до 1400 Яркость < 10 кд/м <sup>2</sup>			$\frac{6000}{C_\alpha} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}$		
$E_{\text{IR}} = \sum_{780\text{нм}}^{3000\text{нм}} E_\lambda(\lambda) \cdot \Delta\lambda$	780 до 3000		$\frac{18 \cdot 10^4}{t^{3/4}} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$		100 Вт/м <sup>2</sup>	

#### 4.9 Максимально возможная экспозиция для кожи

##### 4.9.1 Ультрафиолетовый спектральный диапазон (от 180 до 400 нм)

В ультрафиолетовом спектральном диапазоне между 180 и 400 нм эффективная энергетическая освещенность  $E_{\text{eff}}$ , соответственно экспозиция излучения  $H_{\text{eff}}$  рассчитываются по следующим весовым формулам:

$$E_{\text{eff}} = \sum_{180\text{нм}}^{400\text{нм}} E_\lambda(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda, \quad (49)$$

соответственно

$$H_{\text{eff}} = \sum_{180\text{нм}}^{400\text{нм}} H_\lambda(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda, \quad (50)$$

где  $E_\lambda(\lambda)$  — спектральная освещенность;

$H_\lambda(\lambda)$  — спектральная экспозиция излучения;

$S(\lambda)$  — относительная спектральная эффективность (см. приложение В и рисунок 5);

$\Delta\lambda$  — спектральный интервал.

Максимальная допустимая эффективная экспозиция излучения  $H_{\text{eff}}$  равна

$$H_{\text{eff}} = 30 \text{ Дж/м}^2. \quad (51)$$

Для данной эффективной освещенности допустимое время экспозиции  $t_{\text{макс}}$  в секундах для экспозиции ультрафиолетового излучения в случае незащищенной кожи определяется так

$$t_{\text{макс}} = \frac{30 \text{ Дж/м}^2}{E_{\text{eff}}}. \quad (52)$$

Время экспозиции можно также определить по таблице 4.

##### 4.9.2 Видимый и инфракрасный спектральные диапазоны

Чтобы защитить кожу от теплового вредного воздействия в спектральном диапазоне между 380 и 3000 нм, максимальная возможная экспозиция  $H$  для длительности экспозиции  $t < 10$  с должна быть равна

$$H = 2 \cdot 10^4 \cdot t^{1/4} \text{ Дж/м}^2, \quad (53)$$

где  $t$  — длительность экспозиции в секундах. Этот предел предохраняет от тепловых ожогов кожи.

Не установлен предел для длительности экспозиции более 10 с, поэтому нормальная реакция организма будет определять предел действия излучения. Предельные значения длительностей экспозиции доминируют при тепловых воздействиях.

#### 4.10 Фотометрические свойства

Для некоторых источников излучения эмиссия характеризуется фотометрическими свойствами (обычно для фотопропускного зрения). Если эмиссия главным образом монохроматическая, то соответствующее радиометрическое свойство может быть рассчитано через фотометрические свойства с учетом относительной спектральной эффективности  $V(\lambda)$  (см. приложение С) и максимальной спектральной эффективности излучения  $K_m$  (см. 3.27). Для широкополосных источников этот расчет невозможен, если спектральное распределение эмиссии неизвестно.

### 5 Измерения

#### 5.1 Условия измерений

Измерения должны проводиться при следующих условиях:

5.1.1 Точки в пространстве, доступные человеку в условиях экспозиции, необходимо предвидеть и оценить их степень риска.

Когда устанавливается экспозиция для глаза в диапазоне длин волн от 380 до 1400 нм, минимальное расстояние измерительной апертуры от видимого источника должно быть связано с минимальным расстоянием наблюдателя при измерениях. Однако оно не должно быть меньше 100 мм. Угол стягивания  $\alpha$  должен определяться на некотором расстоянии от действительного источника.

5.1.2 Приемник излучения измерительного прибора так располагают и так ориентируют, чтобы получить максимальный результат регистрации излучения и усреднить результаты по круглому водному пятну измерительной апертуры согласно таблице 2.

5.1.3 При нахождении  $L_{RTH}$  и  $L_{IR}$  в случае видимых источников с углом стягивания  $\alpha$  больше, чем  $\alpha_{min}$ , при расчете МВЭ круглая измерительная апертура диаметром 7 мм (см. также 4.2 и 4.3) и эффективный угол приближаются к  $\alpha_{min}$ . Для определения горячего пятна его надо сканировать.

5.1.4 При нахождении  $L_{RTH}$  и  $L_{IR}$  в случае видимых источников с углом стягивания  $\alpha$  меньше, чем  $\alpha_{min}$ , при расчете МВЭ круглая измерительная апертура диаметром 7 мм (см. также 4.2 и 4.3) и эффективный угол приближаются к  $\alpha_{min}$ .

5.1.5 Время, зависимое от  $\alpha_{min}$ , необходимо только при расчетах времени экспозиции между 0,7 с и 10 с, где оно является влияющей величиной. В большинстве случаев будет достаточно применять источники со следующими двумя углами: 1,5 мрад и 11 мрад.

5.1.6 Светло-голубая опасность сетчатки должна определяться с углами, равными  $\alpha_{min}$ . Так как светло-голубая опасность сетчатки наиболее заметна при больших временах экспозиции (больше, чем 10 с), в большинстве случаев достаточно использовать источник с углом приема 11 мрад.

5.1.7 В случае, когда источник состоит из множества точек или линий или источник неравномерного излучения с углом стягивания больше  $\alpha_{min}$  и работает в диапазоне длин волн от 380 до 1400 нм, при измерении или нахождении тепловой опасности клетчатки необходимо измерять каждую точку или группу точек, чтобы быть уверенным в выполнении ограничений МВЭ для каждого угла  $\alpha$  каждого участка излучения, где  $\alpha_{min} \leq \alpha \leq \alpha_{max}$ . Также хорошо отвечает согласованным требованиям во всех возможных положениях и не превышает  $\alpha_{max}$ .

5.1.8 Для нахождения МВЭ величина стягиваемого источником угла  $\alpha$  определяется значением наименьшего и наибольшего размера источника. В расчетах наименьшее значение никогда не берется меньше, чем  $\alpha_{min}$ , а наибольшее значение никогда не берется больше, чем  $\alpha_{max}$ .

5.1.9 МВЭ в диапазоне длин волн от 380 до 1400 нм в приложении к коже определяется приемником, имеющим отсчеты, пропорциональные косинусу угла падающего излучения.

#### 5.2 Методы измерений

Методы измерений, описанные далее, являются по возможности упрощенными методами. Могут использоваться любые другие эквивалентные методы. В этих измерениях должны использоваться подходящие измерительные средства с известными неопределенностями измерений.

##### 5.2.1 Измерение (интегральной по времени) энергетической яркости

Как дано в определении, (интегральная по времени) энергетическая яркость  $L$  ( $L_i$ ) может быть определена (рисунок 8) измерением мощности излучения, проходящего через заданную апертуру измерений, имеющую площадь  $A$ , найденную на расстоянии измерений. Плоский угол обуславливает часть излучения источника, в которой излучение усредняется. Этот плоский угол  $\alpha_a$  фактически определяет согласованный телесный угол  $\Omega$  измеряемого места. Для малых круглых источников может быть использовано уравнение (23) для соотношения плоского угла  $\alpha$  и телесного угла  $\Omega$ .




Рисунок 8 — Условия измерения для определения (интегральной по времени) яркости

Яркость источника рассчитывается через мощность излучения  $P$ , проходящего через апертуру измерений, имеющую площадь  $A$  и телесный угол  $\Omega$

$$L = P/(\Omega \cdot A). \quad (54)$$

Интегральная по времени яркость  $L_i$  измеряется тем же путем, однако вместо измерения мощности излучения  $P$  измеряют энергию излучения  $Q$

$$L = Q/(\Omega \cdot A). \quad (55)$$

## 5.2.2 Измерение размеров видимого источника

### 5.2.2.1 Открытые источники

В большинстве случаев физические размеры источников излучения известны. В этих случаях размеры видимого источника равны размерам источника.

Когда размеры источника неизвестны и источник не поддается измерениям, источник изображается, например, линзой. Как пример, такой метод показан на рисунке 9. Линза с фокусным расстоянием  $f$  имеет диаметр, достаточный, чтобы перехватывать полную испускаемую радиацию источника. В случаях, где это невозможно, минимальный диаметр  $d_l$  линзы получается из следующего соотношения

$$d_l = 7 \text{ мм} \cdot (g/100 \text{ мм}), \quad (56)$$

где  $g$  — расстояние от (первая главная плоскость) линзы до источника. Эти размеры показаны на рисунке 9.




Рисунок 9 — Определение угла стягивания источника

Если  $b$  — расстояние от изображения до (вторая главная плоскость) линзы, то диаметр  $d$  источника определяется соотношением

$$d = d' \cdot (g/b), \quad (57)$$

где  $d'$  — диаметр изображения в плоскости изображения. Для определения  $d'$  следует руководствоваться методами 5.2.2.3 и 5.2.2.4.

### 5.2.2.2 Комбинация источник/линза

Если излучатель состоит из соединения источника и оптического элемента (например, линзы и/или зеркало), то расстояние от источника до линзы, фокусное расстояние оптического элемента и положение действительной плоскости оптического элемента неизвестны. В этом случае можно использовать рисунок 10, чтобы определять угол, стягиваемый источником. Диаметр второй линзы должен быть больше, чем диаметр комплекта излучателя. Для определения  $d'$  следует пользоваться методами 5.2.2.3 и 5.2.2.4.

Увеличение  $M$  источника определяется как  $M = 1 - \frac{a}{f_0} - \frac{b}{f} \cdot \left(1 - \frac{a}{f_0}\right) - \frac{b}{f_0}$ , где  $f_0$  — фокусное расстояние линзы комплекта излучателя, а  $a$  — расстояние между правой и соответственно левой главной плоскостью двух линз. Определение размера изображения  $d'$  с линзами разного фокусного расстояния  $f$  и различного расстояния  $a$  между двумя линзами осложнено тем, что имеются две неизвестных величины  $f_0$  и  $d$ , которые должны быть установлены. Если  $a$  достаточно большое, то нет необходимости определять отдельно точное положение главной плоскости в неизвестной линзе, так как это едва ли внесет вклад в погрешность измерений.




Рисунок 10 — Определение угла стягивания источника

### 5.2.2.3 Источник с круговой симметрией

Приемная система используется с круглой апертурой перед ней. При измерениях диаметр приемника и апертура должны быть больше изображения источника. При измерении полной мощности эта сборка располагается в плоскости изображения источника и центрирована относительно оптической оси.

Диаметр апертуры уменьшается до тех пор, пока проходящая через апертуру мощность не станет равной 63 % полной мощности. Рекомендуется повторять измерение диаметра пучка несколько раз. Диаметр апертуры этого положения определяет диаметр пучка в этом положении. Измеряется только минимальный диаметр изображения, если апертура позиционируется в плоскости резкого изображения источника. Рекомендуется повторять измерения диаметра пучка несколько раз в разных местах пространства предполагаемого положения плоского изображения.

### 5.2.2.4 Удлиненные источники

В случае прямоугольного и другого удлиненного источника метод определения размера пучка соответствует методу круглых источников. Однако вместо круглой апертуры используется прямоугольная апертура, если она перекрывает 63 % полной проходящей мощности. Такие некруговые источники обычно имеют два предпочтительных направления, в которых стороны прямоугольника параллельны. Предпочтительное направление определяется наименее возможным пучком по ширине и ортогональному направлению. Предпочтительные направления определяются с самого начала; это может быть сделано поворотом щели в плоскости, перпендикулярной плоскости распространения пучка.

Для того, чтобы определить наименее возможную неперпендикулярность, которая определяет 63 % полной мощности, рекомендуется использовать повторяющийся метод. При измерении полной мощности прямоугольная апертура в плоскости приемника должна быть достаточно большой, но не влиять на предельное значение мощности, проходящей в любом другом направлении. Приемник и прямоугольный пучок должны быть центрированы по оптической оси в направлении распространения пучка.

Теперь ширина прямоугольника может быть уменьшена в одном размере до корня квадратного из 0,63, т. е. 0,79 полной мощности, проходящей через прямоугольник. Для того, чтобы проверить центрирование прямоугольной апертуры к пучку в случае источника неравномерной яркости, прямоугольник следует передвигать и поворачивать в разных направлениях. Эта процедура повторяется до тех пор, пока наименее возможная ширина будет обнаружена.

Такая же процедура должна быть повторена для второй предполагаемой стороны прямоугольника.

Обе операции повторяются до тех пор, пока результаты определения ширины и длины изображения источника (прямоугольного) не будут изменяться.

### 5.2.3 Определение стягиваемого угла

Стягиваемый угол определяется на расстоянии, которое предполагается использовать при установлении экспозиции от видимого источника. Это расстояние должно быть не меньше 100 мм.

Стягиваемый угол источника определяется отношением диаметра источника  $d$  к расстоянию наблюдения. Минимальное значение расстояния наблюдения задается предполагаемым минимальным значением расстояния аккомодации и равно 100 мм. В случае удлиненного источника устанавливаются два стягиваемых угла: один для короткого размера, а другой — для длинного размера. На рисунке 9 угол  $\alpha$  стягивается изображением, получаемым линзой, и может быть определен так

$$\alpha = \arctg (d'/b). \quad (58)$$

Это может быть углом, который стягивается глазом, если расстояние видимости будет  $g$ . Стягиваемый угол варьируется расстоянием видимости  $g'$ :

$$\alpha = (d'/b) \cdot (g/g'). \quad (59)$$

На рисунках 9 и 10 угол  $\alpha$  стягивается изображением, получаемым линзой, и может определяться  $\alpha = d'/b$ .

## Приложение А

**Спектральная функция светло-голубой опасности и тепловой опасности  
клетчатки согласно ICNIRP**

Длина волны, нм	Функция $B(\lambda)$ светло-голубой опасности	Функция $R(\lambda)$ тепловой опасности клетчатки
300—380	0,01	—
380	0,01	0,1
385	0,013	0,13
390	0,025	0,25
395	0,05	0,5
400	0,10	1,0
405	0,20	2,0
410	0,40	4,0
415	0,80	8,0
420	0,90	9,0
425	0,95	9,5
430	0,98	9,8
435	1,00	10,0
440	1,00	10,0
445	0,97	9,7
450	0,94	9,4
455	0,90	9,0
460	0,80	8,0
465	0,70	7,0
470	0,62	6,2
475	0,55	5,5
480	0,45	4,5
485	0,40	4,0
490	0,22	2,2
495	0,16	1,6
500	0,10	1,0
> 500—600	$10^{0,02 \cdot (450 - \lambda)*}$	1
> 600—700	0,001	1
> 700—1050	—	$10^{0,002 \cdot (700 - \lambda)*}$
> 1050—1150	—	0,2
> 1150—1200	—	$0,2 \cdot 10^{0,02 \cdot (1150 - \lambda)*}$
> 1200—1400	—	0,02

\* Длина волны  $\lambda$ , нм.

## Приложение В

## Пределы ультрафиолетовой экспозиции и спектральных весовых функций согласно ICNIRP

Длина волны, нм	Максимально возможная экспозиция, Дж/м <sup>2</sup>	Относительная спектральная эффективность $S(\lambda)$	Длина волны, нм	Максимально возможная экспозиция, Дж/м <sup>2</sup>	Относительная спектральная эффективность $S(\lambda)$
180	2500	0,012	310	2000	0,015
190	1600	0,019	313	5000	0,0060
200	1000	0,030	315	10000	0,0030
205	590	0,051	316	13000	0,0024
210	400	0,075	317	15000	0,0020
215	320	0,095	318	19000	0,0016
220	250	0,120	319	25000	0,0012
225	200	0,150	320	29000	0,0010
230	160	0,190	322	45000	0,00067
235	130	0,240	323	56000	0,00054
240	100	0,300	325	60000	0,00050
245	83	0,360	328	68000	0,00044
250	70	0,430	330	73000	0,00041
254	60	0,500	333	81000	0,00037
255	58	0,520	335	88000	0,00028
260	46	0,650	340	110000	0,00028
265	37	0,810	345	130000	0,00024
270	30	1,000	350	150000	0,00020
275	31	0,960	355	190000	0,00016
280	34	0,880	360	230000	0,00013
285	39	0,770	365	270000	0,00011
290	47	0,640	370	320000	0,000093
295	56	0,540	375	390000	0,000077
297	65	0,460	380	470000	0,000064
300	100	0,300	385	570000	0,000053
303	250	0,120	390	680000	0,000044
305	500	0,060	395	830000	0,000036
308	1200	0,026	400	1000000	0,000030

## Приложение С

**Относительная спектральная световая эффективность согласно МЭК**

Длина волны, нм	Относительная спектральная световая эффективность фотопического зрения $V(\lambda)$	Длина волны, нм	Относительная спектральная световая эффективность фотопического зрения $V(\lambda)$
380	0,0000	580	0,870
390	0,0001	590	0,757
400	0,0004	600	0,631
410	0,0012	610	0,503
420	0,0040	620	0,381
430	0,0116	630	0,265
440	0,023	640	0,175
450	0,038	650	0,107
460	0,060	660	0,061
470	0,091	670	0,032
480	0,139	680	0,017
490	0,208	690	0,0082
500	0,323	700	0,0041
510	0,503	710	0,0021
520	0,710	720	0,00105
530	0,862	730	0,00052
540	0,954	740	0,00025
550	0,995	750	0,00012
555	1,0002	760	0,00006
560	0,995	770	0,00003
570	0,952	780	0,000015

**Приложение D****Спектр действия**

Биоэффективная мера чувствительности глаза и кожи к ультрафиолетовому и инфракрасному излучению значительно отличается по длине волны. Следовательно, различие «спектра действия» проявляется в установлении зависимости от дозы. В фотобиологии термин «спектр действия» — это относительная спектральная эффективность на различных длинах волн, вызывающая биологический эффект. МВЭ в настоящем стандарте устанавливает «пакет безопасных режимов» различных спектров действия. В УФ-излучении кривая спектра действия содержит безопасные режимы, например порог экспозиционной дозы (энергетической экспозиции) в диапазоне возможного возникновения минимальной эритемы и кератоконъюнктивитов. Взаимодействие означает, что энергетическая освещенность  $E$  и длительность экспозиции  $t$  имеют взаимные влияния, а постоянное произведение  $E$  и  $t$  (т. е. экспозиция излучения  $H$ ) определяет данный эффект. Там, где биологические эффекты вызываются разными спектрами действия, необходимо оценивать их отдельно по данным, которые здесь представлены.

Директива по безопасным режимам имеет некоторый запас по безопасности, чтобы защитить всех, в том числе индивидуумов с повышенной чувствительностью. Точное значение этого запаса не может быть дано, но для персон со светлой пигментацией оно варьируется примерно от 3 до 20 единиц спектральной плотности излучения.

**D.1 Эритема (кожи)**

Порог чувствительности для эритемы (например, покраснение кожи от солнечного ожога) зависит от анатомического строения, длины волны и времени между экспозицией и реакцией. Кроме того, различия в значении меры чувствительности должны устанавливаться по отличительным признакам в клинических условиях, при которых минимальная эритема определяется с помощью радиометрической измерительной техники. Эритема есть нормальная фотохимическая реакция кожи на чрезмерное воздействие излучения в УФ-С и УФ-В диапазонах. УФ-А, добавленная к УФ-В, может значительно увеличить эритемную реакцию. Этот синергический эффект двух спектральных диапазонов известен как фотоаугментация.

Спектр действия для различных уровней эритемы очень различен. При наиболее жестком случае эритемы максимум чувствительности находится между 290 и 300 нм. Минимальная эритемная доза (МЭД) по публикациям [6—8] для чистой кожи светлой пигментации составляет от 60 до 300 Дж/м<sup>2</sup>. Эти данные МЭД предлагают для этого типа кожи предельное значение экспозиции приблизительно в от 1,3 до 6,5 раз меньше, чем значения МЭД. Пигментация кожи и «кондиционирование» (утолщение слоя роговицы и дубление) могут увеличить МЭД на несколько единиц по абсолютной величине.

Экспериментальный спектр действия для разного типа кожи представлен в таблице D.1. Когда значение взвешивается относительным спектром действия, мера чувствительности дозы по абсолютной величине должна быть 250 Дж · м<sup>-2</sup>.

Значение максимальной допустимой экспозиции в настоящем стандарте основано на значениях для чувствительности кожи.

**Т а б л и ц а D.1 — Относительный спектр действия для формирования эритемы**

Диапазон длин волн, нм	Относительный спектр действия для чувствительной кожи	Относительный спектр действия для среднечувствительной кожи
250—290	1	
> 298—328	$10^{0,094 \cdot (298 - \lambda)^*}$	
> 328—380	$10^{0,015 \cdot (140 - \lambda)^*}$	$10^{0,029 \cdot (230 - \lambda)^*}$

\* Длина волны  $\lambda$ , нм.

**D.2 Пигментация (кожи)**

Ультрафиолетовое излучение обычно вызывает пигментацию кожи (дубление). Пигментация восстанавливает чувствительность кожи к УФ-излучению поглощением радиации пигментом кожи.

Экспериментальный спектр действия для разных типов кожи представлен в таблице D.2. Когда значение взвешивается относительным спектром действия, мера чувствительности дозы по абсолютной величине должна быть 450 Дж · м<sup>-2</sup>.

## ГОСТ Р МЭК/ТО 60825-9—2009

Таблица D.2 — Относительный спектр действия для пигментации

Диапазон длин волн, нм	Относительный спектр действия для чувствительной кожи	Относительный спектр действия для среднечувствительной кожи
250—290	1	
> 298—328	$10^{0,094 \cdot (298 - \lambda)^*}$	
> 328—380	$10^{0,015 \cdot (155 - \lambda)^*}$	$10^{0,0077 \cdot (4 + \lambda)^*}$

\* Длина волны  $\lambda$ , нм.

### D.3 Преждевременное старение кожи и рак кожи

Чрезмерные повторные экспозиции ультрафиолетового излучения от солнца или от ультрафиолетовых облучателей могут привести к преждевременному старению кожи скорее всего потому, что увеличивается риск развития кожных опухолей. Относительная эффективность различных длин волн, вызывающая преждевременное старение кожи и кожные опухоли, в настоящее время детально не известна. Однако изучение на животных указывает на то, что спектр действия для немеланомного типа кожи может способствовать доброкачественным опухолям за счет спектра действия эритемы. Экспериментальные изучения кожи мышей указывают на то, что УФ-В, как и УФ-А, комплектуют онкогенное вещество, имеющее отношение к сквамозному раку кожи с высочайшей эффективностью в УФ-В диапазоне. Различные эксперименты последних лет показывают, что ожоги солнца, особенно в детстве, но также в состоянии зрелости, провоцируют риск злокачественной меланомы кожи. Злокачественная меланома наиболее летальная форма рака кожи. Точная количественная доза воздействия для разных форм рака кожи до сих пор не установлена. Имеют место индивидуальные особенности человека. Определенные фенотипы с низкосортной кожей, обладающие слабой способностью проявлять пигментацию и так далее, более предрасположены для развития рака кожи.

### D.4 Фотокератоконъюнктивит (глаз)

Актиничное УФ-излучение (УФ-В и УФ-С) сильно поглощается роговой оболочкой глаза и конъюнктивой (слизистая оболочка глаза). Передозировка этих тканей является причиной фотокератоконъюнктивита, как правило, от вспышки дуги сварочного агрегата, дуговых ламп и т. д. Конъюнктивиты имеют тенденцию развиваться медленно и сопровождаются эритемой кожи лица, окружающей веки. Некоторые люди имеют ощущение постороннего тела или песка в глазах, что может квалифицироваться как фотофобия (светобоязнь), слезотечение и тонический блефароспазм различной степени тяжести. Острые симптомы продолжаются от 6 до 74 часов, и дискомфорт исчезает обычно в течение 48 часов. Установленные требования по предельной экспозиции на длинах волн между 180 и 305 нм примерно от 1,3 до 4,6 раз меньше, чем порог минимального изменения [9].

Максимальная чувствительность человеческого глаза проявляется на 270 нм. Отклик на длинах волн (относительный спектр действия) между 220 и 310 нм не очень большой, как при эритеме с мерой чувствительности от 4 до 140 Дж/м<sup>2</sup>. Повреждения роговицы в диапазоне длин волн УФ-А не наблюдаются при требуемом уровне, не превышающем 140 Дж/м<sup>2</sup>.

### D.5 Катаракта (глаз)

Длины волн больше 295 нм могут проходить через роговицу и поглощаться хрусталиком глаза. Временное и постоянное помутнения хрусталика глаза (катаракты) могут быть вызваны у кроликов и обезьян при экспозиции УФ-излучения, имеющего длины волн в интервале от 295 до 320 нм. Мера чувствительности к временному помутнению весьма значительно зависит от длины волны [10], при экспозиции от 1,5 до 140 Дж/м<sup>2</sup>. Пороги для долговременных помутнений обычно в два раза превышают пороги для преходящих помутнений.

Также известны случаи образования катаракты (наведенная катаракта) при длительном воздействии теплового излучения с высоким уровнем инфракрасного излучения. Чтобы избегать возможных замедленных эффектов на хрусталике глаза, полная энергетическая освещенность при длинах волн больше 780 нм должна лимитироваться 100 Вт/м<sup>2</sup> для очень длинной (>1000 с) экспозиции. Повышение температуры в глазу способствует появлению катаракты от инфракрасного излучения. Энергия, поглощенная роговицей, радужной оболочкой и хрусталиком глаза, способствует подъему температуры. Это повышение должно быть меньше, чем 1 К.

### D.6 Ретинальное фотохимическое повреждение (глаз)

При экспозиции голубого света, главным образом в диапазоне длин волн меньше 500 нм, известны случаи фотохимического повреждения сетчатки. Этот эффект описывается функцией светло-голубой опасности (см. приложение А).

### Библиография

- [1] ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist), 1997 TLVs and BEIs; Threshold limit values for chemical substances and physical agents; Biological Exposure Indices, Cincinnati, ACGIH, 1997
- [2] Duchêne A. S. e. a. IRPA (International Radiation Protection Association) Guidelines on protection against non-ionising radiation//Pergamon Press —New York, 1991
- [3] INCIRP (International Comission on Non-Ionising Radiation Protection): Guidelines of limits of exposure to broad-band incoherent optical radiation (0,38 to 3  $\mu\text{m}$ )//Health Physics 73 (1997)—539—554
- [4] IRPA/INIRC (International Non-Ionising Radiation Committee): Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths between 180 nm and 400 nm (Incoherent optical radiation)//Health Physics — Vol. 49 (1985), 331-340 and 56 (1989) — 971—972
- [5] Reeves P., JOSA 4, 35-43 (1920)
- [6] Everett M. A., Olson R. L., Sayer R. M. Ultraviolet erythema//Arch. Dermatol. 92 (1965) — 713—729
- [7] Freeman R. G., Owens D. W., Knox J. M., Hudson H. T. Relative energy requirements for an erythema response of the skin to monochromatic wavelengths for ultraviolet present in the solar spectrum//J. Invest. Dermatol. 47 (1966) — 586—592
- [8] Parrish J. A., Jaenicke K. F., Anderson R. R. Erythema and melanogenesis action spectra of normal human skin//Photochem. Photobiol. 36 (1982) — 187—191
- [9] Pitts D. G., Tredici T. J. The effects ultraviolet on the eye//Am. Ind. Hyg. Ass. J. 32 (1971) — 235—246
- [10] Pitts D. G., Cullen A. P., Hacker P. D. Ocular ultraviolet effects from 295 nm to 400 nm in the rabbit eye//Nat. Inst. Occ. Safety and Health, Cincinnati, OH contract CDC-99-74-12, DHEW (NIOSH) Publ. — No. 77—175

# ГОСТ Р МЭК/ТО 60825-9—2009

---

УДК 826:001.4:681.848.2:658.382.3:621.375:535.872:006.354    ОКС 31.260    Т35; Э07    ОКП 65000

Ключевые слова: лазер, лазерное излучение, мощность, энергия, испытание, измерение, опасные для жизни, максимально допустимая экспозиция, некогерентное оптическое излучение, условия измерений, опасность для глаз и кожи, стягиваемый угол, апертура, видимый размер, когерентность, опасные излучения, длительность экспозиции, УФ-видимое-ИК излучение, энергетическая освещенность, малый и большой источник, яркость, коэффициент отражения

---

Редактор *Е.В. Вахрушева*

Технический редактор *Н.С. Гришанова*

Корректор *Е.Д. Дульнеева*

Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 07.02.2011. Подписано в печать 25.04.2011. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 2,79. Тираж 104 экз. Зак. 298.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru)    [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.