

УТВЕРЖАЮ


И. о. Начальника Главного
Управления по развитию
тяжелого, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л. Д. Смази
21.01.93


Л И С Т У Т В Е Р Ж Е Н И Я
изменения отраслевых стандартов
сборника "Накопители парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.731.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.731.101-76	ОСТ 108.731.102-76	ОСТ 108.731.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НИО ЦКТИ



Л. Д. Смази

Заводующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г. В. Абашин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.101.108-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ

КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ЗАДНИЕ

ДВУХХОДОВЫЕ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ

ДНИЩАМИ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Дата введения 01.07.93

Провести срок действия стандарта до 01.04.98.

На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами "Предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT16}{2}$ ".

Пункт 2. Чертеж. Выноска I. Заменить ссылку: ГОСТ 5264-69 на ГОСТ 14771 ГОСТ 16037-70-06 на ГОСТ 14771. Дополнить пункт словами "Допускается сварка по ГОСТ 8713 и ГОСТ 5264 " В исполнении днища "Ø 245" записать 8 (6).

Табл. 1. Графа " D " записать : 500 (494) , 602 (595) , В графе "Масса, кг" заменить: " масса , не более, кг".

Табл. 2. В графе "Поз.2" записать : 325x10-25 (325-6-25), 377x10-25 (377-8-25), 426x10-25 (426-8-25), 530x10-25 (530-8-25), 630x10-25 (630-8-25). Добавить примечание: "В скобках указаны размеры аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями."

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

803965/03 от 93.07.22

Пункт 3. Заменить "ГОСТ 9467-75" на "ГОСТ 9467".

Пункт 4. Заменить "ГОСТ 6533-78" на "ГОСТ 6533" и "ГОСТ 17379-72" на "ГОСТ 17379".

Пункт 5. Заменить "ГОСТ 380 - 71" на "ГОСТ 380".

Табл. 2 .Пов.2. Заменить "ГОСТ 6533-68" на "ГОСТ 6533".