

УТВЕРЖАЮ

Н.о. Начальника Главного
Управления по развитию
тяжелого, энергетического
транспортного машино-
строения Комитета РЭ по
машиностроению

Л.Д. Смагин
21.06.93

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И Я
изменения отраслевых стандартов
сборника "Нагреватели парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.103-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.734.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.106-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.734.101-76	ОСТ 108.734.102-76	ОСТ 108.734.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НИО ЦКТИ

Л.Д. Смагин

Заводующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам

Г.В. Абашкин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В.О.Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В.А.Пермяков

Исполнители :

Конструктор II категории



С.Н.Трифорова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.500.102-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ

КОРПУСА. ДНИЩА

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по метрологии № от

Дата введения 01.07.83

Прогнати своје дејствова стандарта до 01.04.98.
На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2 дополнить словами: "Предельные отклонения размеров: $h16$, $\pm \frac{IT16}{2}$ ";

Чертеж. Заменить: $\sqrt[160]{}$ (✓) на $\sqrt[40]{}$ (✓);

Выноска I. Заменить: $50^\circ \pm 5^\circ$ на $45^\circ \pm 2^\circ$;

Таблица. Графа "Д". Записать: 309 (311, 412 (414), 466

(462). Графа "Масса, кг". Заменить: "Масса, не более, кг"

В конце табл. добавить примечание: "В скобках указаны размеры ^{для} аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями".

Пункт 3. Заменить ГОСТ 380-71 на ГОСТ 380.