

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-581.90

Трансформаторные подстанции напряжением 6-10/0,4-0,69 кВ
с двумя трансформаторами мощностью 630, 1000 кВА
для электроснабжения насосных станций на закрытой
оросительной сети

АЛЬБОМ 3

СО Спецификации оборудования

24474-03
ЦЕНА 1-22

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 22

Сдано в печать У 1991 года

Заказ № 4989. Тираж 480 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-58I.90

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10/0,4-0,69 КВ
С ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 630, 1000 КВА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ НА ЗАКРЫТОЙ
ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ


АЛЬБОМ 3

Перечень альбомов

Альбом 1	ПЗ	Пояснительная записка
	ЭП	Электротехническая часть
	АС	Архитектурно-строительные решения
	АСИ	Строительные решения
Альбом 2	С	Сметы
Альбом 3	СО	Спецификации оборудования
Альбом 4	ВМ	Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН:
В/О "Союзводпроект"

Главный инженер В/О "Союзводпроект"  П.Г.Фиалковский

Главный инженер проекта  И.В.Басов

Утвержден и введен в
действие В/О "Союзводпроект"
Протокол от 15.08.90 № 830

ПЕРЕЧЕНЬ спецификаций оборудования

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Обозначение спецификаций	Проектная организация
3.	Электротехническая часть. ЭП. Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки ЭП. Вариант со шкафами КРН-10У1	1-ЭП.С0	В/О "Союзводпроект"
9.	Электротехническая часть. ЭП. Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки ЭП. Вариант со шкафами К-108	2-ЭП.С0	В/О "Союзводпроект"

А-3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.	Трансформатор силовой масляный, трехфазный мощностью кВА, частотой 50 Гц, напряжением / кВ, с ПБВ ВН $\pm 2,5\%$, схема и группа соединения обмоток	ТМ-	шт.	796		341100		2	
		ГОСТ11920-85Е							
		ТУ16-672.152-86							
2.	Разъединитель линейный наружной установки трехполюсный, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 А.	РЛНД1-10Б/400 УХЛ1	шт.	796		341421		I	
		ГОСТ689-83							
		ТУ16-520.151-83							
3.	Привод ручной наружной установки для управления разъединителем 10 кВ с одним комплектом заземляющих ножей.	ПРНЗ-10УХЛ1	шт.	796		341421		I	
		ТУ16-520.151-83							

				Привязан				
Инв. №								
				ТП 407-3-581.90		I-ЭП.00		
Нач.от	Игнатов			Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки ЭП.Вариант со шкафами КРН-10У1		Стадия	Лист	Листов
Н.конт.	Малютина					РП	I	6
Гл.эн.	Басов					В/О "Совзводпроект" Г.Москва		
Вед.ин.	Брагин							

24474-03

4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг																
			Наименование	Код																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
4.	Комплектное распределительное устройство наружной установки напряжением 10 кВ, состоящее из двух шкафов с масляным выключателем и одного шкафа с трансформатором напряжения.	КРН-10У1 ТУ16-536.329 -77 опросный лист чертеж ЭП 6	компл.	000		341471		1																	
5.	Изолятор фарфоровый опорно-штыревой наружной установки на номинальное напряжение 10 кВ.	ОНШ 10-6 ГОСТ8608-79	шт.	796		349344		23																	
6.	Изолятор проходной армированный фарфоровый для наружно-внутренних установок на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 630 А.	ИП-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ20454-85	шт.	796		349331		3																	
7.	Изолятор проходной армированный фарфоровый для наружно-внутренних установок на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток А.	ИП-10/ УХЛ1 ГОСТ20454-85	шт.	796		349331		8																	
8.	Светильник наружной установки с лампой накаливания мощностью 300 Вт, номинальное напряжение 220 В.	СЗЛ-300-1МУ1 ТУ16-535.848 -78	шт.	796		346121		2																	
9.	Лампа накаливания на номинальное напряжение 220 В, мощностью 300 Вт.	Г220-230-300 ГОСТ2239-79	шт.	796		346612		2																	
Привязки <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Име. № Лист 2 ТН 407-3-581.90 ЭП.СО 24474-03 5																									

[illegible]

Привязки			
Име. №			

I-311.CO

Лист

1.

24474-03 6

[illegible]

Привязан			
Инв. №			

TI 407-3-58I.90 I-3II.CO

Лист
5

24474-03 8

А-3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
I.	Трансформатор силовой, масляный, трехфазный мощностью кВА, частотой 50 Гц, напряжением / кВ, с ПБВ ВН ±2х2,5%, схема и группа соединения обмоток .	ТМ- ГОСТ1190-85Е ТУ16-672.152-86	шт.	796		341100		2	
2.	Разъединитель линейный наружной установки трехполюсный, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 А.	РЛНД1-10Б/ 400 УХЛ1 ГОСТ 689-83 ТУ16-520.151-83	шт.	796		341421		I	
3.	Привод ручной наружной установки для управления разъединителем 10 кВ с одним комплектом заземляющих ножей.	ПРНЗ-10УХЛ1 ТУ16-520.151-83	шт.	796		341421		I	

				Привязан	
Инв. №					
				ТШ 407-3-581.90 2-ЭП.СО	
Нач.от. Игнатов				Спецификация оборудования и материалов к основному комплекту чертежей марки ЭП. Вариант со шкафами К-108	
Н.конт. Малютин					
Сл.зн. Басов					
Вед.ин. Брагин					
				Стадия	Лист
				РП	1
				Листов 6	
				В/О "Созводпроект" г. Москва	

24474-03 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Шкаф секционирования наружной установки с вакуумным выключателем, номинальное напряжение 6-10 кВ, номинальный ток 320 А.	К-108 ТУ34-13-10452 -83	шт	796		3414713160		2	
5.	Изолятор фарфоровый опорно-штыревой наружной установки на номинальное напряжение 10 кВ.	ОНШ 10-6 ГОСТ8608-79	шт	796		349344		29	
6.	Изолятор проходной армированный фарфоровый для наружно-внутренних установок на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток А.	ИП-10/ УХЛ1 ГОСТ20454-85	шт	796		349331		8	
7.	Светильник наружной установки с лампой накаливания мощностью 300 Вт, номинальное напряжение 220 В.	СЗЛ-300-1МУ1 ТУ16-535.848 -78	шт	796		346121		2	
8.	Лампа накаливания на номинальное напряжение 220 В, мощностью 300 Вт.	Г220-230-300 ГОСТ2239-79	шт	796		346612		2	
9.	Двухключевой блок-замок механической блокировки для открытой установки, секрет "а-1".	"32-0" ТУ34-28-10727 -84	шт	796		3433331050		1	
10.	Одноключевой блок-замок механической блокировки для открытой установки, секрет "а-1".	"31-0" ТУ34-28-10727 -84	шт.	796		3433331050		2	
Привязан Инв. № ТП 407-3-581.90 2-ЭП.СО Лист 2									

24474-03 11

A-3

[illegible]

Привязан			
Инв. №			

TH 407-3-58I.90 2-ЭП.С0

Лист

1

24474-03 12

[illegible]

