

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОИ СССР

Москва, А-445, Сущевский ул., 22

Срок в годах XII 1983 г.

Лист № 14183 Тариф 600 руб.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
1. Общая часть	3
2. Технологические решения	6
3. Внутренний водопровод и канализация	8
4. Отопление и вентиляция	8
5. Архитектурно-строительные решения	10
6. Электротехническая часть	12
7. Основные положения по производству работ	14
8. Механическое оборудование	18
9. Указания по привязке проекта	30

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта  В.С. Лялюк

Привязан			
Инв. №:			

I. Общая часть

Типовой проект канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м³/ч, напором 12-27м с решетками-дробилками разработан в соответствии с утвержденным Главпромстройпроектом Госстроя СССР перечнем-графиком корректировки и разработки вариантов типовых проектов (л.шт.1.3.11).

Условия и область применения

В проекте приняты следующие условия строительства:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 20°С; 30°С; 40°С;
- скоростной напор ветра - для I-IV географических районов;
- бес снегового покрова - для I-IV географических районов;
- не учитывается сочетание нагрузок при скоростном напоре ветра - для IV географического района и бес снегового покрова - для IV географического района.

Типовой проект насосной станции разработан для применения по всей территории СССР, за исключением районов с вечномерзлыми, просадочными и пучинистыми грунтами оснований, районов с сейсмичностью выше 6 баллов, районов подверженных карстообразованию и территорий, обрабатываемых горными выработками.

Грунты приняты двух типов - пески и суглинки, со следующими характеристиками:

а) при производстве работ в открытом котловане - для сухих и мокрых грунтов по таблице 1

Таблица 1

Тип грунта	Нормативный угол внутреннего трения φ^H	Модуль деформаций не скальных грунтов E	Плотность грунта γ^H	Нормативное удельное сцепление c^H	Коэффициент пористости
Пески	0,49 рад. или 28°	18 МПа или 180 кгс/см²	1,8 т/м³	0	0,75
Суглинки	0,37 рад. или 21°	14 МПа или 140 кгс/см²	1,8 т/м³	23 кПа или 0,23 кгс/см²	0,75

б) при производстве работ способом "стена в грунте" и опускным способом - для мокрых и сухих грунтов - по таблице 2.

Таблица 2

Тип грунта	Коэффициент докового давления грунта в состоянии покоя K_0	Плотность грунта во взвешенном состоянии γ^H в т/м³	Плотность грунта γ^H в т/м³
Пески	0,4	0,98	1,8
Суглинки	0,5	1,01	1,8

Коэффициент безопасности по грунту принят $K_r = 1,1$ - для песков и $K_r = 1,15$ - для суглинков

Расчетный уровень грунтовых вод принят на 1,0м ниже планировочной отметки - для $H_k = 4,0$ и 5,5м и на 1,5м ниже планировочной отметки - для $H_k = 7,0$ м.

Горизонт грунтовых вод в период строительства принят на 3,0м ниже планировочной отметки.

Грунты, грунтовые и сточные воды не агрессивны по отношению к бетону на обычном портландцементе.

Учитывая, что разработанный проект содержит традиционные решения, строительные конструкции приняты по общесоюзным каталогам, расчеты в соответствии с СН 514-79 не производились.

Главный инженер проекта *Лялюк В.Лялюк*

Приблизно:					
инв. №					
Гип	Лялюк	ТП 902-1-70.83-ПЗ			
Нач.отр.	Чмелев				
Гл. спец.	Златников				
Гл. спец.	Обозная				
Гл. спец.	Соколовская				
Вед. инж.	Ясинов	Пояснительная записка.	Стадия	Лист	Листов
Ст. инж.	Шманский		Р	1	28
			Госстрой СССР Созаводоканалпроект Харьковский Водоканалпроект		

Таблица комплектации типовых проектов

11100001

11100001

№ альбому	Наименование	ТП 902-1-70.83 Нк=4.0м Монолитный вариант (открытый способ в сухих и мокрых грунтах)	ТП 902-1-71.83 Нк=4.0м Сборно-монолитный вариант (открытый способ в сухих и мокрых грунтах)	ТП 902-1-72.83 Нк=5.5м Монолитный вариант (открытый способ в сухих грунтах)	ТП 902-1-73.83 Нк=5.5м Сборно-монолитный вариант (открытый способ в сухих грунтах)	ТП 902-1-74.83 Нк=5.5м Сборно-монолитный вариант (опускной способ в мокрых грунтах).	ТП 902-1-75.83 Нк=7.0м Монолитный вариант (открытый способ в сухих грунтах)	ТП 902-1-76.83 Нк=7.0м Сборно-монолитный вариант (опускной способ в сухих и мокрых грунтах)	ТП 902-1-77.83 Нк=7.0м Вариант "Сборная стена в грунте" (в мокрых грунтах)
I	Пояснительная записка	Т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83
II	Технологические решения. Внутренний водопровод и канализация. Отопление и вентиляция.	Т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83
III	Архитектурно-строительные решения. Надземная часть. Общие чертежи, узлы и детали.	Т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83
IV	Строительные решения. Подземная часть.	Т.п. 902-1-70.83	ТП 902-1-71.83	ТП 902-1-72.83	ТП 902-1-73.83	ТП 902-1-74.83	ТП 902-1-75.83	ТП 902-1-76.83	ТП 902-1-77.83
V	Надземная часть Изделия	ТП 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83
VI	Подземная часть Изделия	ТП 902-1-70.83	ТП 902-1-71.83	ТП 902-1-72.83	ТП 902-1-73.83	ТП 902-1-74.83	ТП 902-1-75.83	ТП 902-1-76.83	ТП 902-1-77.83
VII	Электрооборудование, автоматизация и технологический контроль	ТП 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83
VIII	Спецификация оборудования.	ТП 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83
IX	Сборник спецификаций оборудования	ТП 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83
X	Ведомости потребности в материалах	ТП 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	ТП 902-1-72.83	из т.п. 902-1-72.83	из т.п. 902-1-72.83	ТП 902-1-75.83	из т.п. 902-1-75.83	из т.п. 902-1-75.83
XI	Сметы. Общая часть	ТП 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83	из т.п. 902-1-70.83
XII	Сметы. Подземная часть	ТП 902-1-70.83	ТП 902-1-71.83	ТП 902-1-72.83	ТП 902-1-73.83	ТП 902-1-74.83	ТП 902-1-75.83	ТП 902-1-76.83	ТП 902-1-77.83

Привязан			
Инд. №			

ТП 902-1-70.83-ПЗ

Альбом 1
Типовой проект 902-1-70. 83-ПЗ

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных невзрывоопасных сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию. Станция может располагаться как на территории промплощадки, так и на самостоятельной площадке, в населенном пункте и вне его.

Подземная часть насосной станции круглая в плане, диаметром 4.0 м, запроектирована на три глубины заложения подводящего коллектора: 4.0; 5.5 и 7.0 м, считая от чистого пола надземной части. При этом отметки днища соответственно равны -6.500; -7.800 и -9.500 м.

Надземная часть - прямоугольная, размерами в плане 12.0x12.0 м, высотой 5.550 м.

Подземная часть насосной станции разделена стальной водонепроницаемой перегородкой на 2 отсека, в одном из которых расположены приемный резервуар и помещение решеток-дробилок, в другом - машинный зал.

В надземной части насосной станции расположены механическая мастерская, венткамера, кладовая, санузел, предусмотрено место установки электрощита.

Во избежание затопления насосной станции на подводящем коллекторе должна устанавливаться задвижка с электроприводом, управляемая автоматически от аварийного уровня в приемном резервуаре.

Для предупреждения образования подпора в сети при отключении станции допускается устройство аварийного выпуска с установкой ручной задвижки.


При нормальной работе насосной станции задвижка закрыта и опломбирована.

Устройство аварийного выпуска должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологической службы, охраны рыбных запасов и по регулированию использования и охране вод.

Проектирование камеры отключения и аварийного выпуска в объем настоящего проекта не входит.

В объем данного проекта входят:
- участок самотечного коллектора от последнего колодца до насосной станции длиной 10.0 м,
насосная станция, участки напорных трубопроводов в пределах границы монтажа длиной 1.0 м.

Схема узла насосной станции приведена на рис. 1.



Прибыл			
Инв. №			

ТП 902-1-7083-ПЗ

Лист
3

Льбом 1

Типовой проект 902-1-70.83-ПЗ

На подводящих каналах перед решетками-дробилками установлены щитовые затворы с ручным управлением. В результате применения решеток-дробилок исключены ручные работы по обработке отходов. На случай, когда одна решетка-дробилка снята, а вторую необходимо отключить, предусмотрена ремонтная решетка с прозорами 100мм с ручной очисткой, которая опускается в канал перед щитовым затвором на ответвлении к снятой решетке-дробилке.

Для монтажа и демонтажа решеток дробилок КРД40М предусмотрено:

- а) при глубине заложения подводящего коллектора 4,0 и 5,5 м - таль ручная червячная передвижная 2/п 1 тонна;
- б) при глубине заложения подводящего коллектора 7,0 м - таль электрическая ТЭ100-52120-01 2/п 1 тонна.

Для монтажа и демонтажа решеток-дробилок РД600 предусмотрено:

- а) при глубине заложения подводящего коллектора 4,0 и 5,5 м - таль ручная шестеренная передвижная 2/п 2 тонны;
- б) при глубине заложения подводящего коллектора 7,0 м - таль электрическая ТЭ200-52120-00 2/п 2 тонны.

Для обслуживания и ремонта щитовых затворов, а также для установки ремонтной решетки предусмотрена переносная ручная таль 2/п 1 тонна.

2.3. Машинный зал.

В машинном зале размещаются основные технологические насосы СД 450/22,5 (2 рабочих и 1 резервный), насос ВК 2/26 (1 рабочий, 1 резервный хранится на складе) для подачи воды на уплотнение сальников основных технологических насосов, дренажный насос „ГНОМ“ 10-10.

Техническая характеристика устанавливаемых насосов приведена в таблице 4.

Таблица 4

Марка насоса	Производительность		Полный напор м	Диаметр рабочего колеса мм	Тип электродвигателя	Мощность кВт.	Частота вращения об/мин	Масса агрегата, кг.
	м ³ /ч.	л/сек						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СД 450/22,5	238-682	66-189	28-18	440	4А280С-6	75	960	1335
	216-583	60-162	24,5-16,5	415	4А250М-6	55	960	1190
	194-558	54-155	21-13	395	4А250С-6	45	960	1125
ВК 2/26	70-78	19-2,16	27-22	—	4А112М4	55	1450	114
„ГНОМ“ 10-10	10	—	10	—	—	1,1	2880	22

Насосы СД 450/22,5 монтируются с электродвигателем на общей плите, входящей в объем поставки завода-изготовителя и устанавливаются под заливом.

Работа насосов автоматизирована в зависимости от уровня сточных вод в приемном резервуаре.

Предусмотрены два диаметрально-противоположных выхода напорного трубопровода из насосной станции.

На напорном трубопроводе каждого насоса устанавливаются обратные клапаны между задвижкой и насосом. К каждому насосу предусмотрена отдельная всасывающая труба. Задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах приняты с ручным управлением.

Автоматическое включение насосов СД 450/22,5 и их работа осуществляется при открытых задвижках на всех трубопроводах.

Закрываются задвижки только на время производства ремонтных работ.

При неключении или аварийной остановке любого рабочего насоса, а также при аварийном уровне сточных вод в приемном резервуаре, предусмотрено автоматическое включение резервного насоса.

Диаметры всасывающих и напорных трубопроводов приняты в соответствии с производительностью насосов СД 450/22,5 и допустимых СНиПом скоростей движения сточных вод во всасывающих трубопроводах - от 0,7 до 1,5 м/с, в напорных - от 1,0 до 2,5 м/с.

Для уменьшения износа валов основных насосов предусмотрено гидравлическое уплотнение сальников водопроводной водой, подаваемой от насосов ВК 2/26 под давлением, превышающим давление, развиваемое основным насосом на 0,3-0,5 кг/см².

Привязан			
Инв. №:			

ТП 902-1-70.83-ПЗ

Для обеспечения разрыва струи воды, подаваемой из сети хозяйственно-питьевого водопровода на технические нужды, установлен бак разрыва струи.

Для сбора воды от мытья полов и аварийных протливов предусмотрен сборный лоток, заканчивающийся приемком. Откачка воды из приемка осуществляется насосом „ГНОМ” 10-10.

Для монтажа и демонтажа насосов с электродвигателями и производства ремонтных работ в машинном зале предусмотрены:

- а) в надземной части - таль электрическая канатная ТЭ200-52120-00 з/п 2 тонны;
- б) в подземной части - кран мостовой ручной однобалочный подвесной общего назначения з/п 2 тонны.

3. Внутренний водопровод и канализация.

Вода на хозяйственно-питьевые нужды канализационной насосной станции подается из внутриплощадочной сети.

Ввод водопровода в здание и внутренние сети водопровода запроектированы из труб полиэтиленовых высокой плотности ϕ 15-50 мм (ГОСТ 18599-73).

Нормы водопотребления, коэффициенты использования, напоры приняты в соответствии со СНиП II-30-76.

Устройство противопожарного водопровода для канализационной насосной станции при II степени огнестойкости здания и категории производства „Д” не требуется.

Вода для хозяйственно-питьевых и производственных нужд подводится к санитарным приборам, баку разрыва струи, узлу управления системы водоснабжения, поливочному крану.

Расчетный расход на хоз.питьевые нужды - 1,6 л/с; на производственные нужды - 2,76 л/с.

Необходимый напор на вводе в здание - 10 м.

Для полива территории и зеленых насаждений установлен поливочный кран.

При наличии вблизи насосной станции линии технического водопровода - подача воды на уплотнение сальников насосов СД450/225 может предусматриваться от этой линии. бак разрыва струи при этом исключается.

В случае, когда в сети технического водопровода имеется необходимое для уплотнения сальников давление - исключаются и насосы ВК 2/26.

Стоки от санитарных приборов сбрасываются непосредственно в канал приемного резервуара перед решетками-дробилками.

Сеть внутренней канализации выполнена из пластмассовых канализационных труб и фасонных частей (ГОСТ 22689.0-77 - ГОСТ 22689.20-77).

4. Отопление и вентиляция.

Проект отопления и вентиляции разработан для климатических районов с наружной температурой -20°С, -30°С, -40°С.

Термические сопротивления ограждающих конструкций приняты:

Наименование помещений	Наименование ограждающих конструкций	Термическое сопротивление $M^2 \cdot C / Kкал$
Производственные помещения	Стены из глиняного кирпича $\delta=380$ мм при $t_n=-20^\circ, -30^\circ, -40^\circ C$	0.745
	Кровля - утеплитель пенобетон $\gamma=500$ кг/м ³ при $t_n=-20^\circ C$ $\delta=100$ мм	0.915
	при $t_n=-30^\circ C$ $\delta=140$ мм при $t_n=-40^\circ C$ $\delta=160$ мм	1.1 1.258
Вспомогательные помещения	Стены из глиняного кирпича при $t_n=-20^\circ C$ $\delta=510$ мм	0.932
	при $t_n=-30^\circ C$ $\delta=510$ мм	0.932
	при $t_n=-40^\circ C$ $\delta=640$ мм	1.116
	Кровля - аналогично производственным помещениям	

Прибылан			
Инв. №			

ТП 902-1-70.83-ПЗ

Альбом 1

Типовой проект 902-1-70.83-ПЗ

Теплоносителем для систем отопления и теплоснабжения служит перегретая вода с параметрами 150-70°C, получаемая от наружной тепловой сети.

Потеря напора в здании насосной станции составляет соответственно для: $t_n = -20^\circ\text{C}$ 1,2 м в.ст., $t_n = -30^\circ\text{C}$ 1,6 м. в.ст., $t_n = -40^\circ\text{C}$ 1,3 м. в.ст.

Система отопления запроектирована горизонтальная однотрубная с редукционными вставками, регулируемая.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы „Акорд“

Внутренние температуры в отапливаемых помещениях приняты: в душевой +25°C, в гардеробах +23°C, в мастерской, санузле +16°C, в венткамерах и производственных помещениях +5°C.

Горячее водоснабжение в отопительный период обеспечивается скоростным водоводяным подогревателем.

Вентиляция запроектирована: местная механическая вытяжка от шкафов рабочей одежды, общеобменная приточно-вытяжная механическая из условия ассимиляции тепловыделений в машзале, во всех остальных помещениях по кратностям в соответствии со СНиП 11-32-74 и СНиП 11-92-76.

В проекте принят следующий режим работы вентиляционных систем:

- а) приточные установки: П1.1р — круглый год
П2 — только летом
- б) вытяжные установки: ВЕ1, В1.1р, В2, В4 — круглый год
В3 — только летом

Приточный воздух подогревается в калорифере системы П1.1р до температуры +5°C и перед подачей в гардеробы подогревается в приточном шкафу до температуры +23°C.

Проектом предусмотрено применение воздуховодов, изготовленных индустриальным способом из кровельной и тонколистовой стали, согласно СНиП III-28-75. Выхлопные воздуховоды вытяжных систем в местах пересечений кровли и выше выполняются из тонколистовой стали $\delta=1,4\text{ мм}$.

Для наладки вентиляционных систем в воздуховодах необходимо установить лючки с заглушками. Места установки лючков указаны на схемах воздуховодов

Монтаж систем и оборудования вентиляции производится в соответствии с указаниями СНиП II-28-75.

Проектом предусмотрено:

- а) дистанционное управление с комплекта устройства приточными и вытяжными установками П1.1р; П2; В1.1р; В3;
- б) местное управление вытяжной установкой В4;
- в) сигнализация при аварийном отключении электродвигателей установок;
- г) защита калорифера системы П1.1р от замораживания.

Мероприятия пунктов а, б, в и г выполнены в разделе проекта марки АЭМ.

Узел управления необходимо изолировать асбопущином, обернуть рубероидом и слоем лакокрасочной пленки.

После монтажа сантехнических устройств все отверстия в строительных конструкциях должны быть тщательно заделаны.

Воздуховоды, нагревательные приборы и отопительные трубопроводы окрасить снаружи масляной краской 2 раза.

Воздуховоды приточных систем окрасить изнутри 1 раз.

Воздуховоды системы ВЕ1 покрыть изнутри и снаружи эпоксидной шпатлевкой ЭПООЮ в 3 слоя.

Системы отопления и вентиляции после монтажа отрегулировать на заданную проектом производительность.

Производительность вентиляционных систем на схемах воздуховодов показана расчетная, а в характеристике отопительно-вентиляционного оборудования с учетом подсосов и утечек в сети.

Прибязан			
Инв. №			

5. Архитектурно-строительные решения

5.1. Общие сведения

Здание насосной станции по своему назначению относится ко II классу, по долговечности конструкций и степени огнестойкости II степени (СНиП 11-90-81, СНиП 11-2-80). Класс ответственности здания — III.

Производственные процессы в насосной станции относятся:

а) по степени пожарной опасности технологического процесса — категории „Д“;

Здание отапливаемое.

Относительная влажность помещений 50-60%.

5.2. Объемно-планировочные решения.

Здание насосной станции — прямоугольное в плане размером 12,0x12,0 м с круглой подземной частью диаметром 11,0 м из сборного и монолитного железобетона.

В подземной части расположены помещение решеток-дробилок и машинный зал.

В наземной части расположены мастерская, вентиляционные камеры, тепловой пункт, бытовые помещения, кладовая и монтажные площадки.

Стены наземной части выполняются из обыкновенного глиняного кирпича марки 75 (ГОСТ 530-80) на растворе марки 25. Перегородки толщиной 120 мм выполняются на растворе марки 50 с укладкой горизонтальной арматуры 2 фБЛ1 через 5 рядов кладки по всей длине.

Кладка внутренних стен и перегородок во всех помещениях, кроме кладовой и венткамер, ведется в пустошовку с последующей штукатуркой, в кладовой и вентпомещениях — с подрезкой швов.

Гидроизоляция стен на отм. -0,030 выполняется из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 30 мм.

Кровля плоская неветилируемая, совмещенная с покрытием. Состав кровли приведен в альбоме III.

Вокруг здания предусматривается асфальтовая отмостка $\delta=25$ мм шириной 0,75 м по плотно утрамбованному щебеночному основанию.

5.3. Наружная отделка

Лицевые поверхности кирпичной кладки фасадных стен выполняются из отборного кирпича с чистыми поверхностями и четкими ровными гранями, с соблюдением правильной перевязки швов. Кладка ведется с расшивкой швов валиком.

Цокольная часть, карнизы, откосы оконных и дверных проемов, пояски и обрамления ворот оштукатуриваются цементно-песчаным раствором состава 1:3.

Откосы оконных и дверных проемов окрашиваются известковой краской.

Нижние откосы оконных проемов покрываются оцинкованной кровельной сталью.

5.4. Внутренняя отделка.

Все стальные изделия окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунту из олифы.

Рекомендации по внутренней отделке помещений и устройству полов приведены в альбоме III на листах марки ЯР

5.5. Конструктивные решения.

Покрытие выполнено из сборных железобетонных плит размером 3x12,0 м по серии 1.465.1-3/80, вып. 15, которые опираются на железобетонный пояс в наружных кирпичных стенах. Перекрытие на отметке 2,70 м выполнено из сборных железобетонных плит по серии 1.141-1, вып. 60

Перекрытие на отм. -0,030 м — монолитное железобетонное с опиранием его обвязочных балок на стены подземной части, принято одинаковым для всех способов производства работ и конструктивных решений подземной части.

Привязан			
инв. №			

ТП 902-1-70.83-ПЗ

Лист

8

Альбом 1

Типовой проект 902-1-70.83-ПЗ

Инв. № после пересмотра и дата
Взам. инв. №

Подземная часть насосной станции имеет круглую в плане форму, разделена железобетонной перегородкой по всей высоте и выполнена в двух вариантах - монолитном и сборно-монолитном.

При выполнении подземной части в сборно-монолитном варианте стены её приняты из сборных унифицированных железобетонных стеновых панелей по серии 3.902.1-10 вып.1 - с клиновидным и шпоночным стыком или из панелей, выполненных с использованием универсальной оснастки этой серии.

Прямоугольное сечение этих панелей обуславливает конфигурацию наружных стен в плане в виде многоугольника, описанного вокруг окружности диаметром 11,0 м.

Для повышения водонепроницаемости железобетонных конструкций приемного резервуара применена окрасочная гидроизоляция внутренних поверхностей резервуара двумя слоями эпоксидной смолы ЭД-20.

5.6. Основные расчетные положения.

Конструкции надземной части насосной приняты или рассчитаны на виды нагрузок и воздействий в соответствии с требованием СНиП II-6-74 - „Нагрузки и воздействия“.

Конструкции подземной части насосной станции, выполненные в монолитном или сборно-монолитном варианте, рассчитаны на виды нагрузок и воздействий, принятых и определенных в соответствии с требованием:

- СН 476-75 „Инструкции по проектированию опускаемых в тексотропной рубашке при условии, что работы в мокрых грунтах будут осуществляться с водоотливом - в песках и с водоотливом - в суглинках.

- СН 477-75 „Временной инструкции по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом „стена в грунте“.

Расчет железобетонных конструкций произведен в соответствии с требованиями СНиП II-2-75 „Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования“.

Статический расчет подземной части произведен на силовые воздействия от наиболее невыгодных сочетаний нагрузок на период строительства и эксплуатации с учетом пространственной работы конструкций с использованием вычислительного комплекса „Супер-76“ на ЭВМ „Минск 32“, при коэффициенте постели основания $K=3 \text{ кс/м}^3$.

5.7. Защита строительных конструкций от коррозии.

Защита строительных конструкций от коррозии принята в соответствии с елабой СНиП II-28-73* „Защита строительных конструкций от коррозии“.

Во всех помещениях насосной станции все набетонируемые стальные закладные и соединительные изделия железобетонных конструкций защищаются по очищенной от ржавчины поверхности лакокрасочными материалами: эмалью ПФ-115 в 2 слоя по 1 слою грунта ГФ-0119.

Сварные швы и участки закладных изделий в процессе монтажа конструкций после приварки к ним соединительных изделий должны быть очищены от окислы, обезжирены и окрашены эмалью ПФ-115 в 2 слоя по 1 слою грунта ГФ-0119.

Все металлические конструкции и изделия, за исключением ездовых поверхностей монорельсовых и крановых путей, должны окрашиваться эмалью ПФ-115 или ПФ-133 в 2 слоя по 1 слою грунта ГФ-0119.

Прибязан			
Инв. №			

ТП 902-1-70.83-ПЗ Лист 9

Альбом 1
Типовой проект 902-1-70.83-ПЗ

6.2. Электроосвещение

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение на напряжение 220В, а также ремонтное на напряжение 12В.

В качестве источников света приняты лампы накаливания общего назначения и люминесцентные лампы белого цвета.

Сети рабочего освещения при вариантах с одним и двумя вводами, а также сеть аварийного освещения при варианте с двумя вводами питаются от шин комплектного устройства.

Сеть аварийного освещения при варианте с одним вводом подключается к вводным зажимам вводного автомата.

Сеть ремонтного освещения питается от понижающего трансформатора 220/12В, встроенного в ящик ЯТП-0,25/УЗ.

Освещенность помещений принята согласно СНиП II-4-79. Расчет произведен методом удельной мощности. Групповая осветительная сеть во всех помещениях выполнена кабелем ЯПВГ открыто по стенам с креплением скобами.

6.3. Зануление

Для защиты персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции, проектом предусматривается зануление. Связь глухозаземленной нейтрали питающих трансформаторов с нулевой шиной НКУ осуществляется с помощью нулевых жил или оболочек питающих кабелей. К нулевой шине НКУ не менее, чем в двух местах, присоединяется магистраль зануления, к которой в свою очередь присоединяется

Все электрооборудование и металлоконструкции, подлежащие занулению. В качестве магистрали зануления в подземной части насосной станции используется арматура железобетонных конструкций с установкой на последних закладных деталей для присоединения корпусов электрооборудования и металлоконструкций.

В надземной части насосной станции в качестве магистрали зануления используются обрамление канала, подкрановые пути, а также специально проложенные отрезки полосовой стали.

6.4. Технологический контроль.

Объем технологического контроля приведен в альбоме VII, раздел ЭЯ и обеспечивает автоматическую работу насосов без постоянного обслуживающего персонала.

Монтажные чертежи средств автоматизации и прободак разработаны трестом „Ювмонтажавтоматика“ в г. Ростов-на-Дону с учетом максимального применения индустриальных методов производства монтажных работ и изделий номенклатуры Главмонтажавтоматики.

Объем документации и её содержание выполнены по согласованию с ГПИ „Проектмонтажавтоматика“.

Защита от засорения приборов измерения давления в напорных патрубках насосов перекачки стоков осуществляется мембранными разделителями, которые изготавливаются заказчиком по чертежам марки НКМ.

Привязан			
Инв. №			

ТП 902-1-70.83-ПЗ		Лист
		11

7. Основные положения по производству работ.

В настоящем проекте подземная часть насосной станции запроектирована с заглублением коллектора на 4,0; 5,5 и 7,0 м и диаметром 11 м в монолитном и сборно-монолитном вариантах.

По методам строительства предусмотрены следующие варианты:

1. Открытый способ: при глубине подводящего коллектора $H_k=4,0$ м в сухих и мокрых грунтах в монолитном и сборно-монолитном вариантах.

2. Открытый способ: при глубине подводящего коллектора $H_k=5,5$ м в монолитном и сборно-монолитном вариантах в сухих грунтах и $H_k=7,0$ м в монолитном варианте в сухих грунтах.

3. Опускной способ: при глубине подводящего коллектора $H_k=5,5$ м в мокрых грунтах в сборно-монолитном варианте и $H_k=7,0$ м в сухих и мокрых грунтах в сборно-монолитном варианте.

4. Метод „стена в грунте“ при глубине подводящего коллектора $H_k=7,0$ м в мокрых грунтах в сборно-монолитном варианте.

При открытом способе производства работ разработка котлована выполняется с уширением по периметру на 0,3 м в сухих грунтах и в мокрых грунтах на 2 м из условий производства работ.

Для осуществления монтажа стеновых панелей при сборно-монолитном варианте предусматривается устройство монтажных полок на глубине 2,5 м от планировочной отметки земли.

Растительный грунт срезается бульдозером 100 л.с и перемещается в кучи. Окученный растительный грунт разрабатывается экскаватором на транспорт и вывозится на 1 км в отвал. Разработка котлованов производится экскаватором на транспорт с последующей подвозкой грунта в обратную засыпку.

Добор грунта после экскаваторных работ производится вручную с подъемом краном в багьях.

При строительстве подземной части в мокрых грунтах способ осушения котлована решается при привязке проекта с учетом конкретных грунтовых условий. Открытый водоотлив рекомендуется применять в связных грунтах при небольших коэффициентах фильтрации, а глубинное водопонижение — в несвязных грунтах по специальному проекту.

Открытый водоотлив из котлована осуществляется путем отрывки кольцевой траншеи глубиной 0,6 м с уклоном не менее 0,03 в сторону приямков.

Дренажные траншеи и приямки засыпаются щебнем. Откачка воды производится центробежными насосами, установленными у приямков. Монтаж стеновых панелей начинается после устройства монолитного железобетонного днища и достижения им не менее 70% проектной прочности.

Монтаж стеновых панелей выполняется краном СКГ-40 г/п 392 кН (40 тс) с вылетом стрелы на 14 м. При монтаже стеновых панелей движение крана осуществляется по полке.

В случае монтажа стеновых панелей насосной станции в сухих грунтах при $H_k=5,5$ м полка устраивается на более низких отметках, чем для мокрых грунтов при $H_k=4,0$ м, для возможности выполнения монтажных работ выше указанным краном.

Монтаж стеновых панелей предусматривается с колес.

В случае отсутствия такой возможности, раскладка стеновых панелей производится на дробке котлована в зоне действия монтажного крана. Стеновые панели колодца устанавливаются в пазы днища и раскрепляются жесткими монтажными подкосами по два подкоса на 1 панель.

Монтажная оснастка соединяется с панелью при помощи струбцин, а с днищем — при помощи арматурных петель, закладываемых в днище при его бетонировании.

Монтаж перегородок осуществляется после установки стеновых панелей и обратной засыпки пазух котлована.

Прибязан			
Инд. №			

ТП 902-1-7283-ПЗ

Лист

12

Альбом 1
Типовой проект 902-1-70.83-ПЗ

Обратная засыпка пазух котлована выполняется после замоноличивания вертикальных стыков между стеновыми панелями.

При монолитном варианте подача бетонной смеси в стены производится из вибропитателя, а в днище - краном в багьях емкостью 0,8 м³. Кран устанавливается на бровке котлована.

Вертикальные стыки между стеновыми панелями (шпоночного типа) замоноличиваются механизированным способом в соответствии с "Рекомендациями по замоноличиванию стыков шпоночного типа в сборных железобетонных водосодержащих элементах", разработанными ЦНИИПромзданий. Вертикальные клиновидные стыки между стеновыми панелями замоноличиваются методом торкретирования. Набрызг бетонной смеси в стык выполняется в три слоя. Заделка клиновидных стыков осуществляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в серии 3.902.1-70, вып. 1.

Перед началом торкретирования поверхность стыков очищается от грязи, пятен и наплывов бетона пескоструйным аппаратом и промывается водой.

После замоноличивания стык должен в течении трех суток обильно смачиваться водой через каждые 1-3 часа в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.

Грунт в обратной засыпке уплотняется катками 4,5-6 т и пневматическими трамбовками равномерно по периметру подземной части.

При обратной засыпке пазух котлована в мокрых грунтах, во избежание всплытия подземной части, производится водоотлив из дренажного приемка в днище колодца.

После обратной засыпки колодец заполняется водой и осуществляется строительство надземной части.

По окончании строительства надземной части вода из колодца откачивается, тампонируется патрубком дренажного приемка и осуществляется монтаж оборудования.

При строительстве насосной станции открытым способом в мокрых несвязных грунтах Нк-4.0м и водопонижении скважинами следует предусмотреть уширение фундаментной плиты за пределы наружных стен до 1.0м, что позволит отключить водопонижение после устройства

перегородки, тем самым снизятся расходы на водопонижение и на строительство насосной станции в целом.

При строительстве подземной части насосной станции опускным способом в тиксотропной рубашке в первую очередь выполняется пионерный котлован на глубину 2,5м от планировочной отметки. Разработка грунта в пионерном котловане производится экскаватором с погрузкой на автосамосвалы.

В пионерном котловане по наружному периметру устраивается кольцо форшахты сечением 1.0х0.5м.

По внутреннему периметру устраивается временное железобетонное основание на песчано-щебеночной подушке состоящее из отдельных опор на которых монтируется колодец.

Монтаж панелей колодца ведется гусеничным краном Эп 294 КН (30тс) и специальным металлическим кондуктором, устанавливаемым внутри колодца.

После монтажа панелей производится удаление опор временного основания из под ножа колодца.

Во избежание неравномерности посадки колодца на песчано-щебеночную подушку, удаление деревянных опорных стоек необходимо производить одновременно барьерным способом с перебивкой их шпуровыми зарядами.

Снятие колодца с опорных устройств производится только после достижения прочности бетона последнего стыка не менее 100% от проектной.

Замоноличивание шпоночных или клиновидных стыков производится в соответствии с упомянутыми выше рекомендациями.

Разработка песчаного и суглинистого грунта I и II группы осуществляются экскаватором грейфером (2^я и 3^я четностью), а суглинистый грунт III группы при помощи грейфера долота или грейфера фирмы "РОСЛАЙР".

На полосе шириной 1 м по периметру ножа опускаемого колодца грунт разрабатывается вручную с перекидкой его под кобы грейфера. Весь вынутый грунт разрабатывается на автосамосвалы.

Привязан			
Инв. №			

ТП 902-1-70.83-ПЗ

13

При строительстве в мокрых грунтах выполняется их осушение открытым водоотливом или глубинным водопонижением. Способ осушения решается при привязке проекта с учетом конкретных гидрогеологических условий стройплощадки.

В проекте принят открытый водоотлив центробежным насосом производительностью 40 м³/час. Насос устанавливается на специальной площадке, подвешенной на высоте до 3± метров от низа ножа колодца.

Работы по сооружению опускного колодца осуществляются в четыре этапа:

I этап — устройство временного основания, монтаж сборных конструкций, замоналичивание и торкретирование стыков стен колодца;

II этап — снятие колодца с временного основания и погружение его до проектной отметки под защитой водопонижения или водоотлива;

III этап — тампонирование раствором полости рубашки и устройство монолитного железобетонного днища колодца;

IV этап — монтаж конструкций, замоналичивание и торкретирование стыков внутренней перегородки колодца; устройство монолитного железобетонного пояса; устройство перекрытия.

При погружении колодца в несвязных грунтах подача тиксотропного раствора производится в нижнюю зону рубашки по инъекционным трубам диаметром 32 мм перфорированным в нижней части, которые крепятся с помощью хомутов привариваемым к закладным деталям и арматуре стыков с наружной стороны колодца.

С целью уменьшения сил трения опускного колодца о грунт ножевую часть покрывают антифрикционной обмазкой.

В случае искривления колодца в процессе опускания выравнивание его производится при помощи низкочастотных вибропогружателей типа ВП-3.

При погружении колодца в связных грунтах подачу тиксотропного раствора возможно производить непосредственно за форшахту.

После погружения колодца до проектной отметки производится тампонаж полости тиксотропной рубашки путем закачки в полость раствора насосом СО-49 цементно-песчаного раствора. Устройство днища производится после полного схватывания тампонажного раствора.

При бетонировании днища в нем устраивается временный зумпф с патрубком для откачки грунтовых вод. После окончания работ по бетонированию днища колодца выполняется монтаж панелей внутренней перегородки. Водоотлив производится до окончания монтажа перекрытия и устройства обратной засыпки. Затем колодец заполняется водой, а после строительства надземной части вода откачивается и производится монтаж оборудования.

Для примыкания подводящего коллектора к подземной части насосной станции выполненной опускным способом разрабатывается комбинированная траншея на длину 5-6 м верхняя часть в откосах, и нижняя на глубину 3 м под защитой деревянного шпунтового ограждения.

Одним из вариантов строительства подземной части насосной станции из сборного железобетона в мокрых грунтах при глубине подводящего коллектора 7 м является метод „стена в грунте“. При строительстве способом „стена в грунте“ следует выполнять требования СН 477-75, а также разработанных ГПИ фундаментпроект чертежей ПП „Устройство подземных стен заглубленных помещений способом „стена в грунте“.

Для обеспечения прочности и устойчивости сооружения, а также устойчивости стенок траншеи рекомендуется следующий порядок производства работ:

— устраивается пионерный котлован на 2,5 м ниже планировочной отметки;

— по контуру траншеи сооружается железобетонная форшахта, защищающая верх траншеи его оборудования;

— штанговым экскаватором отрывается глубиной на 150-200 мм глубже проектного положения панелей траншея шириной 800 мм по контуру сооружения. Траншея разрабатывается захватками длиной каждая не более трех-четырех стеновых панелей (6-8 м). Одновременно траншея заполняется глинистой суспензией на 50 мм ниже верха форшахты;

Привязан			
Инв. №			

ТП 902-1-7083-ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Альбом I

Типовой проект 902-1-7283-ПЗ

— в заполненную глинистым раствором траншею опускается первая стеновая панель и выверяется ее положение как в плане так и по высоте, а затем при помощи инвентарных направляющих устанавливаются еще 2-3 стеновые панели. Все стеновые панели подвешиваются на форшахте при помощи двутавров проделанных в отверстиях, предусмотренных в стеновых панелях;

— временно закрепляют панели в проектном положении путем подачи бетона методом ВПТ на высоту не менее 1.0м в обе пазухи между панелями и стенками траншеи;

— верхний конец панели, снабженный выпусками арматуры привариваются к форшахте траншеи;

— полость между внутренней поверхностью стеновых панелей и внутренней стенкой траншеи заполняется песчано-гравелистой смесью, вытесняя глинистую суспензию и переливая ее в соседнюю захватку;

— наружная полость между стеновыми панелями и наружной стенкой траншеи заполняется цементно-песчаным раствором (тампо-наж) подаваемым по инъекционным трубам диаметром 50-60мм, длина которых равна глубине траншеи;

— от рывается траншея для следующей захватки из трех-четырех стеновых панелей и цикл повторяется в том же порядке;

— после монтажа всех стеновых панелей заанкерования их приваркой к форшахте тампонажа пазухи устройство монолитного пояса начинается разработка грунта во внутреннем контуре сооружения на глубину 1.8м. По мере разработки грунта производится омоноличивание стыков стеновых панелей.

— после заделки всех стыков на глубину 1.8м, выемка грунта продолжается еще на захватку равную 1.8м с заделкой стыков и т. д.

Заделка клиновидных стыков производится набрызг бетона на мелком заполнителе крупностью до 20мм слоями по 40-50мм в строгом соответствии с требованиями СНиП III-15-76 "Правила производства и приемки работ. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные", раздел 8.

Разработка грунта внутри колодца и устройство траншеи для подводящего коллектора производится способом, аналогичным при опускном методе строительства. Несоблюдение приведенной выше очередности ведения работ может повлечь за собой разрушение, либо потерю устойчивости отдельных стеновых панелей и всего колодца в целом.

Строительство наземной части насосной станции и монтаж оборудования производится механизмами, имеющимися у строительной организации, выбор которых решается при привязке проекта.

Для проведения работ в зимнее время с применением тиксотропного раствора и глинистых суспензий необходимо:

а) утеплить склады глины, глинопорошков, помещения для глино-смесителей, растворо-насосы и трубопроводы;

б) глину перед употреблением измельчить и пропарить острым паром;

в) употреблять для затворения воды, подогретую до температуры 20-30°С;

г) в случае перерыва в работе, система трубопровода должна быть освобождена от глинистого раствора и промыта водой.

В качестве мероприятий предотвращающих примерзание колодцев к грунту, в случае вынужденных перерывов в опускании следует применять: устройство с наружной стороны по периметру стен кольцевого воротника из древесных опилок, соломенных матов и т. п.;

Электрогрев или парогрев грунта в зоне кольца шириной до 1м на глубину до 1,5-2.0м и более в зависимости от температуры и категории грунта, насыщение грунта, окружающего верхнюю часть колодца, водным раствором поваренной соли.

Производство строительно монтажных работ в зимнее время разрешается при соблюдении следующих условий:

а) под перемычки устанавливаются временные стойки на клинья;

б) не допускаются перегрузки на плиты покрытия от снега и строительных материалов;

в) не разрешается возведение перегородок толщиной 120мм способом замораживания без раскрепления на период оттаивания;

Привязан			
Шифр			

ТП 902-1-7283-ПЗ

в штукатурка и облицовка стен в помещениях выполняется после оттаивания и отвердения кладки;
 е) кробельная стяжка выполняется в соответствии с требованиями СНиП III-26-76 п. 2.19.

7.1. Техника безопасности

Выполнение всех строительно-монтажных работ по подземной и наземной частям насосной станции должна выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 „Техника безопасности в строительстве“.

Интенсивность разработки грунта, а также расчетные зоны опирания должны обеспечивать равномерное и симметричное оседание колодца.

Запрещается разрабатывать связные грунты более чем на 1 м ниже кромки ножа.

Для предотвращения возможности напыла несвязных грунтов в полость опускаемого колодца необходимо, чтобы его нож был заглублен в грунт на 0,5-1,0 м.

При разработке подвижных грунтов с водоотливом или при наличии прослойки таких грунтов выше ножа колодца должны быть предусмотрены меры по обеспечению быстрой эвакуации людей на случай внезапного прорыва грунта и затопления колодца.

По внутреннему периметру колодца должны быть устроены защитные козырьки.

При непрерывном водоотливе необходимо обеспечить аварийный резерв водоотливных средств.

При дополнительном пригрузении колодца сверху, необходимо предусматривать меры безопасности для работающих внизу.

При строительстве насосной станции методом „стена в грунте“ мероприятия по технике безопасности такие же, как и при строительстве колодца опускаемым способом.

8. Механическое оборудование.

В состав типового проекта канализационной насосной станции входит следующее механическое оборудование: решетка-дробилка КРД 40м или РД 600, затвор щитовой, бак разрыва струи, колонка управления задвижкой, ремонтная решетка, а также монтажные патрубки, отборное устройство с разделительной мембраной, патрубков, рама для крепления калорифера, лючек с заглушкой, расширитель, зонт, вставка редукционная, воздухоотборный короб и утепленный отборный клапан.

Решетка-дробилка, щитовой затвор – покупное оборудование, всё остальное оборудование изготавливается из стального листового и фасонного проката, труб и пиломатериалов.

Назначение оборудования и места установки приведены в соответствующих разделах проекта: технологической, электротехнической и в разделе отопление и вентиляция.

Привязан			
Им. №			

ТП 902-1-7083-ПЗ



1 Шпатель

СНП-00121 1. Фас шпатель пластм.

Схема монтажа наружных стеновых панелей
 при строительстве сборного колодца насосной станции
 в открытом котловане при $h_k=5.5$ м в сухих грунтах
 и $h_k=4.0$ м в мокрых грунтах


Разрез 1-1

Типовой проект 902-1-70.83-13 А.А.Бом /



1. В скобках даны размеры для насосной станции с $h_k=4$ м в мокрых грунтах
2. Места установки монтажных петель условно не показаны

Временное крепление стеновых панелей.





ТП 902-1-70.83-13

1982-01 20


Альбом 1
Типовой проект 902-1-70.83-ПЗ

Схема монтажа панелей перегородок
при строительстве сборного колодца
насосной станции в открытом котловане
при гк-40м в мокрых грунтах



Разработка грунта внутри опускного колодца

МЛБДМ / ИЛОВОЙ ПРОЕКТ 902-1-70.83-ПЗ




ТИ 902-1-70.83-ПЗ	ЛСТ
	20

Схема монтажа панелей перегородки опускного колодца

Разрез 2-2

Львов

Тиловой проект 902-1-70.83-173





Альбом 1

Тиловог проект 902-1-70.83-П3

Технологическая схема возведения подземной части насосной станции методом „стена в грунте“


Последовательность возведения подземной части насосной станции методом „стена в грунте“




ТП 902-1-70.83-П3

1982-01 25

Схема расположения опорных
блоков и форшажты при опускном способе



Деталь фиксации колодца
до опускания



Разрез 1-1





Схема армирования форшажты ФШМ 1



ТП 902-1-70.83-ПЗ

19182-01 26

Альбом 1
Типовой проект 902-1-70.83-ПЗ

Деталь устройства дренажного прямка

Зделать цементным
раствором 1:2

Верхний фланец при-
рвать к рабочей арматуре
толщина стальной фл-
10 мм
б=80

Здел бетонное днище


Цем. песчаный раствор
состава 1:3 б=20мм

Гидроизол или брезол
Зелая на битум мастике б=10
вырабывающий слой
из цем. песчаного р-ра
б=20мм

Ветол м50 б=100мм
Слой пола или ребра-
да

Дренажный слой из
гравия б=50мм

Вместе установки
дренажного прямка
в гравийном слое
устанавливается уголки



Деталь гидроизоляции в мокрых грунтах (открытый способ)

Окраска горячей битумной
мастикой за 2 раза по
грунтотвке

Железобетонная стена


Окрасочная гидроизоляция
на основе эпоксидной смолы

ЭД-20 2 слоя (в приемном резерв.)

в остальных помещениях -

затирка цементным

раствором состава 1:2



Щебеночно-дренаж-
ный слой б=100мм
Подготовка из бетона
м50 б=100мм
Холодная асфаль-
товая мастика
б=10мм
Стяжка из цем.
песчаного р-ра б=20
Железобетон. днище

Деталь гидроизоляции в мокрых грунтах „стена в грунте“ и опускной способ

Окраска горячей битумной
мастикой за 2 раза по
грунтотвке

Железобетонная стена

Окрасочная гидроизоляция
на основе эпоксидной смолы


ЭД-20 2 слоя (в приемном резерв.)

в остальных помещениях -

затирка цементным

раствором состава 1:2

антифрикционное
покрытие в зоне ножки



Щебеночно-дренаж-
ный слой б=100мм
Подготовка из бетона
м50 б=100мм
Холодная асфаль-
товая мастика б=10мм
Стяжка из цементно-
песчаного раствора б=20
Железобетонное днище

Деталь гидроизоляции в сухих грунтах (открытый способ)

Железобетонная стена

Окрасочная гидроизоляция на


основе эпоксидной смолы ЭД-20

(в приемном резервуаре) в 2 слоя

в остальных помещениях

затирка цементным раствором

состава 1:2




Подготовка из
бетона м50 б=100мм
Железобетонное
днище

Т П 902-1-70.83-ПЗ



Лист
24

Ишлов проект 902-1-70.83-ПЗ

Схема расположения формажты при строительстве методом "Стены в грунте"



Разрез 1-1




Тубовый проект 902-1-70.83-ПЗ


Альбом 1

Узлы и детали при строительстве насосной станции методом "стена в грунте"

Разрез II-II




Закладные элементы стеновой панели




Монтажный стык стеновых панелей

Разрез 1-1



Деталь опирания панели на формашту



ТП 902-1-70.83-ПЗ

1982-01 29

Листов 1
Тыловой проект 902-1-70.83-ПЗ

Ведомость основных объемов строительных, монтажных и специальных работ.

NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	открытый способ						Опускной способ				Степень в грунте h _к =7.0м
			Монолитный вариант			Сборно-монолитный вариант			Сборно-монолитный вариант				
			4.0м		5.5м	7.0м	4.0м		5.5м	5.5м	7.0м		
			сухой грунт	мокрый грунт	сухой грунт	сухой грунт	сухой грунт	мокрый грунт	сухой грунт	мокрый грунт	сухой грунт	мокрый грунт	
1	Выемка	м ³	3263	5199	5208	8010	4175	6214	6684	1093	1320	1320	2653
	насыпь	м ³	2582	4339	4336	6907	3365	5408	5720	68	109	109	755
	Итого:	м ³	5845	9538	9544	14917	7540	11622	12404	1161	1429	1429	3408
2	Устройство бетонных конструкций	м ³	84.3	85.1	84.3	84.3	88.5	88.5	89.0	83.1	83.1	83.1	85.4
3	Устройство монолитных железобетонных конструкций	м ³	177.3	180.7	194.5	277.0	111.5	114.9	111.5	136.1	146.5	146.5	207.3
4	Монтаж сборных железобетонных конструкций	м ³	15.7	15.7	15.7	15.7	82.4	82.4	99.0	105.5	119.7	119.7	108.2
5	Трудозатраты	ч-час	10477	11571	13690	12409	9527	11722	9871	9641	10142	10274	12670
6	Продолжительность строительства	дн	138	167	174	252	129	161	167	186	213	213	360

Л. Яковлев

Типовой проект 902-1-70.83-173

ТП 902-1-70.83-173

19182-01 30

Лист 27

9. Указания по привязке проекта.

1. Произвести привязку чертежей в зависимости от фактической глубины заложения подводящего коллектора. При глубине заложения подводящего коллектора, отличной от принятой в проекте, изменить уклон подводящего коллектора (если это допустимо по местным условиям) или предусмотреть местную подсыпку (срезку) грунта вокруг насосной станции.

2. Решить схему аварийного сброса сточных вод и согласовать её с органами санитарно-эпидемиологической службы, охраны рыбных запасов и порегулированию использования и охране вод.

3. В зависимости от условий привязки и технологии производства — определить категорию надёжности электроснабжения насосной станции и тип комплектного устройства в зависимости от места её расположения.

4. Предусмотреть передачу аварийных сигналов из насосной станции на диспетчерский пункт или другое помещение с обслуживающим персоналом.

5. В зависимости от глубин промерзания грунта проставить отметки выходов напорных трубопроводов.

6. Произвести привязку альбома VIII спецификаций оборудования и альбома IX сборника спецификаций оборудования.

7. Уточнить производительность и напор основного насоса в соответствии с графиком совместной работы трубопроводов и насосов.

8. Рабочие чертежи строительной части проекта выполняются для районов с расчетными зимними температурами наружного воздуха минус 20°С; 30°С; 40°С.

Целесообразность применения метода производства работ определяется при привязке проекта.

9. Толщины стен опускных колодцев определены на основании параметров грунтовых условий и уровня грунтовых вод, принятых в проекте при условии, что погружение опускного колодца происходит от собственного веса стен — в суглинках, от собственного веса стен с обязательным качественным покрытием наружной поверхности ножа антифрикционным покрытием согласно рекомендации серии 3.902.1-10, вып.0 — в песках.

10. При привязке проекта арматура стен подземной части подлежит перерасчету в зависимости от конкретных геологических условий, уровня грунтовых вод, возможностей строительной организации в части применения антифрикционного покрытия.

Привязан			
Инв. №:			

ТП 902-1-70.83-ПЗ