

ТИПСВОЙ ПРОЕКТ

902-4-7.83

УСТАНОВКА ДООЧИСТКИ НА ПЕСЧАНЫХ ФИЛЬТРАХ ДЛЯ СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД С ЕМКОСТЯМИ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ (ВКЛЮЧАЯ ЗОНУ ВЛИЯНИЯ БАМ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4,2; 7,0 ТЫС.МЗ/СУТКИ

АЛЬБОМ УП

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

19107-05

ЦЕНА 1-41

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЙ СССР

Москва, А-245, Селезнев ул. 22
Служеб. в. 21 1913 в.
Всего № 12993 Тираж 550 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-4-7.83

УСТАНОВКА ДООЧИСТКИ НА ПЕСЧАНЫХ ФИЛЬТРАХ ДЛЯ СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С ЕМКОСТЯМИ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ (ВКЛЮЧАЯ ЗОНУ ВЛИЯНИЯ БАМ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4,2; 7,0 ТЫС.МЗ/СУТКИ

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Пояснительная записка (из т.п. 902-4-5.83)
- Альбом II - Технологическая часть, санитарно-техническая часть. Нестандартизированное оборудование
- Альбом III - Архитектурно-строительные решения
- Альбом IV - Строительная часть. Изделия (из т.п. 902-4-5.83)
- Альбом V - Электротехническая часть. Чертежи монтажной зоны и заготовительного участка
- Альбом VI - Электротехническая часть. Задание заводам-изготовителям
- Альбом VII - Спецификации оборудования
- Альбом VIII - Сборник спецификаций оборудования
- Альбом IX - Ведомости потребности в материалах
- Альбом X - Сметы. Часть I. Часть 2.

Альбом VII

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 49 от 14 февраля 1983 г.
Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 57 от 27 июня 1983 г.

/ Главный инженер института
Главный инженер проекта



А.Кетгов
Н.Бондаренко

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№	Наименование	Марка обозначение	Стр.
I	2	3	4
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХК		
1.	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХК.СО	3-8
2.	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХК.СО	9-10
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК		
3.	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ВК.СО	11
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ		
4.	Оборудование, поставляемое заказчиком	ОВ.СО	12
5.	Материалы, поставляемые заказчиком	ОВ.СО	13-14
6.	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ОВ.СО	15-17
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
7.	Оборудование, поставляемое заказчиком	ЭМ.СО	18-20
8.	Материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ.СО	21-22
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО		
9.	Оборудование, поставляемое заказчиком	ЭО.СО	23-25
10.	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ЭО.СО	26
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АТХ		
11.	Оборудование, поставляемое заказчиком	АТХ-СО	27-29
12.	Материалы, поставляемые заказчиком	АТХ-СО	30
13.	Материалы, поставляемые подрядчиком	АТХ.СО	31
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС		
14.	Оборудование, поставляемое заказчиком	СС.СО	32
15.	Материалы, поставляемые заказчиком	СС.СО	33
16.	Оборудование, поставляемое подрядчиком	СС.СО	34

Г 0 902-4 7.83

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Производительность 4,2 тыс.м3/сут.								
	I. Технологическое оборудование	БСБ I,5xI,9							
	I.I. Сетки барабанные	TU204-PCФCP-							
		-9I2-77	шт	796				2	246I,00
	I.2. Гидроэлеватор $d_c = 30$; $d_p = 50$	Серия 4.902-							
		-7	шт	796				I	65,00
	I.2. Материалы загрузки фильтров:								
	кварцевый песок $d = I,5 \div I,7$ мм		м3	II3				62,7	
	гравий $d = 2-5$ мм		м3	II3				24,II	
	гравий $d = 5-10$ мм		м3	II3				I4,47	
	гравий $d = 10-20$ мм		м3	II3				9,65	
	гравий $d = 20-40$ мм		м3	II3				9,65	
	2. Подъемно-транспортное оборудование								
	2.I. Кран 3,2-10,8	ГОСТ 74I3-80	шт	796		3I59II		I	940,00
	3. Нестандартизированное оборудование								
	3.I. Фильтр песчаный $\emptyset 3,2$ м	I2I2.00.00.							
		000.B0	шт	796				6	2625,00

Привязан			
Ияв. №			
Т.П. 902-4-7.83			
ТХК.СО			
Инжен.	Родников	Родн	
Ст. инж.	Машнинов	Машн	
ИИ	Бондаренко	Бонд	
Гл. спец.	Сирота	Сирот	
Нач. отд.	Гольдман	Голдм	
Спецификации оборудования к основному комплексу чертежей марки ТХ.			Статья Р
			Лист I
			Листов 8
ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва			

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудо- вания кг
			Наиме- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.2. Бак для перегрузки фильтра	I2I4.00.00.							
		000.B0	шт	796				I	2I00,00
	3.3. Входная камера	II50.I6.00.							
		000-0I	шт	796				I	42I4
	3.4. Входная камера	II50.I7.00.							
		000-0I	шт	796				I	42I0
	3.5. Глушитель шума	Лист I3	шт	796				I	40,00
	4. Насосное оборудование								
	4.1. Электронасос центробежный погружной	ГНОМ I6-I5-							
		-Y5							
		TY26-06-963-							
		-75	шт	796		364830020		I	32,00
	4.2. Насос центробежный консольный с электродвигателем	KI60/20-Y4							
	4AI60S4; I450 об/мин.; I5 квт	TY26-06-807-							
		-73	шт	796		363II10340		5	345,00
	4.3. Насос центробежный консольный с электродвигателем	K20/30-Y2							
	4AI00S2; 2900 об/мин.; 4 квт	TY26-06-976-							
		-77	шт	796		363II10070		2	92,00
	4.4. Насос центробежный фекальный с электродвигателем	ФГ57/9,5-Y4							
	4AI00L4; I450 об/мин.; 4 квт	ГОСТ II379-							
		-73	шт	796		363I820020		2	I45,00

Приказ

Инд. №			

Т.П. 902-4-7.83

ТХК.СО

Лист
2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудо- вания кг
			Наиме- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.5. Насос вихревой с электродвигателем 4АХ80В4	ВКС I/I6A-V2							
	1450 об/мин.; 1,5 кВт	ТУ26-06-1213-							
		-79	шт	796		3631911370		1	95,00
	5. Компрессорное оборудование								
	5.1. Газодувка ротационная с электродвигателем 4А2006	1А32-80-6А							
	980 об/мин.; 30 кВт	ТУ26-12-379-							
		-73	шт	796		3643364021		1	940,00
	6. Арматура								
	из серого чугуна								
	6.1. Клапан обратный поворотный однодисковый Ру 16 кгс/см2	КА44075							
	Ø 50	ГОСТ 19827-74	шт	796		37224110063		3	9,13
	6.2. Ø 80	"	"	"		37224210087		2	15,70
	6.3. Ø 200	Л44075.06	"	"		37224410050		5	41,40
	6.4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30чб6р							
	Ру 10 кгс/см2 Ø 50	ГОСТ 5762-74	шт	796		37211510059		7	17,80
	6.5. Ø 80	"	"	"		37211510068		4	27,60
	6.6. Ø 100	"	"	"		37211510077		8	38,40
	6.7. Ø 200	"	"	"		37212510053		32	116,00
	6.8. Ø 250	"	"	"		37212510062		2	179,00
	6.9. Ø 300	"	"	"		37212510071		2	242,50

Привязка			
Изм. №			

Т.П. 902-4-783

ТХК.СО

Лист
3

19/07-85 6

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	из ковкого чугуна								
	6.10. Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом, французский Ру 16 кгс/см2 Ø 25	I5кч888pCBM ТУ26-07-032-							
		-76	шт	796		3732440052		2	6,20
	Производительность 7,0 тыс.м3/сутки								
	I. Технологическое оборудование								
	I.1. Сетки барабанные	БСБ I,5xI,9 ТУ204-РСФСР-							
		-77	шт	796				2	246I
	I.2. Гидроэлеватор $d_c = 30$; $d_p = 50$	Серия 4.902-7	шт	796				I	65
	I.3. Материалы загрузки фильтров:								
	кварцевый песок $d = 1,5 \div 1,7$ мм		м3	II3				83,60	
	гравий $d = 2 \div 5$ мм		м3	II3				32,20	
	гравий $d = 5 \div 10$ мм		м3	II3				19,30	
	гравий $d = 10 \div 20$ мм		м3	II3				12,90	
	гравий $d = 20 \div 40$ мм		м3	II3				12,90	
	2. Подъемно-транспортное оборудование								
	2.1. Кран 3,2 - 10,8	ГОСТ 7413-8	шт	796		315911		I	940
	3. Нестандартизированное оборудование								
	3.1. Фильтр песчаный Ø 3,2 м	I2I2.00.00.							
		000.B0	шт	796				8	2625,00
	3.2. Бак для перегрузки фильтра	I2I4.00.00.							
		000.B0	шт	796				I	2100

Привязан			
Инв. №			

Т.П. 902-4-7.83

ТХК.СО

Лист

4

19107-05 7

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.3. Входная камера	II50.I6.00.							
		000	шт	796				I	42I4
	3.4. Входная камера	II50.I7.00.							
		000	шт	796				I	4478
	3.5. Глушитель шума	Лист I3	шт	796				I	40,00
	4. Насосное оборудование								
	4.1. Электронасос центробежный погружной	ГНОМ I6-I5-Y5							
		TU26-06-963-							
		-75	шт	796		363I830020		I	32,00
	4.2. Насос центробежный консольный с электродвигателем	K20/30-Y2							
	4AI0052; 2900 об/мин.; 4 кВт	TU26-06-976-							
		-77	шт	796		363III0070		2	92,00
	4.3. Насос центробежный консольный с электродвигателем	KI60/20-Y4							
	4AI6054; I450 об/мин.; I5 кВт	TU26-06-807-							
		-73	шт	796		363III0340		2	345,00
	4.4. Насос центробежный консольный с электродвигателем	K290/I8-Y4							
	A2-7I-4; I450 об/мин.; 22 кВт	TU26-06-807-							
		-73	шт	796		363III0380		3	430,00
	4.5. Насос центробежный песчаный с электродвигателем	ФГ57/9,5-Y4							
	4AI0044; I450 об/мин.; 4 кВт	ГОСТ II379-73	шт	796		363I820020		2	I45,00
	4.6. Насос вихревой с электродвигателем 4AX80B4; I450 об/мин.;	BKCI/I6A-Y2							
	I,5 кВт	TU26-06-I2I3-							
		-79	шт	796		363I9II370		I	95,00

Приказ			
Изм. №			

Т.П. 902-4-7.83

ТХК.СО

Лист
5

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания тыс. руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудо- вания кг
			Наиме- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Компрессорное оборудование								
	5.1. Газодувка ротационная с электродвигателем 4A2006;	IA32-80-6A							
	980 об/мин.; 30 кВт	TU26-I2-379-							
		-73	шт	796		364336402I		I	940,00
	6. Арматура								
	из серого чугуна								
	6.1. Клапан обратный поворотный однодисковый	KA44075							
	Ру 16 кгс/см2 Ø 50	ГОСТ 19827-74	шт	796		372241I0063		3	9,13
	6.2. Ø 80	-"-	-"-	-"-		372242I0027		2	15,70
	6.3. Ø 200	Л44075.06	шт	796		372244I0050		5	41,40
	6.4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	30ч66р							
	фланцевая Ру 10 кгс/см2 Ø 50	ГОСТ 5762-74	шт	796		372115I0059		7	17,80
	6.5. Ø 80	-"-	-"-	-"-		372115I0068		4	27,60
	6.6. Ø 100	-"-	-"-	-"-		372115I0077		10	38,40
	6.7. Ø 200	-"-	-"-	-"-		372125I0053		37	116,00
	6.8. Ø 250	-"-	-"-	-"-		372125I0062		5	179,00
	6.9. Ø 400	-"-	-"-	-"-		372125I0092		2	434,70
	из ковкого чугуна								
	6.10. Вентиль запорный мембранный с электромагнитным	I5кч888pCBM							
	приводом, фланцевый Ру 16 кгс/см2 Ø 25	TU26-07-032-							
		-76	шт	796		37321140052		2	6,20

Приказ			
Изм. №			

Т.П. 902-4-7.83

ТХК.СО

Лист
6

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания тыс. руб.	Колл- чество	Масса единицы оборудо- вания кг
			Наиме- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Производительность 4,2 тыс.м3/сутки								
	I.I. Трубы стальные электросварные прямошовные Ø 27xI,2	ГОСТ 10704-							
		-76	м	006		I3730000		I5,30	0,764
	I.2. Ø 45x2	-"	-"	-"		-"		0,30	2,12
	I.3. Ø 57x3	-"	-"	-"		-"		I08,50	4,00
	I.4. Ø 89x3,0	-"	-"	-"		-"		20,00	6,36
	I.5. Ø I08x3	-"	-"	-"		-"		70,10	7,77
	I.6. Ø I59x4	-"	-"	-"		-"		I,00	I5,29
	I.7. Ø 2I9x4	-"	-"	-"				208,50	2I,2I
	I.8. Ø 273x4	-"	-"	-"				49,00	26,53
	I.9. Ø 325x4	-"	-"	-"				68,50	3I,67
	I.I0. Ø 426x6	-"	-"	-"				5,00	62,15
	Производительность 7,0 тыс.м3/сутки								
	I.I. Трубы стальные электросварные прямошовные Ø 27xI,2	ГОСТ 10704-							
		-76	м	006		I3730000		I5,30	0,764
	I.2. Ø 45x2	-"	-"	-"		-"		0,30	2,12
	I.3. Ø 57x3	-"	-"	-"		-"		I08,5	4,00
	I.4. Ø 89x3	-"	-"	-"		-"		20,00	6,36
	I.5. Ø I08x3	-"	-"	-"				72,50	7,77
	I.6. Ø I59x4	-"	-"	-"				I,00	I5,29
	I.7. Ø 2I9x4	-"	-"	-"				2II,50	2I,2I
	I.8. Ø 273x4	-"	-"	-"				3I,00	26,53
Привязан Изм. № Т.п. 902-4-7.83 ТХК.СО 7									

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания тыс. руб.	Коль- чество	Масса единицы оборудо- вания кг
			Наиме- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые заказчиком								
	<u>I. Отопление</u>								
	I.1. Вентиль запорный муфтовый	I5кчI8п							
	Ø 15	ГОСТ I8I6I-72							
		ГОСТ 576I-74	шт	796		3732I1I027		3	0,7
	Ø 20	I5кчI8п							
		ГОСТ I8I6I-72							
		ГОСТ 576I-74	шт	796		3732I1I028		I3	0,9
	Ø 25	I5кчI8п							
		ГОСТ I8I6I-72							
		ГОСТ 576I-74	шт	796		3732I1I029		I	I,4
	I.2. Кран "Маевского" Ø 15	СТД 70736	шт	796				24	0,14
	<u>2. Теплоснабжение установок систем</u>								
	2.1. Задвижка из углеродистой стали Ø 80	30с76нпI							
		ГОСТ I0926-75	шт	796		374I2I10I4		2	6I,7
	2.2. Задвижка чугунная Ø 50	30ч66р							
		ГОСТ 5762-74							
		ГОСТ 8437-75	шт	796		372I15I005		5	I7,8
	2.3. Вентиль запорный фланцевый Ø 25	I5кчI9пI							
		ГОСТ I8I62-72							
		ГОСТ 576I-74	шт	796		3732I1I083		3	2,6
	Ø 40	I5кчI9пI							
		ГОСТ I8I62-72							
		ГОСТ 576I-74	шт	796		3732I2I045		2	5,5

Привязан

Инд. №

Т.П. 902-4-7.83

ОВ СО

Лист

2

19107-05 14

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опрессного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование,поставляемое подрядчиком								
	I. Вентиляция								
	I.1. Подставка под калорифер	I.494-25	шт	796				4	2,1
	I.2. Дверь герметическая утепленная Ду 0,5х1,25	5.904-4	шт	796				2	33,6
	I.3. Неподвижная жалюзийная решетка I50х490 Горьковский ме-		шт	796				5	1,0
	ханический з-д № I треста Сантехдеталь I50х580		шт	796				5	1,2
	I.4. Гибкая вставка ВВ-23	5.904-5	шт	796				1	19,8
	ВВ-17	5.904-5	шт	796				1	2,82
	ВН-16	5.904-5	шт	796				1	17,46
	ВН-10	5.904-5	шт	796				1	2,66
	I.5. Решетки шелевые регулирующие Р I50	I.494-10	шт	796				11	0,41
	I.6. Решетки воздухоприточные РР 600х200	I.494-8	шт	796				14	4,49
	I.7. Зонт ЗК0000000	I.494-32	шт	796				1	2,0
	I.8. Дефлектор ДК0000000	I.494-32	шт	796				1	7,5
	I.9. Узлы прохода вентшахт через покрытия промышленных								
	зданий УП1-202	5.904-10	шт	796				1	50,59
	УП1-211	5.904-10	шт	796				1	44,99
	I.10. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали прямо-	ГОСТ							
	угольного сечения бст = 0,7 мм I000х500	I9903-74	м	006		0974000000		11,0	
	бст = 0,7 мм 400х600	ГОСТ							
		I9903-74	м	006		0974000000		17,0	
	бст = 0,5 мм 200х200	ГОСТ							
		I9903-74	м	006		0974000000		16,0	
					</				

[illegible]

Приязан			
Инд. №			

Т.П. 902-4-7.83

OB CO

Лист
6

198012-105 18

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания тыс.руб.	Коли- чество	Масса единицы оборудо- вания кг
			Наиме- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Аппараты низкого напряжения								
I.1	Пакетный выключатель. Исполнение I	ПВЗ-10/У330 ОСТ160.520. 001-77	шт	796		3424611000		4	
I.2	Пакетный выключатель. Исполнение I	ПВЗ-10/У356 ОСТ160.520. 001-77	шт	796		3424611000		3	
I.3	Пост для крепления к ровной поверхности со степенью защиты IP40 пластмассовыми корпусными деталями (кожух, крышка) с дву- мя цилиндрическими толкателями, черного и красного цвета, с надписями на табличках "пуск", "стоп", категория размещения 3, с отверстием для ввода проводов 1/2".	ПКЕ222-2У3 ТУ16.526. 217-78	шт	796		3428440005		3	
	2. Шкафы								
2.1	Шкаф размером 1900х600х950	по черт.001В0	шт	796				I	
2.2	Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения (ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А на 5 предохра- нителей 3х100А, 2х250А. Плавкие вставки предохранителей 2х120А, 2х30А, 1х100А (для производительности 7,0 тыс.м3/сутки)	ШР11-73707- ТУ16.536.506- -76	шт	796		3433140015		I	
Инд. № и. контр. Боева проверк. Павлова вед. инж. Боева ГИП Павлова сл. спец. Данилов нач. отд. Саркисьян					Приказ Т.П. 902-4-7.83 ЭМ.СО		Спецификация на силовое электрооборудование к ос- новному комплекту черте- жей марки ЭМ Стадия Р Лист I Листов 6 ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ, И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А на 5 предохранителей 3х100А и 2х250А. Плавкие вставки предохранителей 2х30А, 1х100А, 1х120А, 1х150А (для производительности 7,0 тыс.м3/сут.)	ШПИИ-73707 -22У3 ТУ16.536.506 -76	шт	796		3433140015		I	
2.4	Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения (ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А на 8 предохранителей 8х60А. Плавкие вставки предохранителей 4х6А, 3х10А, 1х63А	ШПИИ-73504 -22У3 ТУ16.536.506 -76	шт	796		3433140015		I	
2.5	Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения (ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А на 5 предохранителей 3х100А и 2х250А. Плавкие вставки предохранителей 2х30А, 3х100А (для производительности 4,2 тыс.м3/сут)	ШПИИ-73507 -22У3 ТУ16.536.506 -76	шт	796		3433140015		I	
2.6	Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения (ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А на 5 предохранителей 3х100А и 2х250А. Плавкие вставки предохранителей 2х30А, 2х100А, 1х150А (для производительности 4,2 тыс.м3/сут.)	ШПИИ-73507 -22У3 ТУ16.536.506 -76	шт	796		3433140015		I	
2.7	Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 0,5А номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~220В	ЯУ5120-03А2А ТУ16.536.042 -71	шт	796		343184		I	
2.8	Ящик управления в нормальной исполнении, номинальный ток 0,5А номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~220В	ЯУ5124-03А2А ТУ16.536.042 -71	шт	796		343184		I	

Привязан			
Инв. №			

Т.П.902-4-7.83

ЭМ.СО

Лист
2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9	Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 6,3А	ЯУ5II3-03A2H	шт	796		343I84		I	
	номинальное напряжение главной цепи ~ 380В, цепей управления	TUI6.536.042							
	~220В	-7I							
2.10	Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 50А,	ЯУ5II3-13Б3Г	шт	796		343I84		3	
	номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления	TUI6.536.042							
	~380В (для производительности 7 тыс.м3/сут.)	-7I							
2.11	Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 40А,	ЯУ5II3-13Б3В	шт	796		343I84		3	
	номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления	TUI6.536.042							
	~380В (для производительности 4,2 тыс.м3/сут.)	-7I							
2.12	Ящик управления в нормальном исполнении номинальный ток 40А.	ЯУ5III-13Б3В	шт	796		343I84		2	
	номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления	TUI6.536.042							
	~380В	-7I							
2.13	Ящик управления в нормальном исполнении номинальный ток 16А,	ЯУ5II3-03Б2Е	шт	796		343I84		I	
	номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления	TUI6.536.042-							
	~220В	-7I							
2.14	Ящик управления в нормальном исполнении номинальный ток 0,8А,	ЯУ54II-03A2В	шт	796		343I84		2	
	номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~220В	TUI6.536.042							
		-7I							
2.15	Ящик управления в нормальном исполнении номинальный ток 4А,	ЯУ5II3-03A3Л	шт	796		343I84		I	
	номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления	TUI6.536.042							
	~380В	-7I							

Привязка			
Инв. №			

Т.П. 902-4-7.83

ЭМ.СО

Лист

3

19107-05 21

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	3. Кабельные изделия								
	Силовой кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией напряжением до I кв, сечением:	ГОСТ16442-							
3.1	3х2,5 кв.мм	АВВГ	м	006		3522221117		100	
3.2	4х2,5 кв.мм	АВВГ	м	006		3522221125		410	
3.3	4х6 кв.мм	АВВГ	м	006		3522221127		50	
3.4	4х10 кв.мм для производительности 7,0 тыс.м3/сут	АВВГ	м	006		3522221128		85	
3.5	4х70 кв.мм	АВВГ	м	006		3537715345			
	4х6 кв.мм для производительности 4,2 тыс.м3/сут	АВВГ	м	006		3522221127		85	
	4х16 кв.мм	АВВГ	м	006		3522221129		65	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией напряжением 0,66 кв, сечением:	ГОСТ433-73							
3.6	3х4+1х2,5 кв.мм	АНРГ	м	006				10	
	Контрольный кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, сечением:	ГОСТ1508-71							
3.7	4х2,5 кв.мм	АКВВГ	м	006		3563440131		150	
3.8	7х2,5 кв.мм	АКВВГ	м	006		3563440133		40	
3.9	10х2,5 кв.мм	АКВВГ	м	006		3563440134		20	
3.10	1х1	ПРГ	м	006				25	
	4.Защитные средства по технике безопасности								
4.1	Мегаомметр переносный магнитоэлектрический до 1000В	М4100/4	шт	796				2	
4.2	Индикатор низкого напряжения	МИН-I	шт	796				2	

Привязан			
Инв. №			

Т.П. 902-4-7.83

ЭМ.СО

Лист

5

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания тыс.руб.	Колл- чество	Масса единицы оборудо- вания кг
			Наиме- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	1. Электрооборудование								
I.1.	Ящик однофидерный с 3-х полюсным пакетным выключателем на вводе и предохранителями ПР-2 с I пл.вст.=20 А	ЯВПЗ-60У2	шт	796	-		-	I	
	2. Оборудование светотехническое								
2.1.	Светильник подвесной, пыленепроницаемый до 100 Вт	НСПИ-100-							
		-23I	шт	796	-		-	I7	
2.2.	до 200 Вт	НСПИ-200-							
		-234	шт	796	-		-	I6	
	Светильник потолочный								
2.3.	до 60 Вт, пылезащищенный	НПОI6x60	шт.	796	-		-	I	
2.4.	до 100 Вт, для нормальных условий среды	НПО06x100/ P2*0-01-Y4	шт	796	-		-	6	
2.5.	до 100 Вт, пылезащищенный	НПП03-100-							
		-00I	шт	796	-		-	4	
	Светильник подвесной, 220 В, стартерный, для нормальных условий среды								

Привезен			
Изм. №			
ТП 902-4-7.83		30.00	
Н. контр. Садым	Провер. Матвеев	Спецификация на оборудо- вание и материалы к ос- новному комплекту черте- жей марки ЭО	
Инженер Панфилова	Гл. спец. Данилов		
Нач. отд. Саркисянц			
Статья	Лист	Листов	
Р	1	4	
ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва			

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания тыс. руб.	Колп- чество	Масса единицы оборудо- вания кг
			Наиме- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.	2x40 Вт	ЛСП02-2x40/							
		Д20	шт	796	-		-	2	
2.7.	2x80 Вт	ЛС002-2x40/							
		P-02	шт	796	-		-	2	
	Лампа накаливания общего назначения, 220-230 В, ГОСТ 2239-79								
2.8.	60 Вт	B220-230-60	шт	796	-		-	10	
2.9.	75 Вт	B220-230-75	шт	796	-		-	6	
2.10.	100 Вт	B220-230-100	шт	796	-		-	20	
2.11.	150 Вт	Г220-230-150	шт	796	-		-	10	
2.12.	200 Вт	Г220-230-200	шт	796	-		-	20	
2.13.	Светильник ручной переносной, 36 В, до 60 Вт	РБ0-42	шт	796	-		-	1	
2.14.	Лампа накаливания местного освещения, ГОСТ 1182-77, 36В, 40 Вт	М036-40	шт	796	-		-	5	
	Лампа люминесцентная белого света, ГОСТ 6825-74								
2.15.	40 Вт	ЛБ40	шт	796	-		-	5	
2.16.	80 Вт	ЛБ80	шт	796	-		-	5	
2.17.	Стартер для люминесцентных ламп 40 Вт, 80 Вт, ГОСТ 8799-75, 220 В	80-С-220	шт	796	-		-	10	

Приказ

Имя №			

ТП 902-4-7.83

30.00

Лист

2

19107-05 36

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (для импортного оборудования -СТРАНА, ФИРМА)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I Электроустановочные изделия								
	Выключатель однополюсный 250 В, IOA								
I.1.	для открытой установки	02210	шт	796	-	34642I	-	15	0,05
I.2.	для скрытой установки	02230	шт	796	-	34642I	-	5	
I.3.	брызгозащищенный	02650	шт	796	-	34642I	-	10	0,137
	Розетка штепсельная двухполюсная IOA, 36В								
I.4.	брызгозащищенная	У-86-РЕ	шт	796	-	34640I	-	15	0,08
I.5.	для открытой установки	У-86-Р0	шт	796	-	34640I	-	5	0.035
I 6.	для скрытой установки	03450	шт	796	-	36640I	-	5	
	2 Изделия заводов ГЭМ								
2.1.	Щиток осветительный с вводным автоматом АЕ-2046 с I p=25А и автоматами АЗ101 с I _с =15А на 6-ти отходящих группах	ОЩВ-6А-УХЛ4	шт	796	-	3434337111	-	1	16,5
2 2.	на 12-ти отходящих группах с вводным автоматом АЕ-2056 с I _p =25А	ОЩВ-12А-УХЛ4	шт	796	-	3434337121	-	1	23
2.3.	Кронштейн	У-116	шт	796	-	34647331011	-	15	1,8
2.4.	Коробки ответвительные	КОР-73	шт	796	-	3464742511	-	40	
2.5	Коробки ответвительные	КОР-74	шт	796	-	3464742511	-	40	
2.6.	Ящик с понижающим трансформатором, 250ВА, 220/36 В	ЯТП-0,25	шт	796	-	3434295061	-	5	10

Примечание			
Инв. №			

ТП 902-4-7 83

30.00

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой	П5216066	шт	796		4321221128		I	
	Трубопровод горячей воды. Среда: вода. Предельное значение параметра +150°	ГОСТ2823-73Е							
2	Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой	П4116066							
	Трубопровод обратного теплоносителя. Среда: вода. Предельное значение параметра +70°С	ГОСТ2823-73Е	шт	796		4321221114		I	
3	Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой	П21240 103							
	Камера перед калорифером. Среда: воздух. Предельное значение параметра -30°С, +30°С	ГОСТ2823-73Е	шт	796		4321221102		I	
4	Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой	П21240 103							
	Канал приточного воздуха. Предельное значение параметра +18°С	ГОСТ2823-73Е	шт	796		4321221102		I	
5	Регулятор температуры трехпозиционный, полупроводниковый, диапазон регулируемых температур от -5°С до +35°С комплектно с термосистемой погружного типа. Воздухозод.	ПТР-3-04	шт	796				I	
6	Термометр манометрический электроконтактный показывающий газовый	ТПГ-СК	шт	796		4211141111		I	
	Длина дистанционного капилляра 2,5м, длина погружения термобаллона	ТУ25-02-1213							
	160мм. Шкала -50-+50°С. Среда: воздух. Камера перед калорифером	-72							

Изм. №			Приказ		
Н. контр. Павлова			Т П. 902-4-783		
Проверил Боева			АТХ СО		
Ст. инж. Марионова			Спецификация на приборы и средства автоматизации к основному комплекту чертежей марки АТХ		
Гип. Павлова			Стадия		
Гл. спец. Данилов			Лист		
Нач. отд. Саркисьян			Листов		
			Р		
			I		
			5		
			ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (для импортного оборудования -СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Термометр манометрический электроконтактный показывающий газовой. Длина дистанционного капилляра 4м, длина погружения термомобаллона 200мм. Шкала 0÷100°C. Среда: воздух. Трубопровод обратного теплоносителя	ТПГ-СК ТУ25-02.1213-72	шт	796		4211141111		1	
8	Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой. Помещение	ПЗ1240	шт	796				1	
9	Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0÷4 кгс/см2. Предельное значение параметра 2 кгс/см2. Напорные трубопроводы насосов подачи воды на промывку фильтров.	ОБМ1-100 ТУ25.02.ЭД1 26-74	шт	796				2	
10	Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0÷1 кгс/см2. Предельное значение параметра 0,6 кгс/см2. Напорный трубопровод газодувки	ОБМ1-100 ТУ25.02.ЭД1 26-74	шт	796				1	
11	Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0÷2,5кгс/см2. Предельное значение параметра 1,6 кгс/см2. Напорный трубопровод насоса для откачки дренажных вод.	ОБМ1-100 ТУ25.02.ЭД1 26-74	шт	796				1	
12	Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0÷2,5кгс/см2. Предельное значение параметра 1,2 кгс/см2. Напорные трубопроводы насосов грязной промывной воды	ОБМ1-100 ТУ25.02.ЭД1 26-74	шт	796				2	
13	Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0÷4кгс/см2. Предельное значение параметра 3 кгс/см2. Напорные трубопроводы насосов технической воды на промывку барабанных сеток	ОБМ1-160 ТУ25.02.ЭД1 26-74	шт	796				2	

Привязка			
Инв. №			

ТН 902-4-7.83

АТХ.СО

Лист
2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0-4кгс/см2.	ОБМІ-100	шт	796				3	
	Предельное значение параметра 2,0 кгс/см2. Напорный трубопро-	ТУ25.02.ЭДІ							
	вод насоса подачи воды на фильтрацию	26-74							
I5	Электрический регулятор-сигнализатор уровня:	ЭРСУ-3	шт	796		4218740903		I	
	а) с 3 датчиками длиной 0,6м на температуру среды до 80°C, дав-	ТУ25.02.678							
	ление до 16 кгс/см2	-76							
	б) с релейным блоком								
	Дренажный приемок								
I6	Электрический регулятор-сигнализатор уровня:	ЭРСУ-3	шт	796		4218740903		2	
	а) с 3 датчиками длиной 0,6м на температуру среды до 80°C,	ТУ25.02.678							
	давление до 16 кгс/см2	-76							
	б) с релейным блоком								
	Приемный резервуар								
I7	Электрический регулятор сигнализатор уровня:	ЭРСУ-3	шт	796		4218740903		2	
	а) с 3 датчиками длиной 0,6м на температуру среды до 80°C,	ТУ25.02.678-							
	давление до 16 кгс/см2	-76							
	б) с релейным блоком								
	Резервуар грязной промывной воды								
	2. Трубопроводная арматура								
	Вентиль запорный	ЗВ-2М	шт	796				6	

Привязка			
Инв. №			

Т.П. 902-4-7.83

АТХ.СО

Лист

3

