

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-388.85

ОТСТОЙНИКИ ПЕРВИЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШИРИНОЙ 9 М (8 ОТДЕЛЕНИЙ)

АЛБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XI 1985 г.

Заказ № 11581 Тираж 360 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-388.85

ОТСТОЙНИКИ ПЕРВИЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШИРИНОЙ 9 м (8 ОТДЕЛЕНИЙ)

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка

Альбом II - Технологическая, строительная и электротехническая части

Альбом III - Строительная часть. Узлы, детали

Альбом IV - Строительные изделия

Альбом V - Спецификации оборудования

Альбом VI - Ведомости потребности в материалах

Альбом VII - С м е т ы

Примененные типовые материалы:

Серия 3.90I-I3 Выпуск 2. Колонка управления задвижками

Ду 200-400 мм с электрическим приводом типа Б

АЛЬБОМ V

Разработан проектным
институтом ЦНИИЭП
инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 164 от 22 июля 1974 г.
Введен в действие институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 33 от 11 июня 1985 г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

В.И.И.Ф.
Сирота

А.Г.Кетаов

М.Н.Сирота

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	Наименование	Марка Обозначение	№ стр.
	Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
1.	Оборудование и материалы,поставляемые заказчиком	ТХ.СО	3
2.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	ТХ.СО	6
	Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
3.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ.СО	7
4.	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ЭМ.СО	8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	М1								
I	Механизм скребковый первичных отстойников, завод "Водомашоборудование"	МОО I-9A.00.							
		00.000	шт	796				8	3500
2	Затвор щитовой ЭЩ-600х900, Севастопольский электро-ремонтный завод	МК.833.00.00							
		000.015	шт	796				16	125
3	Труба 426х4	IO704-76	м	006		I383000000		16	41,63
	М2								
I	Задвижка параллельная с неподвижным шпинделем, фланцевая, Ду 600, Ру I МПа	30ч156р	шт	796		372 I236 IO II		4	1180
2	Труба 530х6	ГОСТ IO704-76	м	006		I38 IO000000		20	77,54
3	Отвод 90° 500-I6	ОСТ 36-21.77	шт	796				8	109,1
4	Переход К 500х300-I6	ОСТ 36-22.77	шт	796				8	37
	И2								
I	Устройство для удаления плавающих веществ:	черт.							
		ТХ-6; 7	шт	796				I	800
	В том числе:								
I.I	Сталь толстолистовая толщиной 8 мм	ГОСТ 19903-74	кг	I66		097300		I20	

Привязан			
Име №			
ТП 902-2-388.85			
ТХ.00			
Провер. Левина		Лев -	
Ст. инж. Клецер		Клецер	
Рук. гр. Машинская		Маш	
Гл. спец. Сирота		Сирот	
Н. контр. Клецер		Клецер	
Нач. отд. Гольдман		Гольдман	
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		Страница	Лист
		Р	1
		Листов	4
ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Заказчик-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единицы измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2	Сталь толстолистовая толщиной 10 мм	ГОСТ 19903-74	кг	I66		097300		80	
I.3	Сталь толстолистовая толщиной 20 мм	ГОСТ 19903-74	кг	I66		097300		340	
I.4	Сталь круглая В-20	ГОСТ 2590-71	м	006		090100		4,2	2,46
I.5	Швеллер 8	ГОСТ 8240-72	м	006		292500		20	7,05
I.6	Ст3	ГОСТ 380-71	кг	I66				6	
I.7	Труба стальная электросварная $\phi 219 \times 6$	ГОСТ 10704-76	м	006		I38300		1,2	31,5
I.8.	Труба стальная электросварная $\phi 325 \times 6$	ГОСТ 10704-76	м	006		I38300		2,4	47,2
I.9	Труба стальная электросварная $\phi 377 \times 7$	ГОСТ 10704-76	м	006		I38300		72	6 39
I.10	Чугун Сч15	ГОСТ 1412-79	кг	I66				I60	
I.11	Канат 33-П 0-Н-180	ГОСТ 3070-74	м	006				100	0,034
I.12	Бронза Бр ОЦС 5-5-5	ГОСТ 613-79	кг	I66				0,8	
I.13	Шнур ПМ25	ГОСТ 6467-79	м	006				40	0,77
I.14	Болт М16-8дх70 58	ГОСТ 7798-70	шт	796				192	0,145
I.15	Гайка М16-7н 5	ГОСТ 5915-70	шт	796				192	0,033
I.16	Гайка М20-7н 5	ГОСТ 5915-70	шт	796				24	0,063
I.17	Фланец I-300-6	ГОСТ 12820-80	шт	796		37994 I4 I0307		I6	10,28
I.18	Коуш IO	ГОСТ 2224-72	шт	796				I6	0,006
2	Задвижка клиновая с невымкжнм шпнделем, фланцевая Ду 200, Ру I МПа	30ч476р	шт	796		3721221012		4	126,5
	ИЗ								
I	Задвижка клиновая с невымкжнм шпнделем, фланцевая, Ду 200, Ру I МПа	30ч47 6р	"	"		3721221012		8	126,5

Привязан

ТП 902-2-388.85

ТХ.00

Лист

2

Имя. №

Лист
3

[illegible]

Привязан			
Инв. №			

TI 902-2-388.85

TX-00

Лист

[illegible]

Привязан			
Имя. №			