

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-9-44.87

ВОДОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

ВЕНТУРИ

АЛЬБОМ IV

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

				Привязан	
Изм. В					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-9-44.87
ВОДОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ
ВЕНТУРИ

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ I АЛЬБОМ II АЛЬБОМ III АЛЬБОМ IV АЛЬБОМ V	Пояснительная записка. Конструкции железобетонные. Отопление и вентиляция. Ведомость потребности в материалах. Нестандартизированное оборудование Технологический контроль Спецификации оборудования Сметы
---	--

АЛЬБОМ VI

РАЗРАБОТАН
 Государственным проектным институтом
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
 Утвержден и введен в действие
 Главным управлением
 проектирования Госстроя СССР
 протокола № 80
 от 22 октября 1987 года

Главный инженер института

Г.А.Кондратенко

Главный инженер проекта

В.В.Васильев

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

				Привязан		
Инв. №						

Перечень спецификаций оборудования, входящих в сборник

Обозначение СО	Наименование	Стр.	Примечание
	Содержание альбом IV		
	<u>Технологический контроль АТХ</u>		
АТХ.СО1	Водоизмерительные лотки Вентури. Спецификация оборудования Вариант I	3	
АТХ.СО2	Водоизмерительные лотки Вентури. Спецификация шитов.	7	
АТХ.СО3	Водоизмерительные лотки Вентури. Спецификация оборудования. Вариант II.	9	
	<u>Отопление и вентиляция ОВ</u>		
ОВ.СО	Водоизмерительные лотки Вентури. Спецификация оборудования Вариант II.	17	
	<u>Нестандартизированное оборудование НКН</u>		
НКН.СО	Водоизмерительные лотки Вентури. Спецификация оборудования	19	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
	Расход сточной воды								
IA	Преобразователь разности давлений ТУ25-02.720136-83	Сапфир-22ДД	шт	796		42I28I0340	738	I	
	Верхний предел измерений:	2420-0,2-							
	лоток типа I - 250 кгс/м2	у*2-0,5-							
	лоток типа 2 - 250 кгс/м2, 400 кгс/м2								
	лоток типа 3 - 250 кгс/м2, 400 кгс/м2	-K ^{1/2} -							
	лоток типа 4 - 400 кгс/м2, 630 кгс/м2	-30+50°C							
	лоток типа 5 - 630 кгс/м2, I000 кгс/м2								
	лоток типа 6 - 630 кгс/м2, I000 кгс/м2								
	лоток типа 7 - 630 кгс/м2, I000 кгс/м2								
	лоток типа 8 - 630 кгс/м2, I000 кгс/м2								
	лоток типа 9 - I000 кгс/м2, I600 кгс/м2								

			Привязан		
Име №					
			ТП 902-9-44.87 АТХ.003		
И контр	Барташев	Б.А.С.	Водоизмерительные лотки Вентури. Спецификация оборудования Вариант II		
Ратро	Васильева	В.В.С.			
Про	Барташев	Б.А.С.			
Гл спец	Васильев	В.В.С.			
Нач отд	Федричин	Ф.И.С.			
Стандия	Лист	Листов			
Р	I	8	Госстрой СССР ГПИ Ленинградский Водоканалпроект		

22667-04 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В комплекте:								
	Сосуд уравнильный ГОСТ I43I9-73	СУМ-63-Ia	шт	796		42I292		I	
	Сосуд разделительный ГОСТ I4320-73	СРС-63-Ia	шт	796		42I292		2	
	ПО "Теплоконтроль" г.Казань								
Iб	Блок питания ТУ25-02.720I59-8I	22БП-36	шт	796	0225652	42I898032I	I20	I	
	ПО "Геофизприбор" г.Ивано-Франковск								
Iв	Блок нелинейных преобразований ТУ25-02.03I893-77	БНП-04	шт	796	0225652	42I82I3I13	630	I	
	Входной сигнал мА. Выходной сигнал мА								
	ПО "Геофизприбор" г.Ивано-Франковск								
Iг	Прибор аналоговый показывающий и регистрирующий	A542-С57	шт	796	0226258	42I7I60000	600	I	
	ТУ25-052226-77								
	Входной сигнал мА								
	Скорость диаграммной ленты 20 мм/ч								
	З-д "Теплоприбор" г.Челябинск								
Iд	Интегратор-счетчик ТУ25-0272280-80	ПВИ-7-	шт	796			372	I	
	Входной сигнал мА	мА-							
	Номинальная скорость счета I200 ед/ч	I200							
	Смоленский опытный завод Ниитеплоприбора								
	Температура в колодце								
2а-I	Датчик-реле температуры камерный биметаллический	ДТКБ-53	шт	796		42II3I0II3	3,6	I	
	ТУ25-02.888-75								
	Пределы уставок 0...30°C								

Примечание			
Имеет №			

ТП 902-9-44.87 АТХ.003

Лист
2

22667-04 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Электроаппаратура								
	Ящик с понижительным трансформатором	ЯТП-0,25-	шт	796				I	
	220В/ I2В ТУ36-63I-76	2IY3							
	Лампа накаливания 40 Вт, I2В	МОI2-40	шт	796				I	
	Потолочный светильник ТУI6-535.829-74	ПСХ-60	шт	796				I	
	Выключатель автоматический А63МУЗ; 220В; 50 гц J расц-2А	А63МУЗ	шт	796				I	
	J отс=I,5 н ТУ I6-522.II0-74								
	Вариант с электрообогревом (добавляется)								
	Реле электромагнитное универсальное ТУI6-523.33I-78	ПЭ37-2243	шт	796				I	
	Выключатель автоматический 200В, 50 гц								
	J отс=I,5 расц ТУI6-522.II0-74								
	J расц=5А	А63МУЗ	шт	796				I	
	J расц-3,2А	А63МУЗ	шт	796				I	

Принят			
Име №			

ТП 902-9-44.87 АТХ.003

Лист
5

22667-04 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция (для всех видов отопления)								
	1. Труба стальная водогазопроводная ϕ 65 по ГОСТ 3262-75		м	006				3,3	5,71
	2. Дефлектор Д.00.000 ϕ 200	1.491-32	шт	796				1	7,5
	Конструкция теплоизоляционная	с.3.903-9							
	1. Покрытие комбинированное краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021	ГОСТ 25189-82	м2	055				0,79	-
		ОСТ6-10-426-79							
	2. Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТ	ТУ6-11-145-	м2	055				16	-
		-74							
	3. Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем $\delta=40$ мм	ГОСТ 9573-72	м3	113				0,05	-
	Отопление (водяное)								
	1. Труба стальная электросварная ϕ 114x4,0 по ГОСТ 10704-76 $l=2,0$ м		шт	796				1	21,7
	2. Трубопровод из стальной водогазопроводной трубы с накатанной резьбой по ГОСТ 3262-75 ϕ 25		м	006				4	2,02

Привязан

Имя №			

ТП 902-9-44.87 08.00

Лист

2

22667-04 19

