ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-447.88

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 24 М

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

23048-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N°

Привязан

Инв. N°

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-447.88

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, ДИАМЕТРОМ 24 М

АЛЬБОМ УI

Разработан проектным институтом
"МосводоканалНИИпроект"

Рабочий проект утвержден Мосгорисполкомом
протокол № 3 от 24.I2.87 г.
и введен в действие Главмосводоканалом
Приказ № 26 от 25.0I.88 г.

Главный инженер института Д.Д.Соколин

Главный инженер проекта В.К.Казанов

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

23048-06 2

Альбом VI

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Лист	Наименование	стр.	Лист	Наименование	стр.
	Содержание альбома	2		ТП 902-2-447.88 ЭМ.СО Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ЭМ	
	ТП 902-2-447.88-ТХ.СО Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ		I..2	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	7..8
I..	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	3..4	3..4	Оборудование, поставляемое подрядчиком	9..I0
	Оборудование, поставляемое подрядчиком	5..6			

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Технологическое оборудование								
	Илосос ИВР-24		шт	796		36I754I0II00		4	II492
	Туймазинский з-д химического машиностроения								
	Нестандартизированное оборудование								
	Установка сигнализатора уровня осадка с фотосопротивлением		шт	796				4	26
	Люк - лаз Ду = 600		шт	796				4	II5
	Затвор плоский поверхностный с ручным приводом I000 x 800 (Н)		шт	796				4	I30
	Затвор шандорный I000 x 800 (Н)		шт	796				4	89,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Гл.сп.	Литман	
Н.конт.	Литман	
Нач.о.	Исаев	
ГИП	Казанов	
Рук.бр.	Королева	
Ст.инж.	Веретенникова	

ТП 902-2-447.88 ТХ.СО

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного железобетона диаметром 24 м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

МосводоканалНИИпроект

23048-06 4

Формат А3

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затвор плоский регулирующий с водосливом								
	шириной 500 мм		шт	796				4	275
	Тройник 630 х I0 - 530 х 9		шт	796				4	300
	Трубопроводная арматура								
	Задвижка Д 250 Р I0	30ч6бр	шт	796		372I25I006		8	I67,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-447.88 ТХ.СО

Лист 2

23048-06 5

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø II20 x I0								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				48	273,70
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 720 x I0								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				3I	I75,I0
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 630 x I0								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				42	I52,90
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 530 x 9								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				8I	II5.04
	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Ø 273 x 8								
	по ГОСТ I0704-76		м	006				I28	52,28
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø 50 x 3,5								
	по ГОСТ 3262-75		м	006				68	4,88
	Отвод I-90° 720 x 9	МН 2880-62	шт	796				4	27I
	Отвод 90°-630 x I0	ГОСТI7375-83	шт	796				8	I63,5
	Отвод 45°-530xI0	ГОСТI7375-83	шт	796				2	60,0
	Отвод 45°-273xI0	ГОСТI7375-83	шт	796				2	I9,7
	Переход II20xII-720x9	МН 2884-62	шт	796				4	266
	Переход 630x9-529x9	МН 2884-62	шт	796				2	35,60

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-447.88 ТХ.СО

Лист 3

23048-06 6

Формат А3

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фланец I-250-I0	ГОСТ	шт	796				I6	I0,65
		I2820-80							
	Болт № 20 х 80	ГОСТ 7798-70	шт	796				200	0,26
	Гайка М 20	ГОСТ 59I5-70	шт	796				200	0,064
	Трубопровод из железобетонных труб Ду I000								
	по ГОСТ 6482.0-79; 6482.I-79	РТ I0.50-2	шт	796				2	4.6
	Трубопровод из железобетонных труб Ду 600								
	по ГОСТ 6482.0-79; 6482.I-79	РТ 6.50-2	шт	796				2	I.7
	Трубопровод из железобетонных труб Ду 500								
	по ГОСТ 6482.0-79; 6482.I-79	РТ 5.50-2	шт	796				I0	I.4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-447.88 ТХ.СО

Лист 4

23048-06 7

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I.Устройство регулирующее многоточечное с четырьмя датчиками. З-д Гориприбор	СУ - I02	комп.	67I				I	
	I.I.2.Звонок переменного тока	ЗВП-220	шт.	796				I	
	I.I.3.Шкаф управления I Ш (2 приведенные панели)	Черт.ЭМ.HI	компл.	67I				I	
	I.I.4.Шкаф управления 2 Ш (2 приведенные панели)	Черт.ЭМ.HI	компл.	67I				I	
	I.I.5.Ящик управления IЯ (2Я..4Я) (I привед.панель)	Черт.ЭМ.HI	компл.	67I				4	
	I.I.6.Светильник переносный с лампой МО I2-40	РВО-42	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-447.88

ЭМ.СО

Нач.о.	Болотов	
Н.конт.	Кичигин	
Гл.сп.	Гасумянц	
ГИП	Паволоцкий	
Рук.бриг.	Рязанова	

Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного железобетона диаметром 24 м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
	I	4

МосводоканалНИИпроект

23048-06 8

Формат А3

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Заводы МЭТП								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного	ГОСТ							
	покрова, сечением:	I6442-80							
	I.I.7. 2,6 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00	0,26		
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без	ГОСТ							
	защитного покрова, сечением:	I508-78Е							
	I.I.8. 4 x 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I3I	0,I6		
	I.I.9. 7 x 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I33			
	I.I.I0. I4 x 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I35			
	I.I.II. 27 x 2,5	АКВВГ	км	008		3563440I37			
	Кабель контрольный с медными жилами, без	ГОСТ							
	защитного покрова, сечением	I508-78Е							
	I.I.I2. 4 x I,0	КВВГ	км	008		3563I40III			
	I.I.I3. I0 x I,0	КВВГ	км	008		4563I40II4			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	П.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	П.I.I. Металлорукав Двн.= 29	РЗ-Ц-Х-32	км	008				0,02	
	П.2. Электроустановочные устройства								
	П.2.I. Розетка штепсельная 220В IOA Двухполюсная с заземляющими боковыми контактами ГОСТ 7396-76	У-220	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.3. Изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
	П.3.I. Ящик с понижающим трансформатором 220/I2 В	ЯТП-0,25-	шт	796		3434295011		4	
		-IIУ3							
	П.3.2. Ввод гибкий длиной 925 мм для трубы	К I087	шт	796				8	
	наружным диаметром 47 - 49								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-447.88 ЭМ.СО

Лист 4

23048-06 11

Формат А3