

ЖУРНАЛ
ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ
В КОТЕЛЬНОЙ

ЖУРНАЛ
ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ
В КОТЕЛЬНОЙ

(наименование предприятия)

Начат _____ 20 ____ г.

Окончен _____ 20 ____ г.

[illegible]

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

вода котлов		Регенерация натрий-катионитовых фильтров						Конденсат			Подпись лаборанта-аппаратчика		Примечание
Содержание свободной углекислоты	Показатель pH	Номера фильтров	Взрыхление	Подача раствора соли	Отмывка	Жесткость умягченной воды	Общая жесткость	Щелочность		Общая жесткость	Смену сдал	Смену принял	
								По фенолфталеину	По метилоранжу				
мг кг	—	—	минут	минут	минут	мкг-экв. кг	мкг-экв. кг	мкг-экв. кг	мкг-экв. кг	мкг-экв. кг			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1	15	20	40	20	10	100	50	25	Иванова	Петрова	В данной графе при каждой остановке котла для очистки внутренних поверхностей его элементов должны быть записаны вид и толщина накипи и шлама, наличие коррозии, а также признаки неплотностей (парение, наружные наросты солей) в заклепочных и вальцовочных соединениях. В этой же графе указывать результаты проверки агрессивности котловой воды в случаях, предусмотренных Инструкцией.

[illegible]

[illegible]

Пронумеровано, прошнуровано:

_____ листов.

Ответственный за безопасную эксплуатацию:

(подпись)

(Ф. И. О.)

Тираж 150 экз.