

ЦНИИС МИНТРАНССТРОЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСТЯЖКИ
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

МОСКВА 1974

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора института

/Г. ХАСХАЧИХ/

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСТЯЖКИ
ВОДОНПРОПУСКНЫХ ТРУБ

Москва 1974

УДК 624.21.001.24-462

© ВСЕОБЩЕЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 1974

ПРЕДИСЛОВИЕ

"Методические рекомендации по предотвращению растяжки водопропускных труб" разработаны в Новосибирском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного строительства в дополнение к действующим нормативным документам в соответствии с решением Технического управления Минтрансстроя.

В Рекомендациях изложена методика расчета и конструирования водопропускных труб с учетом явления растяжки в сложных инженерно-геологических условиях, в том числе в районах вечной мерзлоты. Применение Рекомендаций послужит улучшению качества и долговечности водопропускных труб, повышению их устойчивости против растяжки — деформации весьма распространенной, особенно в Северной строительной-климатической зоне.

Рекомендации составлены кандидатами техн. наук А.С.Потаповым, Р.Е.Подвальным и И.З.Лобановым по результатам исследований, выполненных СибДНИИСом в 1962-1972 гг., совместно с проектными и строительными организациями Минтрансстроя. При разработке учтен многолетний опыт строительства и эксплуатации водопропускных труб на железных дорогах Сибири.

Отзывы, предложения и замечания просьба направлять по адресу: 630056, Новосибирск 56, СибДНИИС.

Директор СибДНИИСа

/Б.Корякин/

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для проектирования труб в сложных инженерно-геологических условиях, в том числе в районах вечной мерзлоты.

1.2. В работе приведены методы определения условий, при которых возможно возникновение растяжки труб, рекомендации по проектированию и строительству труб с учетом явления растяжки.

1.3. Принято, что целостность труб (отсутствие растяжки) должна быть обеспечена как во время строительства, так и в период эксплуатации. При этом учитывается, что для сооружений на таких грунтах наиболее неблагоприятным периодом является время отсыпки насыпи и первые годы эксплуатации. Для сооружений на вечномерзлых грунтах неблагоприятные условия, кроме того, могут возникать и в процессе последующей длительной эксплуатации.

1.4. Основной условием устойчивости труб против растяжки является обеспечение стабильности основания и устойчивости откосов насыпи.²

1.5. Проектирование труб на вечномерзлых грунтах производится на основе расчетов тензового режима исходя из принципа использования грунтов основания. При отсутствии таких расчетов принимается самое неблагоприятное положение верхней границы мерзлоты.

Под растяжкой понимается удлинение труб с раскрытием межсекционных швов или с разрывом секций.

Под стабильностью основания понимается отсутствие зон пластических деформаций (скольжения секций, не выходящих на поверхность), в том числе по окислительным песчаным скоплениям (слабым прослойкам глина, не гравийе отанов низ и т.ч.).

1.6. Рекомендованным и устанавливаемым следующим порядком проектирования:

1. Проверка устойчивости труон против растяжения и сжатия из условия стабильности оснований¹:

- расчет по схеме глубокого сдвига для определения возможности возникновения локальных зон пластических деформаций;

- расчет по схеме плоского сдвига для определения возможности локальных сдвигов в анкеризованных плоскостях.

2. В зависимости от результатов расчетов принимают решение о проектировании труон:

- при выполнении указаний п.1.4 труон проектируют по существующим нормам; в очертании поперечного сечения и в основании не создают каких-либо дополнительных требований;

- в случае, если результаты расчета свидетельствуют о возможности возникновения пластических деформаций, рассматривают варианты:

- а) предотвращения растяжки труо путем обеспечения стабильности оснований;

- б) конструктивного приспособления труон к условиям возможного перемещения окружающего ее грунта.

1.7. Во всех случаях (в том числе с мероприятиями, указанными в п.1.6) проектирование конструкции самого труо осуществляют с использованием типовых решений из унифицированных элементов.

1.8. Указания в п.1.6, а также в разделах 4 и 5 мероприятия могут применяться в отдельности или комплексно. Окончательное решение принимают на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом возможного срока развития деформаций.

¹ Проверка и обеспечение устойчивости откосов насипов выполняются в соответствии с указаниями действующих нормативных документов.

1.9. На стадии проектирования следует предусматривать устройство приспособлений, позволяющих вести наблюдения и контроль за перемещением и деформациями трубы, насыпи и основания, а в Северной строительной-климатической зоне, кроме того, за температурой вечномёрзлых грунтов основания.

1.10. Приведенные в разделе 6 рекомендации по производству работ относятся, главным образом, к районам вечной мерзлоты и имеют целью исключение деформаций труб в связи с неравномерным оттаиванием мерзлого грунта в основании.

2. НАГРУЗКИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ

2.1. При расчете оснований и конструкций труб учитывают нагрузки:

- постоянные - вес насыпи и элементов трубы;
- временные - давление грунта от подвижного состава.

2.2. Расчеты ведут на нагрузки, которые получают умножением нормативных величин на коэффициент перегрузки n , принимаемый по табл. I.

Т а б л и ц а I

Род нагрузок	Коэффициенты n при расчетах	
	стабильности основания	конструктивных элементов
Давление от веса грунта	1,0	1,2 (0,8)
Вес конструкций трубы	-	1,1 (0,9)
Давление грунта от временной нагрузки	1,0	1,2 (0,8)

2.3. В качестве факторов сопротивления учитывают:

- при расчетах стабильности оснований - нормативные характеристики;

- при расчетах конструктивных элементов – расчетные характеристики.

2.4. Для расчетов оснований необходимы следующие характеристики грунтов:

- угол внутреннего трения φ ;
- удельное сцепление c ;
- объемный вес γ_0 ;
- коэффициент пористости e ;
- консистенция B ;
- степень влажности W

Указанные характеристики определяют с учетом естественного состояния грунтов и возможного его изменения в процессе строительства и эксплуатации.

2.5. Характеристики сопротивления сдвигу c и φ определяют:

а) для талых грунтов – методом быстрого среза образцов после полной их консолидации под уплотняющим давлением;

б) то же неконсолидированных образцов;

в) для оттаявших грунтов – методом быстрого среза образцов после полной их консолидации во время оттаивания под уплотняющим давлением;

г) для оттаивающих грунтов – методом быстрого среза неконсолидированных образцов немедленно после оттаивания.

2.6. При расчетах по схеме глубокого сдвига значения c и φ принимают по результатам испытаний согласно п. 2.5, а и в ; при расчетах по схеме плоского сдвига согласно п. 2.5, б и г.

2.7. Для предварительных расчетов значения c и φ допускается принимать по таблицам СНиП II-Б.1-62^X и "Методических указаний по проектированию земляного полотна на слабых грунтах" (Оргтрансстрой, М., 1968). На стадии рабочего проектирования характеристики сдвига можно определять с помощью указанных таблиц после их проверки или корректировки по результатам изысканий района строительства.

3. ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБЫ ПРОТИВ РАСТЫЖКИ

3.1. Проверку стабильности оснований по схеме глубокого сдвига выполняют при наличии в основании под трубой и под примыкающими к ней участками насыпи водонасыщенных глинистых грунтов, мелких заиленных и пылеватых песков, крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем, а также оттаивающих мерзлых грунтов (исключая сыпучемерзлые и монолитные скальные без линз и прослоек льда).

3.2. Расчет стабильности основания по схеме глубокого сдвига производят по условию

$$K_0 = \frac{1}{\gamma H n_q} \min \frac{c^H + \sigma_\delta \operatorname{tg} \varphi^H}{\alpha B} \geq 1, \quad (1)$$

где K_0 — коэффициент стабильности;

γ — объемный вес грунта насыпи, т/м³;

H — высота насыпи, м;

$n_q = 1 + \frac{q}{\gamma H}$ — коэффициент, учитывающий влияние временной вертикальной нагрузки;

q — давление по подошве насыпи от временной вертикальной нагрузки, т/м², определяемое по СН 200-62, где класс нагрузки K следует принимать равным 10 при талых и 14 при мерзлых грунтах в основании;

c^H и φ^H — нормативные величины удельного сцепления, т/м², и угла внутреннего трения, град, в данной точке основания;

$\sigma_\delta = \sum_{i=1}^{n_1} (\gamma_{oi} h_i)$ — напряжение в той же точке от собственного веса грунта основания, т/м²;

γ_{oi} — объемный вес грунта в i -ом слое основания, т/м³;

для водонасыщенных грунтов $\gamma_{oi} = 0$ т/м³;

h_i — мощность i -го слоя основания, м;




Рис. 1. Графики вспомогательных коэффициентов для расчета устойчивости основания по схеме глубокого сдвига

- n_1 – количество слоев грунта оснований, расположенных выше данной точки;
- $\alpha = z/b$ – отношение глубины расположения данной точки оснований (от подошвы насыпи) к полуширине основной площадки;
- D – коэффициент, определяемый по графикам на рис. I в зависимости от отношения $\alpha = z/b$ и $\eta = B/b$;
- B – полуширина подошвы насыпи, м.

3.3. Для предварительных расчетов допускается:

- а) не производить проверку стабильности оснований по формуле (1), если высота насыпи не превышает предельных величин, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Вид грунта в основании	Предел раскатывания, %	Предельно допустимая высота насыпи, м, при консистенции грунтов			
		полутвердой	тугопластичной	мягкопластичной	текучепластичной
Супесь	9,5 – 12,4	5			
Суглинок	9,5 – 12,4	9	6	4	2
	12,5–15,4	17	12	8	5
	15,5–18,4	26	17	11	7
	18,5–22,4	30	22	14	10
Глина	12,5–15,4	13	6	3	0
	15,5–18,4	19	9	5	2
	18,5–22,4	24	11	8	6
	22,5–26,4	28	15	10	8
	26,5–30,4	30	18	13	10

П р и м е ч а н и я. 1. Таблица составлена для однопутных железнодорожных насыпей заложение откосов которых на участке, примыкающем к основной площадке, равно 1,5 и увеличивается на 0,25 через каждые 6 м по высоте. Нормативные характеристики грунтов оснований приняты по табл. 13 СНиП II-B.1-62. Временная вертикальная нагрузка – С14.

2. Для заиленных мелких и пылеватых песков предельные высоты насыпи определяют как для супеси. Для крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем характеристики основания принимают по характеристикам заполнителя.

б) определять предельное заложение откосов насыпи m по графикам рис.2, рассчитанным для водонасыщенных грунтов при $K_0 = 1,00$, $\gamma = 1,8 \text{ т/м}^3$.

П р и м е ч а н и е. При неоднородном основании величины m определяют по характеристикам грунта каждого слоя и в качестве предельной принимают наибольшую из них.




Рис.2. Графики $m = f(\gamma_0 / \text{т/м}^3; \varphi^H)$ при $\gamma_0 = 1,0 \text{ т/м}^3$

3.4. В случае медленной отсыпки насыпи расчеты основания по схеме глубокого сдвига следует выполнять согласно "Методическим указаниям по проектированию земляного полотна на слабых грунтах" (Оргтрансстрой, М., 1968).

3.5. Проверку оснований по схеме плоского сдвига выполняют для случаев, когда в основании под подошвой насыпи залегают слабые прослойки из грунтов, перечисленных в п.3.1, подстилаемые более прочными или мерзлыми грунтами.

3.6. Расчет стабильности основания по схеме плоского сдвига (рис.3) производят по условию

$$n_q \tau_{xz} \leq \tau_{np} \quad , \quad (2)$$

где

$$\tau_{np} = \sigma_z \operatorname{tg} \varphi^n + c_1^n \quad ; \quad (3)$$

$$\sigma_z = k \gamma H \left(1 - \frac{x^2}{B^2} \right) \quad ; \quad (4)$$

$$\tau_{xz} = 2 k \gamma \xi \frac{H^2}{B^2} x \left(1 - \frac{x^2}{B^2} \right) . \quad (5)$$

в формулах (2) – (5):

H – высота насыпи от ее верха до уровня расчетной плоскости, м;

B – полуширина насыпи в уровне расчетной плоскости, м;

x – координаты точек в расчетной плоскости, отсчитываемые от оси насыпи, м;

ξ – коэффициент бокового давления грунта, который для насыпи разрешается принимать равным 0,333;

$k = 0,75 \left(1 + \frac{b}{B} \right)$ – коэффициент формы поперечника насыпи;

c_1^n и φ_1^n – нормативные величины удельного сцепления, т/м², и угла внутреннего трения, град, для грунта слабой прослойки.

П р и м е ч а н и я. За расчетную плоскость принимают плоскость контакта слабой прослойки с более прочным грунтом, а для вечнотерзлых грунтов – границу оттаивания с учетом возможного ее перемещения.

2. При величине коэффициента $k > 1$ (рис.3,б) в расчет вводят $k = 1$ и $B = 1,5mH$; координаты x в этом случае отсчитывают от условной оси, отстоящей от подошвы откоса, продолженного до расчетной плоскости, на расстоянии $1,5mH$.




Рис.3. Схемы к расчетам по п.3.6: а – при $k \leq 1$; б – при $k > 1$; 1 – подошва насыпи; 2 – нижняя граница слабой прослойки

3.7. для труб на косогорах, когда плоскость сдвига наклонена к горизонту под углом β , в формулы (2) и (3) вместо σ_z и τ_{xz} следует подставлять значения σ_{z_1} и τ_{xz_1} , определяемые следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{z_1} &= \sigma_z \cos \beta - \tau_{xz} \sin \beta \\ \tau_{xz_1} &= \sigma_z \sin \beta + \tau_{xz} \cos \beta \end{aligned} \right\} \quad , \quad (6)$$

где σ_z и τ_{xz} – напряжения по горизонтальной плоскости, рассчитываемые по формулам (1) и (5).

3.8. Для предварительных расчетов по условию (2) допускается определить предельное заложение откосов насыпи m по графикам рис.4.




Рис.4. Графики $m = f(H, c^H, \varphi^H, n_q)$

3.9. Расчеты основания под насыщью с бермами или с откосами переменной крутизны выполняют для упрощенного поперечника с уположенными откосами заложение кото-

рых
$$m = \frac{B - b}{H}$$

4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСТЯЖКИ ТРУБ ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ОСНОВАНИЯ

4.1. К основным мероприятиям по предотвращению растяжки труб путем обеспечения стабильности основания относятся:

- а) вынос трубы на борт лога;
- б) уположение откосов насыпи или устройство насыпи с бермами;
- в) замена слабых грунтов в основании;
- г) уплотнение или укрепление грунта основания (для вечномерзлых грунтов с предварительным оттаиванием).

4.2. При выносе трубы на борт лога в проекте должна быть предусмотрена засыпка тальвежной части подрезающего грунтом. Требования по отсыпке и уплотнению грунтов должны быть такими же, как и при устройстве насыпи.

1.3. Уположение откосов насыпи или устройство насыпи с бортами производят по расчету (см. формулы (1) и (2)). Длину участка такой насыпи принимают равной двукратной ее высоте в каждую сторону от оси трубы. При крутых бортах лога длина этого участка может быть уменьшена; границы его находят, выполняя указанные выше условия.

П р и м е ч а н и я. 1. Предварительно размеры борта можно определить, пользуясь графиками рис. 2, исходя из равенства площадей поперечника с уположенными откосами, полученными по графикам, и поперечника с бортами.

2. При насыпях с бортами допускается в пределах оголовков переходить на обычный поперечник — без борта; разрыв борта при этом должен быть минимальным.

4.4. Границы области замены грунта в основании определяют следующим образом:

- глубину H_n находят расчетом по указаниям п. 4.5;
- ширину (размер поперек оси пути) принимают не менее ширины подошвы насыпи;
- длину D_n принимают равной четырехкратной глубине замены в каждую сторону от оси трубы.

4.5. Глубину замены слабых грунтов (отметку по подошве грунтовой подушки) определяют из условий обеспечения стабильности основания. Расчеты ведут по указаниям пп. 3.2 и 3.6.

При расчетах по п. 3.2 учитывают следующие дополнения (рис. 5):

1) поверхность основания и подошву насыпи условно переносят на уровень подошвы грунтовой подушки и все расчеты ведут от этой условной поверхности (плоскости MN);

2) напряжения от собственного веса грунта основания рассчитывают от действительной поверхности (плоскости KL), причем объемный вес грунта в подушке принимают равным $1,8 \text{ т/м}^3$, а при отсыпке подушки из дренирующих грунтов, обводнение которых происходит до отсыпки на величину $\gamma/\text{м}^3$.




Рис.5. Схема нагрузок к расчету глубины замены
грунта:
1 — зона замены грунта

4.6. Применяемые для замены грунты должны отвечать условиям отсыпки их в насыпь. Плотность грунта в подушке должна быть не ниже плотности его в насыпи.

4.7. При устройстве подушки из крупнообломочных грунтов с опиранием ее подошвы на прочные и устойчивые (скальные или крупнообломочные) грунты размеры подушки вдоль оси насыпи могут назначаться в соответствии со схемой рис.6. В этом случае необходим расчет устойчивости фундамента против скольжения по подушке в соответствии с указаниями п.51 СН 200-62. Сдвигающие усилия определяют по п.5.2.

4.8. В случае, если основание сложено неустойчивыми и сильно деформируемыми при оттаивании вечномерзлыми грунтами, в проекте замены грунта необходимо предусматри

вать мероприятия по предохранению основания подушки от отепляющего воздействия фильтрующих вод.




Рис.6. Конструкция подушки из крупнообломочных грунтов при неглубоком залегании прочных пород в основании: I — подошва насыпи

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСТЯЖКИ ТРУБ

5.1. Конструктивные мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости труб против растяжки при возможных подвижках окружающего грунта, включают:

- а) применение фундаментов, объединенных по длине;
- б) экранирование труб;
- в) применение фундаментов с наклонными склалами;
- г) применение металлических труб без разрезки их на секции.

П р и м е ч а н и е. Конструктивное приспособление труб к восприятию усилий продольной растяжки в необходимых случаях должно быть дополнено мероприятиями против повышенных неравномерных осадок (например, применение свайных фундаментов).

5.2. конструктивные элементы, предназначенные для восприятия продольного силового воздействия, рассчитывают на усилие

$$T = \sum N t g \varphi^H, \quad (7)$$

где N - расчетные величины нормальных сил по поверхности трубы (включая фундамент) на половине ее длины, но не более чем на участке (от подошвы откоса) длиной $1,5 mH$.

При опирании фундамента трубы на подушку из крупнообломочных грунтов, устраиваемую по п.4.7, а также при его заглублении в основание до прочных скальных или крупнообломочных грунтов, силы трения по поверхности контакта трубы с этими грунтами принимают удерживающими и продольное усилие определяют по формуле

$$T = \sum N t g \varphi^H - m \sum N_n \psi, \quad (8)$$

где N_n - расчетные величины нормальных сил на контакте фундамента и подушки или скальных (крупнообломочных) грунтов основания;

ψ - коэффициент трения кладки по грунту;

m - коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,8.

При расчете по формуле (8) нормальные силы N по контакту фундамента и подушки или скальных (крупнообломочных) грунтов не учитывают.

5.3. Распределение продольных усилий по длине трубы допускается принимать по формуле

$$T_x = T \left(1 - \frac{x^2}{\beta^2} \right) \quad (9)$$

5.4. Ограничение труб заключается в углавке вдоль трубы неразрезных полос, рассчитываемых на восприятие усилий, определяемых по пп.5.2 и 5.3.

5.5. Материалом для ограничивающих элементов может служить металл, железобетон, дерево, пластмассы и т.п.

Выбор материала производят на основе технико-экономического анализа. При этом учитывают ожидаемый период деформаций труб. Для высокотемпературных вечномерзлых грунтов в основании, когда растяжки, как правило, продолжаются длительное время, следует предусматривать более долговечный материал с соответствующей антикоррозионной защитой.

5.6. Проектирование фундаментов на наклонных сваях выполняют, учитывая совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок. Наклон свай под фундаментами всех секций и оголовков принимают одинаковым, рассчитывая их на суммарное продольное усилие. В пределах одной-двух средних секции могут быть приняты вертикальные сваи.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Строительство водопропускных труб и возведение насыпей в местах их расположения должны вестись в соответствии с указаниями действующих нормативных документов и приведенных ниже рекомендаций.

При разработке проектов труб в сложных инженерно-геологических и мерзлотных условиях наиболее важные указания и рекомендации по технологии и организации строительства следует отражать в рабочих чертежах.

6.2. Строительство трубы должно вестись непрерывно. Как правило, не допускаются перерывы во времени между смежными технологическими операциями, включая монтаж и засыпку трубы. При вечномерзлых грунтах в основании одновременно с засыпкой трубы следует производить отсыпку насыпи на высоту не менее 2 м на расстояние 15-20 м в каждую сторону от трубы.

Планировку и укрепление откосов насыпи следует выполнять сразу после ее отсыпки (на расстоянии, равном двум высотам насыпи).

6.3. На всех стадиях строительства трубы должен быть обеспечен надежный водоотвод. Планировку и укрепление русел следует выполнять сразу после окончательного монта-

жа и засыпки трубы.

При строительстве труб на вечномёрзлых грунтах, а также на талых, когда обводнение может привести к ухудшению их свойств, необходимо принимать меры против засорения воды вблизи труб, затопления котлованов и пазух, обводнения подушек и т.п.

6.4. Засыпку тальвежной части (см. п. 4.2) следует производить одновременно с отсыпкой насыпи.

6.5. При строительстве труб на вечномёрзлых грунтах должен быть обеспечен предусмотренный проектом тепловой режим под трубой, руслом и прилегающими участками насыпи. В необходимых случаях следует принимать меры по сохранению естественного растительного покрова.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

ПРИМЕР I. ПРОВЕРКА СТАБИЛЬНОСТИ ОСНОВАНИЯ ПО СХЕМЕ ГИЛЪЮКОГО (ФУНГА) (п. 3.2)

И с х о д н ы е д а н н ы е. Прямоугольная бетонная труба отверстием 1,5 м. Насыпь высотой $H = 9,4$ м из суглинка; заложение откосов m : на верхних 6 м — 1,5, ниже — 1,75, среднее — 1,60; $b = 3,25$ м; $B = 18,2$ м; $\gamma = 1,9$ т/м³. Основание из талых водонасыщенных суглинков: $c^* = 2,0$ т/м²; $\varphi^* = 20^\circ$; $\gamma_0 = 1,0$ т/м³ (с учетом развешивания в воде). Коэффициент перегрузки $n = 1,0$.

$$\text{Р е ш е н и е. 1. } \eta = \frac{B}{b} = \frac{18,2}{3,25} = 5,6.$$

$$2. \quad n_q = 1 + \frac{q}{\gamma H} = 1 + \frac{1,64}{1,9 \cdot 9,4} = 1,092,$$

где $q = 1,64$ т/м² по п. 121 СН 200-62 для $K = 10$ (класс нагрузки принят исходя из того, что основание из талых грунтов стабилизируется в первый период после отсыпки насыпи).

Т а б л и ц а 3

z.	h	γ_0	γ_{0n}	σ_0	σ_n	σ^*	σ_{0n}	σ_{0n}^*	σ_{0n}^*	σ_{0n}^*	σ_{0n}^*	σ_{0n}^*	K_0
m	m	T/m ³	T/m ³	T/m ³	T/m ³	°C		T/m ²					
1	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	20	0,364	2,364	0,3	0,232	0,070	33,8	1,72
2	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	20	0,364	2,728	0,6	0,219	0,132	20,7	1,06
3	1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	20	0,364	3,092	0,9	0,199	0,179	17,2	0,87
4	1,0	1,0	1,0	4,0	2,0	20	0,364	3,456	1,2	0,180	0,216	16,0	0,82
5	1,0	1,0	1,0	5,0	2,0	20	0,364	3,820	1,5	0,162	0,243	15,7	0,80
6	1,0	1,0	1,0	6,0	2,0	20	0,364	4,184	1,8	0,146	0,263	15,9	0,81
7	1,0	1,0	1,0	7,0	2,0	20	0,364	4,548	2,2	0,126	0,277	16,4	0,84
8	1,0	1,0	1,0	8,0	2,0	20	0,364	4,912	2,5	0,111	0,285	17,1	0,86
9	1,0	1,0	1,0	9,0	2,0	20	0,364	5,276	2,8	0,103	0,288	18,3	0,93
10	1,0	1,0	1,0	10,0	2,0	20	0,364	5,640	3,1	0,092	0,285	19,8	1,01

$$3) \text{ По формуле } (I)^{K_0} \frac{I}{1,9 \times 9,4 \times I,092} \min \frac{c^H + 6\delta \operatorname{tg} \varphi^H}{\alpha B} = \\ = 0,05 I \min \frac{c^H + 6\delta \operatorname{tg} \varphi^H}{\alpha B}, \text{ где } \alpha = \frac{\pi}{3,25} \quad (z - \text{глубина расположения данной точки}); \quad B - \text{коэффициенты, определяемые по графикам рис. I.}$$

Результаты расчетов сводят в табл.3.

Анализируя данные таблицы, находит $K_0 = 0,8 < 1,0$.

Вывод. Стабильность основания не обеспечена и, следовательно, возможна растяжка трубы.

ПРИМЕР 2. ПРОВЕРКА СТАБИЛЬНОСТИ ОСНОВАНИЯ ПО СХЕМЕ ПЛОСКОГО СДВИГА (п.3.6).

И с х о д н ы е д а н н ы е. Круглая железобетонная труба отверстием 1,5 м. Насыпь высотой $H = 4,0$ м из суглинка (с учетом толщины слабой прослойки);

$b = 3,25$ м; $B = 10,2$ м; $\gamma = 1,9$ т/м³; $\alpha = 0,333$.
(основание - верхний деятельный слой, толщиной 1,5 м - суглинок ($c_1^H = 0,39$ т/м²; $\varphi_1^H = 4^\circ$; $\operatorname{tg} \varphi_1^H = 0,069$))
подстилается вечномёрзлым грунтом. Коэффициент перегрузки $n = 1,0$.

$$\text{Р е ш е н и е. 1. } K = 0,75 \left(1 + \frac{b}{B} \right) = \\ = 0,75 \left(1 + \frac{3,25}{10,2} \right) = 0,99.$$

$$2. \quad n_q = 1 + \frac{q}{\gamma H} = 1 + \frac{4,18}{1,9 \times 4,0} = 1,55.$$

где $q = 4,18$ т/м² для $K = 14$.

$$3. \quad \sigma_z = k \gamma H \left(1 - \frac{z^2}{B^2} \right) = 7,5 \left(1 - \frac{z^2}{B^2} \right);$$

$$\tau_{xz} = 2k \gamma z \frac{H^2}{B^2} x \left(1 - \frac{x^2}{B^2} \right) = 0,193 x \left(1 - \frac{x^2}{B^2} \right).$$

Результаты расчета сводит в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Показатели	x/B							
	0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
x	0	2,01	4,08	6,12	7,14	8,16	9,18	10,2
x^2/B^2	0	0,04	0,16	0,36	0,49	0,64	0,81	1,0
$1-x^2/B^2$	1	0,96	0,84	0,64	0,51	0,36	0,19	0
$x(1-x^2/B^2)$	0	1,96	3,42	3,92	3,64	2,94	1,71	0
$1-xz$	0	0,38	0,66	0,76	0,70	0,77	0,34	0
$n_q t_{xz}$	0	0,59	1,02	1,17	1,09	0,88	0,52	0
σ_z	7,5	7,2	6,3	4,8	3,8	2,7	1,4	0
$\sigma_z u_{\phi}^n$	0,52	0,50	0,43	0,33	0,26	0,19	0,10	0
$\tau_{np} = \sigma_z \tan \varphi^n$	0,9	0,89	0,82	0,72	0,65	0,58	0,49	0,39

Результаты расчета свидетельствуют о том, что на участке от $0,4B$ до $0,9B$ величины $n_q t_{xz}$ превышают предельное сопротивление сдвигу.

В ы в о д. При совместном воздействии постоянной и временной нагрузок стабильность оснований не обеспечивается и, следовательно, возможна растяжка труб.

ПРИМЕР 3. РАСЧЕТ ЗАМЕНИ СЛАБОГО ГРУНТА В ОСНОВАНИИ (пл. 4.4 и 4.5)

И с х о д н ы е д а н н ы е по примеру 1.
 $n_q = 1,09$. Замену производят дренирующим грунтом, водопроницаемость которого пропорциональна отсыпки насыпи;
 $\gamma_0 = 1,0 \text{ т/м}^2$.

Р е ш е н и е. 1. Ориентировочно на значении глубины замены $H_n = 4,0 \text{ м}$.

$$2. K_0 = (1,05 \Gamma - \frac{c^n + \sigma_0 \tan \varphi^n}{\alpha D}) \quad \text{где}$$

$$\alpha = \frac{x - H_n}{3,25} = \frac{x - 4,0}{3,25} \quad \text{Результаты расчетов сводят в табл.}$$

$x,$	$h,$	$\gamma_0,$ T/M^3	$\gamma_0 n,$ T/M^2	$\bar{G}_5,$ T/M^2	$c^2,$ T/M^2	$\varphi^H,$ $^\circ C$	$\lg \varphi^H$	$c^H + \bar{G}_5 \lg \varphi^H,$ T/M^2	α	D	αD	$\frac{c^H + \bar{G}_5 \lg \varphi^H}{\alpha D}$	K_0
0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	20	0,364	3,456	0	0,239	0		
1	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	20	0,364	3,320	0,3	0,232	0,070	54,6	2,78
2	1,0	1,0	1,0	3,0	2,0	20	0,364	3,184	0,6	0,217	0,130	32,2	1,64
3	1,0	1,0	1,0	4,0	2,0	20	0,364	3,048	0,9	0,199	0,179	25,1	1,29
4	1,0	1,0	1,0	5,0	2,0	20	0,364	2,912	1,2	0,180	0,216	22,8	1,16
5	1,0	1,0	1,0	6,0	2,0	20	0,364	2,776	1,5	0,162	0,243	21,7	1,11
6	1,0	1,0	1,0	7,0	2,0	20	0,364	2,640	1,8	0,145	0,261	21,6	1,10
7	1,0	1,0	1,0	8,0	2,0	20	0,364	2,504	2,2	0,123	0,277	21,7	1,11
8	1,0	1,0	1,0	9,0	2,0	20	0,364	2,370	2,5	0,114	0,285	22,1	1,11

$$N_1 = 3,2^2 + 1 \cdot 3,2^2 \cdot 11,0 \cdot 1,8 \cdot 1,2 = 575 \text{ т};$$

о) давление грунта на обрести сундamenta

$$N_{об} = \frac{\delta + B_2}{2} H(d_p - d_r) \gamma = \frac{1,2 + 1,23,0}{2} \cdot 12,2 \cdot 10,2 \cdot 1,9 = 60 \text{ т};$$

в) давление грунта от временной нагрузки на перекрытие труб и обрести сундamenta $N_1 = d_{\Phi} K (h + 14 \text{ т (вес нагрузки)})$, $N_1^q = 2,0 \cdot 14 = 28 \text{ т};$

г) давление грунта на боковые поверхности труб и на обрести сундamenta

$$N_2 = (B + B_1) \left(H_1 + \frac{h_r}{2} \right) h_r \gamma = (3,2 + 11,2) \cdot 11,5 \cdot 1,9 = 545 \cdot 1,9 = 1035 \text{ т};$$

д) давление грунта от временной нагрузки на боковые поверхности труб (на обрести сундamenta)

$$N_2^q = 2 h_r \gamma K = 2 \cdot 11,5 \cdot 1,9 = 31 \text{ т};$$

е) давление грунта на боковые поверхности сундamenta

$$N_{\Phi} = \left(B + \frac{L}{2} \right) \left(H + \frac{h_{\Phi}}{2} \right) h_{\Phi} \gamma_o = (3,2 + 23,2) \cdot 1,9 \cdot 1,0 \cdot 1,9 = 43 \text{ т};$$

ж) давление грунта от временной нагрузки на боковые поверхности сундamenta $N_{\Phi}^q = h_{\Phi} \gamma K = 1,9 \cdot 1,0 \cdot 1,9 = 3,6 \text{ т};$

з) боковые силы от труб (на основании плин)

$$q_r = \frac{qL}{2} = \frac{1,0 \cdot 1,9}{2} = 0,95 \text{ т/м}.$$

(ш) окончательное расчетное давление относительно плин

$$I = \sum N \operatorname{tg} \varphi^H \text{ на } \sum N_n \varphi,$$

$$\sum N \operatorname{tg} \varphi^H = n(N_1 + N_{об} + N_2 + N_1^q + N_2^q) \operatorname{tg} \varphi^H + n(N_{\Phi} + N_{\Phi}^q) \operatorname{tg} \varphi_o^H =$$

$$1,2 \cdot (575 + 60 + 1035 + 28 + 31) \cdot 0,800 + 1,2 \cdot (43 + 3,6) \cdot 0,800 = 1080 \text{ т};$$

$$\Sigma N_n \varphi = [n \left(\frac{N_1}{\xi} + N_{об} + N_1^q \right) + n Q^H] \varphi =$$

$$= [0,8 \left(\frac{575}{1,5} + 6(1+28) + 0,9 \times 186 \right) \times 0,50 + (378+167) \times 0,50] \times 272 \text{ т.}$$

$$\Gamma = 589 - 0,8 \times 272 = 371 \text{ т.}$$

Конструктивные элементы, объединяющие грубу, или экранирующие полосы рассчитывают на усилие, равное 370 т.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
НАГРУЗКИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППОВ.	6
3. ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБЫ ПОДЪЕМ РАСТУЖКИ.	8
4. ПРЕОБРАЩЕНИЕ РАСЧЕТА ТРУБ ПУТЕМ ОБЪЕДИ- НЕНИЯ СЛУБЛЕННОСТИ ОСНОВАНИЯ.	13
5. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕОБРА- ЩЕНИЮ РАСТУЖКИ ТРУБ.	16
6. ПРОИЗВ. СЕБЯ РАБОТ.	18
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ	19

Редактор И.А.Сумоатян
Корректор О.Д.Сухова

Подп.к печ. 27.УІ.74г. №Л81276
Заказ 148 . Объем 1,7 п.л.
Тираж 200 экз.Ротапринт ИНИИС