

ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОССТРОЙ ПРИ МОСГОРИСПОЛКОМЕ

МОСОРГСТРОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ

ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Арх. № 8886

МОСКВА-1983

ОРДЕНА ЛЕНИНА ГЛАВМОСТРОЙ ПРИ МОСГОРИСПОЛКОМЕ
трест МОСОРГСТРОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ
ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Арх. № 8886

Москва - 1983

Технологическая карта разработана проектно-технологическим отделом треста Мосоргстрой (А.Н.Абрамович, А.П.Смирнов), согласована с Управлением подготовки производства Главмосстроя, НИИМосстроем.

Технологическая карта рекомендована к внедрению в строительном производстве.

Замечания и предложения по карте направлять по адресу: 113095, Б.Полянка, д. 51а, трест Мосоргстрой

МОСОРГСТРОЙ

Подписано к печати 30.05.83 г.

Изд. 94

Заказ

Уч.-изд. л. 3,3

Печ. 3 ¹/₂

Тираж 175

Ротапринт Мосоргстроя

1. Область применения

1.1. Технологическая карта составлена на производство работ по устройству подземных сетей закрытым способом на строительных объектах Глав - мосстроя.

1.2. Технологическая карта предназначена для составления проектов производства работ (ППР) и с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.

1.3. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительной площадки уточняются схемы производства работ, объемы работ, калькуляция затрат труда, средства механизации.

2. Технология строительного процесса

2.1. При строительстве подземных сетей закрытым способом необходимо строго руководствоваться СНиП Ш-8-76 "Земляные сооружения", "Указаниями на строительство подземных сетей закрытым способом" ВСН-89-74, "Указаниями по производству геодезическо-маркшейдерских работ при строительстве подземных коммуникаций закрытыми способами" - ВСН 123-75, "Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г.Москве" от 8.08.75 № 2031 и другими специальными документами.

2.2. Работы закрытым способом по прокладке подземных коммуникаций выполняются в тех случаях, когда трассы прокладываемых трубопроводов (электрокабели, кабели связи и др.):

пересекают железные и автомобильные дороги, трамвайные пути, здания и сооружения;

проходят по проездам с усовершенствованным дорожным покрытием;

при устройстве вводов в здания и др.

2.3. Прокладка подземных коммуникаций закрытым способом осуществляется специализированной организацией методом продавливания и прокола труб в грунте.

2.4. Работы по продавливанию и проколу должны выполняться в строгом соответствии с ППР.

2.5. В зоне, до начала работ по продавливанию и проколу труб в грунте, должны быть выполнены все коммуникации открытым способом.

2.6. По каждому виду работ, при бестраншейной проходке, должен вестись журнал работ (приложение 1).

2.7. В отдельных случаях для предотвращения значительного возрастания усилий при проколе или продавливании труб рекомендуется работы вести в 3 смены.

2.8. Установка труб и установок для продавливания и прокола должна выполняться точно по проектным данным как в плане, так и в профиле с постоянным контролем за их положением, что позволяет обеспечивать перемещение труб с минимальным отклонением.

Отклонение стальных футляров для самотечных трубопроводов не должно превышать от длины проходки:

в профиле - 0,8%;

в плане - 1,0%.

Отклонение стальных футляров для напорных трубопроводов и прочих коммуникаций не должно превышать от длины проходки:

в профиле - 1,0%;

в плане - 1,5%.

2.9. Геодезический контроль производится при каждой установке трубы. Положение первой трубы должно проверяться геодезистом через каждые 1,5 м. Определение положения футляра, в промежутках между геодезическими замерами, производится мастером (бригадиром) через каждые 2 м проходки.

2.10. Для обеспечения контроля продавливаемых труб рекомендуется использовать уклономеры с копирующим устройством УКУ-1 (треста ГПР Главмосинжстроя) и уклономеры с циферблатным устройством УЦ-1 (ВНИМИ г. Ленинград).

2.11. В проложенных футлярах из стальных труб прокладываются одиночные и совмещенные инженерные сети в соответствии с проектом.

2.12. Порядок размещения коммуникаций в проложенных футлярах труб должен строго соответствовать рабочим чертежам.

2.13. Для выполнения монтажа и демонтажа проходческих машин (установок), опускания труб и транспортировки грунта из котлована на поверхность рекомендуется использовать автомобильные и пневмоколесные краны соответствующей грузоподъемности, а также краны СПК-1000, СПК-2000-2 (технические характеристики приведены в приложении 2) и др. При выполнении работ машины и установки должны строго соответствовать ППР.

2.14. Проколы и продавливание труб в грунте производятся в следующей технологической последовательности:

выполняются геодезические разбивочные работы;

отрываются "рабочий" и приемный котлованы;

монтируются установки и оборудование для прокола или продавливания, включая устройство креплений стен котлованов и упорной стенки;

осуществляется прокол или продавливание труб в грунте;

демонтируются установки и оборудование после выполнения работ по проколу (продавливанию) труб в грунте;

прокладываются коммуникации;

по окончании всех работ и получения разрешения на обратную засыпку производят засыпку "рабочего" и приемного котлованов.

Примечание. Рекомендуемые формулы для расчета усилий, необходимых для прокола (продавливания) грунта трубами, приведены в приложении 4.

2.15. Образование в грунте скважин

2.15.1. Для образования в грунте скважин (горизонтальных или наклонных) используются пневмопробойники ИП-4601, ИП-4603, ИП-4605А и гидравлический пресс БГ-3, технические характеристики которых приведены в приложении 3.

2.15.2. С помощью пневмопробойников скважины диаметром до 250 мм могут быть образованы в песчаных, супесчаных, суглинистых и глинистых грунтах естественной влажности или слабовлажных, не содержащих включений в виде валунов, камней и др.

2.15.3. Длину проходки пневмопробойником с одной стоянки рекомендуется применять не более 25 метров.

2.15.4. Не рекомендуется пробивать скважины на глубине менее 0,8 м, так как возможен выход пневмопробойника на поверхность.

2.15.5. Котлованы для запуска пневмобойника и его приема должны иметь размеры по низу: длину – 2,5 м, ширину – 1,5 м.

Примечания: 1. Пневмобойник может быть запущен и из траншеи.

2. Схемы котлованов при работе с пневмобойниками приведены на листах 1, 2.

2.15.6. Котлованы с вертикальными стенками должны закрепляться инвентарным креплением.

2.15.7. Запуск пневмобойника по заданному направлению рекомендуется производить со стартовой площадки (конструкции НИИ Мосстроя).

Площадка может быть установлена на дне котлована (траншеи) или в проеме стены подвала для запуска из подвального помещения.

Закрепляется стартовая площадка на грунте стальными стержнями. При расположении ее в проеме подвального помещения – винтовым упором.

2.15.8. Для контроля положения пневмобойника в плане и профиле во время его движения к подающему воздух шлангу в непосредственной близости от пневмобойника прикрепляется источник света (электролампочка 6-12 в). Наблюдают за источником света с помощью зеркала.

2.15.9. При образовании скважины вблизи действующих подземных коммуникаций расстояние между ними принимается равным 3-4 радиусам деформации грунта.

2.15.10. Параллельная проходка скважин должна выполняться после того, как будет заполнена предыдущая скважина.

2.15.11. Заполнение скважин трубами или электрокабелями производится лебедками, а при небольшом их весе (пластмассовые трубы) – вручную. Учитывая искривления скважины, в головной части трубы для снижения сил трения следует устанавливать наконечник обтекаемой формы.

2.15.12. Гидравлический пресс БГ-3 применяется для образования скважин во влажных грунтах, он также может быть применен и в грунтах естественной влажности при отсутствии пневмобойника.

2.15.13. Образование скважины с помощью гидравлического пресса БГ-3 диаметром более 90 мм за один проход затруднительно. После прокола скважины диаметром 90 мм следует поставить расширитель необходимого размера, который перемещается "на себя", т.е. из приемного котлована в "рабочий" котлован.

2.15.14. Гидравлический пресс БГ-3 устанавливается в котлован размерами: на основании – 2,2 м по продольной оси и 1,6 м по поперечной оси; глубиной 0,5 м глубже оси прокладки. Положение пресса проверяется уровнем и отвесом.

2.15.15. Контроль за перемещением головной части штанги пресса и протаскивание коммуникаций в скважины ведутся аналогично работам, приведенным в п.2.15.8-2.15.11.

Схемы котлованов при работе с гидравлическим прессом БГ-3 приведены на листе 3.

2.16. Прокол грунта стальными трубами

2.16.1. Прокол грунта стальными трубами осуществляется гидродомкратами и высоконапорными насосами. Техническая характеристика прокольной установки приведена в приложении 3.

2.16.2. Прокольные установки выполняют прокол грунта I-IV категории независимо от его влажности. Установкой Главмосстроя производится прокол грунта трубами диаметром 200-400 мм на длину до 45 м, как футляров так и "рабочих" труб.

"Рабочие" трубы должны иметь устойчивую специальную изоляцию (полиэтиленовую, цементно-песчаную, эпоксидековую и др.).

2.16.3. Труба, прокалывающая грунт, оснащается наконечником специальной конструкции. Применение наконечника обеспечивает снижение сил трения до 40% и сохранение трубой проектного положения.

2.16.4. Не рекомендуется прокалывать грунт трубами на глубине менее 1,2-1,5 м при пересечении проездов с усовершенствованным дорожным покрытием, т.к. возможно нарушение дорожных одежд. При пересечении трамвайных и железнодорожных путей необходимо обеспечить надзор службы пути.

2.16.5. Котлован для прокольной установки Главмосстроя должен иметь размеры по низу: длину - 7,0 м, ширину - 1,6 м при длине прокалывающей грунт трубы - 3 м и длину - 9,5 м при длине трубы - 6 м. Дно котлована должно быть спланировано и располагаться ниже оси трубы на 0,35 м. Схема котлована при проколе приведена на листе 4,5.

2.16.6. Грунтовая стенка котлована в месте прокалывания трубы при однородных грунтах должна быть строго вертикальна. В случае неоднородных грунтов необходимо разработать буром отверстие для захода в него лидирующего устройства.

2.16.7. Положение установки при ее монтаже, а также первой трубы прокалывающей грунт, проверяется геодезистом, а в дальнейшем мастером или бригадиром.

2.16.8. При проколе грунта трубами должно соблюдаться расстояние, обеспечивающее сохранность близлежащих подземных коммуникаций.

2.16.9. При стыковании прокалываемых стальных труб необходимо обеспечить проверку их соосности и высококачественную сварку.

2.16.10. Приемный котлован для выхода прокалывающей грунт трубы должен иметь размеры: длину - 2,5 м, ширину - 1,0 м. При этом необходимо учитывать размеры колодца (камеры), который должен монтироваться в этом котловане.

2.17. Прокладка стальных труб способом продавливания

2.17.1. Прокладка стальных труб способом продавливания производится специальной установкой Главмосстроя и др.

2.17.2. Универсальная механизированная установка Главмосстроя предназначена для прокладки стальных труб диаметром 900 мм способом продавливания как футляров, так и "рабочих" труб с соответствующей антикоррозийной изоляцией.

Техническая характеристика установки приведена в приложении 4.

2.17.3. Установкой обеспечивается прокладка труб в гидрогеологических условиях г.Москвы и области. При водонасыщенных грунтах искусственное водопонижение необходимо рассмотреть отдельно.

2.17.4. Минимальная глубина проходки принимается - 2,0 м до лотка трубы, максимальная - ограничивается устойчивостью креплений из стальных труб, балок и др.

2.17.5. Дно котлована, предназначенного для монтажа установки, должно быть спланировано в соответствии с уклоном, придаваемым трубе. Глубина котлована должна быть ниже проектной отметки оси трубы на 830 мм плюс толщина деревянного основания (шпал или брусков).

2.17.6. Для проверки положения продавливания трубы и состояния забоя бригадиром звена периодически производится его смотр. При этом первоначально проверяется степень загазованности трубы.

2.17.7. Для транспортировки грунта на поверхность рекомендуется применять кран СПК-2000-2 (см. приложение 2).

2.17.8. Для прокладки труб $\varnothing 1200-1400$ мм способом продавливания в грунтах 1-3 кат. рекомендуется использовать установку ЦНИИПодземмаша ПУ-2.

2.17.9. В отдельных случаях для прокладки труб способом продавливания могут быть применены установки, оборудованные гидравлическими домкратами и насосами высокого давления с ручной разработкой грунта.

2.1.10. Передача усилий от домкратов к трубе осуществляется с помощью нажимных патрубков, соединенных в раму, длина которых кратна длине хода штока домкрата (при длине трубы 6,0 м и длине хода штока домкрата 1,10 м длина нажимных патрубков составляет 1,0 и 2,0 м).

2.17.11. Для снижения сопротивления грунта резанью и силам трения, возникающим на контакте трубы и грунта, на головной конец навариваются стальные кольца общей толщиной до 30 мм и шириной 150-400 мм.

2.17.12. Для обеспечения параллельного положения осей домкратов следует применять специальные рамы (см. лист 6).

2.17.13. При продавливании или проколе с помощью гидродомкратов для обеспечения передвижения трубы по заданному направлению в рабочем котловане, устанавливается направляющее устройство в виде швеллеров или уголков, укладываемых по шпалам строго по отметкам и с учетом продольной оси прокладки.

2.17.14. Разработка и транспортировка грунта из труб осуществляется с помощью тележек, самопогружающихся патрубка или совка и опорного кольца.

2.17.15. Нарастивание труб при проколе и продавливании выполняется на сварке. Опускание труб в котлован производится краном (см. лист 6, 7).

2.17.16. Работы выполняются в следующей последовательности:
продавливается (прокалывается) в грунт 1-е звено трубы;
разрабатывается и транспортируется грунт из трубы;
наращивается звено трубы для последующего продавливания (прокола);
продавливается (прокалывается) в грунт 2-е звено трубы.

Далее работы выполняются в той же последовательности.

2.17.17. После устройства футляра из труб в грунте в нем прокладываются коммуникации в соответствии с проектом. Работы по прокладке выполняются в следующей технологической последовательности:

отрываются траншеи к рабочему и приемному котлованам;
устанавливается лебедка для протаскивания труб в футляре;
опускаются трубы в траншею;
сваривается плетъ труб на длину футляра (или отдельными звеньями);
привариваются скользящие опоры;
устраивается и восстанавливается изоляция труб в местах сварки;
протаскивается труба в футляре с помощью лебедки;
заделываются концы футляра;
после сдачи работ по прокладке и опрессовке труб производится обратная засыпка траншей.

Схема организации работ приведена на листе 8.

2.18. Работы по проколам и продавливанию рекомендуется выполнять составами звена указанных в технических характеристиках установок для прокола и продавливания (приложение 3, 4) и в графике производства работ (приложение 5).

2.19. Калькуляция трудовых затрат приведена в приложении 6.

2.20. Операционный контроль качества работ по строительству подземных сетей закрытым способом выполняется в соответствии с требованиями СНиП Ш-1-76 "Организация строительного производства"; инструкция СН 47-74; указаниями ВСН 89-74, ВСН 123-75. Схема операционного контроля приведена в приложении 7.

2.21. При производстве работ следует строго соблюдать требования СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Инструкции по технике безопасности для рабочих, выполняющих работы "нулевого" цикла. "Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г.Москве" от 8.08.1975 г. за № 2031 и системы стандартов безопасности труда.

3. Техничко экономические показатели
(на 1 футляр длиной - 40 пог.м)

Затраты труда - 53,78 чел.-дн.
Стоимость затрат труда - 269,13 руб.
Затраты труда на 1 м трубы - 1,344 чел.-дн.
Стоимость затрат труда на 1 м трубы - 8,73 руб.

4. Материально-технические ресурсы

Потребность в основных материалах и изделиях
(на 1 футляр длиной 40 пог.м)

Наименование	Марка	Единица измерения	Количество
Трубы (футляр) для продавливания в грунте	Ø 900 металлические	пог.м	42,5
Трубы для прокладки коммуникаций в футляре	металлические изолированные	пог.м	48,0
Скользятые опоры	металлические	шт.	16,0
Упорная стенка 4x3 м	инвентарная металлическая	шт.	1

Примечание. Объемы труб приняты с учетом их выхода в "рабочий" и "приемный" котлованы.

Потребность в основных машинах, оборудовании, приспособлениях (приборах)

Наименование	Марка	Тип	Количество
Монтажный кран	К-162	автомобильный	1
	СПК-2000-2	стационарный	1
Комплект установки для продавливания труб	Установка Главмосстрой для продавливания труб Ø 900 мм	стационарная	1
Электростанция	ПЭС-100	-	1
Ручная лебедка	Т-89	переносная	1
Сварочный аппарат	ТД-500	переносной	1

Примечание. Приборы для маркшейдерских (геодезических) работ приведены в Указаниях ВСН-123-75.

Приложение 1

Ордена Ленина Главмосстрой при Мосгосисполкоме

Управление _ _ _ _ _

Трест _ _ _ _ _

ЖУРНАЛ

РАБОТ ПО БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОХОДКЕ

Москва 198 г.

СУ № _____
 Объект _____
 Начальник участка (прораб) _____

ЖУРНАЛ РАБОТ ПО БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОХОДКЕ

1. Проходка начата _____
2. Проходка закончена _____
3. Длина проходки _____
4. Диаметр футляра: начальный _____
 конечный _____
5. Диаметр рабочей трубы _____
6. Проходка выполнялась по проекту № _____
 _____ по проекту производства работ и организации стро-
 ительства _____
 (какой организации)

Таблица

Дата	Смена	Фамилия, имя, отчество брига- дира	Состав бригады, чел.	Диаметр проклад. трубы, мм	Характеристика грунта	Усилие проталкивания в атм. по манометру	Пикет проталкивания, м/см	Фактическое положение трубы-ножа против проектного		Ре- жим про- тал- ки- ва- ния	Выдано грунта, м ³	Уровень воды в забое, см	Отметки об испытании гидросистемы	Подпись бригадира, мастера	Указания администрации и маркшей- дера
								в плане ± см	в "профиле" ± см						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**Порядок заполнения таблицы журнала работ по бестраншейной
проходке**

1. Журнал является отчетной исполнительной документацией и заполняется ежемесячно по окончании продавливания и выдачи грунта (бригадиром или звеньевым).
2. Запись в журнале заверяется мастером. Не реже одного раза в три дня проверяется начальником участка, о чем последний расписывается.
3. В графе 5 записывается диаметр фактически продавливаемой трубы; в случае изменения проектного диаметра в графе 16 делается запись о причинах изменения и с кем согласовано.
4. Проталкивание трубы без манометра запрещается. Давление, показываемое манометром, записывается при каждом передвижении трубы (графа 7).
5. В графе 8 пикет проталкивания исчисляется от передней стенки котлована проталкивания вдоль по трассе.
6. Для заполнения граф 9-10 отсчеты делаются от проектных положений вертикальной и горизонтальной осей, заданных маркшейдером.
7. В графе 11 записывается толщина предохранительной грунтовой "пробки" в ножевой части проталкиваемой трубы.
8. Отметки об испытании гидросистемы делаются в графе 14.

Краткая характеристика котлована (его размеры, принятое крепление):

Краткая характеристика упорной стенки и эскиз

Характеристика установки:

количество домкратов и их марка

Технические характеристики стреловых поворотных кранов

Кран СПК - 1000

1. Грузоподъемность, кг	- 1000
2. Вылет стрелы, м	- 3,5
3. Высота подъема крана от уровня колес, м	- 4,3
4. Максимальный ход крюка, м	- 25
5. Скорость подъема и опускание груза, м/мин	- 12,5
6. Угол поворота стрелы град.	- 360
7. Общая масса крана с противовесом, кг	- 3300

Кран СПК-2000-2

1. Грузоподъемность , кг	- 2000
2. Вылет стрелы, м	- 7,8
3. Высота подъема крюка от подошвы крана, м	- 4,0
4. Скорость подъема и опускания груза, м/мин	- 20
5. Скорость поворота, об/мин	- 0,7
6. Масса крана без противовеса транспортного устройства, кг	- 4800

**Технические характеристики пневмопробойников гидравлического
пресса и установки для прокола**

Пневмопробойник ИП-4601

1. Диаметр пробиваемых скважин, мм:	
а) без расширителя	- 135
б) с расширителями	- 200; 250
2. Длина пневмопробойника, мм	- 1587
3. Масса (без шланга), кг	- 80
4. Вид подаваемой энергии	- сжатый воздух
5. Номинальное давление сжатого воздуха, атм	- 6
6. Расход воздуха, м ³ /мин	- 3
7. Скорость пробивания скважин, м/час:	
а) в грунтах 1 категории	- 30-60
б) в грунтах 2 категории	- 15-30
в) в грунтах 3 категории	- 8-15
8. Длина пробиваемой скважины, м	- до 50

Пневмопробойник ИП-4603 (реверсивный)

1. Диаметр пробиваемых скважин, мм	
а) без расширителя	- 130
б) с расширителями	- 200; 300
2. Длина пневмопробойника, мм	- 1550
3. Масса (без шлангов), кг	- 80
4. Вид подаваемой энергии	- сжатый воздух
5. Номинальное давление сжатого воздуха, атм	- 6
6. Расход воздуха, м ³ /мин	- 3,5
7. Скорость пробивания скважин, м/час:	
а) грунтах 1 категории	- 40-60
б) в грунтах 2 категории	- 20-40
в) в грунтах 3 категории	- 10-20
8. Длина пробиваемой скважины, мм	- до 50

Пневмопробойник ИП-4605 (реверсивный)

1. Диаметр пробиваемых скважин, мм:	
а) без расширителя	- 95
б) с расширителем	- 160
2. Скорость пробивания скважин в зависимости от свойств грунта, м/час	- 1-50

3. Давление сжатого воздуха, атм	- 0,8
4. Расход сжатого воздуха, м ³ /мин	- 4,0
5. Габаритные размеры (без расширителя и шлангов), мм:	
длина	- 1500
диаметр	- 95
6. Масса (без расширителя и шлангов), кг	- 55

Пресс гидравлический БГ-3

1. Рабочая площадь поперечного сечения 2 цилиндров, см ²	- 100
2. Рабочий ход цилиндра, мм	- 500
3. Скорость перемещения цилиндров, м/мин	- 1,2
4. Время, в течение которого совершается один рабочий ход цилиндров, мин	- 0,42
5. Усилие, развиваемое прессом, т	- 3,0
6. Длина проходки, м	- до 30
7. Скорость проходки, м/смену	- 15-30

Техническая характеристика установки Главмосстроя для прокола

1. Диаметр прокладываемых труб (Дусл.), мм	- 200-400
2. Длина прокола грунта, м	- 20-45
3. Средняя скорость прокола грунта, м/смену	- 25
4. Упорная стенка - инвентарная металлическая	- в комплекте
5. Наибольшая масса элемента установки (рама), т	- 2,0
6. Габариты установки, мм:	
длина	- 8800
ширина	- 1800
высота	- 2200
7. Суммарная масса установки, т	- 4,8
8. Обслуживающее звено, чел.	- 2

Техническая характеристика установки Главмосстроя для
прокладки труб $\varnothing$ 800 мм способом продавливания

Наименование показателей	Един. измер.	Данные по испытаниям
Диаметр прокладываемых труб	мм	900
Максимальная длина проходки	м	60
Скорость проходки	м/смену	6-8
Гидравлические домкраты марки ГД 170/1120		
а) количество	шт.	2
б) развиваемое усилие	т	170х2
в) рабочее давление	кг/см ²	до 300
Насосная установка-насос марки Н-403		
а) приводная мощность	квт	23,5
б) производительность	л/м	35
в) развиваемое давление	кг/см ²	до 300
Нажимное устройство	полуавтоматизированная траверса и нажимные трубы	
Привод тележки	лебедка трехбарабанная с автономным включением барабанов	
а) развиваемое усилие	кг	2000
б) приводная мощность	квт	5,3
в) канатоемкость барабанов	м	2х75; 1х150
Устройство для разработки и транспортировки грунта	тележка, самонагружающиеся патрубок или совок и опорное кольцо	
Электрооборудование	силовая распределительная сборка с пускателями, предохранителями и комплектом кабеля	
Упорная стенка	инвентарная металлическая	
Масса установки	т	10,0
Состав проходческого звена:		
1. Проходчики 6 и 3 раз.	чел.	2
2. Сварщик, ок же крановщик	чел.	1

Приложение 5

[illegible]


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Обосно- вание	Наименование работ	Един. измер.	Объем работ	Трудоёмкость		Расценка на един. измер., руб.-коп.	Стоимость за- трат труда на полный объем работ, руб.-коп.
				на един. измер., чел.-ч.	на полный объем, чел.-дн.		
8 10-7.А т.1, и.а	Устройство упорной стенки	шт.	1	7,4	0,92	4-84	4-84
8 10-7.Б. т.12, и.2а	Монтаж оборудования в котлова- ме с выгрузкой его со средств перемещения при помощи крана	1 устан.	1	21,0	2,62	13-79	13-79
8 10-7.Б, т.3, и.8а	Продавливание стальных труб гидродомкратом с разработкой грунта $\varnothing$ 900 мм в грунте 2 группы	1 м пр.	40	8,3	41,5	8-21	208-40
8 10-7Б т.2, и.4а	Демонтаж оборудования с по- грузкой на средства перемеще- ния при помощи крана	1 устан.	1	13,0	1,62	8-64	8-64
8 10-8А.Б.В. т.1, и.а т.2, и.б т.3, и.б	Укладка стальных труб $\varnothing$ 800 мм в футляр $\varnothing$ 900 мм с установкой скользящих опор на трубах, заделкой концов футляра	1 м тр.	42	1,24	6,61	0-738	30-87
	Протаскивание труб в футляре с помощью лебедки	1 футляр	1	4,9	0,61	2-89	2-89
Итого:					83,78 15,21		269-13

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Наименование операций, подлежащих контролю производителем работ (мастером)	Контроль качества выполнения операции			
	состав	способы	время	привлекаемые службы
Устройство опорной стенки	Качество материала, надежность крепления, геометрические размеры	Визуально, нивелиром, стальным метром	В процессе и по окончании работ	
Монтаж оборудования в котловане с выгрузкой его со средств перемещения при помощи крана	Соответствие оборудования техническим характеристикам, паспортам и ПИР, надежность установки, точное соблюдение геометрических размеров установки; соосность оборудования продавливаемой трубе	Нивелиром, теодолитом, стальным метром, спец. уровнями, визуально	В процессе работ	О.Г.М. Геодезическая
Продавливание стальных труб гидродомкратами с разработкой грунта	Качество труб, надежность соединения при наращивании труб, точное соблюдение горизонтальной и вертикальной оси продавливаемой трубы в грунте, скорость погружения в грунт	Геодез. спец. приборы, стальным метром, визуально	-"-	О.Г.М. Геодезическая, Строительная лаборатория
Демонтаж оборудования с погрузкой на средства перемещения при помощи крана	Подготовка к подъему оборудования, надежность строповки, сохранность оборудования при подъеме и погрузке	Визуально	-"-	О.Г.М.
Укладка стальных труб в футляре с установкой скользящих опор на трубах, заделкой концов футляров с использованием лебедки для протаскивания труб	Сохранность гидроизоляции труб, надежность установки скользящих опор, правильность строповки и транспортировки трубы в футляре, качество заделки концов футляра	Визуально	В процессе и по окончании работ	О.Г.М. Строительная лаборатория

СХЕМЫ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ЗАПУСКА ПНЕВМОПРИБОЙНИКОВ



Условные обозначения:


- 1 - котлован для приемки пневмопробойников;
- 2 - пробиваемая скважина;
- 3 - полотно железной дороги;
- 4 - котлован для запуска пневмопробойников;
- 5 - пневмопробойник со стартовой площадкой;
- 6 - компрессорная установка;
- 7 - а/дорога;
- 8 - крепление откосов

Примечания.

- 1. Глубина котлована определяется проектом.
- 2. Расстояние от откоса до котлованов определяется проектом.
- 3. Рытье котлованов с вертикальными стенками без креплений допускается в соответствии с п.9.9. "Земляные работы" СНиП 111-4-80. В остальных случаях необходимо применять инвентарные крепления. Для листов 1, 2, 3, 6, 8, 9.
- 3. Временные ограждения места работ выполнять согласно ППР.


Лист 2

СХЕМЫ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ЗАПУСКА ПНЕВМОПРОБОЙНИКОВ



Читать совместно с листом 1

СХЕМА КОТЛОВАНА ПРИ РАБОТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА БГ-3




Условные обозначения:

1 - приемный котлован; 2 - автомобильная дорога; 3 - котлован для установки пресса; 4 - передвижная эл.станция; 5 - упорная плита с распорками; 6 - гидравлический пресс БГ-3; 7 - пробиваемая скважина

Примечания.

1. Глубина котлована определяется проектом.
2. Расстояние от дороги до котлованов определяется проектом.

СХЕМА КОТЛОВАНА ПРИ ПРОКОЛЕ УСТАНОВКОЙ ГЛАВМОССТРОЯ




Условные обозначения:

- 1 - приемный котлован; 2 - автомобильная дорога; 3 - зеленые насаждения;
 4 - трамвайные пути; 5 - тротуар; 6 - котлован для прокольной установки;
 7 - передвижная эл.станция; 8 - инвентарная упорная плита; 9 - прокольная
 установка Главмосстроя; 10 - прокольная труба; 11 - крепление откоса;
 12 - трасса для прокола

Примечание: длина котлована l_k равна 9,5м при длине трубы $l_{тр}$ равной 6м;
 -"- l_k равна 7,0м при длине трубы $l_{тр}$ равной 3м.

СХЕМА КОТЛОВАНА ПРИ ПРОКОЛЕ УСТАНОВКОЙ ГЛАВМОСТРОЯ



Примечания.

1. Глубина котлована определяется проектом.
2. Расстояние от дороги до котлованов определяется проектом.

Читать совместно с листом 4

СХЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОДАВЛИВАНИЯ ТРУБ В ГРУНТЕ

Общий вид установки ГМС для продавливания труб в грунте






Схема установки ГМС для продавливания труб в грунте и расположение в котловане




Примечание: длина котлована ℓ_k равна 10,5 м при длине трубы $\ell_{тр}$ равной 9 м; длина котлована ℓ_k равна 7,5 м при длине трубы $\ell_{тр}$ равной 6 м

Схема работ при продвигании грунта



Гидродомкраты на раме (трест ГПР)



Нажимной патрубок (трест ГПР)




Условные обозначения:

1 - стенка упорная; 2 - лоседка; 3 - крепление откосов; 4 - ножевая секция; 5 - трос втаскивания; 6 - трос вытаскивания; 7 - трос отрезки; 8 - основание; 9 - упорные кулачки; 10 - полуавтомат зашелки; 11 - стакан; 12 - ступоры тележки; 13 - тележка; 14 - труба длиной 6,0 м; 15 - трубы упорные; 16 - граверса; 17 - домкрат; 18 - насосная станция; 19 - башмак

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПРОКОЛЕ (ПРОДАВЛИВАНИИ) ГРУНТА ТРУБАМИ


Лист 7



Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
| 1 - приемный котлован при выходе труб из грунта; | 8 - установка для прокола (продавливания); |
| 2 - полотно железной дороги; | 9 - насосная станция; |
| 3 - складирование звеньев труб для наращивания трубы; | 10 - лестница для спуска рабочих в котлован; |
| 4 - монтажный кран; | 11 - тележка для транспортировки грунта; |
| 5 - складирование грунта, извлеченного из труб; | 12 - звено трубы в грунте; |
| 6 - передвижная эл. станция; | 13 - план трассы прокола (продавливания); |
| 7 - рабочий котлован; | 14 - временное ограждение |

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБ В ФУТЛЯРЕ, ПРОЛОЖЕННОМ В ГРУНТЕ СПОСОБОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ



С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
1. Область применения	3
2. Технология строительного процесса	3
3. Технко-экономические показатели	8
4. Материально-технические ресурсы	8
Приложение 1. Журнал работ по бестраншейной проходке	9
Приложение 2. Технические характеристики стреловых поворотных кранов	13
Приложение 3. Технические характеристики пневмопробойников, и гидравлического прессы и установки для прокола	14
Приложение 4. Техническая характеристика установки Главмос - строя для прокладки труб $\varnothing 800$ мм способом продавливания	16
Приложение 5. График производства работ	17
Приложение 6. Калькуляция трудовых затрат	18
Приложение 7. Схема операционного контроля	19
Технологические схемы (чер ежи):	
Лист 1. Схемы котлованов для запуска пневмопробойников	20
Лист 2. То же, разрезы I-I, II-II	21
Лист 3. Схема котлована при работе гидравлического прессы БГ-3	22
Лист 4. Схема котлована при проколе установкой Главмосстроя	23
Лист 5. То же, разрез IY-IY	24
Лист 6. Схемы гидравлических установок для продавливания труб в грунте	25
Лист 7. Схема организации производства работ при проколе (продавливании) грунта трубами	26
Лист 8. Схема организации работ при прокладке труб в футляре, проложенного в грунте способом продавливания	27