

УТВЕРЖДЕНЫ
Министерством связи
Российской Федерации
7.10.96 г.

ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ЛИНИЙ КАБЕЛЬНЫХ, ВОЗДУШНЫХ И
СМЕШАННЫХ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

МОСКВА-1996 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние годы емкость местных сетей связи и объем линейных сооружений значительно увеличились. На линиях местных сетей связи все шире внедряются кабели с пластмассовой изоляцией и оболочкой и заполнением сердечника гидрофобной массой, железобетонные опоры и приставки. Получили применение новые способы монтажа кабелей. Все шире распространяются новые методы технической эксплуатации линейных сооружений.

Правильная техническая эксплуатация линейных сооружений местных сетей связи имеет большое значение для обеспечения бесперебойной телефонной связью органов государственного управления, предприятий, учреждений и населения.

Грамотное, четкое и оперативное выполнение работ линейными электромонтерами связи при возросших требованиях к качеству связи имеет важное значение. Поэтому назрела необходимость разработки настоящих правил.

Правила содержат практические указания по технической эксплуатации линейных сооружений местных сетей связи. В них даны характеристики линейных сооружений местных сетей связи, изложены основные эксплуатационно-технические требования к этим сооружениям, приведены указания по организации технической эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту линейных сооружений. Правила содержат указания по организации работ по устранению повреждений и аварий кабельных, воздушных и смешанных линий местных сетей связи, а также рекомендации по отысканию и устранению повреждений линейных сооружений.

Правила разработаны коллективом авторов Ленинградского отраслевого научно-исследовательского института связи (ЛОНИИС) и Министерства связи Российской Федерации.

Все замечания по Правилам направлять в Министерство связи Российской Федерации и ЛОНИИС (196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, II).

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I.1. Основные положения по устройству и эксплуатации линий местных сетей связи

I.1.1. Устройство и эксплуатация линий местных сетей связи в Российской Федерации регулируются:

- приказами и распоряжениями Министерства связи Российской Федерации по вопросам линий местных сетей связи;**
- правилами, инструкциями, руководствами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и технической эксплуатации линий местных сетей связи;**

I.1.2. Линии местных сетей связи должны проектироваться в соответствии с указаниями "Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи (ВСН-116-93)", действующими ГОСТ и техническими условиями на линейные сооружения местных сетей связи.

I.1.3. Строительство и капитальный ремонт линий местных сетей связи должны производиться в соответствии с "Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи" (М., АОСТ "ССКТБ-Томасс") 1995), "Отрасловыми строительными технологиями на монтаж сооружений и устройств связи, радиорезервирования и телевидения" ОСТН 600-93, М., 1994), "Правилами строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей" части I и II (М., Связь, 1975), инструкциями по монтажу кабелей ГТС и СТС, техническими условиями и ГОСТ.

I.1.4. вновь построенные, реконструированные и капитально отремонтированные линейные сооружения связи принимаются в эксплуатацию согласно "Руководства по приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания" (М., 1990).

I.1.5. Техническая эксплуатация линий местных сетей связи должна осуществляться в соответствии с указаниями настоящих Правил и нормативно-технической документацией Министерства связи Российской Федерации по вопросам эксплуатации линейных сооружений местных сетей связи.

1.2. Состав линейных сооружений местных сетей связи

1.2.1. Линейные сооружения являются составной частью сооружений местных сетей связи.

1.2.2. К линейным сооружениям местных сетей связи относятся:

- кабельные линии, включающие смонтированные кабели и оконечные кабельные устройства: защитные колоды кроссового оборудования, распределительные шкафы с кабельными боксами, распределительные коробки, кабельные ящики (устройства кабельные связи - УКС, устройства кабельные переходные - УКП);
- воздушные линии (столбовые и стоечные), включающие опоры, провода и арматуру для подвески проводов на опорах;
- смешанные линии, содержащие участки кабельных и воздушных линий;
- канализационные сооружения связи, включающие колоды и трубопроводы кабельной канализации, помещения ввода кабелей предприятий связи, коллекторы;
- вспомогательные устройства;
- необслуживаемые усилительные (регенеративные) пункты

1.2.3. Линии местных сетей связи по назначению разделяются на соединительные (линии межстанционной связи) и абонентские линии.

1.2.4. Соединительные линии прокладываются между:

- телефонными станциями местных сетей связи;
- районными (оконечными) и узловыми станциями;
- узловыми станциями;
- станциями местных сетей связи и междугородными телефонными станциями.

1.2.5. Абонентские линии могут содержать магистральные и распределительные участки, а также абонентскую проводку или только магистральные участки и абонентскую проводку.

1.2.6. К магистральным кабельным линиям относятся:

- кабельные линии, проложенные от кроссового оборудования телефонной станции до распределительных шкафов;
- кабельные линии прямого питания, проложенные от кроссового оборудования до распределительных коробок и кабельных ящиков (УКС, УКП), минуя распределительные шкафы;

— кабельные линии межкабфной связи.

1.2.7. К распределительным кабельным линиям относятся линии, проложенные от распределительных шкафов до распределительных коробок и кабельных ящиков (УКС, УКИ).

1.2.8. К абонентской проводке относится участок абонентской линии от распределительной коробки или кабельного ящика (УКС, УКИ) до розетки телефонного аппарата абонента.

В первом случае в состав абонентской проводки входит только однопарный провод, а во втором случае — воздушная цепь, абонентское защитное устройство и цепь из однопарного провода.

1.2.9. Кабельные линии по способу прокладки подразделяются на линии:

- подземные в кабельной канализации, коллекторах и тоннелях метрполитена;
- подвесные (на столбовой или стоечной линии);
- подводные;
- в конструкциях мостов рек;
- наземные (открытой или скрытой прокладки).

1.2.10. Воздушные линии по способу прокладки подразделяются на столбовые и стоечные.

1.2.11. К вспомогательным устройствам относятся:

- замерные столбики и указатели для обозначения трассы и местонахождения муфт (участков) подземного кабеля на местности;
- сигнальные оградительные знаки для обозначения места расположения кабеля на речных переходах и т.п.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЛИНИЯХ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

2.1. Кабели и провода

2.1.1. На местных сетях связи применяются кабели следующих типов и марок:

- многопарные типа Т (ТУ, 16.К71-008-87) с медными жилами диаметром 0,5 и 0,64 (0,7) мм, парной скруткой, с бумажной изоляцией в свинцовой, стальной гофрированной и алюминиевой оболочках;

- многопарные с медными жилами, парной скруткой, с полиэтиленовой изоляцией типов:

ТПП с жилами диаметром 0,32; 0,4; 0,5; 0,64 мм, в полиэтиленовой оболочке, с заполнением или без заполнения сердечника гидрофобной массой; ТПВ с жилами диаметром 0,4; 0,5; 0,64 мм - в поливинилхлоридной оболочке, СТПА - с жилами диаметром 0,5 мм в алюминиевой оболочке, защищенной полиэтиленовым или поливинилхлоридным планом. Кабели изготавливают по ГОСТ 22498-88;

- низкочастотные типа ТЗ (ТУ 16.К78-03-88) с медными жилами диаметром 0,8; 0,9; 1,2 мм, с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке;

- высокочастотные типа МКС (ГОСТ 15125-76), с медными жилами диаметром 1,2 мм, с кордельно-полистирольной изоляцией, четверочной скруткой, в свинцовой, алюминиевой и стальной гофрированной оболочках;

- высокочастотные одно- и двухчетверочные типа КСПП (ТУ 16.К71-061-89) с медными жилами диаметром 0,64 и 0,9 мм; с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с заполнением или без заполнения сердечника гидрофобной массой;

- малопарные марки КТП ЗБПП (ТУ 16.К71-007-87) с медными жилами диаметром 0,64 мм, полиэтиленовой изоляцией и оболочкой;

- однопарные марок ПРПМ и ПРПМ (ТУ 16.705.450-87) с медными жилами диаметром 0,9 и 1,2 мм, полиэтиленовой изоляцией жил, соответственно в полиэтиленовой или поливинилхлоридной оболочках;

- стационарные марки ТСВ (ТУ 16.К71-005-87) с медными жилами диаметром 0,4 и 0,5 мм, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой;

- оптические марки ОК и ОН (ТУ 16-705, 296-86) на длине волны 0,85 мкм, с затуханием 3 и 5 дБ/км, в полиэтиленовой и поливинилхлоридной оболочках и марок ОКК и ОКС (ТУ 16.К71-084-90) на длине волны 1,3 мкм, с затуханием 0,7 и 1,0 дБ/км, в полиэтиленовой и

поливинилхлоридной оболочках; марки ОККП (ТУ 3587-004-13173860-95) многомодовые на длине волн 0,85 и 1,3 мкм и одномодовые на длине волн 1,3 и 1,55 мкм.

2.1.2. Многопарные кабели типов Т и ТШ применяются на абонентских и соединительных линиях. Низкочастотные кабели типа ТЗ в основном используются на соединительных линиях.

Высокочастотные кабели типов МКС и КСШ, а также оптические кабели применяются на соединительных линиях, уплотненных системах передачи.

Малопарные кабели марки КТШ 3 БШШ и однопарные кабели марок ПРШМ и ПРШМ предназначены для использования на абонентских линиях сельских телефонных сетей.

Кабели типов КСШ и ТЗ применяются также для организации вводов линейных кабелей и цепей воздушных линий связи в здания сельских телефонных станций и устройства вставок в воздушные линии.

Станционные кабели марки ТСВ используются для зарядки плат защиты (защитных полюс) кроссов и монтажа телефонных станций.

2.1.3. На абонентских линиях СТС применяются также однопарные провода марки ППШ (ПТВШ), выпускаемые по ТУ 16.К03-01-87, с жилами из стальной оцинкованной проволоки диаметром 0,6; 1,2 и 1,8 мм.

2.1.4. Для соединения проводов воздушных линий с жилами кабеля, вложенного в кабельный ящик (УКС, УКП), применяются двухжильные медные провода диаметром 0,6 мм с поливинилхлоридной изоляцией (ТУ 16.К45-001-87), витой марки ЛТВ-В и плоский марки ЛТВ-П.

2.1.5. Для устройства кроссировок в распределительных шкафах и кроссовом оборудовании телефонных станций применяются двухжильный витой провод марки ПКСВ (ТУ 16.К71-80-90) с медными жилами диаметром 0,5 мм и поливинилхлоридной изоляцией.

2.1.6. На воздушных линиях местных сетей связи в качестве линейной и перемычной проволоки используют:

- стальную оцинкованную проволоку (ГОСТ 1668-73);
- сталемедную проволоку марок БСМ-1 и БСМ-2 (ТУ 14.4-76);
- сталеалюминиевую проволоку марки БСА-КШ (ТУ-14.4.618-77);
- многожильную сталеалюминиевую проволоку марки АС.

диаметры линейной и перемызочной проволоки указаны в Приложении I.

2.1.7. При пересечениях воздушных линий связи с проводами линий электропередачи применяют сталежелезные провода с резиновой изоляцией марок ПСБАР (ТУ 16-505.432.72) и ПСБА (с оплеткой из пропитанной хлопчатобумажной пряжи), а также стальные одноклапчатые провода с полиэтиленовой (поливинилхлоридной) изоляцией марок ПРСИ(ПРСВ) - ГОСТ 10254-75 и ППБ (ПВБ) - ТУ 16.К03-01-07.

2.1.8. Основные характеристики проволоки и проводов, указанных в пп.2.1.6 - 2.1.7, приведены в Приложении I.

2.2. Оконечные кабельные устройства

2.2.1. К окончечным кабельным устройствам местных сетей связи относятся платы защиты (защитные полосы), рамки с разделительными гнездами (пружинами), распределительные блоки и рамки с врезными контактами кроссового оборудования телефонной станции, распределительные шкафы, распределительные коробки, кабельные ящики (устройства кабельные связи, устройства кабельные переходные), кабельные воронки и междугородные кабельные шкафы. Оконечными кабельными устройствами систем передачи являются: высокочастотные кабельные боксы для систем с частотным разделением каналов, вводные панели для систем с ЦМ и устройства соединения линейных и станционных кабелей для включения оптических волокон.

2.2.2. Платы защиты (защитные полосы) и рамки с разделительными гнездами (пружинами) предназначены для включения в кроссовое оборудование телефонной станции жил вводных кабелей.

На местных сетях связи имеют применение платы защиты на 25 (РС2.116.685ТУ и РР0.481.006ТУ) и 100 (РС0.116.000ТУ) пар, содержащие элементы электрической защиты (угольные разрядники и термические катушки), и рамки с разделительными гнездами (пружинами) - без элементов электрической защиты на 40 (РС0.070.026 ТУ) и 15 (РС3.663.019 ТУ) пар (10 троек).

2.2.3. Распределительные блоки и рамки кроссового оборудования электронных АТС предназначены для включения жил кабелей абонентских и соединительных линий диаметром 0,4 + 0,6 мм

с пластмассовой изоляцией без снятия изоляции. Распределительный блок имеет 20 вставных элементов на 10 пар каждый, а рамки миникросса изготавливаются емкостью 30, 50 и 100 пар и содержат 10-ти парные односторонние коммутируемые плиты типа ПКО.

2.2.4. Распределительные шкафы предназначены для перехода с магистральных на распределительные кабельные линии. На местных сетях связи применяются распределительные шкафы типа ШР (ТУ 45-85 6е3.622.134ТУ), рассчитанные на включение 600 и 1200 пар кабелей и устанавливаемые на улице, а также распределительные шкафы типа ШРП, для установки внутри здания, рассчитанные на включение 150 пар кабелей (ТУ 45-76 6е3.622.047ТУ) и 300, 600, 1200 пар кабелей (ТУ 45-89 2Д0.362.030ТУ).

Основными элементами распределительного шкафа (РШ) являются кабельные боксы с установленными в них плитами. В боксах производят оконечную разделку кабеля и подключение жил кабелей к контактным перьям плит.

В РШ устанавливают боксы кабельные телефонные типа БКТ (ТУ 45-88 6е0.362.015) с 1, 2, 3, 5 или 10 плитами типа 9У (ТУ 45-88 6е0.364.003). Плита типа 9У имеет 10 пар контактных перьев для прищипки вводимого в бокс кабеля и 10 пар винтовых зажимов для подключения кроссировочных проводов.

В распределительных шкафах могут устанавливаться плиты с врезными контактами, имеющие установочные размеры аналогичные установочным размерам плит типов 9У и ШГ-10-4.

2.2.5. Распределительные коробки (РК) предназначены для соединения распределительного кабеля с абонентской проводкой. На местных сетях связи применяются настенные РК емкостью 10 пар трех типов:

- распределительные коробки типов КРТ (ТУ 45-76 2Д3.622.136) в чугунном или алюминиевом корпусе и - КРТП (ТУ 45-86 6е0.016) в пластмассовом корпусе с крышкой и боксом, на котором устанавливается плита типа 9У;

- малогабаритные пластмассовые распределительные коробки типа КРТН (ТУ 45-76 2Д3.622.136) с кабельным боксом типа БКТН и плоским плитом типа ШГ-10-4 (ТУ 45-88 АхП.3.656.046) на 10 пар.

2.2.6. Применяемые на местных сетях связи кабельные ящики типа ЯКТ, а также выпускаемые вместо них устройства кабельные связи (ТУ 45-86 6е0.362.014) и устройства кабельные переходные (ТУ 45-86 6е0 362.010) предназначены для осуществления перехода

с кабельной линией на воздушные цепи или с многопарного кабеля на однопарные. Кабельные ящики, ЯКГ, устройства кабельные связи (УКС) и устройства кабельные переходные (УКП) конструктивно представляют металлический корпус с крышкой, внутри которого устанавливается кабельный бокс с одним или двумя плитами (для ЯКГ и УКС) или платами (для УКП) с элементами защиты (грозоразрядниками или грозоразрядниками и предохранителями). Каждая плита или плата рассчитаны на включение 10 пар кабеля.

2.2.7. Назначение междугородных кабельных шкафов (ТУ 45-87 700.368.002) аналогично назначению ЯКГ. В них устанавливаются боксы типа БМ, которые комплектуются одним или двумя плитами типа ПН-10 на 10 пар для низкочастотных кабелей или одним плитом типа ПЭ-6 на 6 пар для высокочастотных кабелей.

2.2.8. Кабельная воронка предназначена для перехода с однопарного кабеля на воздушную линию и служит для защиты кабельной линии от опасных напряжений и токов. В качестве элементов защиты используются два разрядника типа Р-350.

2.3. Опоры и приставки воздушных линий

2.3.1. Опоры воздушных отолбовых линий подразделяются на следующие виды:

- промежуточные, устанавливаемые на прямолинейных участках линии;
- угловые, устанавливаемые в местах изменения направления линии;
- переходные, устанавливаемые в местах перехода линий связи через железные, автомобильные дороги, водные и другие преграды;
- контрольные, устанавливаемые в местах, где провода линии подвергаются контрольным электроизмерениям и испытаниям;
- оконечные (вводные) и кабельные, устанавливаемые в пунктах ввода проводов в предприятия связи или здания другого назначения или при переходе с воздушной линии на кабельную.

2.3.2. По материалу опоры подразделяются на деревянные, железобетонные и деревянные в железобетонных приставках. В лесных районах, где разрешается местная заготовка леса, допускается применять приставки из древесных хвойных пород.

2.3.3. Деревянные опоры должны изготавливаться из хвойных пород деревьев: лиственницы, сосны, кедра и ели.

2.3.4. Деревянные опоры, приставки и траверсы должны быть пропитаны антисептиком в соответствии с действующей "Временной инструкцией по применению антисептической пасты с фтористым натрием на каменноугольном лаке для диффузионной пропитки деревянных опор воздушных линий связи.

2.3.5. В целях экономии древесины, необходимо осуществлять изготовление и применение железобетонных опор и приставок.

2.3.6. Железобетонные опоры для воздушных линий местной связи различаются по форме поперечного сечения, прочности на изгиб и длине. Они изготавливаются длиной 6,5; 7,5 и 8,5 м. В зависимости от типа линий, числа подвешиваемых проводов, габарита линии и длины пролета железобетонные опоры рассчитаны на изгибающие моменты (М) в плоскости, перпендикулярной оси линии связи: 1,75; 2,75, 4,4 и 6,8 тм.


2.3.7. На воздушных линиях местной связи рекомендуется применять опоры типа ПО (прямоугольная, облегченная с ненапряженной арматурой) или ПОН — опоры с предварительно напряженной стержневой арматурой (рис. 2.1).

2.3.8. Характеристики железобетонных и деревянных опор, применяемых на столбовых линиях местных сетей связи, приведены в Приложении 2.

2.3.9. Длины опор, применяемых на линиях местных сетей связи, складываются из длин наземных частей опор и глубин заделки. Длина наземной части опоры определяется с учетом профиля и габарита линии при максимальном провисании проводов.

2.3.10. Для увеличения механической прочности и высоты деревянных опор, а также для продления срока их службы, применяют железобетонные приставки типа ПР или ПТ (рис. 2.2.). На промежуточных опорах линий типов О и Н устанавливается одна приставка; на линиях типа У, а также на угловых, оконечных и кабельных опорах линий типа О и Н — по две приставки.


2.3.11. Приставки устанавливаются к опоре в плоскости, перпендикулярной оси линии, выступами к опоре. При укреплении приставками деревянной опоры комель (нижний торец) опоры должен быть приподнят над землей на 25–30 см. В случае удлинения приставкой железобетонной опоры ее торец может быть опущен до поверхности земли в зависимости от требуемой величины удлинения опоры.




Сечение по 1-1

Сечение по 2-2

Сечение по 3-3



Для $M=1,75$



Для $M=2,75-6,8$ мм





Рис. 2.1. Опоры железобетонные типов ПО и ПОН




Рис. 2.2. Приставки железобетонные:
 a — типа ПР; $б$ — типа ПТ

Одиночные приставки устанавливаются в шахматном порядке, т.е. поочередно по одну и другую сторону от опор. Приставки к опорам прикрепляются хомутами из стальной проволоки.

2.3.12. Габаритные размеры железобетонных приставок приведены в Приложении 3.

2.3.13. Опорами стоечных линий могут быть: стальные трубчатые стойки, стальные штыри, вводные трубы.

Стойки изготавливают четырех типов: СПТ-1, СПТ-2, СПТ-6 и СПТ-10 (рис.2.3.). Стойки СПТ-2 и СПТ-10 состоят из отсек СПТ-1 и СПТ-6 и надставок 1 х 2 и 1 х 4.

Стойки содержат вертикальную трубу с наружным диаметром 27 или 48 мм и трубчатые траверсы. Стойки СПТ-1, СПТ-2, СПТ-6 и СПТ-10 содержат, соответственно 1, 2, 3 и 5 траверс. Траверсы снабжены штырями для установки изоляторов. Изоляторы крепят перед установкой сек.

2.3.14. Для подвески одной пары проводов вместо установки стойки СПТ-1 допускается использование стальных штырей из круглой стали диаметром 12 мм (рис.2.4.).

2.3.15. Ввод и вывод подвесного кабеля на чердак здания производится через вводную трубу. Если кабель подвешивают индивидуально, то в качестве опор применяют вводные трубы (рис.2.5.).

2.4. Линейная арматура

2.4.1. К линейной арматуре столбовых линий местных сетей связи относятся: изоляторы, крюки, штыри, траверсы, кронштейны, накладки, отходные планки, линейные крепежные детали и арматура для соединения линейных проводов. Основные виды арматуры воздушно-столбовых линий связи приведены на рис.2.6. В числителе указаны размеры изоляторов и крюков типа 12, а в знаменателе - типа 16".

2.4.2. Для крепления проводов на воздушных линиях местных сетей связи применяются в основном фарфоровые изоляторы марок ТИ-12 и ТИ-16 (цифры соответствуют диаметру крюка или штыря). Зависимость марки изолятора от закрепляемого на нем провода показана в табл.2.1.




Рис. 2.5. Вводная груба




Рис. 2.б. Арматура воздушно-столбовых линий связи: а) изолятор; б) крюк; в) хомут для железобетонных опор; г) штырь; д) отходная планка

Таблица 2.1.

Зависимость марки изолятора от закрепляемого провода

Марка изолятора	Материал и диаметр проволоки, мм	
	Сталь	Биметалл
Линии ГТС ТФ-12	1,5; 2; 3,0;	1,2; 1,6
Линии СТС ТФ-12	1,5; 2,0; 2,5; 3,0	1,2; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0
ТФ-16		3,0; 4,0

2.4.3. Сопротивление изоляции изоляторов должно составлять не менее:

ТФ-12	20000 МОм;
ТФ-16	40000 МОм;

2.4.4. Для крепления к деревянным опорам изоляторов типа ТФ-12 и ТФ-16 соответственно используют металлические кресты типов КН-12 и КН-16.

2.4.5. На деревянных (стальных) траверсах изоляторы типов ТФ-12 и ТФ-16 крепят соответственно на металлических штырях типов ШТ-12Д и ШТ-16Д, (ШТ-12С и ШТ-16С), а при скрещивании цепей — на подвесных крестках типов КЦД-12 и КЦД-16, (КПС-12 и КПС-16).

2.4.6. На воздушно-столбовых линиях местных сетей связи применяются деревянные и стальные телефонные траверсы.

Деревянные траверсы в основном применяются на сельских телефонных сетях и рассчитаны на установку 4 или 8 штырей с изоляторами.

8, 4 и 2-х штырные траверсы, изготовленные из угловой равнополочной стали, наибольшее применение получили на городских и комбинированных телефонных сетях. На городских телефонных сетях (ГТС) в основном используются стальные траверсы с приваренными штырями. Стальные траверсы следует применять преимущественно на

железобетонных опорах. К стальным траверсам для крепления к опорам должны привариваться подкосы типа ПТ-1. Допускается крепить подкосы к стальным траверсам болтами диаметром 10 мм, в этом случае в траверсе высверливаются два отверстия диаметром 11 мм.

Конструкции деревянных траверс приведены на рис.2.7.

Конструкции стальных 4-х и 8-ми штырных траверс ГТС с приваренными штырями и подкосами приведены на рис.2.8., а стальная 8-ми штырная траверса СТС показана на рис.2.9.

Основные размеры стальных траверс даны в табл.2.2.


Таблица 2.2.

Размеры стальных траверс

Тип траверсы	Тип линий	Размеры траверсы, мм		
		Длина	B	d
2-штырная	О и Н	600	40	5
	У и ОУ	600	50	5
4-штырная для СТС	О и Н	1000	40	5
	У и ОУ	1000	50	5
4-штырная для ГТС	О и Н	1000	40	4
	У и ОУ	1000	40	5
8-штырная для СТС	О и Н	2400	50	5
	У и ОУ	2400	63	6
8-штырная для ГТС	О и Н	2000	45	5
	У и ОУ	2000	50	6

Стальные траверсы крепят к железобетонным опорам металлическими хомутами или планками.

2.4.7. В качестве линейных крепежных деталей применяются болты, шайбы, глухари, барочные гвозди, отбойные скобы и подкосы.



а




Рис. 2.7. Деревянные гравёры:
а - 4-шпильная; б - 8-шпильная




Рис. 2.8. Стальные траверсы ГТС




Рис. 2.9. Стальная телефонная усиленная траверса СТС

2.4.8. Медные и биметаллические сталеменные провода соединяются между собой медными трубками.

2.4.9. Биметаллические многожильные сталеалюминиевые провода типов АС-10, АС-16 и АС-25 соединяют методом сгруппированная соединительными овальными зажимами (трубками) типов СОАС-10, СОАС-16 и СОАС-25 соответственно.

2.4.10. Биметаллические сталеалюминиевые провода типа БСА-4,3, соединяют зажимами типа СОАС-10, а БСА-5,1 - СОАС-16.

2.4.11. К линейной арматуре стоечных линий относятся: изоляторы, отходные планки и арматура, необходимая для установки стоек.

2.4.12. Для крепления проводов на стоечных линиях применяются фарфоровые изоляторы марки Т1-12.

2.4.13. При ответвлении проводов со стоек СПТ-6 и СПТ-10 под углом менее 45° на траверсах стоек должны быть установлены отходные планки. Планку устанавливают у крайнего стержня и крепят к траверсе скобой с двумя гайками.

2.4.14. Основная арматура, применяемая для крепления стоек показана на рис.2.10.




Рис. 2.10. Установка стойки 10×2 и детали ее крепления:

а — заделка оттяжки за traversу стойки; б — заделка оттяжки из струбцины с болтом; в — копыто чугунное; г — хомут чугунный.

1 — болт с кольцом длиной 200—400 мм диаметром 10—12 мм, 2 — струбцина с прокладкой 3 — оттяжка, 4 — волочильная прокладка; 5 — копыто; 6 — упорное кольцо; 7 — кольпачок; 8 — провод ЛТЭ В или ЛТР В; 9 — хомуты; 10 — стропила; 11 — ручон высоковольтных проводов; 12 — кабельный ящик; 13 — кабель 10×2; 14 — провод заземления.

3. ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНЕЙНЫМ СООРУЖЕНИЯМ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

3.1. Общие требования

3.1.1. Техническое состояние линейных сооружений местных сетей связи должно обеспечивать высококачественную и бесперебойную телефонную связь.

3.1.2. Техническое состояние линий местных сетей связи определяется электрическими параметрами этих линий: сопротивлением изоляции, емкостью цепей, величинами переходного затухания на ближнем и защищенностью на дальнем концах, рабочим затуханием цепей, уровнем линейных помех и техническим содержанием линий в соответствии с требованиями нормативных документов.

Нормы электрические на постоянном и переменном токах на неуплотненные, находящиеся в эксплуатации, кабельные, воздушные и смешанные линии местных сетей связи приведены соответственно в Приложениях 4 и 5.

Нормы электрических характеристик усилительных (регенерационных) участков кабельных линий СТС, уплотненных системами передачи, приведены в Приложении 6, а кабельных линий ГТС в ОСТ 45.36-86 "Линии кабельные, воздушные и смешанные городских телефонных сетей. Нормы электрические эксплуатационные".

Нормы электрических характеристик усилительных участков воздушных линий местных сетей связи, уплотненных системами передачи определяются согласно указаниям "Инструкции по скрещиванию телефонных линий связи" (М., Радио и связь, 1981).

3.1.3. Трасса линии связи должна обеспечивать удобство эксплуатации и минимальные затраты по строительству линии и защите ее от повреждений. Трасса должна быть очищена от всех материалов, оставшихся от выполнения строительно-монтажных работ.

3.1.4. Наименьшие допустимые расстояния между кабельными линиями местных сетей связи и другими сооружениями приведены в Приложении 7, габариты подвесных кабелей даны в Приложении 8 а габариты воздушных линий указаны в Приложении 9.

3.1.5. Местоположение и конструкция линейных сооружений должны обеспечивать возможность свободного доступа обслуживающему

персоналу к ним в течение круглых суток.

3.2. Требования к кабельным линиям, кабельным вводам и оконечным кабельным устройствам

3.2.1. Требования к кабельным линиям, проложенным непосредственно в земле

3.2.1.1. Для прокладки непосредственно в земле должны применяться кабели с броней из стальных лент. Допускается прокладка непосредственно в земле небронированных кабелей марок КЭП и ПРШЛ.

3.2.1.2. Трасса подземного кабеля должна быть выравненной и не иметь провалов, гряд и ям в местах расположения муфт (сросков). Трасса кабельной линии вне населенных пунктов должна проходить, как правило, вдоль автомобильных дорог.

3.2.1.3. Кабель должен быть уложен посередине дна траншеи без натяжения, со слабиной и плотно прилегать к дну траншеи. При прокладке нескольких кабелей в одной траншее их следует располагать параллельно без перекрещиваний с расстоянием между ними не менее 50 мм. Соединительные муфты в котловине должны размещаться в этом случае со сдвигом или в шахматном порядке.

3.2.1.4. Глубина прокладки кабелей (бронированных и небронированных) непосредственно в земле на местных сетях связи должна приниматься:

а) в грунтах I-IV групп:

1,2 м – для оптических кабелей на междоуличных соединительных линиях ГТС;

0,8 м – для электрических кабелей на местных (городских и сельских) сетях вне населенных пунктов и 0,7 м – в населенных пунктах. При необходимости прокладки кабелей на глубине менее указанной должна предусматриваться защита кабелей от механических повреждений в виде укладки над кабелем кирпича (бетонных плит) поверх слоя

кой земли или песчаного грунта толщиной 0,1 м;

б) в грунтах I группы и выше, а также в грунтах IV группы, разрабатываемых взрывным способом или отбойными молотками:

при выходе скалы на поверхность – 0,4 м для всех типов кабелей (глубина траншеи 0,5 м);

при наличии над скальной пороцо поверхностного почвенного слоя – 0,6 м для всех кабелей (глубина траншеи 0,7 м). При этом заглубление в твердую пороцу (скалу) должно быть не более 0,5 м. При почвенном слое мощностью от 0,7 до 1,3 м кабель должен прокладываться над скальной породой на расстоянии 0,1 м.

Способы и глубина прокладки непосредственно в грунт не бронированных кабелей в пластмассовых оболочках, а также в металлических оболочках с пластмассовыми защитными элементами с наружным диаметром менее 20 мм в районах, зараженных грызунами, должны приниматься в соответствии с указаниями ВСН 116-93 Минсвязи России.

3.2.1.5. При пересечении проезжей части улиц, автомобильных и железных дорог кабели связи прокладывают в асбестоцементных, бетонных или полиэтиленовых трубах.

3.2.1.6. Местоположение муфт, поворотов, концов труб, проложенных под дорогами, отмечают указателями на стенках ближайших зданий или установкой замерных столбиков. Замерные столбики на прямолинейных участках трассы в загородной зоне устанавливают не далее 250 + 300 м один от другого.

3.2.2. Требования к кабельным линиям, проложенным в канализации

3.2.2.1. В кабельной канализации прокладываются электрические кабели связи без бронированного покрова, а также оптические кабели с бронированным покровом и без него.

Прокладка оптических кабелей в кабельной канализации должна осуществляться, как правило, в свободных каналах, расположенных, по возможности, в середине блока трубопровода по вертикали и у края по горизонтали. В свободном канале допускается прокладка не более пяти-шести однотипных оптических кабелей. Использовать занятый оптическими кабелями канал для прокладки электрических кабелей не допускается.

Прокладка не бронированных оптических кабелей в канале, занятом электрическими кабелями, должна выполняться в предварительно проложенной полиэтиленовой трубе типа ПНД 32Т. Оптические кабели с броней, покрытой полиэтиленовой оболочкой, могут прокладываться как в свободном так и занятом канале без трубы.

Кабельные линии на всем протяжении по возможности должны иметь кабели с однородной оболочкой и одинаковым диаметром жил. Все кабели, проложенные в канализации, должны содержаться в колодцах в надлежащей чистоте. Проходящие через колодцы кабели должны иметь плавные изгибы по форме стенок колодцев. Минимально допустимые радиусы изгиба кабелей должны быть: для кабелей типа КСПВ-15, для многопарных кабелей типов ТШ, ТТ и однопарных кабелей марки ПРПМ - 10, а для оптических кабелей - 20 диаметров кабелей.

Все кабели в колодцах должны лежать на кабельных консолях; под кабелями на консолях должны быть прокладки из войлока; одностороннего рубероида, полиэтилена или резины.

Кабели не должны иметь трещин, вмятин, надломов, перегибов и перекручиваний, а в местах изгибов - поперечных огладов.

3.2.2.2. Все кабели в колодцах должны иметь нумерационные кольца. На кольцах указываются номер, емкость, диаметр жил кабелей и буквенные обозначения.

На кабелях с стационарным питанием в колодцах кабельной канализации и в помещении ввода кабелей кроме установки нумерационного кольца наносится красная краска на участке длиной 30 см, а на оптических кабелях — желтая.

3.2.2.3. Муфты в колодцах должны быть размещены по обеим сторонам между кронштейнами. Устройство муфт в пролетах канализации **не допускается**.

Размещение муфт оптических кабелей СМОН и электрического кабеля длиной от 3 до 5 м производится в верхних рядах консолей колодцев кабельной канализации.

3.2.2.4. Расстояние по вертикали между осями двух соседних кабелей должно быть не менее 20 см, а расстояние от верхней и нижней перекладки колодца до кабелей — не менее 30 см.

3.2.2.5. Распределительные кабели должны занимать в канализации верхние, ближайшие к местам вводов в здания каналы.

3.2.2.6. Кабели в колодцах не должны перекрещиваться с другими кабелями, идущими в том же горизонтальном ряду, и заслонять собой отверстия каналов, лежащих в одной с ними горизонтальной плоскости. Спуски и подъемы кабелей между кронштейнами на боковой стенке, как правило, не допускаются.

3.2.3. Требования к кабельным линиям, проложенным по стенам зданий

3.2.3.1. По стенам зданий прокладывают кабели без бронированного покрова.

3.2.3.2. При выходе кабелей из трубопроводов на наружные стены зданий они должны быть заключены в газовые или пластмассовые трубы на высоту 0,7 м и защищены желобами на высоту не менее 3 м от грунта.

3.2.3.3. Трасса прокладки кабелей местной связи по наружным

стенам здания должна располагаться на высоте не менее 2,5 м и не более 5 м от земли, а по внутренним стенам на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. Открыто проложенные кабели на высоте менее указанной должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью.

3.2.3.4. Кабели, проложенные в местах, опасных в отношении механических повреждений (под окнами, под водосточными трубами, за пожарными лестницами и т.д.) должны быть защищены металлическими желобами или угольниками, за исключением кабелей, проложенных под карнизом.

3.2.3.5. Проложенные по стенам кабели крепят скрепами.

Скрепы должны размещаться:

- на участках горизонтальной прокладки кабелей - через 350 мм;
- на участках вертикальной прокладки - через 500 мм;
- при изменении направления оси трассы - в 100 мм от центра поворота в обе стороны.

3.2.3.6. Муфты укрепляют скрепами соответствующих размеров. В местах расположения муфт стены штробят на такую глубину, чтобы между стеной и кабелем у муфты не было просвета.

3.2.3.7. При пересечении кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости - огибать их сверху или проходить под кабелем большей емкости со штроблением стены.

3.2.3.8. На пересечении с электропроводами телефонный кабель должен быть заключен в трубу из изоляционного материала.

3.2.3.9. При прокладке телефонных кабелей параллельно изолированным проводам осветительной, силовой проводки или линии силового питания расстояние между ними должно быть не менее 25 мм.

3.2.3.10. Не допускается устройство муфт в следующих местах:

- под угольниками и желобами при выходе кабеля из грунта;
- рядом с водосточными трубами;
- на маршах лестниц

В районах с суровыми климатическими условиями монтаж муфт кабелей линий, проложенных по наружным стенам зданий, следует производить внутри зданий.

3.2.3.11. При скрытой прокладке кабелей прокладывают в каналах. Муфты и распределительные коробки располагают в местах для смотровых устройствах.

3.2.3.12. Прокладка кабелей на чердаках должна производиться по стропилам и балкам с выходами кабелей на стены и перекрытия. Кабели, чердаке должны быть защищены желобами на высоту не менее 0,85 м от п

3.2.4. Требования к кабельным линиям, подвешенным на опорах и стойках

3.2.4.1. На опорах и стойках воздушных линий местной связи подвешивают кабели марок ТШТ, ТШ, ТГ и КСП.

Максимальная емкость подвешиваемых кабелей не должна превышать 100 пар для столбовых и 30 пар для стоечных линий.

3.2.4.2. Кабель без встроенного троса (каната) подвешивают стальном оцинкованном тросе с помощью подвесов из листовой оцинкованной стали. Допускается подвеска кабелей емкостью до 20 пар на стальной оцинкованной проволоке диаметром 5 мм. Трос не должен иметь в пролете сростков и других дефектов, препятствующих свободному перемещению подвесов по тросу.

3.2.4.3. Подвесы вдоль кабеля устанавливают равномерно, через каждые 0,35 м. Подвесы должны плотно облежать оболочку кабеля на 2/3 его диаметра, свободно висеть на тросе и надежно закрепляться поясами.

3.2.4.4. Тросы на промежуточных опорах столбовых линий крепят при помощи металлических консолей, а на оконечных опорах - при помощи клемм или струбцин.

3.2.4.5. Кабели с встроенным тросом крепят на промежуточных опорах при помощи специальных металлических консолей, а на оконечных опорах трос отделяют от кабеля и крепят при помощи клемм или струбцин. В месте отделения троса от кабеля на кабель с тросом накладывают проводочный бандаж.

6. На промежуточных опорах кабель должен быть изогнут консолью. На вводных, оконечных и угловых опорах, а также стойках кабель должен иметь запас в виде полукольца с радиусом 12 - 15 диаметров кабеля.

3.2.4.7. Муфты на подвесном кабеле располагают на опорах или на расстоянии от оси опоры до середины муфты: прямые - не более 500 мм, разветвительные - не более 700 мм, при этом запас кабеля должен составлять 1 м.

3.2.5. Требования к подводным кабельным линиям

3.2.5.1. Для устройства переходов кабельных линий через водные пространства (реки, озера, болота) применяют кабели с броней из круглых стальных проволок.

3.2.5.2. Кабель через водные пространства должен быть проложен целым куском, без муфт в подводной части.

3.2.5.3. Трасса подводных кабелей должна проходить ниже мостов по течению реки на расстоянии не менее 300 м от моста и на таком же расстоянии от пристаней.

3.2.5.4. Прокладка кабелей через реки, входящие в Единую глубоководную сеть РФ при глубине их до 8 м, через все остальные судоходные и сплавные реки при глубине их до 5 м, а также несудоходные и несплавные реки глубиной до 3 м выполняется с заглублением в дно реки не менее чем на 1 м.

3.2.5.5. Кабели, проложенные через реки без заглубления, на подходах к берегам, должны быть углублены в дно не менее чем на 0,8 м по отношению к наименьшему уровню воды, а при выходе из воды - на 0,8 м.

3.2.5.6. Место стыка подводного кабеля с подземным должно быть на расстоянии до 50 м от уреза воды в зависимости от рельефа и по возможности расположено в незатопляемой части берега.

3.2.5.7. Кабельные переходы через судоходные и сплавные раки должны отмечаться створными столбами и сигнальными огнями.

3.2.6. Требования к оборудованию вводов кабелей в здания

3.2.6.1. К вводам кабелей в здания относится часть линейно-кабельных сооружений на участке от вводного колодца кабельной канализации или вводной опоры воздушной линии связи до окончных кабельных устройств, установленных в здании.

3.2.6.2. Ввод кабеля связи в здание следует производить в месте, удаленном от вводов электрокабелей, водопровода и других подземных коммуникаций, а также в месте, доступном для осмотра в период эксплуатации.

3.2.6.3. Подземный ввод кабеля в здание может быть выполнен одним из следующих способов:

а) к месту ввода кабеля от проходящей мимо кабельной канализации прокладывается трубопровод, по которому кабель вводится в подвальное помещение (техническое подполье) с последующим выходом его наверх, на лестничные клетки с прокладкой по их стенам открыто или в каналах скрытой проводки; длина трубопровода от вводного колодца до стены здания должна быть не более 30 м;

б) кабель выводится из подземной канализации по трубопроводу на наружную стену дворового или бокового фасада здания и далее прокладывается открыто по стене между первым и вторым этажами с ответвлениями через стену на лестничные клетки. Как исключение допускается устройство ввода со стороны уличного фасада;

в) бронированным кабелем к месту ввода кабеля в подвальное помещение или на наружную стену здания.

3.2.6.4. Вывод кабеля из подземного трубопровода или бронированного кабеля на наружную стену здания при открытой проводке осуществляют посредством изогнутых стальных или полиэтиленовых труб (с внутренним диаметром 50–60 мм). Для защиты кабелей на стене от возможных механических повреждений выше вводной трубы их закрывают желобами из тонколистовой стали (толщиной 0,8 – 1,0 мм) на высоту не менее 3 м от земли.

3.2.6.5. Ввод подвесного кабеля может быть воздушным или подземным. При подземном вводе кабель по опоре опускают в грунт и вводят в здание по трубопроводу или же ввод выполняют бронированным кабелем.

В здание подвесной кабель подводят на тросе, который крепят к стене с помощью крюка КН-16. Кабель вводят в отверстие в стене в которое вставляют изолирующую втулку длиной не менее 0,1 м и по диаметру большую, чем наружный диаметр кабеля.

3.2.7. Требования к оконечным кабельным устройствам

3.2.7.1. Распределительный шкаф должен быть заземлен.

3.2.7.2. Наружную поверхность шкафа окрашивают противокоррозийной краской, а внутреннюю поверхность и каркас — черной краской.

3.2.7.3. Шкафную доску заливают плотным сплошным слоем массы МКБ, не допуская отколов и других дефектов, нарушающих герметичность заливки.

3.2.7.4. Кроссировочные шнуры должны быть аккуратно выложены, не иметь перекосов и петель; на горизонтальных участках, при пересечении пакета кроссировочных шнуров с кабелями, пакет шнуров должен находиться за кабелями.

3.2.7.5. Боком должны иметь нумерацию.

3.2.7.6. У боксов, заряженных кабелем в свинцовой оболочке, между задней крышкой и боксом, а также между корпусом и плантами должны иметься прокладки, пропитанные парафином или прошивочной массой.

3.2.7.7. На плантах не должно быть неисправных клемм. Последние должны быть завернуты до отказа.

Для кабелей в свинцовой оболочке корытце планта заливают массой МКС-6 на 1 — 1,5 мм выше основания контактных перьев.

3.2.7.8. Распределительные коробки устанавливают в основном в нишах на лестничных клетках, допускается установка их также на внутренних стенах здания. Высота установки коробки должна быть 2,3 + 2,5 м.

3.2.7.9. Зарядку распределительных коробок следует производить кабелем с полиэтиленовой изоляцией типа ТПП. На крайние перья планта надевают полиэтиленовые гильзы, длина которых на 2 мм превышает длину перьев.

3.2.7.10. При вводе в коробку кабель должен иметь петлеобразный изгиб с расстоянием 15 см от коробки до вершины дуги.

3.2.7.11. Распределительную коробку в чугунном корпусе окрашивают серой масляной краской.

3.2.7.12. На лицевой стороне корпуса коробки с помощью трафарета должны быть написаны номер распределительного шкафа, в сеть которого включена данная коробка, и номер планта в распределительном шкафу, с которым коробка соединена. В случае, если коробка запараллелена с другой, дополнительно указывают индекс параллельности (А, Б, В).

3.2.7.13. Кабельные ящики на стоечных линиях устанавливают на чердаке, на монтажной доске, а при переходе со столбовой воздушной линии к кабельной — на кабельной опоре.

3.2.7.14. Кабель при вводе в кабельный ящик должен иметь дугообразный изгиб с расстоянием 15 см от ящика до вершины дуги.

3.2.7.15. Каждый плант кабельного ящика полностью укомплектовывают плавкими предохранителями и угольными разрядниками.

3.2.7.16. Кабельный ящик заземляют. Сопротивление заземления должно соответствовать ГОСТ 464-79.

3.2.7.17. Кабель, поданный с чердака на стойку, должен проходить через газовую трубу, прикрепленную к стойке. При выходе из трубы до крепления на трое кабель должен иметь запас в виде петель.

3.2.7.18. Наружные части кабельного ящика окрашивают противокоррозийной краской. На крышке ящика пишут номер распределительного шкафа и номер планта в распределительном шкафу. Кабельный ящик должен быть всегда заперт.

3.2.8. Требования к кабельным линиям, проложенным в коллекторах и тоннелях.

3.2.8.1. В коллекторах должны прокладываться кабели без брони, в тоннелях - бронированные без ленточного покрытия.

3.2.8.2. Кабели с металлическими оболочками, проходящие по тоннелям метрополитена, для защиты оболочек от коррозии должны иметь изолирующие муфты, которые устанавливаются на расстоянии не более 10 м от выхода кабеля из метрополитена.

3.2.8.3. Противокоррозийная перекладка металлических оболочек кабелей производится через каждые 300 м, а также при входе кабелей в коллектор и выходе из него.

3.2.8.4. При параллельной прокладке кабелей связи и электрических кабелей в коллекторах кабели связи прокладываются на 15 см ниже электрических кабелей.

3.2.8.5. В коллекторах на пересечении с электрокабелями на расстоянии менее 15 см кабели связи должны быть заключены в трубу из изолирующего материала.

3.2.8.6. При прокладке в коллекторах кабелей связи над теплопроводом, водопроводом и другими трубопроводами (кроме газопровода), расстояние от трубопровода до верха кансоли должно быть не менее 10 см.

3.2.8.7. В остальном к кабелям, проложенным в коллекторах и тоннелях, предъявляются такие же требования, как и к кабелям, проложенным в канализации.

3.2.9. Требования к кабелям, проложенным по мостам.

3.2.9.1. По мостам следует прокладывать кабели в пластмассовой оболочке с защитным покровом и без него, в зависимости от способа прокладки.

3.2.9.2. Под пешеходной частью моста кабели прокладывают в железобетонных, пластмассовых, бетонных или металлических

трубох, причем последние должны быть надежно электрически изолированы от металлических конструкций моста. Концы металлических труб в смотровых люках должны быть укорочены и тщательно обработаны с внутренней стороны.

3.2.9.3. Прокладка кабелей по мостам без труб может осуществляться следующим образом:

- в огнестойких желобах с боковой стороны моста или под пешеходной частью его;

- открыто по опорным точкам, оборудованным на фермах и устоях моста, специально для подвески кабеля.

Для уменьшения вибрации кабеля применяют амортизаторы или упругие основания из асбестовых очесов, песка и других упругих негорючих материалов.

3.2.9.4. В местах температурных швов моста, а также в местах перехода кабеля с металлических ферм моста на устой следует оставлять запас кабеля в виде небольших петель **длиной** 20-30 см. Для оптических кабелей запас кабеля должен составлять не менее 2 см.

3.2.9.5. В каналах трубопроводов мостов оптические кабели должны прокладываться в полистироловых трубах ПНД-32Т.

3.2.10. Требования к кабельной канализации.

3.2.10.1. Трубопровод кабельной канализации должен удовлетворять следующим требованиям:

- внутренняя поверхность его должна быть гладкой, без шероховатостей и заусениц;

- быть прочным, долговечным в эксплуатации, морозостойким, водонепроницаемым и, по возможности, газонепроницаемым;

- быть устойчивым к воздействию грунтовых вод, обладать достаточным электросопротивлением и не оказывать вредного воздействия на оболочку кабеля.

3.2.10.2. Колодцы кабельной канализации должны быть долговечными в эксплуатации и механически прочными. Все металлические конструкции в колодцах должны быть защищены от коррозии.

3.2.10.3. Помещения ввода кабелей должны удовлетворять следующим требованиям:

- стены и покрытия должны быть из огнеупорных материалов (кирпича, бетона, железобетона), полы бетонные или асфальтированные;

- помещения должны быть без окон и надежно защищены от проникновения грунтовых и канализационных вод;

- все свободные отверстия в другие помещения должны быть закрыты, а если в отверстиях проходят кабели, то промазки между кабелями и стенками отверстий должны быть заделаны;

- помещение ввода кабелей должно быть оборудовано герметичным взрывобезопасным электрическим освещением, центральным водяным отоплением и естественной вытяжной вентиляцией.

3.3. Требования к воздушным столбовым линиям

3.3.1. В зависимости от метеорологических условий местности типы воздушных линий определяются по табл.3.1.

Таблица 3.1.

Типы воздушных линий

Тип линий	Расчетные климатические условия района	Допускаемая масса гололеда, изморози или мокрого снега, не более, г/пог.м
О (облегченный)	Негололедный или гололедный, со средней толщиной стенки льда на проводе до 5 мм включительно или изморози до 20 мм включительно	до 150
Н (нормальный)	Гололед с толщиной стенки льда на проводе до 10 мм включительно или изморози свыше 20 мм	до 400
У (усиленный)	Гололед с толщиной стенки льда на проводе до 15 мм включительно или изморози свыше 20 мм	до 800
ОУ (особо усиленный)	Гололед с толщиной стенки льда на проводе до 20 мм включительно или изморози свыше 20 мм	до 1400

3.3.2. Типовые профили опор воздушных линий местных сетей связи приведены в "Руководстве по строительству линейных сооружений местных сетей связи" (М., АОСР "СКСИ-ТОМАС", 1995).

Креповые профили столбовых воздушных линий ГТС и ЭТС приведены соответственно на рис.3.1 и 3.2.

Оснастка опор столбовой линии ГТС траверсами показана на рис.3.3.

3.3.3. Требования к выполнению работ по строительству столбовых линий местных сетей связи приведены в указанном в п.3.3.2. Руководстве.

3.3.4. Крепление траверс на опорах должно выполняться:

- на кабельных оконечных, а также на опорах с ответвлениями со стороны, противоположной тяге проводов;
- на промежуточных опорах с одинаковыми пролетами поочередно с разных сторон.

3.3.5. Нормальные и максимальные длины пролетов воздушных линий местных сетей связи указаны в Приложении 10.

3.3.6. Разбивка трассы воздушной столбовой линии связи должна производиться от начала линии до первого поворота и далее между точками изменения направления линии.

Разбивку трассы воздушных столбовых линий ГТС выполняют с учетом следующих **дополнительных** требований:

- опоры, как правило, должны устанавливаться в пешеходной части улиц;
 - расстояние от опоры до бордюра тротуара или кювета не должно превышать 0,5 м;
 - опоры и их крепления не должны мешать движению пешеходов и транспорта;
 - провода должны пересекать улицы перпендикулярно осям последних
- В порядке исключения допускается пересечение под углом не ме-




Рис. 3.1. Кривокоп профиль столбовой воздушной
линии ЛТС




Рис. 3.2. Кривокоп профиль столбовой воздушной
линии СТС

нее 15° ;

- линия по возможности не должна проходить по одной стороне улицы с линиями освещения;
- опора пересекающего улицу пролета устанавливается в том месте, где впоследствии возможно отъединение проводов;
- установка опор против ворот, калиток, твердей, окон, а также на дне сточных канав и кветов не допускается.

3.3.7. Глубина заделки опор и приставок воздушных столбовых линий местных сетей связи приведена в Приложении II.

3.3.8. Для укрепления опор используются оттяжки (рис.3.4) подпоры (рис.3.5) или оттяжки с оттяжными столбами (рис.3.6)

Оттяжки должны делаться из новой стальной оцинкованной проволоки диаметром 4-5 мм, свитой в вугут (2-7 проволок). Нижний конец оттяжки крепится к закопанному в грунт якорному лезню.

Подпоры должны быть зарыты в грунтах I и II категорий на глубину 1 м и опираться на лезень диаметром 16-20 см. В грунтах III и IV категорий подпоры зарываються на глубину 0,6 м.

Бетонные опоры следует укреплять только оттяжками при помощи двухшкковых хомутов.

3.3.9. Линейную проволоку соединяют:

- стальную диаметром 1,5 - 2,0 мм - скруткой.
- стальную диаметром 3,5 - 5,0 мм - сваркой термитно-муфельными патронами или, в исключительных случаях, спайкой;
- биметаллическую сталеалюминиевую - с помощью зажимов соединительных овальных типа СОАС или алюминиевыми соединительными трубками;
- стальную со сталежидной - сваркой термитно-муфельными патронами;
- сталежидную со сталеалюминиевой - алюминиевыми соединительными трубками, зажимами;




Рис. 3.4. Угловая опора, укрепленная оттяжками:
 а — конструкция; б — укрепление оттяжки скобами;
 в — начало заделки оттяжки; г — конец заделки оттяжки




Рис. 3.5. Угловая опора, укрепленная подпорой:

- 1 — болт $\varnothing 16 \times 450$ с гайкой и шайбой;
 2 — поперечный брус $\varnothing 200 \times 1000$; 3 — ле-
 жень $\varnothing 200 \times 1000$, врубки делать в столбе
 и поперечном брус на глубину по 30 мм;
 4 — болт 16×210 с гайкой и шайбой




Рис. 3.6. Устройство оттяжного столба

- сталемешную с проводом АС - алюминиевой трубкой или застлать.

Соединение стальных проводов показано на рис.3.7 + 3.8.

3.3.10. Технология работ по подвеске проводов, регулировке стрелы провеса и вязке проводов к изоляторам приведена в "Руководстве по строительству линейных сооружений местных сетей связи" (М., АОСТ "ССКТБ-ТОМАСС", 1995).

Препление проводов к изоляторам показано на рис.3.10 + 3.16.

3.3.11. Подвеска проводов должна быть выполнена так, чтобы провода дальних абонентов занимали верхние траверсы, причем наиболее удаленные абоненты находились бы ближе к опоре.

Провода, принадлежащие одной цепи, должны быть расположены на одной траверсе и по одну сторону опоры, сохраняя занятое в начале место до конца линии. Переход проводов в пролете с одной стороны опоры на другую не допускается.

На всем протяжении телефонная цепь должна иметь провода одного и того же диаметра и материала.

3.3.12. Подвеска проводов радиотрансляционной сети на линиях ГТС и подвеска проводов ГТС на линиях радиофикации не допускается.

Подвеска проводов ГТС на линиях электрической сети категорически запрещается.

3.3.13. Стрела провеса проводов должна соответствовать установленной. Допустимые стрелы провеса проводов на воздушных столбовых линиях приведены в Приложении 12.

3.3.14. Кабельные опоры должны устанавливаться в местах перехода воздушной линии на кабельную.

На рис.3.17 показана деревянная столбовая кабельная опора, а на рис.3.18 - укороченная железобетонная кабельная опора.




Рис. 3.7. . Скрутка проводов




Рис. 3.8.

Образцы термитно-муфельной сварки проводов:
а) правильно; б) и в) неправильно




Рис. 3.9. Спайка проводов




Рис. 3.10. Крепление провода к изолятору на прямой линии




Рис. 3.11. Крепление провода к изолятору на угловой опоре




Рис. 3.12. Оконечная заделка стальных проводов




Рис. 3.13. Оконечная заделка провода малого диаметра скруткой




Рис. 3.14. Оконечная заделка провода из цветного металла




Рис. 3.15. Крепление сталеалюминиевого провода к изолятору на промежуточных опорах с применением фольги




Рис. 3.16. Рессорная вязка проводов:
 а - стального; б - соединение стального провода с
 рессорой; в - сталеалюминиевого




Рис. 3.17. Кабельная опора:

1 - молниеотвод; 2 - кабельная площадка; 3 - заземление
 4 - кабельный ящик; 5 - шуруп с шестигранной головкой
 12 x 100; 6 - стальной желоб; 7 - ступени; 8 - изогнутая
 труба; 9 - отверстие 6 мм




Рис. 3.18. Укороченная кабельная опора
ОКУ

3.3.15. Для соединения проводов с жилами вводящих кабелей для касовых вставок на кабельных опорах воздушных линий в зависимости от их назначения должны устанавливаться телефонные кабельные ящики типа ЛГК 10/20 х 2, устройства кабельные связи УКС 10/20 х 2, устройства кабельные переходные УКП 10/20 х 2, кабельные ящики новой конструкции с контактами на заземление для проводов или кабельные шкафы типов УКУИ и ШКА.

3.3.16. На крышке кабельного ящика должны быть нанесены: изображение АТС, номер шкафа и планка в распределительном боксе.

3.3.17. Кабельная опора должна оборудоваться кабельной площадкой, ступенями, траверсами, молниеотводом и заземлением.

3.3.18. На кабельной опоре устанавливают пять 8-ми штырных траверс при емкости кабельного ящика 20 пар и три 8-ми штырных или пять 4-х штырных траверс при емкости ящика 10 пар.

На траверсах должны быть отверстия для прохода изолированных проводов типа ЛТВ (ЛТО). В эти отверстия вставляют изолирующие втулки с внутренним диаметром 7 мм.

3.3.19. Выводимы на опору кабель защищается изогнутой стальной или полиethyleneовой трубой на высоте 0,7 м от земли и далее до отметки на 50 см выше пола площадки кабель закрывают деревянным или стальным желобом. При использовании полиэтиленовой трубы вывод защищается желобом ниже уровня земли на 100 мм. Линейный кабель сращивают на опоре с концом кабеля, включенного в кабельный ящик, у входа из-под защитного желоба. С повешным кабелем конец кабеля, заряженный в кабельный ящик, сращивается в муфте на канате на расстоянии 65 – 70 см от опоры. На опоре кабель крепится скрепами на шурупах или гвоздях.

3.3.20. Соединение клеммы планов кабельного ящика с воздушными проводами осуществляется двухпроводными изолированными про-

водами марок ЛТД-2 или ЛТР-В, прокладываемыми вдоль опоры под обшивкой скосами. Место соединения изолированного и линейного проводов пропаявается горячей пайкой или покрывается асфальтовым лаком.

3.3.21. Опоры линий связи должны иметь нумерацию. На каждой опоре проставляются:

- две последние цифры года установки опоры (с написанием цифр по горизонтали);
- номер опоры (с написанием цифр по вертикали);
- в местах соединения связей скрепления на опоре наносится буква "С".

3.3.22. Нумерация опор производится начиная от вводной кабельной опоры.

3.3.23. Цифры проставляются черной краской по трафарету на зачищенной поверхности опор. Высота цифр 80 мм, расстояние между цифрами года и номера опоры по вертикали 40 мм. Расстояние между цифрами номера опоры по вертикали 20 мм. Высота буквы "С" - 50 мм.

3.3.24. На воздушных линиях ГТС и СТС нумерация должна начинаться считая от верха цифр года установки опоры) на высоте 2 м над поверхностью земли (рис.3.19).

3.3.25. На приставках, подпорах и **оттяжных столбах** ставится только год установки.

Год заделки якорного ланга должен быть отмечен на 150 мм ниже нумерации опоры. При установке **оттяжного столба** год заделки ланга отмечается на нем. При железобетонном ланге на опору наносят букву "Б".

3.3.26. Нумерация должна быть обращена в сторону дороги. На деревянных и круглых железобетонных опорах нумерация располагается под углом 45° к профилю линии (на четных опорах со стороны

вправо, а на нечетных - влево).

На линиях, проходящих вдоль железно дороги по лесным массивам, свит нумерации на 45° не делают.

3.3.27. На пропитанных опорах нумерацию выполняют черной масляной краской на железном листе или на листе из толя, предварительно окрашенном в светло-желтый или белый цвет.

3.3.28. Нумерация цепей, в зависимости от профиля опор, приведена на рис.3.1. и 3.3.

3.3.29. Замечте от разрушения при прямых ударах молний подлежат опоры:

- двохвостые, кабельные, контрольные, угловые, разрезные, сложенные, мачтовые,
- промежуточные, поврежденные разрядами молний;
- опоры, на которых установлены кабельные ящики и кабельные воронки;
- опоры, установленные на участках пересечения с линиями электропередачи, или контактными проводами электрифицированных железных дорог.

3.3.30. В качестве молниеотводов на деревянных опорах используются стальная проволока диаметром 4-5 мм (или две проволоки диаметром 3 мм), которая прокладывается по опоре от ее вершины и прибивается через 300 мм скобами длиной 30 мм, одетанными из той же проволоки.

Устройство молниеотводов на деревянных опорах показано на рис.3.20. Провода молниеотводов на опорах закрываются по всей длине деревянной рейкой. Разрыв в спусках не делается.

3.3.31. Для устройства молниеотводов на железобетонной габельной опоре на ее нижнем конце обнажают один из арматурных стержней, к которому припаивают проволоку от заземлителя. Места обнажения




Рис. 3.21. Заземнитель из угловой стали




Рис. 3.20. Протяженный винтовой заземнитель

арматуры и припайки к ним проводов тщательно заделывают цементно-песочным раствором.

3.3.32. Металлический ящик заземляется подсоединением его к монтажной кабелю опоре.

3.3.33. Сопротивление заземлений устройств кабельных связей (кабельных ящиков) должно быть не более значений, приведенных в табл.3.2.

Таблица 3.2.

Сопротивление заземлений
кабельных ящиков

Удельное сопротивление грунта (ρ), Ом · м	Сопротивление заземления, Ом не более
до 100 включительно	10
свыше 100 до 300 включительно	15
свыше 300 до 500 включительно	20
свыше 500	25

3.3.31. При оборудовании заземлений кабельных ящиков несущих канатов или проводов для устройства заземлителей используют при нормативных значениях сопротивления заземления:

- 20 Ом и более - протяженные заземлители (рис.3.30);
- от 5 до 20 Ом - одиночные стержневые заземлители (рис.3.2
- от 5 Ом - многоэлектродные заземлители.

3.4. Требования к воздушным стоечным линиям

3.4.1. Стоечные линии представляют собой систему металлических опор (стоек, штырей), устанавливаемых на крышах зданий.

Провода, подвешиваемые на стоечных линиях, включаются в кабельные галки, устанавливаемые на чердаках зданий, около обреза вертикальной трубы стойки, на монтажной точке, прикрепляемой к

стропильной балке.

3.4.2. На стоечных линиях подвешивают стальные или биметаллические провода сечением 1,2 и 1,6 мм² и кабели, указанные в п.3.2.4.1.

Соединение линейных проводов с клеммами кабельного ящика производится изолированными проводами марок ЛТЗ-В и ЛТР-В.

3.4.3. Длина пролета стоечной линии должна быть не более 60 м, а в исключительных случаях – до 100 м.

При подвеске проводов линий ГЭС на стойках, расстояние между проводами одной цепи, между цепями и между траверсами должно быть 25 см, на двухлитрных траверсах расстояние между проводами цепи должно быть 30 см.

3.4.4. К трассе и местам установки стоек предъявляются следующие требования:

- трасса стоечной линии должна быть по возможности прямой и должна иметь минимальное количество пересечений с другими линиями, особенно с линиями электропередачи;

- опоры стоечной линии следует размещать на зданиях примерно одинаковой высоты для уменьшения резких перегибов подвешиваемых проводов или кабелей в вертикальной плоскости;

- опоры следует устанавливать как можно ближе к гребню крыши для обеспечения возможно большего расстояния от подвешиваемых проводов или кабелей до поверхности крыши и вершин деревьев;

- трасса подвески проводов должна быть выбрана с таким расчетом, чтобы расстояние между ними и выступающими устройствами крыши (трубы, слуховые окна, антенны, надстройки и др.) было не менее 0,8 м, а расстояние от проводов (кабелей) до телевизионных антенн – не менее 3 м;

- не должно быть препятствий для установки стойки и ее оттяжек;

– стоечные опоры должны быть устаковлены строго вертикально. Сделана оттяжка должна допускать возможность регулирования их натяжения (в пределах 50% – винтовой нарезки струбцины);

– стоечные опоры должны быть установлены так, чтобы их траверсы располагались перпендикулярно основному направлению линии, а при разветвлении – направлению равнодействующей силы натяжения отходящих линий;

– из зданий с железобетонными кровлями или с железобетонными стропилами в целях уменьшения вибрации проводов, стойки устанавливаются над лестничными клетками или над шахтами лифтов.

3.4.5. Установка стоек и стирей на крышах зданий, подвеска проводов и крепление их к изоляторам производится в соответствии с указаниями "Руководства по строительству линий сооружений местных сетей связи" (Л., АССТ "СХИТ-ТОМАС", 1995).

3.4.6. Стойки типа СПТ-6 крепят к стропильной балке отцом чугуниным хомутом, типа СПТ-10 и выводные трубы – двумя хомутами, а стойки СПТ-1 и СПТ-2 – одним сквозным болтом диаметром 10 мм (рис.3.22).

3.4.7. Стойки типов СПТ-1, СПТ-2 и СПТ-6 и пары стирей укрепляют четырьмя оттяжками, а стойки типа СПТ-10 – восемью оттяжками, располагаемыми в два яруса по вертикали.

Оттяжки должны изготавливаться для стоек типов СПТ-1, СПТ-2 и пары стирей из двух свитых вместе стальных оцинкованных проводов диаметром 2 мм, а для стоек типов СПТ-6 и СПТ-10 и для выводных труб следует применять стальную оцинкованную проволоку диаметром 5 мм.

Верхние концы оттяжек крепят за траверсы стоек (выводную трубу), нижние концы – за струбцины.

Нижние концы оттяжек к стойкам типов СПТ-1 и СПТ-2 допускается крепить за гребень два металлической кровли крыш, просверлив




Рис.3.22. Крепление стоек

а — СПТ-10 двумя хомутами; б — СПТ-6 одним хомутом; в — СПТ-1 и СПТ-2 болтом

1 — груба стойки; 2 — хомут; 3 — стропильная балка; 4 — чугунное кольцо; 5 — упрочное кольцо; 6 — войлочная прокладка; 7 — болты с обваркой; 8 — болт без обварки

з нем отверстие.

3.4.8. Стойки и шпирт должны быть окрашены масляной краской в черный или серый цвет. На стойки должны быть надеты предохранительные колпачки.

3.4.9. Для обеспечения безопасного подхода к стоечным опорам на крышах здания в необходимых случаях должны быть оборудованы: деревянные трапы, рабочие площадки, выходные люки для доступа быть подвешена предохранительная стальная проволока диаметром 5 мм.

3.4.10. На крышах с уклоном более 30° должны быть оборудованы: рабочая площадка у стойки, выходной люк с закрывающейся крышкой и молотком, закрываемый на чердаке.

3.4.11. Трапы к стойкам СТИ-6 и СТИ-10 на крышах с уклоном более 30° должны быть оборудованы трапами.

3.4.12. Величины допустимых стрел провеса, в зависимости от температуры воздуха и длины пролетов, приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3.

Стрелы провеса проводов стоечных
линий

Температура воздуха, в $^{\circ}\text{C}$	Стрелы провеса, см, при длине пролета, м		
	60	80	100
+30	51	82	120
+25	47	76	111
+20	43	71	105
+15	39	66	99
+10	36	61	93
5	34	57	87

Температура воздуха, в $^{\circ}\text{C}$	Стрелы провеса, см, при длине пролета, м		
	60	80	100
0	31	51	62
-5	29	50	78
-10	27	47	73
-15	25	42	65
-20	24	42	65
-25	22	40	62
-30	20	38	59

3.5. Исследования к защите линейных сооружений местных сетей связи от опасных напряжений и токов

3.5.1. Возможными источниками опасных напряжений и токов для линейных сооружений являются:

- провода электросети напряжением до 1000 В и контактные сети городского наземного электротранспорта при сообщении их с проводами линий связи;
- линии электропередачи напряжением выше 1000 В (до 35 кВ) при электрическом их влиянии на воздушные линии связи или сообщении их с проводами линий связи;
- линии электропередачи напряжением от 110 кВ и выше при магнитном и гальваническом влиянии на линейные сооружения связи;
- контактные сети магистральных и пригородных электрофицированных железных дорог постоянного и переменного токов при электрическом, магнитном и гальваническом влиянии на линейные сооружения связи;
- грозовые разряды при электромагнитном влиянии и прямых ударах молнии.

3.5.2. Указания по защите линейных сооружений местных сетей связи от опасных напряжений и токов приведены в "Руководстве по строительству линейных сооружений местных сетей связи" (1., АООТ "ССАТЕ-ТОЛСС", 1995).

3.5.3. Защита от опасных напряжений и токов при пересечении проводов воздушной линии связи проводов электросети напряжением до 1000 В или контактных проводов наземного электротранспорта осуществляется посредством:

- включения предохранителей и разрядников на вводах цепей и кабельных вставках;
- подвеса проводов, покрытых атмосферостойкой изоляцией (в пролете пересечения), испытательное напряжение которых должно быть не менее 2 кВ и коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках - не менее 1,5;
- замены воздушных цепей связи на участках пересечения подземным кабелем или воздушным кабелем, подвешенным на стальном канате;
- установки на опорах линии связи, ограничивающей пролет пересечения, молниеотводов и оборудования в спуске молниеотводов на высоте $(1,5 \pm 0,2)$ и разрывов длиной 50 мм;
- устройством пересечения возможно ближе к опоре электросетей но не менее 2 м от самой опоры;
- установки двойных креплений проводов на опорах, ограничивающих пролет, для высоковольтной линии при расположении проводов линии связи под проводами высоковольтной линии, или для стоечной линии при расположении проводов стоечной линии над проводами линии напряжением 380/220 В;
- оборудовании пролета пересечения таким образом, чтобы расстояние по вертикали между пересекаемыми проводами при наибольших стрелах провеса было не менее 1,25 м.

3.5.4. Пересечения воздушных линий местных сетей связи (ЛС) с высоковольтными линиями напряжением 1000 В и выше, а также с контактными сетями наземного электротранспорта должны выполняться подземными кабелями, прокладываемыми в асбестоцементных или других неметаллических трубах.

Воздушный переход разрешается в исключительных случаях как временный вариант или когда нельзя по каким-либо причинам оборудовать подземный кабельный переход.

3.5.5. Воздушные пересечения допускаются с электрофицированными железными дорогами постоянного тока при числе проводов линий ГЭС не более восьми, а с контактными сетями трамваев и троллейбусов при числе не более 16.

Пересечение контактных сетей трамваев и троллейбусов допускается также воздушным кабелем.

3.5.6. Работы на воздушных пересечениях должны производиться при отключенной и заземленной на месте производства работ контактной сети.

Работы на пересечениях должны производиться при обязательном присутствии представителя службы диспетчера (района) контактной сети.

3.5.7. Устройство и ремонт подземного пересечения ЛС контактных сетей наземного электротранспорта можно производить без отключения напряжения в контактной сети.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

4.1. Общие положения

4.1.1. Основными задачами технической эксплуатации линейных сооружений местных сетей связи являются:

- обеспечение бесперебойной и высококачественной работы обслуживаемых линейных сооружений;
- содержание линейных сооружений в соответствии с техническими нормами и правилами, утвержденными Министерством связи Российской Федерации;
- устранение в контрольные сроки всех возникающих повреждений и вваров линейных сооружений;
- повышение производительности труда, снижение денежных, трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт;
- внедрение передовых методов эксплуатации и научной организации труда и, в первую очередь, бригадной формы организации и стимулирования труда;
- внедрение новой техники;
- обеспечение выполнения действующих положений, правил, руководств и инструкций, приказов и директив, а также указаний Министерства связи Российской Федерации по вопросам технического обслуживания и ремонта линейных сооружений;
- повышение трудовой и производственной дисциплины;
- ведение статистического и технического учета в соответствии с утвержденными формами и инструкциями.

4.1.2. Бесперебойная работа линейных сооружений может быть обеспечена при:

- правильной расстановке технического персонала;
- высокой квалификации работников;
- знании техперсоналом своих обязанностей;
- обеспечении работников материалами, оборудованием, инструментами, измерительной аппаратурой, переговорным устройством и транспортом.

4.1.3. Для технической эксплуатации линейных сооружений на предприятиях местной связи создается группа линейных работников, в состав которой могут входить электромонтеры линейных сооружений и абонентских устройств связи, кабельщики-спайщики, электромонтеры канализационных сооружений связи и инженерно-технические работники телефонной связи. В зависимости от назначения предприятия местной телефонной связи и объема линейных сооружений эта группа работников может входить в состав линейного цеха (участка) или включаться в состав линейно-кабельного и линейно-абонентских цехов.

4.1.4. Техническая эксплуатация линейных сооружений местных сетей связи включает в себя работы по техническому обслуживанию сооружений, устранению аварий и случайных повреждений линейных сооружений, текущему и капитальному ремонту сооружений.

4.1.5. Работы по капитальному ремонту линейных сооружений должны выполняться специальной бригадой или подрядной организацией. Штат бригады по капитальному ремонту определяется объемом выполняемых работ.

4.1.6. Штат работников, обслуживающих линейные сооружения местных сетей связи должен определяться на основании действующих штатных нормативов, утвержденных Министерством связи Российской Федерации.

4.2. Методы технической эксплуатации линейных сооружений городских телефонных сетей

4.2.1. На городских телефонных сетях (ГТС) в зависимости от объема линейных сооружений и местных условий в основном применяются методы комплексного или раздельного обслуживания линейных сооружений. При комплексном обслуживании все работы по техническому обслуживанию, устранению повреждений и ремонту линейных сооружений, как правило, выполняет одна объединенная бригада электромонтеров.

При раздельном обслуживании линейных сооружений работы по устранению повреждений линейных сооружений и работы по ремонту этих сооружений выполняют отдельные бригады электромонтеров или электромонтеры.

4.2.2. Метод комплексного обслуживания линейных сооружений, как правило, применяется на ГТС малой емкости (до 2-3 тысяч номеров). На ГТС малой емкости техническую эксплуатацию линейных сооружений осуществляет линейный участок ГТС, в состав которого входит одна объединенная бригада.

4.2.3. Объединенная бригада выполняет следующие основные работы:

- техническое обслуживание линейных сооружений;
- текущий ремонт линейных сооружений;
- устранение линейных и кабельных аварий и повреждений;
- содержание и установку под постоянное избыточное воздушное давление кабельных линий.

4.2.4. Объединенная бригада несет ответственность за:

- выполнение плана работ;
- качество выполненных работ;
- техническое состояние линейных сооружений;
- количество линейных и кабельных повреждений;
- устранение повреждений в контрольные сроки;
- повторность повреждений;
- сохранность линейных сооружений;
- качественное содержание кабелей под постоянным избыточным воздушным давлением;
- соблюдение правил техники безопасности.

4.2.5. Метод раздельного обслуживания линейных сооружений ГТС применяется на ГТС средней (от 3000 до 50000 номеров) и

большой (свыше 50000 номеров) емкости. На ГТС средней емкости для технической эксплуатации линейных сооружений создается линейный цех, а на ГТС большой емкости, как правило, организуются линейно-кабельные и линейно-абонентские цеха.

4.2.6. В линейном цехе ГТС для технического обслуживания и ремонта воздушно-столбовых и воздушно-стоечных линий организуется линейная бригада из электромонтеров линейных сооружений и абонентских устройств, а для выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и устранению повреждений кабельных линий создается кабельно-канализационный участок.

4.2.7. Линейная бригада выполняет работы по техническому обслуживанию, ремонту (текущему и капитальному) и устранению повреждений воздушных линий.

4.2.8. Линейная бригада несет ответственность за:

- выполнение плана работ;
- качество выполненных работ;
- техническое состояние воздушных линий;
- количество линейных повреждений;
- устранение повреждений в установленные контрольные сроки;
- повторность повреждений;
- сохранность воздушных линий;
- соблюдение правил техники безопасности.

4.2.9. Структура подразделений, осуществляющих техническую эксплуатацию линейных сооружений местных телефонных сетей, определяется руководством предприятий местной телефонной связи с учетом видов линейных сооружений, их объемов и местных условий.

Примерные структуры линейно-кабельного цеха и кабельно-канализационного участка линейного цеха и состав работ, выполняемых этими подразделениями, приведены в типовом проекте "Организация труда в линейно-кабельных цехах (участках) городских телефонных сетей" (Прейскурантиздат, М., 1988).

Примерная структура линейно-абонентского цеха приведена в типовом проекте "Организация труда в линейно-абонентском цехе городской телефонной сети, городского телефонного узла, городской телефонной станции". (Прейскурантиздат, М., 1988).

4.2.10. Производственные формы бригад по технической эксплуатации линейных сооружений городских телефонных сетей, их численность и профессионально-квалификационный состав определяются исходя из содержания и сложности технологического процесса обслуживания, трудоемкости работ, требований научной организации труда, применяемых технических и организационных средств.

4.2.11. На ГТС организуются и работают специализированные бригады, объединяющие работников одной специальности или выполняющих однородные технологические операции;

комплексные бригады, объединяющие работников разных специальностей и профессий для выполнения всех операций технологического процесса и смешанные бригады, состоящие из рабочих и ИТР.

4.2.12. Производственные бригады могут работать на:

- бригадной форме организации и стимулирования труда;
- бригадном подряде;
- хозяйственном расчете.

4.3. Методы технической эксплуатации линейных сооружений сельских телефонных сетей

4.3.1. Основными методами технической эксплуатации линейных сооружений СТС являются:

- постовой или участковый метод;
- централизованный метод;
- смешанный или комбинированный метод.

При постовом или участковом методе линейные сооружения линейно-технического участка (ЛТУ) предприятия связи разделяются на монтерские участки, которые закрепляются за отдельными участковыми электромонтерами. Объем линейного хозяйства и границы монтерских участков определяются руководством предприятия связи в соответствии с действующими нормативами и с учетом местных условий.

Местожительство участкового электромонтера должно находиться примерно в центре участка. Как правило, участковый электромонтер осуществляет техническую эксплуатацию линейных сооружений и абонентских пунктов СТС и радиосвязи.

4.3.2. Основными задачами участковых электромонтеров являются:

- предупреждение повреждений закрепленных линейных сооружений;
- выполнение плановых ремонтных работ с установленной периодичностью;
- быстрое и точное выявление и определение места и характера линейных и кабельных повреждений;
- устранение повреждений линейных сооружений в установленные контрольные сроки с привлечением в случае необходимости кабельщика-спайщика.

4.3.3. Участковые электромонтеры при технической эксплуатации линейных сооружений выполняют следующие работы:

- техническое обслуживание линейных сооружений;
- текущий ремонт линейных сооружений;
- участие в работах по капитальному ремонту линейных сооружений;
- надзор за сохранностью линейных сооружений, в том числе за работами по строительству и реконструкции сооружений;
- устранение линейных повреждений, а также кабельных повреждений с привлечением кабельщика-спайщика;
- участие в приемке в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных и капитально отремонтированных линейных сооружений.

4.3.4. Участковые электромонтеры рабочий день начинают с получения от бюро ремонта, отделения связи или от начальника ЛТУ данных о наличии на их участках повреждений сооружений СТС, ГТС и радиофикации и приступают к их устранению в кратчайшие сроки, не превышающие контрольные.

После устранения повреждений участковые электромонтеры, по согласованию с начальником ЛТУ, выполняют работы по техническому обслуживанию или текущему ремонту закрепленных сооружений или другие работы по заданию начальника ЛТУ.

В течение рабочего дня участковый электромонтер через каждые 1-2 часа по телефону получает от бюро ремонта данные о появлении повреждений на закрепленных за ним сооружениях и абонентских пунктах и устраняет эти повреждения, прерывая работы по техническому обслуживанию или текущему ремонту линейных сооружений.

4.3.5. Участковый электромонтер обеспечивается:

- велосипедом, мопедом или мотоциклом, а в зимнее время лыжами;
- монтерской сумкой с набором инструмента для обслуживания линейных сооружений и абонентских пунктов СТС и радиотелефонии;
- переносным телефонным аппаратом;
- необходимыми измерительными приборами.

4.3.6. Для выполнения сложных работ по текущему ремонту, устранения больших аварий, а иногда и для выполнения плана капитального ремонта в составе линейно-технического цеха (ЛТЦ) предприятия связи создаются ремонтные бригады.

На время ремонта линейных сооружений, закрепленных за участковым электромонтером, последний включается в состав ремонтной бригады, при этом линейные и абонентские повреждения на его участке устраняют электромонтеры соседних участков или он сам, если диспетчеру предприятия связи удастся вызвать эту ремонтную бригаду. В крупных предприятиях связи для устранения повреждений и аварий на ответственных линиях связи в любое время суток могут создаваться дежурные восстановительные бригады обеспеченные автотранспортом.

4.3.7. Централизованный метод обслуживания линейных сооружений целесообразно внедрять в эксплуатацию при условиях:

- наличия развитой сети шоссе и подъездных путей в районе прохождения линий связи;
- обеспечения бригад автотранспортом и механизмами;
- организации диспетчерской службы предприятия связи;
- обеспечении радиотелефонной связью диспетчеров с бригадами.

В результате увеличения объема линейных сооружений и абонентских пунктов СТС и ГТС в настоящее время создались условия, при которых оптимальным районом внедрения централизованного метода обслуживания является линейно-технический участок в пределах административного района.

При этом методе все или большинство монтерских участков ликвидируются и только на участках, отрезанных водными или иными преградами, обособленных и удаленных от дорог – сохраняются постовой или участковый метод эксплуатации.

Вся территория района разбивается на отдельные зоны централизованного обслуживания.

4.3.8. При централизованном методе из числа высвободившихся участковых электромонтеров, при упразднении монтерских участков,

организуются бригады специализированного назначения, в том числе:

- дежурная (аварийно-профилактическая) бригада по устранению повреждений, аварий и проведению технического обслуживания сооружений в составе 2-3 человек в числе их один шофер-монтер;
- бригада, предназначенная для выполнения работ по текущему, капитальному ремонту и развитию, в количестве 5 - 9 человек;

Нередко этой бригаде приходится выполнять работы по строительству линейных сооружений связи.

1.3.9. В ЛТЦ или ЛТУ организуется диспетчерский пункт, который должен иметь двухстороннюю связь с бригадами электромонтеров. В диспетчерский пункт своевременно должна поступать вся информация о состоянии линейных сооружений и появлении на них повреждений.

4.3.10. Дежурная бригада комплектуется из состава электромонтеров, освободившихся при упразднении монтерских постов и одного или двух водителей автомашины.

Состав бригады оформляется приказом начальника предприятия связи.

Состав бригады может быть сменным, работающим по графику, или постоянным, работающим в течение рабочей недели.

Дежурная бригада, как правило, размещается в центре зоны линейных сооружений и подчиняется начальнику линейно-технического участка, а оперативно диспетчеру ЛТЦ (ЛТУ). В соответствии с действующими нормативами она оснащается материалами, инструментами, приборами, различными приспособлениями для устранения повреждений и аварий на линейных сооружениях связи.

Бригаде предоставляется автомашина с радиостанцией.

Бригада поддерживает связь с диспетчером ЛТУ, ЛТЦ или дежурным МТС, кросса АТС и получает от них информацию о состоянии технических средств своей зоны.

В случае повреждений на линии бригада выезжает на трассу для устранения повреждений, а когда повреждений нет, бригада производит техническое обслуживание линейных сооружений в соответствии с утвержденным графиком и устраняет на линии замеченные недостатки.

При большой повреждаемости на линиях связи, для выполнения плана профилактических осмотров должен быть предусмотрен резервный день.

Независимо от времени года и метеорологических условий устранение повреждений на линиях СТС необходимо организовывать круглосуточно.

Для устранения повреждений на линиях связи в нерабочее время начальник ЛТУ организует оповещение и вызов работников дежурной бригады. Как правило, в выходные и праздничные дни для устранения повреждений устанавливается при ЛТЦ дежурство одной из дежурных бригад ЛТУ.

На дежурную бригаду возлагаются следующие функции.

- устранение повреждений на линиях связи;
- участие в ликвидации аварий на линиях связи совместно с ремонтной бригадой;
- проведение профилактических осмотров линейных сооружений;
- устранение мелких дефектов на линиях связи, которые могут вызвать повреждения;
- содержание закрепленного оборудования, приборов, инструмента и инвентаря в надлежащем состоянии;
- проведение разъяснительной работы на предприятиях, в учреждениях, организациях, школах и среди населения по обеспечению сохранности линейных сооружений;
- осуществление контроля за выполнением требований действующих "Правил охраны линий и сооружений взаимосвязанной сети связи Российской Федерации".

Для лучшей организации коллективного труда при централизованном методе обслуживания линий связи в каждом ЛТЦ (ЛТУ) все линейное хозяйство СТС и ГТС разбивается на оптимальные маршруты и определяется наиболее целесообразный порядок надзора за трассами линий связи.

При определении оптимального маршрута учитывается.

- характер местности (городская черта, населенные пункты, земельные угодья, леса) по которым проходят линии связи;
- препятствия на пути (овраги, реки без мостов и переправ);
- непроезжие отрезки трасс, их протяженность;
- наличие мест, опасных для сохранности линий связи;
- наличие сторонних организаций, их характер и производственная структура и др.

Осмотр трассы линий совершается на автомашине с определенной периодичностью, установленной для каждого маршрута, в зависимости от характера местности, времени года, наличия опасных мест и др.

Начальник ЛТУ не реже I раза в месяц осуществляет контрольные осмотры трасс линий.

Дежурная (аварийно-профилактическая) бригада должна иметь:

- положение о бригаде;
- инструкцию по технике безопасности;
- инструкцию по эксплуатации средств радиосвязи;
- схему маршрутов движения и график профилактических осмотров линейных сооружений;
- схему размещения оборудования в автомашине, приданной бригаде;
- журнал приема и сдачи дежурств (при сменном составе бригады).

4.3.II. Руководство ремонтной бригадой осуществляет бригадир назначаемый приказом по предприятию связи из числа электромонтеров высокой квалификации.

Бригадир подчиняется непосредственно начальнику ЛТУ.

Состав и штат ремонтной бригады определяется начальником ЛТУ в зависимости от объема работ, протяженности участка и местных условий.

На ремонтную бригаду возлагается:

- проведение текущего, а иногда капитального ремонта и реконструкции линейных сооружений;
- приведение к нормам электрических параметров линий связи;
- содержание закрепленного оборудования, приборов, инструмента и инвентаря в надлежащем состоянии;
- подготовка линейных сооружений к работе в неблагоприятных метеорологических условиях;
- выполнение восстановительных работ при ликвидации аварий;
- выполнение плановых работ по развитию средств электросвязи.

Ремонтная бригада обеспечивается транспортом, механизмами, измерительными приборами, инструментом и материалами в соответствии с действующими нормами.

Для организации оперативной связи с диспетчером ЛТЦ (ЛТУ) автомашины ремонтных бригад оснащаются радиостанциями.

Ремонтные бригады сосредотачиваются в местах дислокации ЛТУ

4.4. Планирование, контроль и учет выполненных работ

4.4.1. Качественное техническое состояние линейных сооружений местных сетей связи достигается проведением в соответствии с ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта техники" и "Положением об организации и проведении ремонта специализированных основных фондов связи (М., Хозу МС СССР, 1987) технического обслуживания, текущего и капитального ремонта линейных сооружений.

4.4.2. Техническое обслуживание осуществляется проведением систематических осмотров и электрических измерений линейных сооружений по плану-графику.

4.4.3. Работы по ремонту линейных сооружений выполняются в соответствии с годовым производственным планом.

4.4.4. Годовой производственный план составляется начальником линейного (линейно-технического) участка или цеха и утверждается руководством предприятия местной связи.

Основанием для составления годового производственного плана являются данные плановых и контрольных измерений электрических характеристик линейных сооружений, записи в журнале технического обслуживания, личный осмотр сооружений начальником участка (цеха).

4.4.5. В соответствии с годовым производственным планом составляются квартальные планы-графики текущего и капитального ремонта линейных сооружений с разбивкой по месяцам, утверждаемые главным инженером предприятия связи. В этих планах-графиках указываются: наименование и срок выполнения работ, бригады, которые будут выполнять работы, дата выполнения работ. В планах-графиках капитального ремонта, кроме того, указываются сметная и фактическая стоимости работ. Составление планов-графиков ремонта линейных сооружений производится не позже чем за месяц до начала планируемого периода.

4.4.6. Работы по текущему ремонту линейных сооружений в основном выполняются в летний период, однако часть этих работ может выполняться в весенний, осенний и зимний периоды.

Линейные сооружения, подлежащие капитальному ремонту в данном году, в план работы текущего ремонта этого года не включаются.

4.4.7. Раздел годового производственного плана по титульному капитальному ремонту содержит перечень объектов с указанием наи-

менования выполняемых работ, их сметной стоимости, сроков исполнения и исполнителей.

4.4.8. Годовой производственный план предусматривает материально-техническое обеспечение всех подлежащих выполнению работ.

4.4.9. До начала работ планы работ должны быть обсуждены на производственном совещании работников участка (цеха) и доведены до каждого работника.

4.4.10. Контроль за работой бригад электромонтеров осуществляется следующим образом:

- задание на устранение линейных и кабельных повреждений или выполнение ремонтных работ бригада получает от начальника участка;

- в рабочее время бригадир бригады, работающей по устранению повреждений, по прибытии на каждый новый участок работы должен позвонить по телефону в бюро ремонта или начальнику участка и сообщить о своем местонахождении и выполняемой работе;

- не реже одного раза в день электромеханик (начальник участка) должен посетить места работ непосредственно подчиненных ему бригад, проверить организацию и ход работ, соблюдение правил техники безопасности и в случае необходимости - оказать помощь бригаде;

- электромеханик должен присутствовать на месте работ непосредственно подчиненных ему бригад при выполнении ими особо опасных, аварийных или сложных работ;

- электромеханик осуществляет выборочный контроль качества выполнения работ бригадами монтеров, непосредственному ему подчиненных, проверяет правильность заполнения рапортов (нарядов).

4.4.11. Контроль за работой электромехаников осуществляет старший электромеханик, перед которым электромеханики регулярно отчитываются о ходе выполнения работ.

В рабочее время электромеханики должны регулярно сообщать по телефону в цех (группу) или бюро ремонта о своем местонахождении.

4.4.12. Контроль за работой участковых электромонтеров СТС осуществляется следующим образом:

- участковый электромонтер получает задание на работы от начальника участка в начале рабочего дня;

- задание на устранение повреждений в течение рабочего дня передается по телефону начальником участка или бюро ремонта ЦС для чего электромонтер обязан через каждые 1-2 ч справляться о наличии повреждений на его участке и сообщать о своем месте нахождения и выполняемой работе.

После устранения повреждения электромонтер немедленно сообщает в бюро ремонта ЦС и начальнику участка об устранении повреждения и о причине его возникновения.

Контроль за работой участкового электромонтера производится начальником участка по выполнению поручаемых заданий на работы в течение рабочего дня.

При отсутствии повреждений на закрепленном участке участковый монтер занимается работами по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейных сооружений.

4.4.13. Для учета выполненных работ каждый электромеханик (начальник участка) ежедневно должен записывать в тетрадь (произвольной формы), где работают подчиненные ему бригады или отдельные электромонтеры и какую работу они выполняют.

4.5. Техническое оснащение линейных подразделений

4.5.1. Бригады электромонтеров и кабельщиков-спайщиков, обслуживающих линейные сооружения, а также участковые электромонтеры должны обеспечиваться материалами, инструментом, приборами, спецодеждой и оборудованием техники безопасности в соответствии с утвержденными нормами.

4.5.2. Нормы годового расхода кабелей, основных материалов и арматуры на техническое обслуживание и текущий ремонт кабельных сооружений ГТС и СТС, приведены соответственно во "Временных нормах годового расхода материалов и запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт городских телефонных сетей" и "Временных нормах годового расхода материалов и запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оборудования сельских телефонных сетей" (М., Связь, 1979).

4.5.3. Составы комплектов инструментов, приспособлений и приборов для бригады кабельщиков-спайщиков и комплекта инструментов для отдельного кабельщика-спайщика приведены в типовом проекте "Организация труда в линейно-кабельных цехах (участках) городских телефонных сетей" (М., Прейскурантиздат, 1988).

4.5.4. Нормы годового расхода материалов, арматуры и оборудования на эксплуатационное содержание и текущий ремонт столбовых и стоечных линий соответственно приведены в Приложениях I3 и I4.

4.5.5. Перечень инструментов и оборудования для электромонтеров, обслуживающих воздушные линии, дан в Приложении I5.

4.5.6. Перечень основного инструмента для участкового электромонтера СТС приведен в Приложении I6.

4.5.7. Участковые электромонтеры должны обеспечиваться в летнее время велосипедами или мотоциклами, а в зимнее время — лыжами.

4.5.8. Бригадиры бригад электромонтеров и участковые электромонтеры являются ответственными за хранение материалов и инструментов, а также за расходование их в соответствии с установленными нормами и сроками службы.

4.5.9. Электромеханик (начальник участка) должен проверять по нарядам и "Рапортам" правильность описания материалов.

4.6. Техническая документация

4.6.1. Технический учет и паспортизация линейных сооружений ГТС и СТС должны проводиться в соответствии с требованиями "Руководства по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС" (М., Связь, 1979) и "Инструкции по паспортизации воздушных линий связи и радиосвязи" (М., Связь, 1977).

4.6.2. Формы технических документов, заполняемых при эксплуатации кабельных линий ГТС и СТС, приведены в "Альбоме форм первичного эксплуатационно-технического учета и технической паспортизации по городской телефонной связи" (М., Связь, 1973).

4.6.3. Формы технических документов, заполняемых при эксплуатации воздушных линий местных сетей связи, приведены в табл.4.1.

Таблица 4.1.

**Техническая документация для местных сетей связи, имеющих
воздушные линии**

Вид документации	Номер формы	Назначение докумен- тации	Место хра- нения докумен- тации	Кто заполняет формы докумен- тации
I	2	3	4	5
1. Контрольный лист осмотра опор, проводов, арматуры	Ф-13	Материалы осмотра ис- пользуется при опреде- лении объе- ма ремонта сооружений	Группа тех- нического учета	Начальник (техник) линейного участка
2. Линейный паспорт	Л	Учет объема линейного хозяйства	То же	То же
3. Сведения о столбовом хозяйст- ве линии связи	I	То же	То же	То же
4. Паспорт воз- душной стоечной линии	Ф-3/10	То же	То же	То же
5. Сведения о проводах ГТС и подвесных кабелях	Ф-3/14	То же	То же	То же
6. Итоговая карточка составных частей линейных устройств на участке	4	Учет объема линейного хозяйства	Группа техни- ческого учета	Начальник (техник) линейного участка
7. Сведения об опорах	Ф1	То же	То же	То же
8. Сведения о кабельном переходе, вводе воздушной	Ф2	То же	То же	То же

1	2	3	4	5
линии связи, кабельной линии СТС				
9. Схема скре- пления проводов	45	Определяет за- щищенность между парал- лельными цепя- ми	Группа тех- нического учета	Начальник ЛПД, ЛП, ЛУ
10. Список с домашними адресами работников, обслу- живающих линейные сооружения	Произ- вольная	Для оператив- ного вызова личного соста- ва при аварий- ных ситуациях	Бюро ремон- та, теплотех- ническая	Руководи- тель цеха

4.7. Надзор за сохранностью линейных сооружений и техника безопасности

4.7.1. Надзор за сохранностью линейных сооружений местных сетей связи производится в соответствии с указаниями "Правил охраны линий и сооружений взаимовязанной сети связи Российской Федерации", утвержденных в 1995 г.

4.7.2. Руководство линейного цеха (участка) должно организо-
вывать оповещение (путем рассылки уведомлений) организаций, на
территории которых проходят линейные сооружения связи, о правилах
ведения работ в зоне расположения линейных сооружений и номерах
телефонов, по которым принимаются телефонограммы с работ в
охраняемых зонах линий связи.

4.7.3. При повреждении линейных сооружений посторонними
организациями последние привлекаются к административной или
уголовной ответственности в установленном порядке.

4.7.4. При обслуживании линейных сооружений местных сетей
связи должны соблюдаться "Правила по охране труда при работах
на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) и
"Правила техники безопасности при выполнении работ на воздушных
линиях связи и проводного вещания (радиофикации) (М., 1996).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

5.1. Общие положения

5.1.1. Техническое обслуживание представляет собой комплекс операций, направленных на поддержание работоспособности или исправности линейных сооружений, своевременное предупреждение появления неисправностей, выявление их и устранение возникающих дефектов.

Правильная организация технического обслуживания удлиняет сроки службы линейных сооружений, сохраняет высокое качество и надежность их работы, способствует удлинению межремонтного периода и снижению стоимости ремонтов.

5.1.2. Техническое обслуживание линейных сооружений в зависимости от объема работ и периодичности их выполнения подразделяется на текущее (повседневное) и периодическое планово-профилактическое обслуживание.

5.1.3. Текущее техническое обслуживание линейных сооружений осуществляется систематически, является обязательным и специально не планируется.

5.1.4. Планово-профилактическое техническое обслуживание линейных сооружений осуществляется периодически в основном путем проведения осмотров сооружений и устранения обнаруженных при этом неисправностей, а также путем проведения электрических измерений сооружений.

5.1.5. Текущее техническое обслуживание линейных сооружений включает в себя проведение охранных мероприятий, включая осмотр трасс линейных сооружений, а также устранение на линиях связи обнаруженных неисправностей, которые могут привести к нарушению нормального действия связи.

5.1.6. Планово-профилактическое техническое обслуживание включает следующие работы:

- осмотр и профилактическое обслуживание линейных сооружений;
- проведение плановых и контрольных измерений электрических характеристик линий связи;
- проверка новых кабелей, проводов, оконечных кабельных устройств, оборудования и арматуры, поступающих в эксплуатацию;
- подготовка линейных сооружений к работе в осенне-зимний период, период паводка и грозовой период.

5.2. Осмотр и профилактическое обслуживание линейно-кабельных сооружений

5.2.1. При профилактическом обслуживании линейно-кабельных сооружений выполняются следующие основные работы:

- осмотр состояния трасс кабельных линий и приведение их в порядок;
- проведение работ по надзору за сохранностью линейно-кабельных сооружений;
- протирка и выправка кабелей и муфт в кабельных колодцах;
- выправка положения подвесных и настенных кабелей;
- регулировка стрелы провеса подвешенного кабеля;
- очистка от пыли и влаги деталей в оконечных кабельных устройствах;
- проверка исправности и замена в случае необходимости разрядников и предохранителей;
- проверка состояния и приведение в порядок кроссировок в распределительных шкафах и кабельных ящиках.

5.2.2. Выявленные при техническом обслуживании линейно-кабельных сооружений недостатки, подлежащие устранению при ремонте этих сооружений, должны фиксироваться в журнале технического осмотра линейно-кабельных сооружений.

5.3. Осмотр и профилактическое обслуживание воздушных линий

5.3.1. Осмотр и профилактическое обслуживание воздушных линий производится линейной бригадой или участковым электромонтером во время обхода закрепленного участка.

5.3.2. Профилактическое обслуживание воздушных линий местных сетей связи включает следующие работы:

- контрольный осмотр опор (один раз в год - весной) с уточнением необходимого объема работ для включения в план ремонта;
- замена и укрепление аварийных опор и регулировка оттяжек;
- вырубка поросли кустарника под проводами, обрезка ветвей деревьев, для обеспечения установленной ширины просек, удаление деревьев, угрожающих падением на линию связи;
- замена битых изоляторов, пересадка слабо посаженных изоляторов;
- выправки штырей, крюков, кронштейнов, накладок, замена

негодных вязок (коротких, корродированных, лопнувших и др.)

выправка перекосившихся траверс;

- замена неисправных контрольных скимов на контрольных опорах, пайки или покрытие лаком мест соединения изолированных проводов с голыми;

- крепление (подтягивание) проволочных хомутов на приставках, удаление набросов с проводов, сбор металлических отходов с трассы линий;

- окраска кабельных площадок, желобов, кроштейнов, хомутов, стоек и т.д.;

- выправка или замена ступенек на кабельных опорах, ремонт кабельных площадок и желобов;

- дополнительное укрепление линий для обеспечения механической устойчивости их при неблагоприятных метеорологических условиях.

5.4. Измерения электрических характеристик кабельных, воздушных и смешанных линий

5.4.1. Измерение электрических характеристик кабельных, воздушных и смешанных линий местных сетей связи проводят с целью проверки соответствия характеристик установленным нормам и предупреждения аварийного состояния.

5.4.2. Электрические измерения линий проводятся измерительной группой предприятия связи в соответствии с действующими "Руководствами" по электрическим измерениям линий ГТС и СТС.

5.4.3. Измерительная группа выполняет следующие виды электрических измерений линий:

- плановые (периодические);
- измерения по определению мест повреждений;
- контрольные измерения, проводимые после выполнения ремонтных и восстановительных работ;
- измерения при приемке в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных линий;
- Измерения по уточнению трассы кабельной линии и глубины залегания кабеля;
- измерения для проверки качества изделий (кабелей, проводов, разрядников, предохранителей, плитов, боксов, коммутационных коробок, изоляторов и т.п.), поступающих от промышленности, перед установкой (монтажом) их на линиях.

Виды измеряемых параметров и объемы плановых, контрольных и приемо-сдаточных измерений электрических характеристик кабельных, воздушных и смешанных линий местных сетей связи приведены в указанных в п.5.4.2. "Руководствах".

5.4.4. Измеренные электрические характеристики кабельных, воздушных и смешанных линий местных сетей связи должны соответствовать нормам, приведенным в Приложении 4.

5.4.5. Результаты плановых, контрольных и аварийных измерений электрических характеристик линий служат исходными данными при определении состояния линейных сооружений и основанием при разработке планов текущего и капитального ремонта и проектов реконструкции сооружений.

5.5. Проверка новых кабелей, проводов, оконечных кабельных устройств и арматуры, поступающих в эксплуатацию

5.5.1. Все кабели, провода, оконечные кабельные устройства, изоляторы и арматура, поступающие от заводов-изготовителей, обязательно должны быть проверены на соответствие техническим условиям и ГОСТ. Проверка производится путем проведения внешнего осмотра и контрольных измерений электрических характеристик согласно "Руководству по электрическим измерениям линий сельских телефонных сетей" (М., "Связь", 1976) в объемах, приведенных в табл.5.1.

Таблица 5.1.

Объем проверок и измерений кабелей, проводов, арматуры

Наименование кабелей, проводов, шнуров и оконечных устройств	Объем проверок и измерений от полученной партии, %
Строительные длины и маломерные куски кабелей	5
Телефонные провода различных марок с полиэтиленовой, поливинилхлоридной и резиновой изоляцией	3
Плиты без разрядников и предохранителей	2
Разрядники	1
Предохранители	0,5
Изоляторы	3

5.5.2. Если проверкой будет установлено несоответствие кабельных изделий, проводов, шнуров или оборудования техническим условиям и ГОСТ, составляется акт-рекламация.

Акт-рекламацию высылают заводу-поставщику, который может направить своего представителя на предприятие связи для проверки забракованной продукции. К рекламации прилагаются паспорта (сертификаторы) и акт испытаний.

6. УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ, ВОЗДУШНЫХ И СМЕШАННЫХ ЛИНИЙ

6.1. Организация работ по устранению аварий и повреждений линий

6.1.1. На линейных сооружениях различают повреждения и аварии

6.1.2. Повреждением считается нарушение нормальной телефонной связи, подтвержденное результатом испытания, проведенного с помощью измерительной аппаратуры, или опросом абонента.

6.1.3. В соответствии с утвержденной ОI.04.94 Министерством связи Российской Федерации "Инструкцией о порядке устранения повреждений и учета заявлений, поступающих в бюро ремонта (ЦБР) на местных телефонных сетях" повреждения линейных сооружений разделяются на кабельные и линейно-абонентские.

6.1.4. К кабельным относятся повреждения в подземных, подвесных, настенных и подводных кабелях, а также в оконечных кабельных устройствах: боксах, кабельных ящиках, устройствах кабельных связи, устройствах кабельных переходных, распределительных коробках.

6.1.5. Линейно-абонентские повреждения подразделяются на повреждения:

- воздушных проводов от кабельного ящика (устройства кабельного связи, устройства кабельного переходного) до вводных крюков или стоек ввода;

- абонентских проводок от распределительной коробки, вводных крюков или стойки ввода до розетки основного и дополнительного телефонных аппаратов или дополнительного прибора (блокиратора, диодной приставки, абонентского блока аппаратуры АВУ, дополнительного звонка и т.д.);

- переходных устройств (шпильки и шнуры распределительных шкафов и кабельных ящиков), плавких предохранителей и угольных разрядников в кабельных ящиках и абонентских защитных устройствах.

6.1.6. В настоящих "Правилах" даются указания по устранению только кабельных повреждений и повреждений воздушных проводов столбовых и стоечных линий.

6.1.7. Аварией кабельной линии считается повреждение кабеля межстанционной связи, повреждение не менее 20% пар в кабеле абонентской линии, а также выход из строя наиболее ответственных кабельных связей, перечень которых определяется руководством местной телефонной сети по согласованию с местными органами власти.

6.1.8. Аварией на воздушной линии местной телефонной сети считается одновременное повреждение не менее 20% цепей.

6.1.9. Время приема заявлений на бюро ремонта по заявлению абонента устанавливается руководством ГТС, СТС по согласованию с местными органами власти.

В воскресные и праздничные дни прием заявлений в бюро ремонта (ЦБР) и устранение повреждений не производится.

6.1.10. Продолжительностью повреждения считается время с момента заявления о неисправности телефонной связи до момента ее восстановления, включая ночное время, праздничные и выходные дни.

6.1.11. Повреждения воздушных проводов от кабельного ящика до вводных изоляторов абонентского пункта устраняются в течение следующего рабочего дня после поступления заявки с 9.00 до 17.00 ч. Повреждения, выявленные в субботные и праздничные дни, исправляются в следующий рабочий день с 9.00 до 17.00 часов.

В день поступления заявления до 16 ч устраняются повреждения: прямых проводов, таксофонов, абонентских телефонных линий, используемых для охранной сигнализации, телефонов спецабонентов, детских и медицинских учреждений.

6.1.12. Замена поврежденной пары магистрального или распределительного кабеля на свободную исправную производится электромонтерами линейно-абонентского участка (цеха) по разрешению группы переключения. После 17 ч.30 мин. и в субботные дни распределительные поврежденные пары заменяются на исправные по усмотрению электромонтера, о чем он после замены сообщает в бюро ремонта (ЦБР) для исправления данных в абонентской карточке. В группу переключения замененные данные электромонтер сообщает на следующий день.

Если три пары, выделенные группой переключения, оказались исправными, а также в случае отсутствия свободной исправной пары

бюро ремонта (ЦБР) оформляет наряд на исправление кабеля (ф.ТФ 2/6), который передается кабельной бригаде.

Поврежденные магистральные пары, выявленные после 17 ч.30 мин и в субботние дни, заменяются электромонтерами в течение следующего рабочего дня.

6.1.13. Контрольный срок исправления кабельных повреждений считается с 8 ч.30 мин. рабочего дня, следующего за днем истечения контрольного срока линейно-абонентского повреждения. Контрольные сроки исправления кабельных повреждений, сданных линейно-абонентским участком (цехом) в пятницу, исчисляются с 8 ч.30 мин. понедельника, для повреждений сданных в субботу или предпраздничные дни, контрольный срок кабельных повреждений исчисляется со следующего рабочего дня.

Работникам линейно-кабельного участка (цеха) разрешается исправлять кабельные повреждения до начала исчисления контрольного срока, то есть до 8 ч 30 мин дня следующего за днем передачи электромонтером линейно-абонентского участка (цеха) поврежденного номера "на измерение".

6.1.14. Контрольный срок на устранение повреждений в оконечных кабельных устройствах (распределительных коробках, кабельных ящиках, распределительных шкафах) должен исчисляться согласно п.6.1.13., при этом контрольный срок устанавливается в течение дня, отсчет сверх контрольного времени начинается с 24 часов.

6.1.15. Контрольные сроки устранения повреждений в кабелях межстанционной связи, магистральных и распределительных, приведены в таблице 6.1.

Количество повреждений, и из них устраненных или неустраненных в контрольные сроки, определяется по задействованной емкости данного кабеля. Контрольный срок восстановления действия связей в поврежденном кабеле при наличии технической возможности путем использования обходной линии составляет 24 часа. При замене более одного пролета кабеля с монтажом дополнительных муфт, контрольный срок исправления кабеля увеличивается на 8 часов на каждую дополнительную муфту.

6.1.16. Контрольный срок на устранение повреждения в муфте оптического кабеля составляет 48 часов.

Таблица 6.1.

**Контрольные сроки устранения повреждений
в многопарных кабелях**

Емкость кабеля, пар	Максимальная продолжительность повреждения в кабе- лях междоузелной связи, магистральных и распреде- лительных, час		Максимальная продолжительность повреждения в высокочастотных кабелях междоу- зелной связи, час
	Со вскрытием муфт, но без замены про- лета	С заменой пролета	
до 200	18	36	24 (В однопроволоч- ных кабелях СТС - 8)
Свыше 200 до 400	24	48	
Свыше 400 до 600	30	60	
Свыше 600 до 800	36	72	
Свыше 800 до 1200	60	100	
Свыше 1200 до 1400	70	120	
Свыше 1400 до 1600	80	140	
Свыше 1600 до 1800	96	150	
Свыше 1800 до 2000	120	170	
Свыше 2000 до 2400	144	190	

6.1.17. Если замена или ремонт кабеля связаны с оттаиванием льда в колодце и каналах грубопровода, откачиванием воды из кабельной канализации или котлована, отоплением грунта, то эти работы должны быть начаты немедленно после выявления места повреждения.

Время, затрачиваемое на оттаивание льда в колодце, оттаивание грунта, откачку воды из колодца или котлована не входит в нормируемые контрольные сроки. В этих случаях отсчет контрольного срока должен вестись с момента окончания работ по удалению льда из колодца, воды из колодца или котлована, отопления или разработки мерзлого грунта в месте повреждения кабеля.

6.1.18. В целях быстрой ликвидации аварий линейных сооружений в линейном цехе (участке) должны быть:

- полный комплект аварийного запаса кабелей, проводов материалов инструмента и инвентаря;
- список работников, вызываемых для устранения аварий, с указанием их домашних телефонов и адресов;
- автотранспорт и механизмы;
- полный комплект аварийного запаса ключей от распределительных шкафов, киосков, колодцев, а также от помещений, в которые может понадобиться доступ для устранения аварии линейных сооружений;
- комплект измерительной аппаратуры для определения расстояния до места повреждения.

6.1.19. Порядок приема заявок о повреждениях и устранения повреждений на ИТС и СТС должен соответствовать указаниям действующих "Инструкции о порядке устранения повреждений и учета заявлений, поступающих в бюро ремонта (ЦБР) на местных телефонных сетях" (М., 1994) и "Инструкции о порядке учета заявлений о повреждениях и устранении повреждений на сельских телефонных сетях" (М., Связь, 1979).

6.1.20. После записи заявления о неисправности телефонной связи в контрольном листе (или журнале повреждений) работник бюро ремонта с испытательно-измерительного стола (прибора) определяет характер повреждения, сообщает электромеханику о повреждении и выдает участковому электромонтеру задание на устранение повреждения.

6.1.21. Участковый электромонтер с оконечного кабельного устройства определяет при помощи рабочего микрофона участок

повреждения: в кабельной линии, на воздушно-столбовой или стоечной линии, в абонентской проводке или телефонном аппарате.

Если повреждение произошло в абонентской проводке или в телефонном аппарате, то участковый электромонтер устраняет повреждение сам. Если же повреждение кабельное или линейное, то участковый электромонтер сообщает об этом в бюро ремонта.

6.1.22. Работник бюро ремонта кабельные повреждения передает на устранение в кабельный участок (группу). На ГТС при подтверждении электрическими измерениями наличия повреждения кабеля работник бюро ремонта выписывает наряд на исправление кабеля формы ТР-2/6.

6.1.23. Получив от кабельного участка (группы) сообщение об устранении кабельного повреждения, работник бюро ремонта проводит контрольные испытания всех ранее поврежденных линий, после чего отмечает в абонентских карточках и журнале учета заявлений и повреждений время исправления и характер повреждения. В контрольном листе делается отметка об исправлении повреждений.

6.1.24. Если повреждение линейное, то работник бюро ремонта передает его на устранение в линейную бригаду электромонтеров. На СТС при участковом (постовом) методе эксплуатации линейные повреждения устраняет участковый электромонтер.

6.1.25. Получив сообщение об устранении линейного повреждения работник бюро ремонта действует так же как и при кабельном повреждении.

6.1.26. После устранения повреждения (аварии) на линии оформляют следующие документы:

протоколы контрольных измерений электрических характеристик линии;

в паспорт данной линии вносятся сведения о произведенных изменениях на линии;

в случае, если повреждение (авария) вызваны действиями посторонней организации, составляется смета на восстановительные работы, которая предъявляется к оплате организации, повредившей линию.

6.2.27. По окончании работ по ликвидации повреждения (аварии) с линейным персоналом проводится разбор причин, вызвавших повреждение (аварию), и рассматривается правильность проведения восстановительных работ.

6.2. Методы отыскания и устранения повреждений кабельных линий

6.2.1. Общие указания

6.2.1.1. Все работы, выполняемые при устранении кабельных повреждений и аварий (прокладка строительных длин кабелей, монтаж и демонтаж муфт и оконечных устройств), должны производиться в соответствии с действующими техническими условиями, инструкциями по строительству, монтажу, правилами техники безопасности и Руководствами по эксплуатации линейно-кабельных сооружений ГТС и СТС.

6.2.1.2. Если повреждение кабеля произошло в кабельной канализации, то перед началом работ в канализации необходимо удалить из колодцев воду и произвести их вентилирование.

6.2.1.3. Перед вскрытием муфт при устранении кабельного повреждения (аварии) должно быть снято избыточное давление в кабеле. Работу по устранению повреждения разрешается начинать только после снижения давления внутри кабеля до атмосферного.

6.2.1.4. Для вскрытия свинцовых муфт их при расплавляют.

6.2.1.5. Перед вскрытием поливинилхлоридных и поливинилхлоридных муфт, смонтированных сваркой, участки сварки тщательно прогревают горячим воздухом от пламени газовой горелки или паяльной лампы. Для этого над вскрываемой муфтой устанавливают козырек из фанеры или картона, а горелку или лампу размещают под муфтой. Нагретые участки сварки осторожно прорезают ножом и детали муфты сдвигают со срезка. Для вскрытия муфты, смонтированной термоусаживаемыми трубками на трубке делают продольный надрез. После этого трубку снимают со срезка. Затем поочередно разматывают ленты, намотанные на срезок.

6.2.1.6. Для демонтажа муфты, смонтированной заливкой битумным компаундом, муфту нагревают горячим воздухом или в кипящей воде до размягчения компаунда. В дне муфты прорезают отверстие. Затем муфту стягивают со срезка. Остатки компаунда дополнительно нагревают горячим воздухом и стирают со срезка ветошью. После этого срезок протирают смоченной бензином ветошью. Демонтаж туннелевой муфты, залитой герметиком ВИАД-31, не производится. Если кабель поврежден вблизи этой муфты, то муфту вырезают и монтируют новую муфту, используя запас кабеля.

6.2.1.7. Демонтаж муфты, смонтированной склейкой или липкими лентами, осуществляют путем поочередного разматывания ленты, намотанной на сросток.

6.2.1.8. Защитные чугунные муфты перед вскрытием укладывают на козлы и очищают от земли и грязи. Под муфту устанавливают противень. Открывают крышку леща верхней полумуфты. Муфту несколько наклоняют над противнем, обеспечивая сток кабельной массы при нагреве. Затем ее нагревают и, по возможности наклоняя, выливают кабельную массу. От нижней полумуфты отделяют обе накладки и верхнюю полумуфту. Свинцовую муфту дополнительно нагревают и ветошью снимают с нее кабельную массу. Остатки массы стирают смоченной бензином чистой ветошью.

6.2.1.9. После демонтажа поврежденной муфты кабельщик-спайщик в первую очередь определяет границы распространения влаги в кабеле. Для кабеля со свинцовой оболочкой это делается путем постепенного вскрытия оболочки по 5-6 см по оси кабеля и осмотра поверхности изоляции жил и внутренней поверхности оболочки, а для кабеля с пластмассовой изоляцией и оболочкой границы распространения влаги в кабеле ориентировочно определяются по количеству вытекшей из кабеля воды при вскрытии муфты.

6.2.1.10. При наличии влаги в поврежденном кабеле производится его просушка. Просушка осуществляется с помощью прогрева свинцовой оболочки участков кабеля, прилегающих к месту повреждения, паяльной лампой (непосредственно или через металлический кожух) с одновременной подачей сжатого сухого воздуха внутрь кабеля из соседней муфты (муфт).

Влагу в месте срачивания (под муфтой) удаляют прошипаркой парафиновой массой или просушкой горячим воздухом.

Если с помощью просушки не удастся удалить влагу из кабеля, то делают вставку по длине поврежденного участка.

6.2.1.11. Если в кабеле с пластмассовой изоляцией и оболочкой вода обнаружена только в муфте, то ее выливают и после протирки муфты и просушки сростка теплым воздухом производят монтаж муфты обычными способами или термоусаживаемыми лентами с подслоем оцинкованной (ГИПКА).

Просушку сростка теплым воздухом осуществляют с помощью газовой горелки или паяльной лампы, как указано в п.6.2.1.10.

Температура теплового воздуха, поступающего в сродку, не должна превосходить 90°C.

В случае распространения воды за пределы муфты в соответствии с указаниями п.6.2.1.9, а также путем вскрытия соседних муфт определяют участок кабеля, в котором имеется вода, и делают вставку по длине поврежденного участка.

6.2.1.12. При наличии влаги в сердечнике или муфте кабеля с полиэтиленовой изоляцией емкостью от 10 до 600 пар может быть применен способ удаления влаги из кабеля и восстановления электрических характеристик кабельной линии путем закачки в заполненный водой участок кабельной линии под давлением жидкого медленно-полимеризующегося гидрофобного заполнителя.

Гидрофобный заполнитель состоит из двух компонентов:

- основного компонента - маслорастворенного олигомера (раствора каучука в индустриальном масле);
- отвердителя - триэтаноломина, добавляемого в количестве 5 + 10 мл на 1 литр основного компонента.

Закачка в кабель гидрофобного заполнителя производится с помощью переносного устройства УЗК-2 (ТУ 45-93 4а2.954.000ТУ), позволяющего за 8 - 10 ч заполнить гидрофобным заполнителем от места закачки в обе стороны линии два пролета кабеля длиной до 120 м каждый.

Порядок выполнения работ по удалению влаги из замкнутого кабеля и восстановления его электрических характеристик следующий:

1) подготовка оборудования УЗК-2 (проверка режимов закачки узла перемешивания, герметичности шлангов, комплектности приспособлений для подключения устройства к кабелю);

2) подготовка жидкого гидрофобного заполнителя к работе (измерение вязкости гидрофобного заполнителя без отвердителя и с отвердителем);

3) подключение УЗК-2 к кабелю посредством шланга со струбиной через отверстие в оболочке; вырезка отверстий в оболочке кабеля по концам восстанавливаемого отрезка кабеля;

4) заполнение бака УЗК-2 основным компонентом заполнителя и отвердителем и их смешивание в течение 3 - 5 мин.;

5) введение заполнителя в сердечник кабеля в режиме "закачка";

6) контроль давления подачи заполнителя в кабель (до МПа (15 кгс/см^2)) по манометру на панели УЗК-2;

7) контроль прохождения заполнителя по кабелю, определение эршени зачекки визуально по выходу заполнителя из отверстий концах восстанавливаемого участка кабеля;

8) измерение электрических характеристик восстанавливаемой ии;

9) заделка отверстий в оболочке кабеля.

Полная полимеризация жидкого гидрофобного заполнителя ходит за период до 30 суток.

6.2.1.13. При устранении кабельных аварий и повреждений, будущих замены пролета или вставки кабеля, должны быть выполнены следующие работы:

- измерено сопротивление изоляции жил и экрана и проверена целостность оболочка кабеля, предназначенного для замены поврежденного участка;

- проложен новый кабель;

- во время монтажа муфт кабельщик-спайщик должен сообщать по телефону работнику кросса об окончании соединения каждого IO - пар, после чего производится контрольная проверка соединенных р из кросса;

- по окончании монтажа сростка (до запайки или сварки муфт) выборочно измеряют сопротивление изоляции IO - 20% пар разных кмивов для многопарного кабеля и 100% пар для одно- и четырех-этверочного кабеля. При неудовлетворительных результатах измерений сростки и прилегающие к месту сращивания участки кабелей вновь просушивают. Затем вновь повторяют выборочные измерения сопротивления изоляции. При положительных результатах измерений муфты за-авивают (сваривают с оболочкой кабеля).

6.2.1.14. После окончания монтажных работ по устранению кабельных повреждений (аварий) производится контрольные измерения осотановленного кабеля. В случае положительного результата измерений сообщают в кросс и начальнику цеха (участка) о ликвидации кабельного повреждения (аварии).

6.2.1.15. Ремонт оболочек кабелей и муфт производится путем запайки (заварки) мелких трещин, проколов и порезов или посредством напайвания (наваривания) на значительные отверстия заплат из того же материала, что и оболочка.

6.2.1.16. Определение мест повреждений волоконно-оптических линий производят с помощью рефлектометра.

Порядок устранения повреждений волоконно-оптических линий указан в разделах 6.2.2 и 6.2.3.

6.2.2. Методы отыскания и устранения повреждений в кабелях, проложенных в грунте

6.2.2.1. Устранение повреждений в кабелях, проложенных в грунте, производят в следующем порядке:

- осматривают трассу кабеля на предполагаемом участке повреждения и ближайших участках;
- по результатам электрических измерений находят места повреждений и по технической документации определяют места расположения муфт, граничащих с участком повреждения;
- вскрывают грунт в предполагаемом месте повреждения, а также в "подозрительных" местах трассы (просадка грунта, следы раскопок грунта и т.д.);
- вскрывают грунт в месте расположения ближайшей к участку повреждения муфты в случае, если не удалось обнаружить повреждения в местах, указанных выше;
- вскрывают муфту и проводят электрические измерения по уточнению места повреждения. В случае необходимости получения более точных результатов вскрывают дополнительно вторую муфту и с помощью двусторонних измерений уточняют место повреждения;
- вскрывают грунт в месте повреждения;
- устраняют повреждение;
- засыпают кабель и утрамбовывают грунт.

6.2.2.2. В зависимости от характера повреждения кабеля для его устранения могут быть применены следующие методы:

- запайка или заварка поврежденной оболочки;
- монтаж удлиненной муфты со вставкой жил;
- монтаж кабельной вставки.

6.2.3. Методы отыскания и устранения повреждений кабелей, продолженных в кабельной канализации

6.2.3.1. Перед началом работ в кабельной канализации необходимо:

- выполнить комплекс работ по установке ограждений, устройству освещения, проверке на наличие опасных газов и т.д.

Примечание. В случае обнаружения в колодце газа необходимо проветрить колодец, после чего взять пробу для вторичной проверки. Если повторная проверка вновь подтвердит наличие газа, необходимо поставить в известность аварийную службу газовой сети, а работу в колодце прекратить.

- при наличии воды в колодце организовать отливку и принять меры, предотвращающие ее поступление в колодец;
- организовать осушку перекрытия и стенок колодца путем обогрева пламенем паяльной лампы или газовой горелки.

6.2.3.2. При устранении повреждения кабеля в муфте должен соблюдаться следующий порядок выполнения работ:

- отыскание в колодце по нумерационным кольцам поврежденного кабеля;
- наружный осмотр поврежденного кабеля и определение места повреждения;
- вскрытие муфты или оболочки и определение границ распространения влаги;
- удаление влаги (пропарка или просушка) из поврежденного участка;
- восстановление поврежденных пар или оптических волокон кабелей со вставкой или без вставки жил, оптических волокон;
- контрольная прозвонка кабеля с металлическими токопроводящими жилами или измерение затухания оптических волокон волоконно-оптической линией;
- наложение поясной изоляции и миткалевой ленты для кабелей со свинцовой оболочкой; наложение поясной изоляции и экранной ленты для кабелей с пластмассовой оболочкой;
- выборочные контрольные измерения сопротивления изоля
- запаковка (заварка, восстановление) муфты или

6.2.3.3. При распространении влаги в пределах муфты ее снимают и используют вновь для запайки (заварки) после устранения повреждения.

6.2.3.4. При распространении влаги вдоль кабеля за пределы муфты на кабеле со свинцовой оболочкой, если участок проникновения влаги ограничен 1 м, после устранения повреждения смонтировать удлиненную разрезную муфту; при больших участках распространения влаги допускается кабельная вставка с монтажом двух муфт в колодце.

В кабелях с пластмассовой изоляцией влагу, проникшую за пределы муфты удаляют продуванием воздуха через вскрытые муфты соседних колодцев. После удаления влаги измеряют сопротивление изоляции жил кабеля на поврежденном участке. Если измеренная величина сопротивления изоляции жил соответствует установленным нормам, произвести монтаж муфт на обоих концах поврежденного участка; если не соответствует — замкнуть поврежденный пролет.

6.2.3.5. В случае повреждения всех пар кабеля пролет заменяют с перерывом связи, если же повреждена часть пар кабеля, то без перерыва связи. Замену пролета без перерыва связи осуществляют следующим образом: в свободный канал трубопровода на данном пролете затягивают исправный кабель по типу и емкости соответствующий поврежденному. После разделки и прозвонки жил затянутого кабеля во вскрытых муфтах колодцев последовательно заменяют пары поврежденного кабеля парами исправного кабеля; по окончании монтажа и контрольных измерений муфты запаивают (сваривают с оболочкой).

6.2.3.6. При устранении повреждения кабеля в пролете канализации должен соблюдаться следующий порядок выполнения работ:

- осмотр трассы данного участка кабельной канализации;
- распайка (вскрытие) муфты в колодце, ближайшем к предполагаемому месту повреждения на участке от конца линии до распаянной (вскрытой) муфты; более точные данные о месте повреждения получают измерениями с двух концов из двух муфт, ограничивающих поврежденный пролет;
- проталкивание винтовых палок или гибкой ленты, трубки, прутка и контрольного цилиндра в свободный канал (при отсутствии свободного канала — в занятый канал) для определения границ проходимости канала и возможного места осадки или провала канализации;

– вскрытие поврежденного участка канализации или вытягивание из канала поврежденного пролета кабеля и отыскание места повреждения кабеля в натуре;

– устранение повреждения в кабеле;

– ремонт поврежденной канализации или устройство колодца в месте повреждения.

6.2.3.7. В зависимости от характера повреждения кабеля для его устранения могут быть применены следующие методы:

– заварка, заделка (у кабелей с пластмассовой оболочкой) или подпайка (у кабелей со свинцовой оболочкой) места повреждения оболочки;

– монтаж муфты во вновь устроенном на месте повреждения колодце;

– замена поврежденного пролета.

6.2.4. Методы отыскания и устранения повреждений кабелей, проложенных по стенам и в каналах стен зданий

6.2.4.1. При устранении повреждений в кабелях, проложенных по стенам зданий, должен соблюдаться следующий порядок выполнения работ:

– осмотр с приставной лестницы кабеля в предполагаемом месте повреждения.

– отыскание и устранение повреждения.

6.2.4.2. В зависимости от характера повреждения для его устранения применяют следующие методы:

– подпайку (заварку) оболочки кабеля;

– напайку на поврежденной свинцовой оболочке кабеля разрезной муфты;

– монтаж новой муфты;

– проширку (просушку) муфты с частичным переосоединением жил;

– перемонтаж муфты со вставкой или без вставки жил;

– вставку кабеля с монтажом двух муфт;

– замену пролета между муфтами.

Примечание. При устройстве кабельной вставки или замене участка кабеля расстояние между двумя соседними муфтами должно быть не менее 5 м.

6.2.4.3. При наличии повреждения кабеля в каналах стен (скрытая прокладка) заменяют пролет на участке от распределитель-

ной коробки до муфты (перчатки) в подвале здания.

6.2.5. Методы отыскания и устранения повреждений подвесных кабелей

6.2.5.1. При устранении повреждений подвесных кабелей должен соблюдаться следующий порядок выполнения работ:

- осмотр с телескопической вышки или приставной лестницы поврежденного участка кабеля. В случае невозможности осмотра с указанных выше устройств кабель с тросом опускают до высоты, позволяющей провести осмотр с земли;
- проведение дополнительных измерений по определению места повреждения с ближайшей к столбу (стойке) муфты в случаях, когда повреждения у столбов (стоек) не обнаруживаются, а опустить кабель с тросом невозможно или нецелесообразно;
- устранение повреждений.

6.2.5.2. При повреждении подвесного кабеля пользуются следующими методами для его устранения:

- подпайкой кабеля, напайкой разрезной муфты на поврежденную оболочку или заваркой пластмассовой оболочки кабеля;
- пропайкой (для кабеля со свинцовой оболочкой) или просушкой муфты;
- монтажом муфты со вставкой или без вставки жил;
- вставкой кабеля (заменой пролета).

6.2.6. Методы устранения повреждений в оконечных кабельных устройствах

6.2.6.1. При повреждении отдельных пар в боксе распределительного шкафа плинт, в который включена поврежденная пара, должен быть освобожден от кроссировок, отсоединен от корпуса и осмотрен изнутри. При этом отключаемые кроссировки перевязывают так, чтобы сохранился порядок их подключения к винтам (контактам) плинта. Если при осмотре повреждение будет обнаружено (например, обрыв в пайке жилы или контакте на заземление, касание пружиной корпуса бокса, пробой изоляции в паре жил и др.), то после его устранения и проверки для кабеля со свинцовой оболочкой необходимо пропаять расшивку кабеля, включенного в плинт. Если кабель пластмассовый – просушить теплым воздухом расшивку кабеля.

После выполнения указанных работ для кабелей в свинцовой оболочке корытце плинта залить массой МКС-6 и покрасить асфальтовым лаком с двух сторон бумажную прокладку под плинт.

После этого установить плинт на свое место, включить кроссировки и сообщить в бюро ремонта об окончании работ.

6.2.6.2. В случае, если при повреждении отдельных пар в боксе не представляется возможность отсоединить плинт от корпуса бокса или повреждение не обнаруживается при осмотре плинта изнутри, следует уточнить место повреждения путем вскрытия муфты в шкафом колоде и проверки поврежденной пары из этой муфты в сторону бокса и в сторону линии. Если по результатам проверки повреждение находится на стороне бокса, необходимо выполнить следующие работы:

- освободить бокс от кроссировок;
- вскрыть шкафовую доску;
- освободить бокс от крепления к каркасу распределительного шкафа, опуская бокс на себя, закрепить его в таком положении, чтобы верхняя часть находилась ниже корешка бокса;
- открыть заднюю крышку бокса;
- рассмотреть расшивку кабеля и в случае обнаружения повреждения устранить его, а в случае, если повреждение не обнаружено, использовать запасные пары;
- проверить, восстановились ли поврежденные пары;
- для кабеля со свинцовой оболочкой залить корешок бокса массой марки МКС-6; корешки боксов пластмассовых кабелей не заливают;
- плавно, подавая запас кабеля по направлению к шкафовому колоде, установить бокс на свое место, закрепить его на каркасе и очистить от следов масел;
- включить кроссировки и сообщить об окончании работ в бюро ремонта;
- выправить по указанию кросса возможные ошибки при включении кроссировок;
- залить шкафовую доску массой марки МКБ.

6.2.6.3. При наличии повреждения большого количества пар в боксе его следует заменить:

Работы по замене бокса необходимо выполнять следующим образом:

- освободить бокс от кроссировок, кроссировки занумеровать и перевязать;
- вскрыть шкафную доску;
- освободить бокс от крепления к каркасу распределительного шкафа;
- вскрыть муфту в шкафном колодце, занумеровать и перевязать пары со стороны линии, обрезать их;
- подать кабель, включенный в бокс, из шкафного колодца в сторону распределительного шкафа, обеспечивая плавный изгиб кабеля и удалить бокс с кабелем из шкафа;
- подать в шкафный колодец из распределительного шкафа через шкафную доску конец кабеля, включенный в новый бокс, и, обеспечивая его плавный изгиб, установить новый бокс в распределительном шкафу взамен старого;
- смонтировать муфту с прозвонкой в шкафном колодце, сделать контрольную прозвонку кабельных пар и при отсутствии повреждений в смонтированной муфте запаять ее;
- включить кроссировки в распределительном шкафу и сообщить в кросс об окончании работы;
- залить шкафную доску массой марки МКБ.

6.2.6.4. При повреждении пар в распределительной коробке от плинта коробки должны быть отключены однопарные кабели и перевязаны в соответствии с их подключением к плинту; шпиль отсоединит от корпуса коробки осмотреть изнутри. Если при этом повреждение будет обнаружено, то после его устранения необходимо выполнить следующие работы:

- прошпакать расшивку кабеля (у кабелей со свинцовой оболочкой);
- просушить теплым воздухом (у кабелей в пластмассовой оболочке);
- проверить исправность восстанавливаемых пар;
- для кабелей с свинцовой оболочкой залить массой марки МГТ-корешок бокса и корытце плинта.

После выполнения перечисленных выше работ необходимо:

- установить шпиль на свое место на прокладку, укрепить его на корпусе распределительной коробки и включить однопарные кабели;
- сообщить в кросс об окончании работ по устранению повреждения.

6.2.6.5. Если после проведения мероприятий, перечисленных в п.6.2.6.4 повреждение все же имеет место, то следует заменить распределительную коробку, предварительно уточнив место повреждения. Для этой цели у распределительной коробки должна быть вскрыта ближайшая муфта или кабель в целом месте (на расстоянии 2-3 от коробки) и определено место повреждения.

Если повреждение окажется на участке кабеля, включенного в распределительную коробку, необходимо:

- кабель, включенный в распределительную коробку, обрезать у муфты или в месте вскрытия оболочки и вместе с плинтом удалить из распределительной коробки;
- заменить вырезанный участок кабелем, заряженным в новый плинт;
- смонтировать муфту и прозвонить жилы;
- включить в распределительном шкафу абонентские линии и сообщить в кросс об окончании работы:

6.2.6.6. Работы по устранению повреждений в кабельных ящиках (устройствах кабельных связи УКС, устройствах кабельных переходных УКП) проводят в том же порядке, что и в абонентских распределительных коробках.

Кроме того, следует укомплектовать кабельные ящики (УКС, УКП) защитными устройствами.

6.2.6.7. Методы устранения повреждений в платах защиты (защитных полюсах) кросса (ВКУ) приведены в "Руководстве по эксплуатации линейно-кабельных сооружений СТС".

6.3. Методы устранения повреждений воздушных линий

6.3.1. Наиболее распространенные виды повреждений цепей воздушных линий местных сетей связи приведены в табл.6.2.

Таблица 6.2.

Виды повреждений цепей воздушных линий связи

Наименование повреждения	Причины повреждения
"Земля"	Заземление одного или обоих проводов линии, соединение с землей деталей арматуры (крепежных пластин плинта, винтов, угольных пластин и т.д.)
"Обрыв"	Разъединение (разрыв) одной или обеих жил проводов линии
"Сообщение"	Соединение одной или обеих жил проводов линии с одним или несколькими проводами других линий
"Напряжение"	Касание одной или обеих жил проводов, имеющих повреждение изоляции, других проводов, находящихся под напряжением
"Короткое"	Соединение между собой двух жил проводов линии

6.3.2. Участок повреждения от распределительной коробки или кабельного ящика в сторону телефонного аппарата определяют с помощью рабочей микротелефонной трубки (в которой телефон и микрофон могут быть соединены последовательно и параллельно).

6.3.3. При повреждении "земля" следует:

- отключить жилы однопарного провода от клемм плинта распределительной коробки (кабельного ящика);

- отыскать минусовую жилу любой действующей пары в распределительной коробке, для чего одну жилу шнура микротелефона временно присоединить к винту плинта, соединенного с землей, а другую жилу поочередно подключать к клеммам действующей пары до получения щелчка (треска) в телефоне, что является признаком подключения к минусовой жиле;

- один конец микротелефонного шнура присоединить к найденной минусовой клемме, а другим - поочередно касаться концов жил поврежденной линии, щелчок (треск) в телефоне будет признаком того,

что повреждена одна или обе жилы абонентской проводки; если же щелчка в телефоне не слышно, то повреждения на участке от распределительной коробки до телефонного аппарата нет.

6.3.4. При повреждении "короткое" следует:

- отключить от клеммы планта одну жилу одножильного провода в распределительной коробке (кабельном ящике) и к этой клемме присоединить одну жилу микрофонного шнура; другую жилу микрофонного шнура подключить к отключенной жиле, возникновение щелчка в телефоне будет признаком того, что короткое замыкание находится в сторону телефонного аппарата;

- при обесточенной линии проверку производят временно при соединении одной из жил поврежденной линии к клемме ближайшей действующей пары (например, лезвием отвертки); при этом жилы поврежденной линии отключают, а жилы микрофонного шнура присоединяют: одну ко второй клемме действующей пары и другую - ко второй жиле поврежденной пары; наличие щелчка в телефоне является признаком того, что короткое замыкание произошло в проверяемой линии.

6.3.5. При повреждении "обрыв" следует:

- жилы микрофонного шнура присоединить к клеммам планта распределительной коробки (кабельного ящика);

- появление зуммера (ответ АТС) является признаком отсутствия повреждения на участке от коробки до станции и указывает на повреждение в сторону телефонного аппарата;

- при отсутствии зуммера поврежденную линию закоротить в коробке; в распределительном шкафу отключить одну жилу провода от клеммы поврежденной линии и подключить к ней одну жилу микрофонного шнура, другую жилу микрофонного-шнура подключить к отключенной жиле; отсутствие зуммера подтвердит, что обрыв находится на участке от шкафа до распределительной коробки.

6.3.6. При повреждении "сообщение" следует:

- в распределительной коробке (кабельном ящике) отключить от клеммы планта жилы проверяемой линии;

- одну жилу микрофонного шнура присоединить к крепежному винту, а другой - касаться первой и второй жил поврежденной пары; прослушивание щелчка в телефоне является признаком того, что имеется сообщение с минусовой жилой другой (действующей) пары;

- сообщение с полюсовой жилой определяют так же, как при определении повреждения "земля".

Порядок определения участка повреждения из других устройств такой же, как и из распределительной коробки.

6.3.7. Основные причины линейных повреждений в распределительных коробках и кабельных шкафах (УКС, УКП) приведены в табл.6.3.

Таблица 6.3.

Причины линейных повреждений в оконечных кабельных устройствах

Вид повреждения	Причины повреждения	Способ устранения повреждения
1. "Обрыв"	1. Поломка жилы провода I x 2 в месте включения в клеммы планта	Перезаделать конец провода I x 2
	2. Неплотный контакт (зажим) жилы провода Ix2	Подвернуть винты до отказа
2. Земля	1. Образование нагара (загрязнение) в воздушном промежутке разрядника	Заменить уголи и прокладку
	2. Неправильное положение прокладок, вызывающее соединение угольных пластин.	Привести в порядок прокладки
	3. Касание жил провода ЛТВ-В нумерационной пластины	Удалить излишек жил
	4. Касание плохо укрепленной нумерационной пластины клеммы или жилы провода	Укрепить нумерационную пластину
	5. Касание стойки (опоры) жилой провода ЛТВ-В при нарушении его изоляции (оплетки)	Заменить провод ЛТВ-В
	6. Попадание влаги или загрязнение поверхности планта	Протереть плит, удалить загрязнение

6.3.8. Большое количество линейных повреждений наблюдается на вводах воздушных линий в абонентские пункты, в распределительных коробках и кабельных ящиках (УКС, УКП).

Для снижения повреждаемости воздушных линий на вводах заменяют на них провода с обветшалой изоляцией, поврежденные вводные изоляторы, втулки, воронки, некачественные сростки линейных проводов с вводными, устраняют касание проводов друг друга и с другими предметами.

Вводные изоляторы и провода защищают от попадания на них воды, стекающей с крыши.

6.3.9. Основные неисправности распределительных коробок и способы их устранения приведены в табл.6.4.

Таблица 6.4.

Причины линейных повреждений в распределительных коробках

Характер неисправностей	Причины неисправностей	Способ устранения неисправностей
I	2	3
В контактной арматуре планта: - ослабление клеммных винтов и прочности крепления жил проводов - отсутствие клеммных винтов - поломка или срыв резьбы клеммных винтов - поломка контактного пера - коррозия контактной арматуры В цоколе планта: - ослабление крепления планта к боксу - понижение электрического сопротивления изоляции между токопроводящими клеммными винтами (контактами)	Вибрация Выпадение клеммных винтов Механическое воздействие Механическое воздействие Наличие агрессивной среды Вибрация Запыление и увлажнение поверхности планта	Дополнительное завинчивание винтов до конца Установка новых винтов То же Замена планта Чистка контактной арматуры или замена планта Дополнительное крепление Чистка планта от пыли и грязи или замена планта

Продолжение

I	2	3
- прогорание пластмассы в междуклеммных промежутках - сколы или трещины в цоколе плинта - ослабление крепления или смещение нумерационных пластин	Воздействие электрического тока в условиях повышенной влажности Механическое воздействие Вибрация	Замена плинта То же Дополнительное крепление

6.3.10. Наиболее распространенные неисправности кабельных ящиков (УКС, УКП) и способы их устранения перечислены в табл.6.5.

Таблица 6.5.

Причины линейных повреждений в кабельных ящиках

Характер неисправностей	Причины неисправностей	Способ устранения неисправностей
I	2	3
В угольном разряднике типа УР-500: - замыкание пластин; - поломка или скол пластин - отсутствие одной или двух пластин	Отсутствие изоляционной прокладки или пробой во время грозы, Механическое воздействие Вибрация	Чистка угольных пластин, установка изоляционной прокладки Замена пластин Установка выпавших или новых пластин

Продолжение

I	2	3
В предохранителе: - перегорание плавкой вставки - разбита стеклянная трубка - подвижность контакта - коррозия контактов - отсутствие предохранителя	Воздействие сильного тока Механическое воздействие То же Наличие агрессивной среды Вибрация или преднамеренное изъятие посторонним лицом	Замена предохранителя То же То же Чистка контактов Установка выпавшего или нового предохранителя
В контактной арматуре: - ослабление клеммных винтов и нарушение прочности крепления жил проводов - отсутствие клеммных винтов - поломка или срыв резьбы винтов - поломка линейных пружин - коррозия контактной арматуры	Вибрация Выпадение клеммных винтов Механическое воздействие Механическое воздействие Воздействие агрессивной среды	Дополнительное завинчивание винтов Установка новых винтов Замена винтов Замена планта Чистка контактной арматуры или замена планта
В цоколе планта: - сколы или трещины	Механическое воздействие	Замена планта

Продолжение

1	2	3
- ослабление крепления планта к боксу	Вибрация	Дополнительное крепление
- понижение сопротивления изоляции между токопроводящими клеммными винтами (контактами)	Запыление и увлажнение поверхности планта	Чистка планта от пыли и грязи
В крышке: - поломка	Механическое воздействие	Замена
- ослабление крепления крышки	Вибрация	Усиление крепления

6.3.11. Основными причинами повреждений воздушных линий связи являются: загрязнение или скол изоляторов; срыв проводов с изоляторов, обрыв проводов, большой провес проводов, коррозия проводов и наличие плохих сростков, загнивания деревянных опор, подпор и приставок, большой наклон опор и стоек, скол железобетонных опор и приставок.

6.3.12. На всех линиях изоляторы должны быть вычищены два раза в год: весной и осенью. В зонах с интенсивным загрязнением изоляторов периодичность чистки уменьшается и принимается в соответствии с табл.6.6.

Таблица 6.6

Периодичность чистки изоляторов воздушных линий связи

Место расположения линии	Сроки чистки изоляторов
1. В городах	Через три месяца
2. В радиусе 1 км от металлургических, химических, цементных заводов, нефтепромыслов, железнодорожных узлов	Через один месяц

Для чистки изоляторов используют: флягу с водой, мешочек с мраморной мукой или мелом и тряпки. Осмотр и чистку начинают с верхних изоляторов. При обнаружении дефектов изолятор заменяют. Первоначально изолятор протирают мокрой тряпкой. Если загрязненный изолятор не поддается чистке, то тряпку посыплют мраморной мукой или мелом и ими снова протирают изолятор. Внутреннюю поверхность изолятора чистят мокрыми тряпками. Очищенный изолятор снаружи и внутри следует протереть сухой тряпкой.

6.3.13. Изоляторы, крюки и штыри заменяют в следующем порядке:

- отвязывают провод от изолятора и подвешивают к крюку или к траверсе;
- вывертывают крюк или штырь вместе с изолятором и при помощи веревки опускают его на землю;
- ввертывают новый крюк или устанавливают штырь и насаживают изолятор;
- провод накладывают на изолятор и закрепляют вязкой.

6.3.14. При вязке сорванного с изолятора провода необходимо выявить причину срыва. Если она обусловлена некачественной вязкой, то провод вяжут тем же способом, которым он был закреплен, но с соблюдением установленной технологии вязки. Если срыв провода вызван вылетом опоры, то его крепят как на угловой опоре. Если же срыв произошел по причине вибрации провода, то его крепят специальной вязкой с использованием рессоры (рис.3.16).

6.3.15. Если провода имеют стрелу провеса более нормальной, то на этом участке ослабляют вязку проводов, слабинку перегоняют с двух сторон участка к пролету, в котором имеется сrostок проводов. Затем провод берут в блоки и натягивают до требуемой величины стрелы провеса. На участке вырезают лишний участок провода, после чего концы проводов соединяют. Ослабленную вязку проводов закрепляют.

6.3.16. Если провод имеет стрелу провеса менее нормальной, то на этом участке ослабляют вязку проводов, по обе стороны сrostка провод берут в блоки и перерезают на сrostке. Затем блоки медленно отпускают и провод перегоняют "удочками" в соседние пролеты до получения требуемой стрелы провеса. Выполняют вставку провода в том месте, где он был перерезан и закрепляют ослабленные вязки.

Во всех случаях перед перерезанием провода в него должна быть включена перемычка из изолированного провода (для предотвращения перерыва связи).

6.3.17. Замену участка провода с интенсивной коррозией или плохим сростком на длине 0,5 + 3,0 м проводят в следующей очередности:

- провода отвязывают от изоляторов на двух (или нескольких) соседних опорах и опускают вниз, причем провод шестами или "удочками" (крюком с веревкой) отводят в сторону, чтобы не было касания с землей или другими проводами;

- с обеих сторон соединения провод берут в блоки и натягивают так, чтобы получилась слабина, позволяющая сделать новые соединения;

- из изолированного провода делают временную перемычку (для предотвращения прекращения связи);

- участок старого провода вырезают и выполняют соединение концов нового провода с концами проводов линии.

При выполнении вставки провода на длине одного или нескольких пролетов:

- разматывают отрезок новой проволоки;

- вытягивают стальную проволоку;

- заменяемый провод освобождают от вязки и при помощи изолированных подвесов временно подвешивают к крюку или траверсе;

- вставку поднимают вверх, укладывают на изоляторы и временно привязывают;

- заменяемый провод берут в лапки блоков, включают перемычку из изолированного провода, провод натягивают и заменяемый провод перерезают;

- конец нового провода соединяют с концом линейного провода;

- снимают блоки, конец заменяемого провода закрепляют подвесом, а другой конец вставки провода линии берут в лапки блока, слегка подтягивают и включают за лапками перемычку;

- заменяемый провод перерезают и второй конец вставки соединяют с концом провода линии;

- блоки и перемычку снимают и провод вставки крепят к изоляторам перевязочной проволокой;

— вырезанный провод сбрасывают на землю (или перетягивают из пролета в пролет, сматывая его в бухту).

6.3.18. Обрыв проводов часто приводит к наклону опор вдоль линии, и иногда — к поломке опор. Для обеспечения связи оборванные провода поднимают с земли, устраняют касание проводов друг с другом и другими предметами и соединяют временными перемычками из изолированных проводов.

По обе стороны поврежденного участка опоры и провода дополнительно закрепляют. Вязку проводов на поврежденном участке ослабляют. Производят выправку или замену поврежденных опор. Затем провода натягивают блоками, регулируют стрелу провеса и соединяют концы проводов. При необходимости, делают замену поврежденного участка провода. Временные вставки удаляют и ослабленные вязки закрепляют.

6.3.19. Степень загнивания опор, подпор и приставок проверяют каждую весну. Глубину загнивания неопитанных опор контролируют стальным щупом. Щуп вводят в столб в нескольких местах у поверхности земли и определяют глубину загнивания в сантиметрах. Затем суммируют все полученные значения и делят на число проколов. Измеряют длину окружности опоры и мест проколов. Вычитая из измеренной величины окружности опоры среднюю глубину загнивания, умноженную на 6,3, получают среднюю длину окружности здоровой части опоры. Минимально допустимые длины окружности опор у поверхности земли и конструкция щупа приведены в части I "Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей" (М., Связь, 1975).

Пропитанные опоры, подпоры и приставки проверяют на загнивание простукиванием. Контролировать их щупом не разрешается.

6.3.20. На поверхности железобетонных приставок и опор не должно быть раковин глубиной и шириной более 5 мм и сколов углов глубиной более 8 мм.

Сколы и раковины, размеры которых превосходят указанные, должны быть закрашены битумом (нагретая смесь битумов № 3 и 4) или отремонтированы цементно-песчаным раствором.

Ремонт проводят в летнее время года. Разрушенный бетон скалывают. Поверхности бетона и арматуры зачищают и обильно смачивают водой. Над поврежденным местом приставки или опоры устанавливают воронку из толя или другого материала.

В воронку заливают цементный раствор в соотношении 1: 2 (рис.6.1). После схватывания бетона воронку снимают и цементную массу разравнивают на поверхности приставки или опоры. Отремонтированное место затирают мокрой тряпкой и периодически смачивают водой до полного отверждения бетона.

В случае появления на отремонтированном месте (после отверждения свежего бетона) волосных трещин между старым и новым бетоном, ремонт должен быть проведен заново

7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

7.1. Общие положения

7.1.1. Текущим ремонтом называется минимальный по объему вид планового ремонта, при котором производятся работы по систематическому и своевременному предохранению сооружений от преждевременного износа и возникновения повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных элементов сооружений.

7.1.2. Текущий ремонт линейных сооружений местных сетей связи производится в объеме, определенном анализом их технического состояния.

7.1.3. Затраты на текущий ремонт производятся в пределах средств, предусмотренных сметой эксплуатационных расходов.

7.1.4. Работы по текущему ремонту линейных сооружений связи трудоемки и, как правило, выполняются бригадой электромонтеров по нарядам. Форма наряда приведена в Приложении 17.

7.2. Текущий ремонт линейно-кабельных сооружений

7.2.1. При текущем ремонте линейно-кабельных сооружений выполняются следующие работы:

- текущий ремонт кабельных линий:

- а) проложенных в кабельной канализации и коллекторе;

- б) проложенных в грунте;

- в) подвешенных на столбовых и стоечных линиях;

- г) проложенных по стенам зданий;

- д) проложенных под водой и по мостам;

- текущий ремонт колодцев и трубопроводов кабельной канализации;

- текущий ремонт сигнальных знаков на подводных кабельных переходах;




Рис. 6.1. Ремонт железобетонной опоры

– текущий ремонт установок для содержания кабелей под постоянным, избыточным воздушным давлением.

7.2.2. При текущем ремонте кабельных линий выполняются следующие основные работы:

- замена отдельных участков кабеля длиной до 200 м, замена и ремонт отдельных муфт, восстановление целостности защитных покрытий кабеля;
- устранение разбитости пар в кабеле, если требуется распайка на более одной-двух муфт;
- доведение до нормы сопротивления изоляции кабелей;
- восстановление поврежденных пар в кабелях;
- осмотр, протирка и приведение в порядок кабелей и муфт в колодцах кабельной канализации;
- осмотр и приведение в порядок настенных и подвесных кабелей;
- осмотр и приведение в порядок трасс подземных кабелей;
- ремонт распределительных шкафов, включая крепление шкафа, замену и выправку кроссировок, окраску шкафа, замену поврежденных плинтов, установку трафаретов на боксах, заливку шкафной доски, укомплектование недостающих клеммных винтов, чистку и проверку их надежности, слесарный ремонт шкафов;
- ремонт распределительных коробок, включая крепление коробки, замену поврежденного плинта, очистку плинта от пыли и грязи, укомплектование недостающих и крепление до отказа существующих клеммных винтов, окраску металлического корпуса коробки;
- ремонт кабельных ящиков с учетом требований, предъявляемых к ремонту распределительных коробок.

Кроме того, кабельные ящики должны быть укомплектованы исправными защитными устройствами, не иметь сломанных пружин на плинтах и быть закрытыми на замки;

– приведение к норме сопротивлений заземлений канатов (тросов) подвесных кабелей и кабельных ящиков.

7.2.3. Состав работ, выполняемых при текущем ремонте канализационных сооружений ГТС указан в "Руководстве по эксплуатации канализационных сооружений ГТС (М., Связь, 1970).

7.2.4. Перечень работ по текущему ремонту установок для содержания кабелей под воздушным давлением приведен в "Руководстве по содержанию кабельных линий ГТС под избыточным воздушным давлением" (М., Радио и связь, 1982).

7.3. Текущий ремонт воздушных линий

7.3.1. Текущий ремонт воздушных линий связи в основном проводится в летнее время.

7.3.2. При текущем ремонте воздушных линий выполняются следующие работы:

- замена до 25% негодных опор, приставок и подпор с пропиткой древесины из мягких пород, допропитка ранее установленных опор, приставок и подпор;
- укрепление подгнивших опор приставками (в среднем 2-3 опоры на 1 км линий);
- устройство искусственных оснований к отдельным опорам;
- передвижка отдельных опор;
- выправка угловых и промежуточных опор, окопка их и подсыпка грунта;
- подъем отдельных опор для соблюдения габарита;
- замена негодных оттяжек, укрепление и регулировка оттяжек;
- дополнительное укрепление отдельных опор подпорами, оттяжками, а на отдельных участках - установка противоветровых опор;
- замена проводов (канатов), не обеспечивающих, вследствие износа, требуемую механическую прочность на отдельных переходах и пересечениях;
- замена проводов в отдельных пролетах в местах, где они подвержены быстрой коррозии (вблизи химзаводов, фабрик, депо и др.);
- сварка стальных проводов и замена негодных трубок на проводах из цветных материалов;
- устройство на отдельных участках специальных (рессорных) вязок в районах, где наблюдается вибрация проводов;
- регулировка проводов (до 10%);
- оборудование новой и ремонт существующей каскадной защиты;
- ремонт не удовлетворяющих нормам и устройство недостающих линейных молниеотводов и заземлений на промежуточных, оконечных, разрезных, контрольных и переходных опорах и мачтах, а также заземлений кабельных ящиков, подвесных кабелей и канатов;
- частичная корректировка схемы скрещивания;
- ремонт вводов и замена изолированных проводов, имеющих износ изоляции, установка вводных изоляторов;
- расчистка просек;

- проверка изоляторов (г. с. л. л., предусмотренные требованиями правилами технической эксплуатации);
- замена битых изоляторов: со сколами, с трещинами, покрытых грязью и потерявших глянцевый, переноса слабые поврежденных изоляторов;
- выправка, замена или установка новых штырей, крюков, крошечных, накладок, подтяжка гаек, осмотр и крепление гайки, болтов, болтов, замена негодных вязок (коротких, корродированных, лопнувших и др.), выправка или замена негодных тросов;
- лужение концов стальных проводов на контрольных опорах, замена неисправных контрольных шин;
- заплата или покрытие лаком мест соединений проводов с тросами;
- замена гонимых тумб и установка новых, крепление (подтяжка) проволочных хомутов на приставках и установка недостающих, вырезка негодных соединений и дефективных мест на проводах и устройство стыков при помощи термитной сварки и трубок;
- регулировка проводов, удаление набросов с проводов и сбор металлических отходов с трассы линий;
- вырубка поросли и старших в охранной зоне, обрезка деревьев для предупреждения повреждений от соприкосновения проводов с проводом, удаление деревьев, угрожающих падением на линию связи;
- окраска металлических траверс, крошечных, хомутов и др.;
- осмотр переходов и пересечений и выполнение на них работ по приведению к габариту проводов;
- проведение сплошного контроля состояния опор и определение необходимого объема работ для включения в план ремонта;
- возобновление нумерации опор (подпор и приставок);
- выправка или замена ступенек на кабельных опорах, ремонт кабельных площадок, желобов и их окраска;

- выправка, ремонт и окраска стоек, ремонт крыш в местах установки стоек и креплений оттяжек;
- замена отдельных втулок в траверсах, ремонт канатов, рабочих площадок, люков и лестниц, установленных на чердаках зданий под стойками;
- перенос отдельных стоек на другие дома в связи с ветхостью крыш под сносом отдельных строений.

7.4. Приемка работ по текущему ремонту линейных сооружений

7.4.1. Приемка линейных сооружений местных сетей связи после текущего ремонта производится на ГТС приемочной комиссией, назначаемой распоряжением руководства ГТС или предприятия, в состав которого входит ГТС, а на СТС - начальником линейно-технического цеха или по его указанию соседнего с отремонтированными сооружениями линейно-технического участка совместно с исполнителем работ (бригадиром ремонтной бригады или участковым электромонтером при постовом методе). В состав приемочной комиссии должен включаться бригадир ремонтной бригады.

7.4.2. Приемка работ по текущему ремонту линейных сооружений производится в месячный срок после окончания ремонтных работ и оформляется актом. Форма акта приведена в Приложении 15.

7.4.3. При приемке линейных сооружений местной связи приемочная комиссия осматривает:

- не менее 50% отремонтированных воздушных линий, воздушных вводов;
- 100% пересечений воздушных линий с высоковольтными линиями;
- не менее 10% отремонтированных линейно-кабельных сооружений, в том числе 100% замененных кабелей, распределительных шкафов и кабельных лщиков;
- 100% отремонтированных заземлений.

часть выполненных работ по текущему ремонту на СТС, но не менее 25% от общего объема по каждому из районов, выборочно принимается инженером по линейным сооружениям и Главным инженером предприятия связи.

7.4.4. До начала приемки работ по текущему ремонту линейных сооружений предъявляется следующая документация;

- утвержденный план текущего ремонта линейных сооружений;
- откорректированные паспорта отремонтированных линейных сооружений;
- протоколы электрических измерений линейных сооружений до и после ремонта;
- справки о составе и объеме выполненных работ, фактическом расходе расходных для ремонта кабелей, монтажных материалов, проводов, линейной арматуры, столбов, приставок, стоек;
- акты проверок свободных каналов кабельной канализации;
- акты на скрытые работы (в случае их производства);
- протоколы проверки герметичности оболочек кабелей, содержащихся под давлением;
- списки мест пересечений воздушных линий местных сетей связи с высоковольтными линиями.

Примечание: в зависимости от вида линейных сооружений и состава выполненных работ отдельные виды технической документации могут не предъявляться.

7.4.5. При выявлении в процессе приемки дефектов, неподелок или нарушения действующих норм и правил принимающий обязан потребовать их немедленного устранения.

7.4.6. Приемка работ по текущему ремонту линейных сооружений оформляется актом (Приложение 18) и записью в паспортах сооружений за подписью принявшего работы с указанием даты приемки. В акте указывается оценка работ (отлично, хорошо или удовлетворительно). Акт приемки утверждается главным инженером предприятия связи.

8. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

8.1. Общие положения

8.1.1. Капитальный ремонт является наибольшим по объему видом планового ремонта, выполняемого с периодичностью более одного года, при котором производится смена изношенных частей и конструкций сооружений или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности объектов.

При капитальном ремонте сооружения связи должны подвергаться модернизации, если определена ее техническая и экономическая целесообразность. Под модернизацией понимается частичное усовершенствование отдельных частей или деталей сооружений связи, производимое, как правило, одновременно с капитальным ремонтом.

Задачами капитального ремонта линейных сооружений являются обеспечение их модернизации и бесперебойной работы на протяжении всего срока службы.

8.1.2. Капитальный ремонт линейных сооружений местных сетей связи производится периодически в зависимости от межремонтного цикла и от технического состояния сооружений и планируется в каждом отдельном случае на основе данных технических осмотров, протоколов электрических измерений, актов проверки герметичности оболочек кабелей, и составленных на этой основе ведомостей дефектов.

Периодичность капитального ремонта линейных сооружений местных сетей связи приведена в табл.8.1.

Таблица 8.1.

Периодичность выполнения капитального ремонта линейных сооружений

Наименование сооружений	Периодичность выполнения ремонтов (в годах)
Кабели в пластмассовой оболочке:	
– в канализации и грунте	12
– настенные и подвесные	7
– подвесные со встроенным тросом (канатом)	10
Кабели в свинцовой оболочке голые:	
– в канализации	25
– настенные	15
– подвесные	10
Кабели в свинцовой оболочке бронированные:	
– в грунте и по дну рек	20
– речные в тяжелых условиях	10
Кабели в стальной и алюминиевой оболочках	15
Кабели с гидрофобным заполнением	10
Шкафы телефонные распределительные:	
– внутри помещений	25
– уличные	15
Устройства кабельные для городской и сельской связи (кабельные ящики)	5
Колодцы кабельной канализации:	
– бетонные и железобетонные	20
– кирпичные	6
Трубопроводы кабельной канализации:	
– асбестоцементные	20
– бетонные	15
– пластмассовые	10
Воздушные линии связи	12

8.1.3. Средства, выделяемые на капитальный ремонт, определяются амортизационными отчислениями и местными условиями (возможность и необходимость выполнения работ).

8.1.4. Ежегодно к концу II квартала составляются пообъектно ведомости дефектов, ориентировочные сметы (сметно-финансовые расчеты) и перечень материалов, необходимых для капитального ремонта линейных сооружений на следующий год.

8.1.5. К концу IY квартала на каждый планируемый на следующий год объект капитального ремонта должен быть составлен комплект документации, содержащий:

- ведомости дефектов;
- пояснительную записку;
- результаты измерений электрических характеристик линейных сооружений;
- рабочие чертежи;
- смету;
- ведомость материалов, проводов и кабелей;
- акт проверки герметичности оболочек кабелей.

Примечание. При небольшом объеме работ некоторые документы могут не составляться (например, пояснительная записка и ведомость материалов).

8.1.6. Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта линейных сооружений разрабатывается в соответствии с "Положением об организации и проведении ремонта специализированных основных фондов связи" (М., 1987) и утверждается руководителем или главным инженером предприятия связи.

8.2. Состав основных работ, выполняемых при капитальном ремонте, линейно-кабельных сооружений

8.2.1. Капитальному ремонту подлежат следующие линейно-кабельные сооружения:

- кабельные линии, содержащие кабели и оконечные кабельные устройства;
- колоды и трубопроводы кабельной канализации.

8.2.2. При капитальном ремонте кабельных линий выполняются следующие основные работы:

- перекладка кабелей с перепайкой, замена участков кабеля длиной более 200 м;
- обследование и ремонт кабельных речных переходов с привлечением водолазов;

- работы по перемонтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля;
- приведение электрических характеристик кабелей к установленным нормам, в том числе устранение разбитости пар с распайкой более двух муфт;
- установка кабелей под постоянное воздушное избыточное давление;
- перетяжка кабелей в связи с заменой пришедшей в негодность канализации, замена и перепайка кабелей, вызванная переустройством кабельных колодцев;
- частичная замена подвешенного кабеля на подземный;
- ремонт кабельных вводов с одновременной переноской распределительных коробок в помещение;
- устройство кабельных вводов взамен воздушных в пределах населенного пункта, прокладка или подвеска кабеля взамен пучка воздушных проводов на отдельных пролетах воздушной линии;
- замена пришедших в негодность подвесных кабелей и проводов воздушных линий подвесными или подземными кабелями;
- ремонт и замена негодных боксов, кабельных ящиков, элементов пушкинзации и защиты, распределительных коробок со вставками и без вставок кабеля;
- ремонт или замена распределительных шкафов, кабельных ящиков, боксов, кабельных коробок, НУП (НРП), распределительных коробок с одновременной их перестановкой, перенос распределительных шкафов с улиц внутрь зданий;
- проведение мероприятий по защите кабелей от различных видов коррозии, ударов молний, влияния линий электропередачи и электрифицированных железных дорог с установкой дренажей, протекторов, прокладкой отсасывающих фидеров и применением других средств защиты кабелей;
- симметрирование и декуплизация кабелей для их высокочастотного уплотнения и другие работы по усовершенствованию и модернизации кабельных линий;

8.2.3. Состав работ, выполняемых при капитальном ремонте кабельной канализации приведен в "Руководстве по эксплуатации канализационных сооружений ГТС" (М., Связь, 1970).

8.3. Состав основных работ, выполняемых при капитальном ремонте воздушных линий

8.3.1. При капитальном ремонте воздушных линий местных сетей связи выполняются следующие работы:

- работы по приведению электрических характеристик цепей воздушных линий связи к установленным нормам;
- переустройство скрещиваний телефонных цепей, сплошная регулировка проводов;
- замена проводов и канатов (тросов), не соответствующих электрическим нормам или не обеспечивающих нормальной механической прочности, приведение проводов на каждой цепи к одному диаметру путем замены или перекладки отдельных проводов;
- переустройство линий с кругового профиля на траверсный для соблюдения габаритов и приведения к нормам электрических характеристик цепей на отдельных участках;
- замена отдельных опор (сложных опор, подпор), укрепление опор искусственными основаниями, железобетонными приставками, рядами и т.п., замена деревянных опор железобетонными;
- укрепление линии полуанкерными, противовеетровыми и другими сложными опорами в зависимости от гололедности района с целью повышения устойчивости линий;
- спрямление трассы линий с целью уменьшения числа угловых опор и доведения вылетов углов до нормы;
- выноска линии с заболоченных и труднопроходимых участков к дорогам, а также отсоединение линейных сооружений из районов, вызывающих большую повреждаемость проводов;
- учащение опор линий до доведения длины пролета проводов до нормы;
- приведение к установленным нормам воздушных переходов линий связи через реки, через железнодорожное полотно, автомобильные дороги, трамвайные и троллейбусные сети и на пересечениях с линиями электропередачи;
- замена пришедших в негодность кабельных площадок и канатов подвесных кабелей;
- оборудование воздушных линий связи молниезащитными устройствами;
- вырубка и расширение просек на трассах линий связи с целью соблюдения габаритов и предупреждения повреждений;

- перекладка проводов на стоечных линиях;
- установка заставок на стойках и развертывание стоек по направлению гати проводов с целью приведения габаритов проводов к нормам;
- каблирование вводов и отдельных участков воздушных линий связи (в населенных пунктах, на пересечениях с ВЛ, электрифицированными железными дорогами и др.);
- сплошная замена негодной арматура (траверсы, крюки, кронштейны, накладки и др.) и другие работы, относящиеся по характеру к капитальному ремонту.

8.4. Приемка работ по капитальному ремонту кабельных, воздушных и смешанных линий

8.4.1. При приемке предъявляются линейные сооружения, на которых выполнены все работы, предусмотренные планом.

8.4.2. Приемка работ по капитальному ремонту линейных сооружений местных сетей связи должна производиться в соответствии с указаниями "Руководства по приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания" (М.ССТБ, 1990г.)

8.4.3. Работы по капитальному ремонту принимает комиссия, назначаемая приказом начальника предприятия связи в срок не позднее 15 дней после предъявления сооружений к сдаче.

8.4.4. В состав комиссии входят:

представитель руководства предприятия связи - председатель комиссии; начальник цеха (участка) и руководитель бригады, выполнявшей работы по ремонту.

Приемка производится с участием работника, обслуживающего принимаемые линейные сооружения. Приемка выполненных работ производится по каждому объекту (линии) отдельно.

8.4.5. До предъявления к сдаче капитально отремонтированных сооружений главный инженер предприятия связи обязан организовать их предварительное освидетельствование, с целью проверки готовности этих сооружений к сдаче.

8.4.6. На капитально отремонтированные линейные сооружения представляется следующая документация:

- утвержденные проекты (рабочие чертежи) и сметы (сметно-финансовые расчеты) на ремонт;
- исполнительная документация (откорректированный паспорт линии, схемы прокладки кабелей и др.);
- протоколы измерений электрических параметров линии, выполненных до и после ремонта;
- акты проверки герметичности оболочек кабелей, содержащихся под давлением;
- акты на скрытые работы;
- справка (наряд) о фактическом расходе использованных для ремонта линий столбов, приставок, проводов, кабеля и всех других материалов;
- справка о фактической стоимости выполненных работ;
- справка о количестве столбов, проводов, кабеля, арматуры других материалов, замененных при ремонте и сданных на склад.

8.4.7. При приемке комиссия подвергает освидетельствованию все 100% отремонтированных линейных сооружений, которые после ремонта должны соответствовать рабочим чертежам, действующим нормам, ГОСТ и ТУ

8.4.8. По результатам освидетельствования отремонтированных линейных сооружений и их технического состояния комиссией дается оценка качества выполненных работ.

8.1.9. При соответствии капитально отремонтированных линейных сооружений проектно-сметной документации, нормам и техническим условиям приемочная комиссия составляет и подписывает акт в трех экземплярах, который утверждается главным инженером предприятия связи.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ПРОВОЛОКИ И ПРОВОДОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЛИНИЯХ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ**

Таблица П.1.1. Материал и диаметры линейной и перевязочной проволоки

Линейная проволока			Перевязочная проволока	
Материал и марка	Диаметр, мм		Материал	Диаметр, мм
	ГТС	СТС		
Сталь оцинкованная обыкновенная медистая	1,5	1,5	Сталь оцинкованная обыкновенная медистая	1,2
	2,0	2,0		1,2
		2,5		1,2
	3,0*	3,0		2,0
	—	4,0		2,5
	—	5,0		2,5
Биметалл стале- медный марок БСМ-1 и БСМ-2	1,2	1,2	Биметалл стале- медный	1,2
	1,6	1,6		1,2
	—	2,0		1,2
	—	3,0		2,0
Биметалл стале- алюминиевый марки БСА-КЩ	—	4,0	Биметалл стале- алюминиевый	2,5
	—	4,3		2,7
	—	5,1		2,7
Биметалл стале- алюминиевый марки АС	4,4	4,4	Биметалл сталеалюминие- вый марки АС	2,7
	5,4	5,4		2,7
	6,6	6,6		2,7

Примечание. *) только для удаленных абонентов.

Таблица П.1.2. Конструктивные характеристики линейных изолированных проводов

Материал и марка провода	Диаметр токопроводящей жилы, мм	
	ГТС	СТС
Биметалл сталемедный с резиновой изоляцией и оплеткой из пропитанного хлопчатобумажной пряжи, марки ПСБА	1,2	1,2
	1,5	1,5
Биметалл сталемедный с атмосферостойкой резиновой изоляцией марки ПСБАР	1,2	1,2
	1,6	1,6
Биметалл сталемедный с полиэтиленовой изоляцией марки ПСБАП и поливинилхлоридной изоляцией марки ПСБАВ	—	3,0
	—	4,0
Биметалл сталемедный с поливинилхлоридной изоляцией марки ПСБАВ	1,2	1,2
Сталь оцинкованная с полиэтиленовой изоляцией марки ПРСП и поливинилхлоридной изоляцией марки ПРСВ	—	2,0
	—	3,0
	—	4,0
Сталь оцинкованная с полиэтиленовой изоляцией марки ПШП и поливинилхлоридной изоляцией марки ПШВ	1,4	1,4
	1,8	1,8

**Таблица П.1.3. Сопротивление изоляции и электрическая прочность
изоляции изолированных проводов**

Марка провода	Диаметр токопроводя- щей жилы, мм	Сопротивле- ние изоляции, МОм.км	Электрическая прочность изо- ляции, В
ПВХ	1,4; 1,8	10,0	3000
ППХ	1,4; 1,8	60,0	3000
ПСБА	1,2; 1,5	-	2000
ПСБАП, ПСБАВ	3,0; 4,0	-	4000
ПСБАВ	1,2	20,0	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристики опор, применяемых на столбовых линиях местных сетей связи

Таблица П.2.1. Характеристики железобетонных опор

Типы опор	Опоры прямоугольные типа ПО и ПОН				
	Расчетный изгибающий момент, т.м.	Размеры по- перечного сечения $h \times b$, см	Масса опоры, кг при длине, м		
			6,5	7,5	8,5
ПО-1,75 и ПОН-1,75	1,75	24 x 14	343	390	-
ПО-2,75 и ПОН-2,75	2,75	24 x 14	410	455	-
ПО-4,4 и ПОН-4,4	4,4	30 x 18	-	725	810
ПО-6,8 и ПОН-6,8	6,8	30 x 18	-	-	810

Таблица П.2.2. Размеры промежуточных деревянных опор для
линий ГТС

Материал опоры	Диаметр в верхней части, см, при длине, м		
	7,5	8,5 и 9,5	11 и 13
Сосна, ель, кедр	14 + 20	16 + 20	20 + 23
Лиственница	13 + 18	15 + 18	18 + 21

- Примечания: 1. Для оконечных и угловых опор следует выбирать бревна из числа имеющих наибольший диаметр.
2. На линиях типа У могут применяться опоры с диаметром, увеличенным не более чем на 2 см по сравнению с указанными в таблице.

Продолжение

3. В отдельных случаях на ГТС допускается применение бревен длиной 6,5 м с установкой их на железобетонных приставках.

Таблица П.2.3. Размеры промежуточных деревянных опор для линий ГТС при габарите 3 м.

Число проводов	Номер профиля	Длина опоры, м	Минимальный диаметр опоры в вершине, см, для линий типов			
			О	Н	У	ОУ
4	I, Ia	6,5	12	12	12	13
8	I, Ia	7,5	12	14	14	15
10	I, Ia	8,5	14	15	15	16
12	6	8,5	12	14	16	19
16	2; 2а и 7; 7а	8,5	14	17	18	20
20	8; 3а и 8	8,5	15	18	19	20
24	5	6,5	16	18	19	22
32	5	7,5	18	22	—	—
40	5	8,5	20	25	—	—

Таблица П.2.4. Объемный вес бревен различных пород в полусухом состоянии

Порода древесины	Объемный вес, кг/м ³
Ель, пихта, кедр	500
Сосна	550
Лиственница	700

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИСТАВОК

Тип приставки	Размер наибольшего поперечного сечения, мм	Вес приставки, кг, при длине, м					
		2,8	3,0	3,2	3,25	3,5	4,25
ПР-0,6	140 x 190	169	179	-	-	-	-
ПР-0,8	140 x 190	-	179	190	-	-	-
ПР-1,2	140 x 220	-	209	224	-	-	-
ПР-2,0	140 x 220	-	-	224	-	245	-
ПТ-0,6	100 x 140 x 170	-	152	-	-	-	-
ПТ-0,8	100 x 140 x 170	-	-	-	165	-	-
ПТ-1,2	100 x 180 x 220	-	-	-	250	-	-
ПТ-1,7	100 x 180 x 220	-	-	-	250	-	-
ПТ-2,2	100 x 180 x 220	-	-	-	250	-	-
ПТ-2,2	100 x 180 x 220	-	-	-	-	-	325

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Нормы электрические на постоянном токе на неуплотненные находящиеся в эксплуатации, кабельные, воздушные смешанные линии востных сетей связи

I. Нормы электрического сопротивления цепей кабельных линий приведены в табл.П.4.1.

Таблица П.4.1. Электрическое сопротивление 1 км цепей кабельных линий постоянному току при температуре плюс 20 °С

Диаметр токопроводящей жилы, мм	Электрическое сопротивление цепи, Ом, не более
0,32	458,0
0,40	296,0
0,50	190,0 *)
0,64	116,0
0,70	96,0
0,90	56,8
1,20	31,6

*) Для кабелей типов ТП и СТП (ГОСТ 22498-88) - 191,8

2. Асимметрия (разность) сопротивлений постоянному току жил цепи кабельной линии должны быть не более 1 % от половины величины сопротивления цепи.

3. Электрическое сопротивление изоляции жил кабельных линий приведено в табл.П.4.2.

Таблица П.4.2. Электрическое сопротивление изоляции
токопроводящих жил кабельной линии
при температуре плюс 20 С

Марка кабеля	Сопротивление изоляции жил, МОм.км, не менее, для линий	
	Без оконеч- ных устройств	С оконечны- ми устройства- ми
1. ТГ, ТШп, ТБ, ТБШп, ТБГ, ТК, ТКШп, ТСтШп, ТАШп, ТАГШп	8000	1000
2. ТШ, ТШп, ТШБ, ТШпБ, Б,ТШБГ, ТШпБГ, ТШБШп, ТШпБШп, ТШТ, ТШВ, ТШВБГ, СТШп, СТШпБ, СТШпБГ, СТШВ, СТШпВ	Для 100 % значений - - 6500 для 80 % значений - - 8000	1000
3. ТШЗ, ТШпЗ, ТШЗБ, ТШпЗБ, ТШЗБШп, ТШпЗБШп	5000	1000
4. КТШЗБШп	5000	1000
5. ТЗГ, ТЗБ, ТЗБп, ТЗБн, ТЗБГ, ТЗБГ, ТЗК, ТЗКл	10000	3000
6. Для линий из кабелей марок ПРППМ и ПРПВМ находящихся в эксплуата- ции:		
- до 1 года,	10000	3000
- от 1 до 5 лет	-	75
- от 5 до 10 лет,	-	10
свыше 10 лет	-	3

Примечание. Для линий с оконечными устройствами длиной менее 1 км нормы относятся ко всей длине линий.

4. Нормы электрические воздушных линий приведены в табл. П.4.3.

Таблица П.4.3. Нормы электрические постоянному току воздушных столбовых и стоечных линий при температуре плюс 20 °С.

Наименование параметра	Норма
I	2
1. Электрическое сопротивление провода цепи, пересчитанное на 1 км длины, Ом, не более:	
— стального медистого диаметром:	
1,5 мм	82,63
2,0 мм	46,47
2,5 мм	29,74
3,0 мм	20,65
4,0 мм	11,61
5,0 мм	7,43
— стального обыкновенного диаметром:	
1,5 мм	78,10
2,0 мм	43,92
2,5 мм	28,11
3,0 мм	19,52
4,0 мм	10,98
5,0 мм	7,03

Продолжение

I	2
- биметаллического марки БСМ-I диаметром:	
1,2 мм	47,30
1,6 мм	26,00
2,0 мм	16,40
2,5 мм	11,10
3,0 мм	7,10
4,0 мм	4,00
- биметаллического марки БСМ-2 диаметром:	
1,2 мм	58,00
1,6 мм	32,00
2,0 мм	20,00
2,5 мм	13,90
3,0 мм	9,00
4,0 мм	5,00
- биметаллического марки БСА-КШП диаметром:	
4,3 мм	4,00
5,1 мм	3,00
- стального изолированного марок ПШК и ПБК диаметром:	
1,4 мм	110,00
1,8 мм	70,00
2. Асимметрия (разность) электрических сопро- тивлений проводов в рабочей цепи (на длине уси- лительного участка), Ом, не более:	
- стальные провода диаметром до 3 мм,	10
- стальные провода диаметром 4 и 5 мм	5
- провода из цветных металлов и биметаллические провода	5

Продолжение

1	2
3. Электрическое сопротивление изоляции провода по отношению к земле при относительной влажности воздуха 98 % и температуре плюс 20 °С, Мом.км, не менее Электрическое сопротивление изоляции между проводами должна равняться сумме сопротивлений изоляции обоих проводов по отношению к земле	I
4. Разница электрических сопротивлений изоляции проводов при относительной влажности воздуха 98 % и температуре плюс 20 °С, %, не более	30

5. Электрические параметры смешанных линий, содержащих участки кабельных и воздушных линий, должны быть не хуже однородных линий связи и соответствовать значениям, приведенным в табл. П.4.4.

Продолжение

Таблица П.4.4. Нормы электрические постоянному току смешанных
линий при температуре плюс 20 °С.

Наименование параметров	Норма
1. Электрическое сопротивление цепи, Ом, не более	$R_I + R_2 = 1000$
2. Асимметрия (разность) сопротивлений жил (проводов) цепи на длине усиленного участка, Ом, не более	$0,01(R_I + R_2)$
3. Электрическое сопротивление изоляции жил кабельного участка цепи должно соответ- ствовать данным табл.П.4.2, а проводов воз- душного участка цепи — данным табл.П.4.3.	
4. Разброс значений сопротивлений изоля- ции по отношению к земле проводов цепи, % не более	30

Примечание. R_I — электрическое сопротивление постоянному току
проводов воздушного участка линии;

R_2 — электрическое сопротивление постоянному току
жил кабельного участка линии.

Нормы электрические на переменном токе на неуплотненные, находящиеся в эксплуатации, кабельные, воздушные и смешанные линии местных сетей связи

1. Нормируемые значения рабочей емкости цепей кабельных линий приведены в таблице П.5.1.

Таблица П.5.1. Рабочая электрическая емкость цепей кабельных линий на частоте 800 Гц, пересчитанная на 1 км цепей

Тип (марка) кабеля	Рабочая емкость нф, не более
1	2
1. П без гидрофобного заполнения (ПШ, ПШВ и др.) и СПА	50
2. П с гидрофобным заполнением (ПШЗ, ПШЗБ и др.)	55
3. ТГ (Б,К), ТСПШ, ТАШП:	
- с трубчато-бумажной изоляцией жил диаметром:	
0,5 мм	52
0,64 и 0,7 мм	50
- с пористо-бумажной изоляцией жил диаметром 0,5 мм	55
4. КТШЗБШП	50
5. ПРШП с жилами диаметром:	
0,9 мм	50
1,2 мм	56
6. ПРШМ с жилами диаметром:	
0,9 мм	87
1,2 мм	88
148	

2. Наибольшие допустимые нормы затухания цепей местных сетей связи приведены в таблице П.5.2.

Таблица П.5.2. Нормы затухания цепей местных сетей связи по участкам линейного тракта на частоте 800 Гц

Участок линейного тракта	Нормы затухания, дБ, не более
1. Абонентская линия из кабеля диаметром 0,32 мм	3,5
2. Абонентская линия из кабеля с жилами диаметром 0,4 и 0,5 мм, воздушная и смешанная абонентские линии	4,5
3. Соединительная линия между районными автоматическими телефонными станциями (РАТС) ГТС	17,0
4. Соединительная линия между РАТС и узлом входящего сообщения (УВС)	12,5
5. Соединительные линии между РАТС и узлом исходящего сообщения (УИС), УВС и РАТС, РАТС и междугородной АТС	4,0
6. Соединительная линия между УИС и УВС	8,0
7. Суммарное затухание разговорного тракта местной сети связи	28,0

3. Допустимые величины переходных затуханий на ближнем конце линий местных сетей связи приведены в таблице П.5.3.

Продолжение

Таблица П.5.3. Нормы переходных затуханий на ближнем конце
линий местных сетей связи на частоте 800 Гц

Наименование линии	Переходное затухание между цепями, дБ, не менее
1. Кабельная и смешанная линии	69,5
2. Воздушная линия при величине приемного уровня полезного сигнала ($P_{пол}$):	
28,7	76,5
выше 28,7	$46,9 - P_{пол}$

4. Величины допустимых мощностей психометрических и невзвешенных шумов (помех) для цепей абонентских и соединительных линий местных сетей связи приведены в таблице П.5.4.

Таблица П.5.4. Нормы мощностей психометрических и невзвешенных шумов (помех) для цепей абонентских и соединительных линий местных сетей связи

Наименование линии	Мощность психометрических шумов, пВт, не более	Напряжение психометрических шумов, мВ, не более	Мощность невзвешенных шумов, пВт, не более
Абонентская линия	100	0,245	200
Соединительная линия	500	0,55	1000

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Нормы электрических характеристик усилительных (регенерационных) участков кабельных соединительных (межстанционных) линий СТС, уплотненных системами передачи (при температуре 20 °С)

Электрические характеристики цепей смонтированных линий из одних и двухчетверочных кабелей, уплотненных системами передачи с частотным и временным разделением каналов (ЧРК и ВРК) должны соответствовать нормам на постоянном и переменном токах:

- сопротивление цепей постоянному току не должно превышать значений, указанных выше в табл.П.4.1;

- асимметрия сопротивления постоянному току жил цепи кабельной линии должна быть не более 1,5 Ом на усилительный (регенерационный) участок;

- сопротивление изоляции между каждой жилой и остальными жилами, соединенными с экраном (броней) и заземлением, в зависимости от срока эксплуатации должны соответствовать значениям, приведенным в табл.П.6.1;

- сопротивление изоляции оболочки (шланга) относительно земли должно быть не менее 1,0 МОм·км в течение всего срока службы кабеля;

- рабочая емкость цепи в зависимости от срока эксплуатации, должна соответствовать значениям, приведенным в табл.П.6.2;

- электрическая прочность изоляции между всеми жилами, соединенными вместе, и экраном, а также каждой жилы по отношению к другим жилам, соединенным с экраном, должна быть не менее 1500 В постоянного тока;

- переходное затухание между цепями на ближнем конце на полудуплексных частотах для цифровых систем передачи и максимальные величины рабочих затуханий регенерационных участков должны соответство-

**Таблица П.6.1. Нормы сопротивления изоляции жил кабельных
цепей**

Марка кабеля	Сопротивление изоляции, МΩ·км, не менее			
	при приемке вновь построенных линий	после эксплуатации в течение		
		5 лет	10 лет	15 и более лет
КСН	10000	8000	5000	3000
КСНМ	10000	10000	10000	8000

ать значениям, приведенным в табл. П.6.2;

таблица П.6.2. Нормы рабочей емкости цепей

Марка кабеля	Диаметр токопро- водящей жины, мм	Рабочая емкость цепи, нФ/км, не более			
		При прием- ке вновь построен- ной линии	После эксплуатации в течение, лет		
			5	10	15 и более
КСШ	0,64	38,0	38,1	38,3	38,6
КСШ	0,9	38,0 х)	38,2	38,4	38,8
		(41,0)	(41,2)	(41,4)	(41,8)
КСШ	1,2	46,5	46,8	47,0	47,5
КСШЗ	0,64	38,0	38,0	38,0	38,0
КСШЗ	0,9	38,0 х)	38,0	38,0	38,0
		(41,0)	(41,0)	(41,0)	(41,0)
КСШЗ	1,2	46,5	46,5	46,5	46,5

х) В скобках даны величины для кабелей, изготовленных до 01.01.87.

- электрическая прочность изоляции между всеми жилами, соединенными вместе, и экраном, а также каждой жилы по отношению другим жилам, соединенным с экраном, должна быть не менее 00 В постоянного тока;

- переходное затухание между цепями на ближнем конце на лутактовых частотах для цифровых систем передачи и максимальные величины рабочих затуханий регенерационных участков должны соответствовать значениям, приведенным в табл. П.6.3;

Таблица П.6.3. Нормы переходного затухания между цепями на ближнем конце и максимальные величины затуханий регенерационных участков

Тип аппаратуры	Частота передачи (полутактовая), кГц	Переходное затухание между цепями на ближнем конце, дБ, не менее	Рабочее затухание регенерационных участков, дБ, не более
ИКУ-12	352	61	37
ИКУ-15	512	58	46
ИКУ-30С	1024	56	36
ИКУ-12х3	1024	56	36
Зона-15	1024	56	36

- переходное затухание между цепями на ближнем конце (A_0) и защищенность на дальнем конце (A_3) во всем диапазоне используемых частот для систем передачи с частотным разделением каналов, а также максимальные величины рабочих затуханий усилительных участков должны соответствовать значениям, приведенным в табл. П.6.4.

Таблица П.6.4. Нормы переходного затухания на ближнем и
 защищенности на дальнем концах между цепями,
 уплотненными системами передачи с ЧРК, и максима-
 льные величины рабочих затуханий усилительных
 участков

Тип аппаратуры	Диапазон частот, кГц	Нормы затуханий на усилительный участок		
		A_0 , дБ, не менее	A_3 , дБ, не менее	Рабочее затухание, дБ, не более
КНК-6Т	6 -120	52	61	49
КНК-12	6 -108	52	61	48
КАМА	12-548	61	69,5	50

Наименьшие допустимые расстояния между кабелями связи, проложенным в грунте, или кабельной канализацией и другими сооружениями

наименование сооружений	Минимальное расстояние до кабелей связи и кабельной канализации, м	
	при параллельном прохождении	на пересечениях (по вертикали)
I	2	3
Водопровод диаметром до 300 мм включительно	0,50	0,25/0,15
То же, свыше 300 мм	1,00	0,25/0,15
Канализация, дренажи и водостоки	0,50	0,25/0,15
Теплопроводы	1,00	0,25/0,15
Газопроводы (независимо от давления)	1,00	0,50/0,15
Силовые кабели	0,50	0,50/0,15
Кабельная канализация (от блоков и колодцев)	0,25	0,1
Железные и автомобильные дороги (от края подсыпки насыпи)	5,0	не менее 1 от полотна автомобильной дороги или подсыпки рельсов и 0,8 ниже дна кювета

Продолжение

1	2	3
		при его нали- чии
Трамвайные пути	2 от ближай- шего рельса	I ниже подош- вы рельса
Общие коллекторы для подземных сетей	1,0	-
От красной линии домов	1,5	-
Бортовой камень улицы, дороги	1,5	-
Стволы деревьев	1,5	-
Стены или опоры тоннелей и путе- водов (на уровне или ниже основания)	0,5	-
Насыпи или бровки каналов	1,0 от подош- вы насыпи или бровки канала	-
Оросительные каналы	1,5 от бровки каналов при непросадочных грунтах	-
Мачты и опоры контактной сети, сети на- ружного освещения и связи	0,5	-
Кабели связи магистральной, внутризо- новой сетей и соединительные линии местных сетей с использованием систем передачи	0,5/0,25 (при условии разра- ботки траншей ручным спосо- бом)	-/0,1
Кабели СТС с системами передачи КНК-6Т, КНК-12, ИКМ-12М и др.	В одной тран- шее или в одном канале кабель- ной канализации	-/0,1

Продолжение

I	2	3
зуплотненные однопарные кабели СТС	0,1/ – при параллель- ной прокладке на длине не более 5 км сов- местно в одной траншее	-/0,1
кабели радиотрансляционных сетей I класса	1,0	-/0,25
кабели радиотрансляционных сетей II класса	0,5	-/0,25
мости автомобильных и железных дорог через несудоходные реки	50–100 ниже по течению	–

Примечание. В числителе указаны расстояния при прокладке кабе-
лей непосредственно в грунте, а в знаменателе – в
трубах, а при отсутствии дроби – в обоих случаях.

Габариты подвесных кабелей

Наименование габарита	Минимальная величина, м
1. Расстояние между двумя подвесными кабелями на их пересечении при наименьшей и наибольшей температурах	0,6
2. Расстояние по вертикали между пересекающимися кабелями связи и линией электропередачи напряжением не более 1 кВ	1,25
3. Расстояние между наименьшей точкой кабеля и коньком крыши	1,5
4. Расстояние между подвесным кабелем и головной рельса при переходе через железнодорожное полотно нормальной и узкой колеи	7,5
5. Расстояние между кабелем и канатом, несущим контактный провод электрифицированной железной дороги	2,0
6. Расстояние от кабеля на пересечении с контактными проводами трамвая или троллейбуса до головки рельса для трамвая или до поверхности дорожного покрытия для троллейбуса	8,0
7. Расстояние от земли до кабеля на переходах через шоссе, грунтовые, полевые (степные) дороги	5,5
8. Расстояние от земли до кабеля в черте населенных пунктов	4,5

Продолжение

Наименование габарита	Минимальная величина, м
9. Расстояние от ветвей деревьев до кабеля в городах	1,25
10. Расстояние от вершины наиболее высоких мачт судов, проходящих по данному водному пути во время наибольшего половодья, до кабеля при пересечении рек и каналов	1,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Наименование габарита	Минимальная величина, м
I	2
Расстояние от земли до нижнего провода для линий, идущих вдоль железных дорог вне населенных пунктов	2,5
Расстояние от земли до нижнего провода для линий, идущих вдоль автомобильных или грунтовых дорог вне населенных пунктов	3,0
Расстояние от земли до нижнего провода линий, проходящих в черте населенного пункта	4,5
Расстояние от земли до нижнего провода линий при пересечении автомобильных дорог	5,5
Расстояние от земли до нижнего провода абонентского ввода над тротуаром, огородам, садом	3,0
Расстояние между нижним проводом линий и головкой рельса при пересечении железнодорожного полотна нормальной и узкой колеи	7,5
Расстояние от низшей точки провода линий при пересечении рек и каналов до наиболее высоких мачт судов при высшем уровне воды	1,0
Расстояние от низшей точки провода линии до верхней точки габарита сплава при горизонте наивысшего паводка пересекаемых сплавных рек и каналов	1,0

Продолжение

I	2
Расстояние по вертикали от полотна дороги до оттяжки опоры при пересечении оттяжкой:	
— пешеходных тротуаров	3,5
— проездов	5,5
Расстояние от земли до нижнего провода линии в окне путепровода	3,0
Расстояние между нижней точкой путепровода и верхним проводом линии (при наиболее низкой температуре)	0,5
Расстояние по горизонтали между проводом линии и окном путепровода	1,25
Расстояние между нижней точкой провода линии и коньком крыши	1,5
Расстояние между нижним проводом одной и верхним проводом другой линии МТС, СТС и ГТС при их пересечении между собой для нижней и верхней температур	0,6
Расстояние между нижним проводом фидерной цепи РС и верхним проводом линии местной сети связи при их пересечении	1,25
Расстояние между осями опор линий связи, идущих параллельно друг другу при наличии на одной или обеих линиях цепей, уплотненных аппаратурой трехканальной системы, или неуплотненных цепей, а также при наличии на одной из линий цепи из цветного металла, уплотненной аппаратурой 12-канальной системы	8,5

продолжение

I	2
Расстояние по горизонтали от опор линии до головки ближайшего рельса при расположении линии вдоль железной дороги	1,3 высоты надземной части опоры
Расстояние по горизонтали от бровки полотна автомобильной дороги до основания опор линии, расположенной вдоль дороги	Высота опоры
Расстояние по горизонтали от бровки полотна автомобильной дороги до основания переходных опор (или подпор) линии, пересекающей дорогу	Высота опоры
Расстояние по горизонтали между ближайшим к строению проводом и вертикальной плоскостью, проходящей через край карниза, балкона, фонаря или другой выступающей части строения	2,25
Расстояние по горизонтали от подземных трубопроводов (водо-, газо-, нефте- и теплопровода, а также канализационных труб) до основания опор линии	1,0
Расстояние по горизонтали от пожарных гидрантов, колодцев (лжков) и водоразборных колонок до опор линии	2,0
Расстояние от бензоколонок до опор линии	5,0
Расстояние от ветвей деревьев до проводов линии:	
- в городе,	1,25
- в пригороде и сельской местности	2,0
Расстояние по горизонтали от подземных кабелей связи и РС до опор линии	1,0

**НОРМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ ДЛИНЫ ПРОЛЕТОВ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ**

**Таблица П.10.1. Нормальная длина пролета проводов (расстояние
между смежными опорами) воздушных линий**

Тип линии	Длина пролета; м	Число опор на один км
О	83,3	12
И	62,5	16
У	50,0	20
ОУ	50,0	20

Примечание. На абонентских линиях длина пролета может быть уменьшена так, чтобы с одной опоры выполнялось не более четырех вводов

**Таблица П.10.2. Максимально допустимые длины пролетов
столбовых воздушных линий.**

Материал провода	Диаметр мм	Максимально допустимая длина пролета			
		О	И	У	ОУ
I	2	3	4	5	6
Сталь оцинкован- ная	1,5	83,3	50,0	-	-
	2,0	150	83,3	60	-
	2,5	100	40,0	30	-
	3,0	125	62,5	40	-
	4,0	150	83,3	50	40
	5,0	150	130	70	45

Продолжение

1	2	3	4	5	6
Биметалл	1,2	83,3	35,7	—	—
(сталемень)	1,6	100	62,5	40	40
БСМ-1,	2,0	150	83,3	62,5	40
БСМ-2	3,0	150	100,0	83,3	62,5
	4,0	150	125,0	100,0	83,3
Биметалл	4,4	83,3	50	40	35,7
(сталеалюминий,	5,4	83,3	62,5	40	35,7
многожильный)	6,6	150	83,3	62,5	50
АС					
Биметалл	4,3;5,1	150	125	100	83,3
(сталеалюминий)					
БСА-КПД					

Длина пролета стоечной линии ГТС, как правило, не должна превышать 80 м. Если это невыполнимо, допускается увеличение пролета до 100 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Глубина заделки опор и приставок столбовых линий местных сетей связи

Число прово- дов на опоре до	Глубина заделки, м, при длине опоры, м, в грунтах												
	твёрдом и болотистом							каменистом					
	5 и 5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5	II+I3	5 и 5,5	6,0	6,5	7,5- 8,5	9,5	II+ I3
до 4	1,0	1,1	1,1	1,2	-	-	1,6	0,8	0,8	0,9	-	-	1,3
6	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	-	0,9	0,9	1,1	1,3	1,3
8-12	-	-	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	-	-	0,9	1,1	1,3	1,3
14-24	-	-	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	-	-	0,9	1,1	1,3	1,3
26-40	-	-	-	1,6	1,6	1,7	1,9	-	-	-	1,1	1,3	1,3

Примечание. В слабых грунтах (категория I) и на склонах холмов с уклоном 45° и более ямы выкапывают на 15 см глубже.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ПРОВОДОВ

Таблица П.12.1. Стрелы провеса стальных и биметаллических
(сталемедных) проводов диаметром 1,2 – 2,0 мм,
подвешенных на столбовых опорах

Температура, °С, для зоны			Стрелы провеса проводов, см, при длине пролета, м			
I	II	III	40	50	62,5	83,3
-55	-40	-25	8	14	21	41
-45	-30	-15	9	15	23	43
-40	-25	-10	10	16	25	45
-35	-20	-5	11	17	27	47
-30	-15	0	11	18	28	50
-25	-10	5	12	19	30	53
-20	-5	10	13	20	32	56
-15	0	15	14	22	35	60
-10	5	20	15	24	37	64
-5	10	25	17	26	39	68
0	15	30	18	28	43	73
5	20	35	20	31	47	78
10	25	40	23	34	51	84
15	30	45	25	37	55	89
25	40	55	30	43	63	100
30	45	60	35	49	70	112

Продолжение

Таблица П.12.2. Стрелы провеса стальных и биметаллических
(сталебиметаллических) проводов диаметром 2,5 – 5 мм,
подвешенных на столбовых опорах

Температура, °С для зоны			Стрелы провеса проводов, см, при длине пролета, м				
I	З	Ш	35,7	40	50	62,5	83,3
-55	-40	-25	8	10	15,5	24	42
-50	-35	-20	8,5	10,5	16,5	25,5	45
-45	-30	-15	9	11,5	18	27,5	48
-40	-25	-10	10,0	12,5	19,5	30	52
-35	-20	5	11	14	21,5	33	56
-30	-15	0	12,5	15,5	23,5	35	59
-25	-10	5	14	17	25,5	38	63
-20	-5	10	16,5	19	28	41	68
-15	0	15	17,5	21	31	45	73
-10	5	20	19,5	23,5	34	49	78
-5	10	25	22	26,5	37	53	82
0	15	30	24,5	29,5	41	56	87
5	20	35	27,5	32	44	60	92
10	25	40	30	35	48	65	97
15	30	45	33	38	51	69	102
20	35	50	36	41	54	73	106
25	40	55	38	44	57	77	110
30	45	60	41	47	60	81	114

Продолжение

Таблица П.12.3. Стрелы провеса сталеалюминиевых проводов марки
БСА - КПЛ диаметром 4,3 - 5,1 мм, подвешенных
на столбовых опорах

Температурная зона			Стрелы провеса провода, см, при длине пролета, м					
1	2	3	35,7	40	50	62,5	83,3	100
-55	-40	-25	8	10	15,5	24	42	53
-50	-35	-20	9,5	10,5	16,5	25,5	46	68
-45	-30	-15	11	11,5	18	27,5	50	73
-40	-25	-10	13	12,5	19,5	30	55	78
-35	-20	-5	15	14	21,5	33	60	84
-30	-15	0	17,5	16,5	24	36	64	90
-25	-10	5	20	19	27,5	40	69	96
-23	-5	10	22,5	22	31	44	75	102
-15	0	15	25,5	26	35	49	81	108
-10	5	20	28	29	39	54	87	115
-5	10	25	32	33	43	59	92	122
0	15	30	36	38	49	63	98	128
5	20	35	39	42	52	68	104	134
10	25	40	43	46	57	74	110	141
15	30	43	46	50	60	78	116	148
20	35	50	50	54	64	83	121	153
25	40	55	53	57	67	87	125	159

Продолжение

Таблица II.12.4. Стрелы провеса сталеалюминиевых многожильных проводов марок АС-10, АС-16 и АС-25, подвешенных на столбовых опорах

Температура, °С для зоны			Стрелы провеса сталеалюминиевых проводов марок АС-10; АС-16 и АС-25, при длине пролета, м				
I	II	III	35,7	40	50	62,5	83,3
-55	-40	-25	6	7	12	20	39
-50	-35	-20	6,5	8	13	22	41
-45	-30	-15	7	9	14	24	43
-40	-25	-10	7,5	10	15	27	48
-35	-20	-5	8	11	17	30	54
-30	-15	0	9	12	20	35	61
-25	-10	5	10	13	23	40	69
-20	-5	10	11	15	28	46	77
-15	0	15	13	18	33	52	85
-10	5	20	16	21	38	59	92
-5	10	25	19	25	44	67	100
0	15	30	23	30	51	74	110
5	20	35	27	34	58	81	118
10	25	40	32	39	64	88	125
15	30	45	36	44	70	95	132
20	35	50	41	49	77	108	139
25	40	55	45,5	54	85	109	146
30	45	60	51	60	92	117	153

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Нормы годового расхода материалов, арматуры и оборудования на эксплуатационное содержание и текущий ремонт столбовых линий

Таблица П.13.1. Материалы, арматура и оборудование на эксплуатационное содержание и текущий ремонт опор столбовых линий

Наименование	Единица измерения	Норма годового расхода на 1 км линии
I	2	3
1. Краска для нумерации опор	кг	0,10
2. Болты с гайками и шайбами	кг	0,35
3. Гвозди толевые	кг	0,015
4. Глухари	шт.	0,39
5. Железо кровельное для нумерации опор, пропитанных масляными антисептиками	кг	0,06
6. Краска разная	кг	0,03
7. Олифа	кг	0,032
8. Подкосы	шт.	0,132
9. Приставки железобетонные для укрепления опор:		
одинарные;	шт.	0,88
двойные	шт.	1,72
10. Проволока-катанка для хомутов	кг	5,0
11. Проволока оцинкованная диаметром 4-5 мм для оттяжек, заземлений, молниеотводов	кг	0,6

1	2	3
12. Проволока печная для бандажей	кг	0,04
13. Столбы для замены опор	шт.	0,87
14. Столбы для укрепления опор подпорами	шт.	0,36
15. Сталь полосовая,	кг	0,06
16. Лес пиленный для площадок и желобов,	м ³	0,004
17. Траверсы деревянные	шт.	0,44
18. Шурупы для сшивания желобов	кг	0,003
19. Шпаклевка для желобов	кг	0,006
20. Битум плавленый для гидроизоляции; бандажный способ	кг	0,524
длительное вымачивание	кг	0,150
21. Битум растворимый для гидроизоляции; бандажный способ	кг	0,243
длительное вымачивание, "осмос"	кг	0,78
22. Растворитель (керосин, сольвент-нафта) для гидроизоляции бандажный способ	кг	0,135
длительное вымачивание, "осмос"	кг	0,420
23. Толь (рубероид, битумнизированная бумага и др.)	м ²	0,374
24. Фтористый натрий: бандажный способ; "осмос"	кг	0,75
	кг	3,0
25. Экстракт сульфидных пород: бандажный способ; "осмос"	кг	0,09
	кг	0,36

Таблица П.13.2. Материалы и арматура на эксплуатационное содержание и текущий ремонт проводов столбовых линий

Наименование	Единица измерения	Норма годового расхода на 1 км линии
1	2	3
1. Деревка блочная,	кг	0,013
2. Изоляторы фарфоровые:		
ТФ-20	шт.	0,71
ТФ-12, ТФ-16	шт.	0,76
3. Каболка	кг	0,014
4. Кронштейн для скрещивания	шт.	0,005
5. Крюк стальной	шт.	0,064
6. Крюк подвесной	шт.	0,01
7. Лента медная (фольга) для вязки биметаллических проводов	кг	0,006
8. Лента алюминиевая (фольга) для вязки сталеалюминиевых проводов	кг	0,003
9. Лак асфальтовый	кг	0,006
10. Мраморная мука	кг	0,06
11. Накладка для скрещивания	шт.	0,01
12. Припой ПОССу-40-2	кг	0,003
13. Припой ПОССу-30-2	кг	0,001
14. Проволока стальная линейная диаметром, мм:		
5	кг	0,21
4	кг	0,50

Продолжение

1	2	3
3	кг	0,50
2	кг	0,51
1,5	кг	0,75
15. Проволока стальная перевязочная диаметром, мм		
2,5	кг	0,15
2	кг	0,12
1,2 - 1,5	кг	0,04
16. Проволока медная линейная диаметром, мм:		
4	кг	0,20
3 - 3,5	кг	0,19
17. Проволока медная перевязочная диаметром, мм:		
2,5	кг	0,17
2	кг	0,13
1	кг	0,05
18. Проволока биметаллическая (стале-медная) линейная, диаметром, мм:		
4	кг	0,29
3	кг	0,27
2	кг	0,20
1,2	кг	0,30
19. Проволока биметаллическая (стале-медная) перевязочная, диаметром, мм:		
2,5	кг	0,16
2,0	кг	0,13

Продолжение

I	2	3
20. Проволока сталеалюминиевая линейная	кг	0,90
21. Проволока алюминиевая перевязочная диаметром 3 мм	кг	0,10
22. Сжим контрольный	шт.	0,01
23. Спички к термометрам	шт	0,5
24. Термометр	шт.	0,35
25. Трубки медные для медных и биметалли- ческих проводов	шт	0,085
26. Трубки алюминиевые	шт.	0,05
27. Штыри с гайками и шайбами	шт.	0,04
28. Кроссировочный провод для кабельных ящиков	м	0,073
29. Провод для абонентских вводов СТС	м	1,362
30. Лента поливинилхлоридная	кг	0,013

Примечания к Приложению 13.

Все перечисленные в Приложении 13 годовые нормы расхода материалов рассчитаны для столбовых воздушных линий электросвязи, имеющих 20 опор на километр, при среднем долговлетии опор (19 лет) и среднем воздействии атмосферно-климатических условий и агрессивной среды. При определении потребности в материалах наиболее существенные особенности столбовых воздушных линий местных сетей связи и условий их эксплуатации учитываются при помощи соответствующих поправочных коэффициентов.

Таблица П.13.3. Коэффициенты качественного состава опор
воздушных линий местных сетей связи

Наименование областей, краев, республик	Поправочные коэффициенты
1. Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Республика Карелия, Тверская, Калужская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Пермская, Республика Марий Эл, Липецкая, Волгоградская, Республика Калмыкия-Халхг Танги, Пермская, Екатеринбургская, Удмуртская Республика	1,36
2. Брянская, Владимирская, Ивановская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Чувашская Республика, Воронежская, Курская, Тамбовская, Астраханская, Самарская, Пензенская, Саратовская, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Краснодарский, Ростовская, Чеченская Республика, Ингушская Республика, Курганская, Оренбургская	1,27
3. Мурманская, Республика Коми, Московская, Тульская, Республика Мордовия, Белгородская, Ульяновская, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Челябинская, Кемеровская, Новосибирская	1,19
4. Ставропольский, Республика Алтай, Омская, Тюменская	1,12
5. Томская, Красноярский, Иркутская, Читинская, Республика Бурятия, Республика Тува, Приморский, Хабаровская, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская, Республ. Саха (Якутия)	1,06

Одновременное воздействие разнородных поправочных коэффициентов (количественного и качественного состава опор, коэффициента агрессивности) учитывается умножением нормы расхода материала на произведение соответствующих поправочных коэффициентов.

Нормы годового расхода арматуры и материалов на
эксплуатационное содержание и текущий ремонт стоечных
линий

Таблица П.14.1. Арматура и материалы на эксплуатационное содержание и текущий ремонт опор стоечных линий

Наименование	Единица измерения	Норма годового расхода на 1 км линии
1	2	3
А Р М А Т У Р А		
1. Болты диаметром 10 - 12 мм длиной 250 - 400 мм с шайбой и гайкой	шт.	1,0
2. Втулка 9 - 11 мм	шт.	2,5
3. Колпачок оцинкованный	шт.	1,4
4. Кошты чугунные	шт.	1,2
5. Планки отходные	шт.	0,5
6. Проволока стальная оцинкованная диаметром, мм:		
2	кг	1,7
5	кг	1,8
4	кг	1,6
7. Стойки трубчатые: 1х2; 2х2; 6 х2; 10 х 2	шт.	0,5
8. Струбцина с колодками и гайками	шт.	0,8
9. Хомут для крепления отоек	шт.	0,8
10. Штыри: промежуточные	шт.	2,5

Продолжение

1	2	3
о накладками, гайками и болтами; стальные с гайками к траверсам	шт.	0,8
II. Канат стальной	м	2
М А Т Е Р И А Л Ы		
I2. Войлок для прокладки под копыта,	кг	0,4
I3. Гвозди 25 - 150 мм	кг	0,4
I4. Доски толщиной 30 - 40 мм	м ²	1
I5. Железо кровельное	кг	1,6
I6. Замазка,	кг	9,5
I7. Краска серая масляная	кг	2,9
I8. Олифа	кг	0,8
I9. Сурик	кг	0,2

Таблица П.14.2. Арматура и материалы на эксплуатационное содержание и текущий ремонт проводов стоечных линий

Наименование	Единица измаре- ния	Норма годо- вого расхо- да на 1 км провода
I	2	3
А Р М А Т У Р А		
I. Изолятор (ТФ-12)	шт.	1,1
2. Провода:		
атмосферостойкий диаметром 1,6 мм	м	39,2
ЛТВ-В, ЛТР-В	м	11,2

Продолжение

I	2	3
3. Проволока: биметаллическая диаметром 1,2 мм Стальная оцинкованная диаметром, мм: 1,0 1,0 (перевязочная)	кг кг кг	3,9 1,6 0,4
М А Т Е Р И А Л Ы		
4. Каблук смоляная	кг	0,13
5. Кислота соляная	кг	0,001
6. Лак асфальтовый	кг	0,05
7. Мед в порошке	кг	0,02
8. Припой ПОССу-30-2	кг	0,18
9. Тряпки обтирочные	кг	0,4

Перечень инструментов и оборудования для электромонтеров,
обслуживающих воздушные линии

Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3
1. Багор	шт.	1
2. Блок с веревкой	шт.	1
3. Бурав 12/250 мм	шт.	1
4. Бурав 16/310 мм	шт.	1
5. Ведро с крышкой для краски до 2 кг	шт.	1
6. Веревка	м	15
7. Граммометр на 125 г	шт.	1
8. Замша 100 x 100 мм	шт.	1
9. Зубило 100 мм	шт.	1
10. Индикатор напряжения	шт.	1
11. Кисти малые разные	шт.	3
12. Клеенка 2000 x 2000 мм	шт.	1
13. Ключ шведский № 2	шт.	1
14. Ключ шведский № 4	шт.	1
15. Когти монтерские облегченные для деревянных опор	пара	1
16. Когти монтерские для железобетонных опор	пара	1
17. Кувалда 1,5 кг	шт.	1
18. Кусачки боковые 130 мм	шт.	1
19. Кусачки торцевые 185 мм	шт.	1
20. Лопка (машинка) для заделки оттяжек	шт.	1

Продолжение

I	2	3
21. Лом	шт.	I
22. Лопата торцевая	шт.	I
23. Лопата совковая	шт.	I
24. Машинка для чистки изоляторов	шт.	I
25. Молоток слесарный 400 г	шт.	I
26. Напильник трехгранный, шт.	шт.	I
27. Нож монтерский слесарный	шт.	I
28. Ножовка по дереву	шт.	I
29. Отвертка 2/90 мм	шт.	I
30. Отвертка 6-8/150 мм	шт.	I
31. Очки предохранительные	шт.	I
32. Очки защитные от солнца	шт.	I
33. Паяльник электрический 36 В	шт.	I
34. Переносная лампа в комплекте с понижающим трансформатором на 36 В	шт.	I
35. Перчатки резиновые	пара	I
36. Пила поперечная	шт.	I
37. Плоскогубцы 175 мм	шт.	I
38. Плоскогубцы комбинированные	шт.	I
39. Пояс предохранительный с цепью и карабином	шт.	I
40. Регулировка	шт.	I
41. Регулировка комбинированная с чистодвлом	шт.	I
42. Резиновые калоши диэлектрические	пара	I
43. Рейка и динамометр для определения стрелы провеса	шт.	2
44. Рогач	шт.	I
45. Рулетка стальная	шт.	I
46. Станок ножовочный по металлу с набором полотен	шт.	I
47. Струг	шт.	I
48. Сумка для инструмента	шт.	I
49. Сучкорез	шт.	I
50. Трафарет букв и цифр	компл.	I

Продолжение		
I	2	3
51. Торфель	шт.	I
52. Флейц 50/125 мм	шт.	I
53. Фонарь карманный	шт.	I
54. Щетка стальная	шт.	I
55. Шило прямое	шт.	I
56. Шлямбур 30/600 мм	шт.	I
57. Щуп для контроля столбов	шт.	I
58. Щуп для определения зазоров	шт.	I
59. Электродрель на 220 В с комплектом сверл	шт.	I

Примечание. I. Багры, ножовки, пилы, лопаты и ломы, ключи шведские и другие громоздкие виды оборудования и инструментов выдаются на бригаду электромонтеров.

Перечень основных инструментов для участкового электро-
монта

Наименование инструментов	Кол-во
Кусачки боковые 150 мм	1
Бокорезы	1
Плоскогубцы "утиный нос"	1
Отвертка (малая, средняя, большая) комплект	1
Молоток стальной 0,5 кг	1
Напильник плоский	1
Метр складной металлический	1
Щуп металлический	1
Ключ гаечный раздвижной 200-250 мм	1
Ключ торцовый	1
Пинцет	1
Шило	1
Кисть щетинная плоская	1
Микротелефонная трубка с номеронабирателем или теле- фонный аппарат	1
Лопата металлическая (штыковая)	1
Топор металлический 1 кг	1
Тестер	1
Защитные очки	1

107

УДел учк сључбон

(PILNIMENIYE OBYEKTA)

[illegible]

Расход материалов

Табель за 197 г.

[illegible]

Начальник участка _____ Работу (дл.) _____ 197 г. _____ ПОДПИСЬ

Ивряд к исполнению получил _____ 197 _____ Работу принял _____ 197 _____
подпись подпись

Проверял _____ 1971 г. Мст. тип Зак. 13.

продолжение

Дефекты и недоделки

Оценка качества работ

Предложения комиссии

Председатель комиссии

Члены комиссии: