

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.407-151 Выпуски 0,1,2,3,4
АПП ЦИТП	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ И ПРОКЛАДКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФЕРМАХ	
АПРЕЛЬ 1992		На I-м листе На I-й странице

D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии приведены чертежи установки светильников с люминесцентными лампами и прокладка групповых осветительных сетей в производственных помещениях на фермах из железобетона и металла (уголок, двутавр, круглые трубы). Установка светильников и прокладка сетей предусмотрена вдоль и поперек ферм.

Сети выполнены в монтажных профилях или коробах: при однорядном расположении светильников в коробах КЛ I, при двухрядном — КЛ 2.

C2BA

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия предназначена для проектирования и монтажа электроосвещения со светильниками с люминесцентными лампами в производственных помещениях.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 — Материалы для проектирования

Выпуск 1 — Узлы установки светильников на железобетонных фермах. Рабочие чертежи.

Выпуск 2 — Узлы установки светильников на металлических фермах. Рабочие чертежи.

Выпуск 3 — Узлы установки светильников на фермах из круглых труб. Рабочие чертежи.

Выпуск 4 — Изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 — 284 форматки

B7BA

АВТОР ПРОЕКТА

ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского
105187, Москва, ул. Щербаковская, 57А

B7HA

УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены ВНИПИ Тяжпромэлектропроект техническим заданием от 22 марта 1991г. введены в действие с 01.01.92г. ВНИПИ Тяжпромэлектропроект приказ от 25 ноября 1991г. №81
Срок действия серии 5.407-151 — 1996г.

B7KA

ПОСТАВЩИК

АПП ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. №25265

Катал.л. №067195